

**NOTA VAN BEANTWOORDING REACTIES 3.1.1 BRO OVERLEG BESTEMMINGSPLAN "De Gouw fase 1"**

	<b>Instantie</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>
1.	Westland Infra, Postbus 1, 2685ZG Poeldijk, brief binnengekomen 12 februari 2015	Mits rekening wordt gehouden bij eventueel verleggen van in het ontwerp aanwezige kabels en leidingen is er geen bezwaar tegen het plan.	Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.
2.	Veiligheidsregio Haaglanden, Postbus 52155, 2505 CD, Den Haag, brief binnengekomen op 20 februari 2015	<p>a. Het plangebied ligt nabij een risicobron met het transport van gevaarlijke stoffen over de Poeldijkseweg (N464). Het ergst denkbare scenario voor deze weg is het volledig vrijkomen van de inhoud van een tankwagen. Door het conserverende karakter blijven de risico's gelijk. Gezien de beperkte verandering van het aantal personen zal er geen significante verandering van het groepsrisico zijn.</p> <p>b. Geadviseerd wordt binnen het invloedsgebied van de Poeldijkseweg (N464) te werken met afschakelbare ventilatie en risicocommunicatie.</p>	<p>Het conserverende karakter is met de nieuwe plangrenzen en bestemmingen enigszins aangepast. We gaan er echter van uit dat het toevoegen van een deel van fase 3 aan het bestemmingsplangebied geen significante gevolgen heeft voor het groepsrisico. Temeer in het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan de Gouw fase 2-3A ook geen sprake was van een significant groepsrisico.</p> <p>De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.</p>
3.	Gasunie, per e-mail d.d. 8 januari 2015	Het plangebied is buiten de 1% letaliteitsgrens van de dichtst bijgelegen leiding. Hierdoor wordt geen invloed verwacht op de planontwikkeling.	De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.
4..	Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP, Den Haag, brief binnengekomen op 23 februari 2015	a. In de plantoelichting wordt in paragraaf 2.1.4 Provinciaal beleid verwezen naar het Programma ruimte en dat de Gouw hierin is opgenomen als woningbouwlocatie. In de plantoelichting wordt niet ingegaan op trede 1,2 en de overige vereisten van trede 3 van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Voor de ladder en de daarbij opgenomen vereisten wordt verwezen naar artikel 2.1.1 van de verordening en de daarbij behorende	De plantoelichting is aangepast.

		artikelsgewijze toelichting. Verzocht wordt het plan op deze onderdelen aan te passen.	
		b. Door/langs het zuidpuntje van het plangebied loopt een regionale waterkering. In de verordening is in artikel 2.4.2 bepaald dat regionale waterkeringen als zodanig bestemd dienen te worden. De waterkering is echter niet op de verbeelding bestemd, echter wel opgenomen in de toelichting en regels. Verder wordt verzocht de toelichting met betrekking tot water aan te vullen op het gebied van onderzoek en conclusies.	De verbeelding is aangepast.