

Rijnsburgerweg 92 Naaldwijk – Bezonningsstudie




Situatie

Bouwvlak & maten

Als input voor de bezonningsstudie wordt onderstaand bouwvlak gebruikt. Voor de maximale goot en bouwhoogte wordt 7 meter en 11 meter aangehouden. Hieruit volgt een maximaal volume welke is gebruikt voor de bezonningsstudie.



Bouwvlak



Massa voor bezonningsstudie

Lichte TNO-norm

Bij deze bezonningsstudie wordt gebruik gemaakt van de lichte TNO-norm. De lichte TNO-norm gaat uit van de peildatums:

19 februari	9:00 uur, 12:00 uur en 15:00 uur
21 juni	6:00 uur, 9:00 uur, 12:00 uur, 15:00 uur en 18:00 uur (zomertijd)
21 oktober	9:00 uur, 12:00 uur en 15:00 uur (zomertijd)

Resultaat

In de bijlage zijn de resultaten van de bezonningsstudie weergegeven. Hierbij is voor elke peildatum en het bijbehorende tijdstip de huidige situatie en de nieuwe situatie met de maximale massa weergegeven.



Er vindt schaduw hinder plaats op de omliggende woningen op:

- 19 februari om 09:00 op de woning aan IJsselmeer 10
- 19 februari 12:00 op de woning aan de Rijsburgerweg 90
- 21 juni om 06:00 op de woning aan IJsselmeer 4
- 21 oktober om 09:00 op de woning een IJsselmeer 10
- 21 oktober om 12:00 op de woning aan de Rijsburgerweg 90



Van deze 11 peilmomenten is er dus op maximaal 2 momenten sprake van schaduw hinder op dezelfde woning. De schaduw hinder van het maximale volume op de omliggende bebouwing valt dus relatief mee.

Bijlage - bezonningsstudie



19 februari 09:00





19 februari 12:00





19 februari 15:00





21 juni 06:00





21 juni 09:00





21 juni 12:00





21 juni 15:00





21 juni 18:00



21 oktober 09:00



21 oktober 12:00



21 oktober 12:00

