

Aan: Top Consultants
de heer J. Bost
Dorpstraat 144
2742 AL WADDINXVEEN

Betreft: **geluidonderzoek industrieterrein Maasvlakte/Europoort**
Onderwerp: Maasdijk 170 te Maasdijk
Kenmerk: KLRO/173517.01/INAB
Projectnummer: 173517
Contact: ing. K.W. Romijn

Dordrecht, 24 november 2017

Geachte heer Bost,


In opdracht van Top-Consultants is door BK Bouw- & Milieuadvies een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een nieuwbouw woning aan

Maasdijk 170 te Maasdijk.

In het kader van de Wet geluidhinder dient de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige bronnen ter plaatse van het project inzichtelijk te worden gemaakt. Het bouwplan is gelegen binnen de zone van een geluid-gezoneerde industrieterrein Maasvlakte/Europoort.


In afbeelding 1 is de situatie van de nieuwbouwwoning aan Maasdijk 170 te Maasdijk opgenomen.

afbeelding 1: situatie van de nieuwbouwwoning aan Maasdijk 170 te Maasdijk



Ten behoeve van dit onderzoek zijn door DCMR Milieudienst Rijnmond de bouwplancontouren van industrieterrein Maasvlakte/Europoort aangeleverd. In afbeelding 2 staan de contouren evenals de locatie van het bouwplan.

Afbeelding 2: geluidcontouren industrieterrein Maasvlakte/Europoort



Binnen de zone zijn er wel beperkingen voor het bestemmen van geluidsgevoelige bestemmingen. Voor woningen en andere geluidsgevoelige objecten in de zone geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Uit afbeelding 2 blijkt dat de woning aan Maasdijk 170 te Maasdijk is gelegen buiten de 50 dB(A) contouren van industrieterrein Maasvlakte/Europoort.

De realisatie van het bouwplan is mogelijk zonder verdere procedures in het kader van geluid van gezoneerde industrieterreinen.

Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de ondergetekende van ons bureau te Dordrecht.

Met vriendelijke groet,
BK Bouw- & Milieuadvies B.V.

ing. D.C. Blokland
directeur