

Bouwkundig Adviesbureau Butek
dhr. E. Buijs
Leehoeve 19A
2678MA De Lier
edwin@butekadvies.nl


Datum 2 september 2024
Onderwerp Geluidniveaus lager geluidscherm
Projectnr. 583 24120287-Nw

Geachte heer Buijs,


Ik ontvang van dhr. Eric van Leent het verzoek om de geluidniveaus opnieuw te berekenen. In een eerdere rapportage is berekend of het linker geluidscherm ingekort zou worden. De burens hebben bezwaar ingediend. Ze gaan akkoord met een verbreding van de inrit maar willen ook dat het linker geluidscherm niet hoger wordt dan 1,10 meter.

In de laatste versie van het onderzoek zijn de woningen geplaatst op de bebouwingslijn van de gemeente. Hierdoor is het nodig om alle eerste verdiepingen te voorzien van dove gevels. Indien het linker geluidscherm lager wordt, 1,10 meter in plaats van 1,50 meter, zal dit de geluidbelastingen beïnvloeden. Dit wordt weergegeven in de onderstaande afbeeldingen.

Afbeelding 1: Geluidbelastingen woning 1 t/m 3



Afbeelding 2: Geluidbelastingen woning 4 t/m 7



Uit de resultaten blijkt dat er niks verandert ten opzichte van de te nemen maatregelen. De gevels die in het voorgaande rapport voorzien moeten worden van dove gevels, moeten ook met het lagere linker geluidscherm voorzien worden van dove gevels.

Groningen, 2 september 2024



Kyona Hoogeveen