

## Blom Kim

---

**Van:** Sander Lepelaar [sander.lepelaar@vrh.nl]  
**Verzonden:** maandag 14 september 2015 10:34  
**Aan:** Blom Kim  
**Onderwerp:** Advies VRH VOBP Haverland 23 Den Hoorn Westland (Opgeslagen in CORSA: 2015-28791)  
**Bijlagen:** 2015.01.20 Advisering EV – Veiligheidsregio Haaglanden, Invulling van de adviesrol bij ruimtelijke plannen - v1.0 - DEFINITIEF.pdf

Den Haag, 14 september 2015  
Kenmerk: P15.002139/SL

Geacht College,

U heeft de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) op 26 augustus 2015 verzocht om advies uit te brengen over de externe veiligheid omtrent het voorontwerp bestemmingsplan Haverland 23 Den Hoorn, te Midden-Delfland. Hierbij treft u mijn reactie aan.

Met het bestemmingsplan wordt de realisatie van een woning aan de Haverland 23 in Den Hoorn mogelijk gemaakt.

In de notitie 'Advisering EV – Veiligheidsregio Haaglanden - invulling van de adviesrol bij ruimtelijke plannen', versie 1.0 van 20 januari 2015 (zie bijlage) is de werkwijze beschreven van de VRH voor de ontwikkelingen die in het kader van externe veiligheid door de VRH van een specifiek advies worden voorzien. Deze notitie is afgestemd met de gemeenten.

De ontwikkeling waar het adviesverzoek betrekking op heeft, valt niet onder één van de categorieën ontwikkelingen uit de notitie. In het kader van externe veiligheid zal de ontwikkeling niet zorgen voor een significante toe- of afname van het huidige risico. Op basis daarvan is besloten om op de ontwikkeling geen specifiek advies omtrent externe veiligheid uit te brengen, in verband met de aanwezigheid van de rijksweg A13 op ongeveer 2600 meter ten oosten van het plangebied. Voor de afweging over de eventueel te treffen maatregelen kan gebruik worden gemaakt van de maatregelen zoals deze voor het transport van giftige vloeistoffen (LT 3) en giftige gassen (GT 4) zijn opgenomen in de notitie.

Het is belangrijk dat in de verdere uitwerking van het plangebied ook specifiek wordt gekeken naar de brandveiligheid. Hiervoor kunnen extra maatregelen nodig zijn. Bij de toetsing op brandveiligheid dient er tevens aandacht besteed te worden aan de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswatervoorzieningen. Voor vragen met betrekking tot brandveiligheid kunt u contact opnemen met [risicobeheersing@vrh.nl](mailto:risicobeheersing@vrh.nl).

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Inez Rijnhart

---

De disclaimer van toepassing op e-mail van de VRH vindt u op:  
[www.vrh.nl/disclaimer](http://www.vrh.nl/disclaimer)