

Daan Harmsen

Onderwerp: watertoets vormverandering bouwvlak Heisterboomsdijk 3(a) Zelhem

Van: Jan van der Schoot [mailto:j.vanderschoot@wrij.nl]

Verzonden: donderdag 1 maart 2018 15:21

Aan: Daan Harmsen <daan.harmsen@forfarmers.eu>

CC: Mirjam Bloemerts <M.Bloemerts@wrij.nl>

Onderwerp: FW: watertoets vormverandering bouwvlak Heisterboomsdijk 3(a) Zelhem

Beste Daan,

N.a.v. onderstaande mail en het telefonisch gesprek dat we hebben gehad over het vertraagd afvoeren van hemelwater op genoemd perceel, deel ik u het volgende mede.

Het gebruiken van de bermsloot, langs de zuidzijde van de Heisterboomsdijk, als zaksloot is een mogelijkheid. Dit betekent echter wel dat de sloot afgedamd moet worden, maar dat daarbij derden geen wateroverlast mogen ondervinden. Vermoedelijk kan dus, alleen het gedeelte bermsloot dat langs de eigendommen van Groot Wassink ligt afgedamd worden. Mocht de zaksloot onvoldoende functioneren, en deze dus niet na 24 uur weer beschikbaar is voor een volgende bui, dan zou een buis met een diameter van 100 mm. in de afdamming gelegd kunnen worden zodat de zaksloot toch langzaam leegloopt.

Met vriendelijke groet,

Jan van der Schoot
Medewerker watersysteem

T: +31314369552 **M:** +31653859608 **E:** j.vanderschoot@wrij.nl

Waterschap  **Rijn en IJssel**
WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - **F:** 0314-343 258 - **I:** www.wrij.nl
