

Van: [REDACTED] <[REDACTED]>
Date: ma 31 jul 2023 om 15:48
Subject: RE: Resultaat Digitale Watertoets 00014555
To: [REDACTED] <[REDACTED]>

Hoi [REDACTED]

Bedankt voor de nadere toelichting. Het watertoetsadvies is positief en hebben geen nadere informatie benodigd.

Mochten er nog aanpassingen gedaan moeten worden aan (legger) watergangen kan een watervergunning nodig zijn.

Volgens mij is dit hier niet van toepassing maar ik wou het toch nog even meegeven.

Daarbij kan naast het waterschap de gemeente nog aanvullende eisen hebben.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

T: [REDACTED]
E: [REDACTED]

Waterschap  Rijn en IJssel
WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl

From: [redacted] <[redacted]>
Sent: donderdag 27 juli 2023 15:14
To: [redacted] <[redacted]>
Subject: Re: Resultaat Digitale Watertoets 00014555

Beste [redacted]

Dank voor je bericht en toelichting. Een robuust en veilig systeem is inderdaad wenselijk. Wij hebben er sinds de jaren 90 al een voor het woonhuis.

Wat betreft de infiltratie zijn er twee opties. Aan de westkant van het perceel is een verdiepte ligging gepland (maaiveldverlaging in komvorm, dus geen poel of plas) voor het verhogen van de plantendiversiteit (droogte gevoelige planten en reliëf). Het hemelwater van de verblijfsaccommodaties aan die westkant en rondom de verdiepte ligging kunnen daar vrij op afwateren op het moment dat de hemelwateropslag vol zit. Gezien de bodemopbouw de GHG en de capaciteit van de verdiepte ligging verwacht ik hier geen problemen mee. Voor de accommodaties aan de oostkant zit ik te denken aan een infiltratiekrat of buis. Nog te dimensioneren aan de hand van het dakoppervlak. Ook aan deze zijde is de grond weer zandig en zou dit met voldoende draineerzand/-grind een uitkomst kunnen bieden.

'Zijn er meer details beschikbaar over dit systeem m.b.t. de afmetingen of het ontwerp?' We hebben hier dus nog geen definitieve keuze in gemaakt maar gezien de omstandigheden in het gebied hebben we een aantal mogelijkheden. In hoeverre en tot welk detailniveau heeft het waterschap gegevens nodig om een beoordeling te maken van het plan?

Met hartelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Op vr 21 jul 2023 om 15:06 schreef [REDACTED] [REDACTED]:

Goedemiddag [REDACTED]

Wegens drukte en afwezigheid bij collega's pak ik onderstaande vraag op.

Ik heb naar het plan bekeken en doorgenomen.

Mooi initiatief om hemelwater te benutten voor toiletgebruik.

Vanuit het waterschap hebben we daar geen bezwaar tegen. Het maakt niet uit of er hemelwater of drinkwater voor toiletspoeling wordt gebruikt vanuit oogpunt van de keten.

Aandachtspunt blijft natuurlijk wel de volksgezondheid en dus dat er een robuust en veilig systeem wordt aangelegd. Dat is meer een aspect vanuit woningbouw.

In het plan wordt aangegeven: *Op het moment dat er sprake is van een volle opslag dient het water op het terrein te worden geïnfiltreerd via een drainage systeem of wadi.*

Zijn er meer details beschikbaar over dit systeem m.b.t. de afmetingen of het ontwerp?

Alvast bedankt en goed weekend.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

T: [REDACTED]

E: [REDACTED]

Waterschap  Rijn en IJssel
WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl
