

U hebt geantwoord op 30-11-2016 14:33.

Van: Jan van der Schoot [j.vanderschoot@wrij.nl]
Aan: Willy Hijmans
CC: Corsa Mail; Ria Klein Wolterink
Onderwerp: RE: 16-11-31 wateradvies versie CC bestemmingsplan Papaverstraat/Hummelosewg Zelhem

Dag Willy,

N.a.v. het onderstaand plan met daarin opgenomen de waterparagraaf met watertoetstabel, heb ik daarover de volgende opmerking.

In de watertoetstabel is voor het thema "wateroverlast" aangegeven dat het verhard oppervlak niet toeneemt. Het zou inderdaad kunnen dat uitgaande van het huidige bestemmingsplan, de verharding van het betreffend perceel, niet toeneemt. Echter in de praktijk neemt de verharding wel toe, omdat het perceel momenteel niet verhard is. Mede gelet op het gegeven dat de bodem goed doorlatend is, vind ik het belangrijk dat het hemelwater geïnfiltreerd wordt in de bodem.

Met instemming heb ik dan ook kennis genomen dat in de verdere uitwerking van de tabel is aangegeven dat het regenwater niet wordt afgevoerd naar het riool, maar dat het wordt geïnfiltreerd op eigen terrein.

Ter voorkoming van misverstanden in de toekomst, lijkt het daarom goed, dat in de tabel voor het thema "wateroverlast", bij vraag 1, een "ja" wordt ingevuld.

Wat het overige betreft zijn de thema's goed benoemd en uitgewerkt.

Bedankt voor het toesturen van het plan.

Met vriendelijke groet,

Jan van der Schoot
Medewerker watersysteem

T: +31314369552 M: +31653859608 E: j.vanderschoot@wrij.nl

Waterschap  **Rijn en IJssel**
WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl
