

DE WATERTOETSTABEL

Waterschap Rijn en IJssel heeft een watertoetstabel ontwikkeld waarmee met een aantal vragen in beeld te brengen is welke wateraspecten relevant zijn en met welke intensiteit het watertoetsproces doorlopen dient te worden. De vragen zijn gericht op de locatie van de ruimtelijke ontwikkeling en welke veranderingen er mogelijk worden gemaakt.

Afhankelijk van de intensiteit van de watertoets adviseren wij u om ruim vóór het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan contact met ons op te nemen, zodat wij mee kunnen denken in de voorbereiding van een ontwerpplan. Waterschap Rijn en IJssel wil niet alleen een toetsende rol hebben, maar wil een medeoverheid zijn die de gemeente op het gebied van water ondersteunt bij haar planontwikkeling. Met name bij RO-plannen van grote omvang denken wij graag met u mee om mogelijkheden te (onder)zoeken en te benutten zodat de verschillende wateraspecten niet alleen goed en adequaat ingevuld worden, maar ook zodanig dat dit bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit en functioneren van het gebied. Als we dit overleg voeren en afronden in het stadium voordat het ontwerpplan ter visie wordt gelegd hebben de gemeente en waterschap gezamenlijk op een goede wijze invulling gegeven aan de verschillende wateraspecten en daarmee voldaan aan de wettelijke plicht.

Thema	Vraag	Relevant	intensiteit
1. Algemeen	• Is het een zelfstandig plan, dat geen onderdeel is van een groter plan, zoals masterplan/ stedenbouwkundige visie?	Ja Nee	2
	• Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?	Ja Nee	1
2. Beheer en onderhoud	• Overweegt u water aan te leggen of te dempen, of aan te passen?	Ja Nee	2
	• Ligt in of nabij het plangebied een watergang?	Ja Nee	1
3. Veiligheid	• Ligt in of nabij het plangebied een waterkering (primaire waterkering, regionale waterkering, overige kering of kade) ?	Ja Nee	2
	• Ligt het plangebied in een overstromingsgevoelig gebied of winterbed van een rivier?	Ja Nee	2
4. Klimaatadaptatie (wateroverlast)	• Heeft het plan uitbreiding van het verhard oppervlak met meer dan 1500 m ² tot gevolg?	Ja Nee	2
	• Bevindt het plan zich in een waterbergingsgebied, laaggelegen gebied of beekdal ?	Ja Nee	1
	• Is er in of rondom het gebied wel eens sprake (geweest) van wateroverlast of blijkt er gevoeligheid voor wateroverlast uit de klimaatatlas (https://www.weetvanwater.nl/klimaatatlas)	Ja Nee	2
	• Ontstaat schade aan bouwwerken als enkele uren 30 cm water op straat staat?	Ja Nee	1
5. Waterkwaliteit	• Is in of nabij het plangebied oppervlaktewater aanwezig of gepland ?	Ja Nee	1
	• Bevindt het plan zich in een gebied met speciale functie (zoals KRW, EVZ, N2000, natte landnatuur, zwemwater) ?	Ja Nee	1
6. Afvalwaterketen	• Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?	Ja Nee	2
	• Ligt in of nabij het plangebied een rioolwaterzuiveringsinstallatie/ rioolgemaal/ persleiding/ gemengde overstort?	Ja Nee	1
	• Wordt regenwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering?	Ja Nee	1
	• Worden bedrijfsmatige activiteiten uitgevoerd?	Ja Nee	2

	• Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak?	Ja Nee	1
7. Grondwater-beheer	• Bevindt het plan zich in een kwelgebied ?	Ja Nee	1
	• Is afstand tussen GHG en bovenkant vloer kleiner dan 100 cm?	Ja Nee	1
	• Ligt het plan in beschermingszone of intrekgebied van een (drink)wateronttrekking?	Ja Nee	1
	• Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond?	Ja Nee	1
8. Recreatie en beleving	• Wordt recreatief medegebruik van wateren en oevers mogelijk gemaakt?	Ja Nee	1
	• Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig?	Ja Nee	1

De intensiteit van het watertoetsproces is afhankelijk van de antwoorden op bovenstaande vragen. Als er op een categorie-2-vraag een 'ja' is geantwoord is een uitgebreide watertoets noodzakelijk. Is er op één van de categorie-1-vragen een 'ja' geantwoord dan kan een verkorte watertoets doorlopen worden. Als er alleen met 'nee' is geantwoord dan is het RO-plan waterhuishoudkundig niet van belang en hoeft er geen wateradvies bij het waterschap gevraagd te worden.

Er zijn dus drie niveaus in de intensiteit van het watertoetsproces. Hieronder worden deze kort toegelicht. Mocht u twijfelen over de gewenste intensiteit dan kunt u altijd contact opnemen met het waterschap om het RO-initiatief te bespreken.

0 geen watertoets

RO-plan is waterhuishoudkundig niet van belang. In de waterparagraaf is het voldoende te benoemen dat er geen waterbelangen zijn.

1 verkorte watertoets

RO-plan bevat waterhuishoudkundige belangen, maar is dermate beperkt dat de standaard waterparagraaf ingevuld kan worden. Gemeente stelt zelfstandig een waterparagraaf op en vraagt om een wateradvies. In de waterparagraaf wordt het beleidskader geschetst, de watertoetstabel toegepast en worden de relevante thema's uitgewerkt.

2 uitgebreide watertoets

RO-plan kan grote waterhuishoudkundige effecten hebben. Vooroverleg over invulling en uitwerking van de waterparagraaf is gewenst. In een startoverleg kan gezamenlijk bepaald worden welke wateraspecten een rol spelen en tot welk detailniveau deze uitgewerkt dienen te worden. Dit kan ook betekenen dat er een waterhuishoudkundig plan, een geohydrologisch onderzoek of een analyse van het huidige watersysteem noodzakelijk is. Gezamenlijk wordt er invulling gegeven aan de wateraspecten en kan water een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving. Als er overeenstemming is over de inhoud van de waterparagraaf kan de gemeente de tekst opnemen in de toelichting van het ruimtelijk plan.