

Beste E,

Een verder advies van het waterschap is inderdaad niet nodig, omdat uit de beantwoording van de vragen uit de tabel blijkt dat er geen waterbelang is. U kunt de ingevulde watertoetstabel en uw toelichting over hoe u om wil gaan met het HWA opnemen in de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning.

Met vriendelijke groet,

.....

Specialist watersysteem

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl

Van:

Verzonden: woensdag 1 september 2021 22:25

Aan: >

Onderwerp: Re: watertoets bouwen 2 woningen te Vorden

Beste,

Allereerst hartelijk dank voor onderstaande mail met bijlagen.

Wij hebben alle vragen in de watertoetstabel doorlopen en met NEE beantwoord. Volgens de toelichting is een watertoets niet nodig. Klopt dit?

Tijdens ons telefoongesprek had ik aangegeven dat wij het HWA op eigen terrein willen bergen en behouden. Erg belangrijk gezien de extreme droogtes van afgelopen jaren.

In onze plannen willen wij alleen het vuilwater aan het riool koppelen. Het hemelwater dat via de bestrating of het dakoppervlak op het terrein valt willen wij doormiddel van infiltratie op eigen terrein houden.

Aan de voorzijde van de te realiseren woningen zal het water via een zandvang-filterput in de infiltratiekratten opgeslagen worden en infiltreren. Aan de achterzijde van de woningen zal het regenwater richting een border met waterberging worden gestuurd en infiltreren. Bij extremen zal de rest via een overstort naar de wadi worden afgevoerd.

Ik heb een foto bij gevoegd van de locatie waar wij willen bouwen. Adres: Wiemelink 3 in Vorden. Hierop is te zien dat er genoeg ruimte is voor waterberging.

Mochten er toch aanvullende acties nodig zijn of heb je nog vragen, dan horen wij dit graag.