

Rijstraat 3 en 5 te Guttencoven



[redacted]@waterschaplimburg.nl >

Aan ☐ [redacted]
CC ☐ [redacted]

Opvolgen.



Toetsingspunten waterparagraaf in de toelichting van bestemmingsplannendocx
15 KB

Beste [redacted]

Het plan voldoet niet aan de gestelde normen. Ondergrens is niet meer van toepassing.
Voor nieuwe ruimtelijke plannen hanteren wij een norm van 80 mm in 2 uur. Zie toetsingspunten.
Bij nieuwe ontwikkelingen is het streven om alles zoveel mogelijk klimaat adaptief aan te leggen.
Voor alle drie de deelgebieden adviseren wij de nieuwe norm te hanteren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur plantoetsing
[redacted]



met de omgeving, voor de omgeving



Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat

Van: [redacted]@rws.nl>

Verzonden: dinsdag 17 augustus 2021 9:48

Aan: [redacted]@sittard-geleen.nl>

CC: [redacted]@rws.nl>

Onderwerp: voorontwerp bestemmingsplan Nieuwbouw Rijstraat 3 en 5 Guttecoven

Hallo [redacted]

Momenteel ligt het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwbouw Rijstraat 3 en 5 Guttecoven van jullie gemeente ter visie. Het plan geeft Rijkswaterstaat geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Ik zou je wel willen verzoeken nog even naar 5.5 externe veiligheid te kijken.

Bij "vervoer gevaarlijke stoffen over de weg" staat dat de N274 op 2,7 meter ligt. Meter zou ik wijzigen in kilometer.

Verder wordt bij het transport over water ingegaan op het Julianakanaal.

Tussen dit kanaal en onderhavige woningbouwlocatie in Guttecoven ligt de A2.

Wellicht is het handig de tekst onder het kopje "vervoer gevaarlijke stoffen over de weg" ook in te gaan op de A2.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid

.....
Netwerkontwikkeling en Visie (NOV)
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Avenue Céramique 125 | 6221 KV Maastricht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht
.....

[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat
.....