Bestaande put 12188
Zie detail 1

Schuifafsluiter plaatsen
in bestaande put 12187

Bestaande leiding AC Ø1000mm
verwijderen

CSM-wand

Vulleiding PVC Ø400mm

Ledigingsleiding PE Ø63mm
aansluiten op put P04

"Hondehok" constructie
afm. inw. 2000x2000mm

Nieuwe put plaatsen
Afm. inw. 2000x2000mm

Contour rioolddekking

Aandachtspunt :
Boom t.o.v. riool beton Ø1000mm

Aandachtspunt :
Bomen t.o.v. riool beton Ø1000mm

Schildmuur plaatsen

VERKLARING

- Damwand t.b.v. uitvoering
- Locatie berrbezinkbassin
- Nieuw aan te leggen rioolleidingen
- Nieuw aan te leggen ledigingsleiding
- Project Corio Glana Highlight 20 WML
- Verwijderen/dichtschuimen bestaand riool
- Verwijderen boom

VERKLARING KABELS EN LEIDINGEN

- WML waterleiding
- Enexis hoge druk gas
- Enexis lage druk gas
- Enexis laagspanning
- Enexis middenspanning
- Ziggo datakabel
- KPN datakabel
- Waterschap Limburg laagspanning
- Gem. Sittard-Geleen vrijverval riool

ATTENTIE:
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de op de tekeningen aangegeven kabels en leidingen slechts bij benadering zijn ingetekend aan de hand van door de diverse bedrijven beschikbaar gestelde tekeningen.
De tekening is gemaakt om een inzicht te krijgen voor eventuele verlegging noodzakelijk i.v.m. plaatselijke tracé wijzigingen en veranderingen van de wegbreedte.
Bij afwijking van de op deze tekening vermelde gegevens met de feitelijke toestand, aanvaarden wij geen verantwoording van welke aard ook.

E	Locatie en afmetingen BBB en overstortput	18-04-2019	E.B	x	x
D	Aanpassing na opmerkinge Gemeente	28-01-2019	PM	PP	RvD
C	Definitief ontwerp	05-11-2018	PR	RvD	RvD
B	Rioolaanpassing n.a.v. contour rioolddekking	02-10-2019	PR	RvD	RvD
A	Aanpassing n.a.v. opmerkingen Gemeente 12-09-2018	13-09-2018	PR	PP	RvD
Rev	Omschrijving	Datum rev.	Get.	Gec.	Goedg.

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

DEFINITIEF

Opdrachtgever
Gemeente Sittard-Geleen
Project
Bergbezinkbassin Berkenlaan
Onderdeel
Definitief ontwerp : Situatie

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
359398	359398-T02-ONT-D06-L01		13-09-2018	DO	

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Get.	Gez.	Acc.
L01		1:200	A0	Eindhoven	PM	PP	RvD

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

359398-T02-ONT-D06

VERLEEND o.v.
Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
Zaaknummer : Om19.0286
Documentnummer : 19ink06751
Datum besluit : 3 december 2019
Sittard-Geleen