

SPAingenieurs
Mevrouw N. Jacobs
Klinkenbergerweg 30a
6711 MK EDE GLD

Postadres

Postbus 1123
2302 BC Leiden
advies@vrhm.nl
www.vrhm.nl

Verzenddatum: 2 mei 2016
Zaaknummer: Z-2016-059146
Ons kenmerk: UIT-2016-058753
Uw brief van: 4 april 2016

Contactpersoon: P. Kompeer
Telefoon: 088-2465431
E-mail: advies@vrhm.nl
Onderwerp: Advies bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Bijlage: 1

Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte mevrouw Jacobs,

Op 4 april 2016 hebt u een advies bereikbaarheid en bluswatervoorziening gevraagd in verband met het bestemmingsplan voor het perceel Zuidelijke Dwarsweg 7A in Moordrecht. In deze brief leest u ons brandveiligheidsadvies.

De aanvraag is getoetst aan de relevante regelgeving die betrekking heeft op Externe Veiligheid en brandveiligheid.

Vanwege de risicocontouren van een incident met gevaarlijke stoffen op de A12 en A20, zijn er ten aanzien van ontvluchten, bereikbaarheid en bluswater voorzieningen vereist.

De afgelopen 1,5 jaar is er geregeld contact geweest over het plangebied. Het ingediende Plan van Aanpak van 8 juni 2015 en de mailwisseling in april 2016, is het uitgangspunt geweest voor dit advies.

Wij zien op het gebied van adequate hulpverlening, ontvluchting, bereikbaarheid en bluswater geen knelpunten en kunnen instemmen met het voorstel aan maatregelen.

Afwijken van dit advies?

Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Alvast dank hiervoor.

Wilt u reageren?

Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de in het briefhoofd genoemde

contactpersoon. Wilt u inhoudelijk reageren? Stuur dan uw reactie naar info@brandweer.vrhm.nl. Vermeld hierbij ons kenmerk.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to read 'H.E.N.A. Meijer'.

H.E.N.A. Meijer
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden

Een afschrift is verzonden aan: mevrouw L. Fassotte, gemeente Zuidplas.

Bijlage 1 Adviesrapport

Betreft advies behorende bij brief met kenmerk UIT-2016-058753

Opmerkingen en toelichting op het advies:

Ontvluchting, bluswatervoorziening en bereikbaarheid:

Wij gaan akkoord met de voorgestelde voorzieningen zoals deze zijn verwoord in het Plan van Aanpak van 8 juni 2015. Hiermee voldoet de aanvraag aan de hiervoor geldende uitgangspunten en is het ontvluchten, de bereikbaarheid en de bluswatervoorziening voldoende gegarandeerd, waarbij onderstaande opmerkingen dienen te worden meegenomen.

Aanvullende opmerkingen:

Ontvluchting.

1. De brug zoals verwoord op de tekening van 14 januari 2016 per mail, (kenmerk Assembly 3meter) voldoet / is akkoord.

Bereikbaarheid.

2. Er zal oa een verkeersbesluit moeten worden genomen om het parkeren onmogelijk te maken op de openbare weg naar de opgang van het terrein.
3. Bij overtreding van het parkeerverbod dient er zo nodig handhavend te worden opgetreden.

Beoordeelde documenten:

Omschrijving:	Kenmerk:	Datum:
Plan van Aanpak		8 juni 2015
Uitwijkhavens en opstelplaats	21520251 a3 kleur	Mail van 14 januari 2016
Tekening voetbrug	Assembly 3meter	Mail van 14 januari 2016
Mailwisseling		4 en 8 april 2016

Toetsingsomvang:

Op de navolgende onderdelen is de aanvraag getoetst:

1. Besluit veiligheidsregio's, artikel 3.2.1
2. Bouwbesluit 2012, artikelen 6.30, 6.35, 6.37 en 6.38
3. Praktijkrichtlijn Bereikbaarheid van de Regionale Brandweer Hollands-Midden
4. Praktijkrichtlijn Bluswatervoorziening van de Regionale Brandweer Hollands-Midden