



Hepo50
Waterschap
Peel en Maasvallei

uw kenmerk -
uw brief van -
ons kenmerk boa/vimo/2006-06180
behandeld door drs. ing. V.C.D. Moonen
afdeling Beleid, Onderzoek en Advies
doorkiesnummer (077) 389 12 30
e-mail vivian.moonen@wpm.nl
datum 12 december 2006
verzonden 13 DEC 2006
onderwerp formeel wateradvies plangebied Ringovenpark
pagina 1 van 2

Gemeente Helden
t.a.v. Sjac Simons
Postbus 7000
5980 AA Panningen

Geachte heer Simons,

Op 10 december 2006 is door ons een onderbouwing waterparagraaf "waterhuishoudingsplan" ontvangen betreffende de inrichting van het projectgebied Ringovenpark, te Panningen. Het verzoek is ingediend door Kragten Adviesbureau in opdracht van de initiatiefnemer.

Het totaal verhard oppervlak in het plangebied bedraagt 3,6 ha. Er vindt 100% afkoppeling van het verhard oppervlak plaats. 3,5 ha verhard oppervlak wordt aangesloten op een wadi-structuur met een gezamenlijke inhoud van 6590 m³. Dit is ruim voldoende om een bui van 84 mm (2930 m³) te kunnen bergen. De wadi's zijn onderling met elkaar verbonden om de volledige capaciteit optimaal te kunnen benutten. Mocht ondanks de ruime dimensionering het systeem alsnog overbelast raken dan is aan de westzijde van het plan een noodoverloop geprojecteerd.

1100 m² verharding kan, i.v.m. hoogteverschillen, niet worden aangesloten op de wadi-structuur. Hiervoor wordt een IT-riool aangelegd met een effectieve bergingscapaciteit van ca. 41 m³ (36 mm). Het overtollige water van dit gedeelte plangebied kan met instemming van de gemeente overstorten op de riolering.

Tevens is in het plan rekening gehouden met de waterkwaliteitsaspecten van het afgekoppeld hemelwater.

	BUC	B.A.	BUC	SU
Systeem voor				
Ingek. d.d.	14 DEC 2006			14 DEC 2006
Doe nr.				
Betaald d.d.				

postadres Postbus 3390
5902 RJ Venlo
bezoekadres Drie Decembersingel 46
5921 AC Venlo

telefoon 077 389 11 11
fax 077 387 36 05
e-mail info@wpm.nl
internet www.wpm.nl

Op basis van bovenstaande gegevens kunnen wij een positief wateradvies afgeven voor dit plan. Mochten er van uw kant nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met V. Moonen, medewerkster Advies (077 - 389 12 30).

Hoogachtend,
Namens het watertoetsloket*,



ir A. Paarlberg, hoofd afdeling Beleid, Onderzoek en Advies

* Het watertoetsloket Peel en Maasvallei is een gezamenlijk initiatief in het kader van de watertoets van het Waterschap Peel en Maasvallei, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat Directie Limburg. Dit (pré-)wateradvies is opgesteld door het waterschap Peel en Maasvallei. Het eventueel noodzakelijke (pré-)wateradvies van de provincie Limburg is hierin verwerkt. Het eventueel noodzakelijke (pré-)wateradvies van Rijkswaterstaat zal separaat worden verstrekt.

Zowel het waterschap als de provincie zijn binnen de kaders van hun eigen taak en bevoegdheid verantwoordelijk voor hun deel van het advies. De provincie Limburg heeft het afdelingshoofd van de afdeling BOA en het Dagelijks Bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei bij besluit van 12 augustus 2004, kenmerk 2004/46842, gemachtigd tot ondertekening van het wateradvies, voor wat betreft het provinciale wateradvies in het kader van de watertoets.

i.a.a. Bureau Kragten, t.a.v. Bert Hage, Postbus 14, 6040AA Roermond

postadres Postbus 3390
5902 RJ Venlo
bezoekadres Drie Decembersingel 46
5921 AC Venlo

telefoon 077 389 11 11
fax 077 387 36 05
e-mail info@wpm.nl
internet www.wpm.nl