

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Pijnenburg Agrarisch Advies & Onroerend Goed
T.a.
Spoorweg 4
5963 NJ HORST

CLASSIFICATIE	C1 - Publieke Informatie
DATUM	4 mei 2022
UW REFERENTIE	Mail 03-05-22
ONZE REFERENTIE	TOE0010024 JOS/TVU
BEHANDELD DOOR	
TELEFOON DIRECT	026 373 32 72
E-MAIL	toestemming@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	1

BETREFT Aanleggen containerveld Baarloseweg Helden

Geachte he

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 3 mei 2022 deelt TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) u het volgende mee.

Hoogspanningsverbinding

De werkzaamheden worden (gedeeltelijk) uitgevoerd binnen de belemmerde strook van de bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding Helden - Boekend (HELD-BOEK150) tussen mastnummers 46 en 47. In deze belemmerde strook gelden, in het kader van veiligheid en ongestoorde leveringszekerheid, veiligheidsaanbevelingen.

De strook heeft op deze locatie een breedte van 24 meter aan weerszijden vanuit de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 48 meter).

Werkzaamheden en technische voorwaarden

Wij hebben geen bezwaar tegen de door u geplande werkzaamheden voor het aanleggen van een containerveld aan Baarloseweg in Helden in de gemeente Peel en Maas, mits bij de uitvoering van de werkzaamheden de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

- De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bij uw aanvraag gevoegde documenten.
- De werkzaamheden moeten voldoen aan de aanbevelingen zoals vermeld in onze bijgevoegde veiligheidsbrochure.
- De werkzaamheden moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. Onzorgvuldig handelen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.
- De maximale veilige werkhoogte onder onze hoogspanningsverbinding (HELD-BOEK150) tussen mastnummers 46 en 47 bedraagt 6,00 meter ten opzichte van het huidige maaiveld.
- Het mechanisch, elektrisch of elektronisch blokkeren van de draaicirkel en/of de hoogte van de werktuigen is aanbevolen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste werking hiervan.
- Buiten de belemmerde strook dienen materialen en werktuigen zo te worden gebruikt dat de geleiders (spanning voerende draden) niet dichterbij worden genaderd dan 4,00 meter. Zie figuur 'risicozone hoogspanningslijnen' in de veiligheidsbrochure.

- Het maaiveld mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gewijzigd.
- Binnen een afstand van 5,00 meter, gerekend vanaf de buitenzijden van de zichtbare mastfundatie in alle richtingen, mag niet worden gegraven of geboord.
- Alle werktuigen dienen door middel van een sleepketting te worden geaard.
- De maximale veilige bouwhoogte onder onze hoogspanningsverbinding (HELD-BOEK150) tussen mastnummers 46 en 47 bedraagt 4,00 meter ten opzichte van het huidige maaiveld.
- De kunststof folie dient stormvast gemonteerd te worden.

Wij wijzen u erop dat deze brief met voorwaarden enkel van toepassing is op uw huidige ingediende aanvraag en heeft een geldigheid van 1 jaar.

Elke verandering aan uw aanvraag moet opnieuw door TenneT worden goedgekeurd. Wanneer u een (nieuwe) KLIC-melding voor deze werkzaamheden doet, adviseren wij u het kenmerk (TOE-nummer) van deze brief te vermelden. Dit voorkomt vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden.

Veiligheid

De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Het is dan ook belangrijk dat al het uitvoerende personeel en onderaannemers op de hoogte zijn van de risico's van het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanning en werken volgens de voorwaarden in deze brief. In het belang van de veiligheid van betrokken personen en om de ongestoorde leveringszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen, verzoeken wij u (of uw opdrachtgever) het uitvoerende personeel en onderaannemers te informeren over de inhoud van deze brief. Deze brief met bijlagen moet tevens aanwezig zijn op de locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Veiligheid is voor ons van groot belang. Daarom kunnen er vanuit TenneT bij de werkplek controles worden uitgevoerd. Hierbij wordt gecontroleerd of deze brief op de werklocatie aanwezig is en/of volgens de gestelde voorwaarden wordt gewerkt.

Aansprakelijkheid

Op het moment dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door u wordt geconstateerd dat onze eigendommen beschadigd dreigen te raken en/of de ongestoorde leveringszekerheid in gevaar komt, verzoeken wij u de werkzaamheden direct stil te leggen en met TenneT in overleg te treden over het verdere verloop. Wij wijzen u erop dat u (wettelijk) aansprakelijk bent voor eventuele schades aan onze eigendommen, inclusief eventuele vervolgschade.

Indien er tijdens de werkzaamheden materiële schade aan onze assets is ontstaan, dan moet u dit melden via schade@tennet.eu onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Contact

Heeft u nu nog vragen? Neemt u dan contact op met onze adviseur. De contactgegevens staan rechtsboven in deze brief vermeld.

Wij wensen u veel succes toe met het zorgvuldig en veilig uitvoeren van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Head Real Estate Management