

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland

CLASSIFICATIE	C1 - Publieke Informatie
DATUM	22 februari 2023
UW REFERENTIE	Uw e-mail van
ONZE REFERENTIE	21-02-2023 TOE0013209
BEHANDELD DOOR	026 373 32 72
TELEFOON DIRECT	
E-MAIL	toestemming@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	2

BETREFT Plaatsen 2 mestilo's Rongvenweg 14 Egchel

Geachte ,

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 21 februari 2023 deelt TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) u het volgende mee.

Hoogspanningsverbinding

De twee mestilo's zullen (gedeeltelijk) aanwezig zijn binnen de belemmerde strook van onze bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding Maasbracht – Dodewaard (MBT-DOD380) tussen mastnummers 53 en 54. In deze belemmerde strook gelden, in het kader van veiligheid en ongestoorde leveringszekerheid, veiligheidsaanbevelingen. Deze brief met voorwaarden kan worden gezien als schriftelijke toestemming zoals wordt bedoeld in het gevestigde zakelijk recht. De strook heeft op deze locatie een breedte van 36,00 meter aan weerszijden vanuit de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 72,00 meter).

Ter informatie is een kaartje uit ons netbeheersysteem bijgevoegd met daarop de situering van onze hoogspanningsverbinding.

Het werk en technische voorwaarden

Wij hebben geen bezwaar tegen het hebben en houden van twee mestilo's aan de Rongvenweg 14 in Egchel, mits daarbij de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

- De werken worden uitgevoerd conform de bij uw aanvraag gevoegde documenten.
- De werken moeten voldoen aan de aanbevelingen zoals vermeld in onze bijgevoegde veiligheidsbrochures.
- De werken moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. Onzorgvuldig handelen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.
- De maximale veilige bouwhoogte van de buitenrand van de mestilo's is 4,00 meter. Het dak is begaanbaar en heeft in het midden een hoogte van 6,90 meter ten opzichte van het huidige maaiveld.
- Er mag geen (tijdelijke) grond- en/of materiaalopslag plaatsvinden in de belemmerde strook.

- In de nabijheid van een hoogspanningsverbinding kan hinder worden ondervonden van elektromagnetische beïnvloeding. Om een veilige werking van apparatuur en veiligheid met betrekking tot objecten te garanderen kan het noodzakelijk zijn mitigerende maatregelen te treffen. Metalen delen van bouwwerken moeten worden geaard, zoals vermeld in de geldende norm NEN 1010. U bent hier als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor.

Wij wijzen u erop dat deze brief met voorwaarden enkel van toepassing is op uw huidige ingediende aanvraag en een geldigheid heeft van 1 jaar.

Elke verandering aan uw aanvraag moet opnieuw door TenneT worden goedgekeurd. Wanneer u een aangepast plan wil laten beoordelen, adviseren wij u het kenmerk (TOE-nummer) van deze brief te vermelden. Dit voorkomt vertraging in de behandeling van uw aanvraag.

Aansprakelijkheid

U vrijwaart onze vennootschap voor aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding. Ook voor derden die werkzaamheden uitvoeren of gebruik maken van het uit te voeren werk.

Veiligheid

Veiligheid is voor ons van groot belang. Daarom voert TenneT inspecties uit waarbij zal worden gecontroleerd of het werk volgens de voorwaarden zoals benoemd in deze brief is gerealiseerd.

Deze toestemming ziet enkel op de aanwezigheid van het werk in de nabijheid van onze hoogspanningsverbinding. Voor de realisatie van het werk moet door u of uw aannemer een separate toestemming aangevraagd worden. Hierin worden nadere voorwaarden gesteld om een veilige werkomgeving en de continuïteit van onze stroomvoorziening te waarborgen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Contact

Heeft u nu nog vragen? Neemt u dan contact op met onze adviseur. De contactgegevens staan rechtsboven in deze brief vermeld.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.