

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s



u13.

W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

BügelHajema Adviseurs
T.a.v. de heer P. W. Reinstra
Balthasar Bekkerwei 76
8914 BE LEEUWARDEN

Leeuwarden, 14 juni 2011
Bijlage(n):

Ons kenmerk: WFN1108597
Tel: 058-292 2816 / R. Tamminga

Cluster Plannen
Uw kenmerk:

VERZONDEN 14 JUNI 2011

Onderwerp:

Wateradvies herinrichting ligplaatsen voor woonschepen in Uitwellingerga

Geachte heer Reinstra,

Op 27 april 2011 ontvingen wij uw aanvraag voor een watertoets voor de herinrichting van drie ligplaatsen voor woonschepen in de Easterbregesleat te Uitwellingerga. Uit de digitale watertoets is gebleken dat voor dit plan de normale procedure moet worden doorlopen. Reden hiervoor is dat in de buurt van het plangebied een regionale kering ligt. In de normale procedure wordt door Wetterskip Fryslân een wateradvies opgesteld waarin wordt ingegaan op de specifieke punten van het betreffende plan.

Boezemkade

Uit onze gegevens blijkt dat de herinrichting van de drie ligplaatsen zal plaatsvinden binnen de boezemkade (regionale waterkering). De boezemkade is aangelegd om het achterliggende gebied te beschermen tegen overstromingen. Deze boezemkade heeft met een bepaalde afmeting een kerende werking. De kerende werking moet te allen tijde gehandhaafd blijven. U geeft aan de bestaande boezemkade te willen versterken en te willen voorzien van een pad. Wij adviseren voor de boezemkade een minimale aanleghoogte van ca +0.60m NAP. Indien er een stalen damwandconstructie wordt toegepast adviseren wij een minimale aanleghoogte van ca +0.50m NAP. Ook wordt er riolering en nutsvoorzieningen aangebracht in de boezemkade. Wetterskip Fryslân is zeer terughoudend in het toestaan van riolering en nutsvoorzieningen in de boezemkade. De reden hiervoor is dat deze voorzieningen de stabiliteit van de boezemkade negatief kunnen beïnvloeden. Wij willen u dringend adviseren om voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor een watervergunning het ontwerpplan eerst voor te leggen aan de heer P. Oosterbaan, vergunningverlener van Wetterskip Fryslân, bereikbaar via telefoonnummer. 058-292 2087.

Afvalwater- en regenwatersysteem

Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren. In geval van dit bouwplan kan het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, onder bij *Waterkwaliteit* genoemde voorwaarden, geloosd worden op het oppervlaktewater.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

Waterkwaliteit

Om een goede kwaliteit van water te realiseren moet voorkomen worden dat milieubelastende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. Tevens dient gebouwd te worden met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.

Waterwet

Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tijdig een vergunning worden aangevraagd of een melding worden ingediend in het kader van de Waterwet. Onder ingrepen in het watersysteem worden ook het onttrekken van grondwater en het lozen daarvan op het oppervlaktewater verstaan. Op onze website (www.wetterskipfryslan.nl/waterwet) treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een watervergunning downloaden.

Procesafspraken

Wij gaan er van uit dat de in deze watertoets vermelde adviezen worden opgevolgd en meegenomen in de verdere planvorming. Wij vragen u om het wateradvies te communiceren met de initiatiefnemer. Wanneer de vermelde adviezen worden opgevolgd zien wij met betrekking tot het voorliggende plan geen waterhuishoudkundige bezwaren. Hierbij geven wij dan ook een positief wateradvies. De watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'R' followed by a long horizontal stroke.

drs. R. Smit,
manager Cluster Plannen.