

B i j l a g e 2 :
R e a c t i e s u i t h e t
b e s t u u r l i j k v o o r o v e r l e g

Jan-Ale van der Ploeg

Van: Reijer Tamminga <rtamminga@wetterskipfryslan.nl>
Verzonden: maandag 7 mei 2012 15:58
Aan: Ro SWF
CC: Andrea Suilen
Onderwerp: reactie concept bestemmingsplan Woonschepen aan de Easterbrêgesleat in Uitwellingerga

Geachte heer / mevrouw,

Naar aanleiding van uw bekendmaking van 19 april 2012 ontvangt u hierbij onze reactie op het concept bestemmingsplan "Woonschepen aan de Easterbrêgesleat" in Uitwellingerga. Er is voor het concept bestemmingsplan een positief wateradvies afgegeven. U geeft in het ontwerp bij de conclusie voor water het volgende aan:

Om nadelige gevolgen voor de waterkering vanwege het uitvoeren van grondwerkzaamheden zoals de aanleg van een nutsstrook te voorkomen is in de regels bepaald dat voor het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning moet een advies van de waterbeheerder gevraagd worden.

Volgens ons is dit een dubbeling in de regelgeving. Namelijk de keur van Wetterskip Fryslân, die hoort bij de Waterwet is hier ook van toepassing.

Graag wil Wetterskip Fryslân op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen in het plan.

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslan staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslan niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.



i12.007871

11 MEI 2012



BRANDWEER

Fryslân

Gemeente Súdwest Fryslân
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v.: R. Kok
Postbus 10000
8600 HA SNEEK

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
Reviusstraat 1
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	10 mei 2012	Behandeld door	R. de Groot
Onze referentie	UIT/12000314/BRW	Doorkiesnummer	088 22 99 602
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweefryslan.nl
Uw brief van	19 april 2012	Bijlagen	-

Onderwerp Advies externe veiligheid Bestemmingsplan Woonschepen aan de
Easterbrêgesleat in Uitwellingerga

Geacht College,

Op 19 april 2012 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Woonschepen aan de Easterbrêgesleat in Uitwellingerga toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Basisnet

In het kader van het Basisnet water en het concept Besluit externe veiligheid transportroutes moet langs het Prinses Magrietkanaal rekening worden gehouden met een plasbrandaandachtsgebied van 25 meter. Alvorens gemeenten de bouw van kwetsbare objecten in het plasbrandaandachtsgebied toestaan, dient daaraan een zorgvuldige afweging ten grondslag te liggen. Bij deze afweging dient de behoefte tot het realiseren van die kwetsbare objecten in het plasbrandaandachtsgebied te worden onderbouwd, waarbij ook mogelijke alternatieve locaties worden beschouwd. De waterlijn fungeert als beginpunt waar vanaf het plasbrandaandachtsgebied wordt gerekend.

Echter langs kleinere zijtakken en insteekehaventjes worden geen plasbrandaandachtsgebieden gedefinieerd, omdat de kans klein is dat een plas precies de ingang indrijft. De oeverlijn van de vaarweg wordt doorgetrokken en van daar af geldt het aandachtsgebied. Deze regelgeving levert geen belemmeringen op voor dit plan.

Bereikbaarheid

Wel merkt Brandweer Fryslân op dat in het kader van de basis brandweezorg de afstand tussen de openbare weg en de toegang van een bouwwerk dat voor verblijf van mensen is bestemd ten hoogste 40 meter mag zijn. Deze afstand is de maximale afstand waarbij de brandweer nog in staat kan worden geacht tot het doen van een binnenaanval.





Op dit moment kan Brandweer Fryslân niet beoordelen of het voorgestelde pad bij de woonschepen geschikt is voor brandweervoertuigen. Het pad wordt half verhard uitgevoerd en is 2,5 meter breed. Voor een goede bereikbaarheid van (woon)adressen aan doodlopende wegen geldt de richtlijn dat deze adressen bereikbaar worden geacht indien de weg 5 meter breed is. Brandweer Fryslân adviseert hierover in overleg te treden met het lokale brandweerkorps.

Voor advies inzake de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van (zwaar) ongeval in het plangebied als gevolg van activiteiten die niet onder het Bevi, CRnvgs en het Bevb vallen, verwijzen wij u door naar uw gemeentelijke brandweer.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot van het onderdeel Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 22 99 602.

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan dhr. Stabel, commandant van brandweer Súdwest Fryslân.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,

ir. E. Boetes MCDM
Clusterhoofd Brandweer Fryslân



Jan-Ale van der Ploeg

Onderwerp: FW: Controle Bestemmingsplan (Intern met bijlage)
Bijlagen: advies regionale brandweer Easterbrêgge sleat.pdf

Van: René Silvius [<mailto:r.silvius@gemeenteswf.nl>]

Verzonden: dinsdag 29 mei 2012 11:29

Aan: Ro SWF

CC: Jacques Pommer

Onderwerp: RE: Controle Bestemmingsplan (Intern met bijlage)

Hallo,

Hierbij het advies van de brandweer voor het bovengenoemde project:

Wij adviseren om het aan te leggen pad langs de woonschepen geschikt te maken voor (brandweer) voertuigen.

Dit betekent dat:

- de woonschepen tot op 40 meter benaderbaar moeten zijn,
- de rijbaan een breedte van minimaal 3,5 meter breed moet zijn,
- de breedte ter hoogte van de woonschepen (opstelplaatsen) van minimaal 4 meter breed,
- de afstand tot het water maximaal 8 meter mag bedragen,
- de de wegbelasting 100 KN moet kunnen dragen.

E.e.a. kan in graskeien worden uitgevoerd.

Met vriendelijke groeten,

René Silvius
Brandweer Súdwest Fryslân
afd. risicobeheer

Postbus 10.000
8600 HA Sneek
T: 0515-489358
E: r.silvius@gemeenteswf.nl
Aanwezig: ma, di, do en vr.

15 MEI 2012

provinsje fryslân
provincie fryslân



i12.007986

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
snekertrekweg 1
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Súdwest-Fryslân
Postbus 10000
8600 HA SNEEK

Leeuwarden, 11 mei 2012

Verzonden, 14 MEI 2012

Ons kenmerk : 01002577
Afdeling : Stêd en Plattelân
Behandeld door : F. Jilderda / (058) 292 52 43 of f.jilderda@fryslan.nl
Uw kenmerk : -
Bijlage(n) : -

Onderwerp : Voorontwerpbestemmingsplan 'Woonschepen aan de Easterbrêgesleat
in Uitwellingerga'.

Geacht college,

Op 19 april 2012 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.

Het plan geeft ook overigens geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

p.a.

Mw. drs. M.H.J. Stijnen
Hoofd Team Beleid specifiek