



- Legenda
- 10.00

Bestaande hoogte

50.50

Globale aanleghoogte

Sputcirkel

Locatie inrit

Kadastrale perceelsgrens

Nieuwe kavelgrens

Kavel ... (1)

Opp. ... (2) m2

Bp. ... (3)

(1) Kavelnummer
(2) Kaveloppervlakte
(3) CONCEPT Bouwpeil (m +NAP)

Nieuw DWA-riool met stroomrichting,
materiaal en diameter van de leiding

Nieuw RWA-riool met stroomrichting,
materiaal en diameter van de leiding

Nieuw infiltratiëriool met stroomrichting,
materiaal en diameter van de leiding

Huisaansluiting DWA

Huisaansluiting RWA

Kolkaansluiting RWA

Straatkolk

Trottoirkolk

Bestaand riool

Metselwerkput in bestaand riool

Kunststof put in DWA-riool

Kunststof put in RWA-riool

Overstortput in RWA-riool

Kavel

Bebouwing

Rijweg

Trottoir

Inritten

Parkeerplaatsen openbaar

Parkeerplaatsen privé

(Onderhouds)pad

Maai-pad

Zaaien

Zaaien taluds wadi

Groenvoorziening/beplanting

Haag

Boom

Locatie infiltratieonderzoek
- Laagst gelegen kolk past. Rosierstraat : 49.80 m +NAP
Waking : 25 cm
Hoogwaterlijn in buffer : 49.55 m +NAP
Benodigde berging : 192 m3 (zie afwateringplan)
Afhankelijk van N-waarde grondwaterstand aanbrengen
Voorfiltrering door middel van bodempassage
-
- MANSVELT
Infra-ontwikkeling en Management
Datum: 04-11-2024
Tekeningnr.: 24.16901
Proj. nr.: 19405

Schaal: 1:500
Versie: 1
Gecontroleerd:
- Inrichtingsplan bouwplan Oost-Maerland