



Gemeente Stichtse Vecht - Project 'Inspecties Bouwbesluit park Willemshof'

Chalet	Datum	Voldoet wel/niet	Constatering	Advies	Nacontrole
C1	19-jun	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C2	19-jun	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C3	19-jun	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C6	26-jun	Niet	Plafond verblijfsruimte meet 2.04m i.p.v. minimaal 2.1m.	Gedogen	n.v.t.
C7	26-jun	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C8	19-jun	Niet	Plafond verblijfsruimte meet 2.04m i.p.v. minimaal 2.1m.	Gedogen	n.v.t.
C9	26-jun	Niet	Plafond verblijfsruimte meet 2.04m i.p.v. minimaal 2.1m.	Gedogen	n.v.t.
C10	26-jun	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C11	26-jun	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C12	19-jun	Niet	Plafond verblijfsruimte meet 2.04m i.p.v. minimaal 2.1m	Gedogen	n.v.t.
C13	26-jun	Niet	Rookmelder nog niet opgehangen	Rookmelder ophangen en nacontrole uitvoeren	Akkoord
C15	1-jul	Niet	Plafond verblijfsruimte meet 2.07m i.p.v. minimaal 2.1m. Rookmelder nog niet opgehangen.	Rookmelder ophangen en nacontrole uitvoeren	Akkoord
C16	19-jun	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C17	19-jun	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.