

5.1.2e

Van: Centralebalie
Verzonden: donderdag 10 september 2015 13:11
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: betreft bestemmingsplan

Goedemiddag,

5.1.2e uit Bitgummole wil reageren op het bestemmingsplan Tsjerkeleane 10 te Ingelum. Haar vraag is of er ook bomen kunnen worden aangeplant rondom de ligboxenstal in verband met lichtvervuiling.

Mevrouw geeft aan dat op andere plaatsen waar een ligboxenstal wordt gebouwd, dit wel gebruikelijk/verplicht is.

Haar telefoonnummer voor vragen/overleg is 5.1.2e.

Met vriendelijke groet,

Medewerker centrale balie/burgerzaken

Gemeente Menameradiel
Dyksterbuorren 16 | 9036 MS Menaam

T (0518) 45 29 00

E centralebalie@menameradiel.nl

W www.menameradiel.nl

gemeente
Menameradiel



goed foarelkoar

01/08/15

Tsjerke leane to Ingelum

- ① D'angûtaiden net meinoan
(wol by peardele oan'e oost kant van Ingelum)
- ② Offier fan deafee net meinoan
- ③ 1 foerwein per wike. / is no ek al sa mar hast + wa kear safolle fee
- ④ Oansluting op'e proovinsjale dyk net geskikt foar vrachtweinen (dus wol troch de doarpen)
- ⑤ Mear oandachts foar Prânskijlike ~~spyn~~ spynpassing (eh besteande site waasje meinnimme)

↓ Noar kear

Bestimmings algemien

- ① Eardear fersocht om in gearfetting mei foaral de oandachtspunten en risico's.
- ② Omskriuwing "Groen" is ek:
 - Parkeren.
 - Spoelvoorzieninge
 - Nutsvoorzieninge
 - Water.
 } = misliedend, in grienstrook kin dus sa mar fereare. wuade yn.

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@wetherskipfryslan.nl>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2015 10:16
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan Tsjerkeleane 10 te Ingelum

Geachte 5.1.2e,

Uit de beoordeling van de waterparagraaf blijkt dat er voor het plan nog geen watertoets is aangevraagd in het kader van het watertoetsproces.

Wij verzoeken aan de initiatiefnemer om dit alsnog te doen. Aan de hand van de aanvraag kunnen wij een gericht wateradvies afgeven voor het plan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Planvormer
Werkdagen: ma | di | wo | do
5.1.2e

Wetherskip Fryslân T 5.1.2e of 5.1.2e postbus 36, 8900 AA Leeuwarden E rta 5.1.2e @wetherskipfryslan.nl |
www.wetherskipfryslan.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

Wetherskip Fryslân is tijdelijk verhuisd naar [Crystalic](#).

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetherskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetherskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

datum 24-8-2015
dossiercode 20150824-2-11460

Project: melkveehouderij mts.Bakker
Gemeente: Menameradiel
Aanvrager: 5.1.2e
Organisatie: Pietersma & Spoelstra

Geachte heer/mevrouw 5.1.2e,

Voor het plan *melkveehouderij mts.Bakker* heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven, is bepaald dat het plan een zodanige invloed heeft op de waterhuishouding dat de Normale procedure moet worden gevolgd.

Dit betekent dat wij in een overleg met u willen bespreken hoe voor het plan *melkveehouderij mts.Bakker* rekening kan worden gehouden met de waterhuishouding en/of de afvalwaterketen.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om te bepalen binnen welke termijn u een wateradvies kunt verwachten of voor het maken van een nadere afspraak. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 058-292 2222 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
F 058 292 2223
E info@weterskipfryslan.nl

De WaterToets 2014



INGEKOMEN
31 AUG. 2015
MENAMERADIEL

Gemeente Menameradiel
college van burgemeester en wethouders
Postbus 3
9036 ZW MENAAM

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	25 augustus 2015	Behandeld door	5.1.2e
Onze referentie	UIT/15004877/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	5.1.2e
Uw referentie		E-mail	5.1.2e @brandweefryslan.nl
Uw brief van	13 augustus 2015	Bijlagen	0
Onderwerp	Advies Tsjerkeleane 10 te Ingelum		

Geacht college,

Op 13 augustus 2015 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Tsjerkeleane 10 te Ingelum toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Het plan omschrijft de bouw van een nieuwe stal aan de Tsjerkeleane. De ontwikkeling past echter niet in het vigerende bestemmingsplan.

Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Digitale veiligheidstoets

Om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd, verzoeken wij u om gebruik te maken van de digitale veiligheidstoets (www.veiligheidstoets.nl). Een uitdraai van het advies van de digitale veiligheidstoets is reeds per mail aan u toegezonden.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

De aanvraag betreft het bijbouwen van een ligboxenstal op een perceel waar al meerdere opstallen aanwezig zijn. Dit levert voor de basis brandweezorg niet direct tot grote negatieve gevolgen.

Desondanks acht Brandweer Fryslân het belangrijk dat in geval van brand er spoedig voldoende bluswater verkregen kan worden.



BRANDWEER

Fryslân



Volgens de tekeningen is er een sloot aanwezig aan de Tsjerkeleane. Van deze sloot is het echter onbekend of deze van voldoende diepte en breedte is om te gebruiken als bluswatervoorziening.

Op grotere afstand (ongeveer 500 meter) is wel open water aanwezig wat als bluswater kan dienen in de vorm van de Beetgumervaart. Het opbouwen van een watervoorziening op deze vaart neemt, mede door de afstand, echter meer tijd in beslag.

Bovenstaande situatie leidt niet direct tot grote knelpunten maar kan bij een brand wel leiden tot een latere inzet van de brandweer. Dit zal in een dergelijk geval nadelige gevolgen hebben voor de branduitbreiding.

Idealiter zou daarom gekozen kunnen worden voor het aanleggen van een primaire bluswatervoorziening in de vorm van een brandkraan op of nabij het perceel. Daarnaast zou gekeken kunnen worden naar de mogelijkheid om de sloot aan de Tsjerkeleane beschikbaar te maken/ houden voor de bluswatervoorziening. De sloot moet dan ter plaatse van de opstelplaats voor het brandweervoertuig minimaal over 5 meter vrij worden gehouden van riet.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ^{5.1.2e} van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via ^{5.1.2e}

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

5.1.2e

bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,

afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân



Ontwikkeling plan Advies 1

Project: Tjerkleane 10 Ingelum

Datum: 25-8-2015

Naam bedrijf/instelling: Brandweer Fryslân

Telefoon: 5.1.2e

Adres: Postbus 612

Postcode: 8901 BK

Plaatsnaam: Leeuwarden

Samenvatting

In de onderstaande tabel zijn de gegeven antwoorden en de daarbij behorende gevolgen kort samengevat.

	Vraag	Antwoord
Risicovolle inrichtingen	Liggen er binnen het plangebied risicovolle inrichtingen, of liggen er buiten het plangebied risicovolle inrichtingen die mogelijk van invloed zijn op het plangebied? Of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	Nee
	Bevinden zich objecten (waar mensen verblijven of kunnen verblijven) binnen het invloedsgebied van de inrichting? Of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Bevinden zich kwetsbare objecten binnen de PR 10-5 contour van de inrichting of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Maakt het plan nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogelijk binnen de PR 10-5 contour?	N.v.t.
Buisleidingen	Liggen er binnen het plangebied buisleidingen, of liggen er buiten het plangebied buisleidingen die mogelijk van invloed zijn op het plangebied? Of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	Nee
	Bevinden zich binnen het invloedsgebied van de buisleiding(en) objecten waar mensen kunnen verblijven? Of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Bevinden zich binnen de PR 10-5 contour van de buisleiding kwetsbare objecten of worden deze mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Worden er binnen de PR 10-5 contour nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogelijk gemaakt?	N.v.t.
Vervoer van gevaarlijke stoffen	Liggen er binnen het plangebied transportroutes, of liggen er buiten het plangebied transportroutes die mogelijk van invloed zijn op het plangebied? Of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	Nee
	Bevinden zich binnen het invloedsgebied van de transportroute(s) objecten waar mensen kunnen verblijven? Of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Bevindt de ontwikkeling zich binnen 200 meter van de transportroute(s)?	N.v.t.
	Bevindt de ontwikkeling zich binnen het plasbrandaandachtsgebied?	N.v.t.

Inhoud

Uit de toets blijkt dat er in of buiten het plangebied geen risicovolle inrichting of buisleiding gelegen zijn die van invloed zijn op dit ruimtelijk plan. Ook vindt er geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Externe veiligheid is daarom niet van toepassing op dit ruimtelijk plan. Verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet aan de orde. Het bevoegd gezag is in dit geval niet verplicht Brandweer Fryslân om advies te vragen in het kader van externe veiligheid. Desondanks zou Brandweer Fryslân het plan willen beoordelen in het kader van de basis brandweezorg.

Acties

- In het ruimtelijke plan kan onderstaande externe veiligheidsparagraaf worden opgenomen. Tevens kan dit advies worden toegevoegd aan de bijlage van het plan.
- Het is aan te bevelen om Brandweer Fryslân te betrekken bij dit ruimtelijk plan in het kader van de basis brandweezorg.

Externe veiligheidsparagraaf

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door:

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen en spoorwegen);
- het gebruik van luchthavens.

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico's voor de burger door bovengenoemde activiteiten en is verankerd in diverse wet- en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de volgende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden:

- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
- Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in:

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden;
- transportroutes van gevaarlijke stoffen;
- buisleidingen.

Binnen of buiten het ruimtelijk plan zijn conform de professionele risicokaart geen risicobronnen aanwezig waarvan de risicocontouren of de invloedsgebieden over het plangebied lopen. De wet- en regelgeving betreffende externe veiligheid heeft dan ook geen gevolgen voor dit bestemmingsplan. In de bijlage zijn de resultaten van de digitale veiligheidstoets opgenomen.

Brandweer Fryslân



Tel: 5.1.2e



Mail: 5.1.2e@brandweefryslan.nl

Adviesaanvragen per bovenstaand emailadres, via omgevingsloket online of schriftelijk op onderstaand adres.

Brandweer Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN

Contactpersonen Brandweer Fryslân voor vragen of (voor)overleg:

5.1.2e

5.1.2e@brandweefryslan.nl

5.1.2e

5.1.2e@brandweefryslan.nl

5.1.2e

5.1.2e@brandweefryslan.nl

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9