

## Bijlage 2:

### Overlegreacties

College van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Menameradiel  
Postbus 3  
9036 ZW MENAAM

Leeuwarden, 22 oktober 2013  
Verzonden, **23 OKT. 2013**

Ons kenmerk : 01086237  
Afdeling : Stêd en Plattelân  
Behandeld door : G. van der Wielen-Berg / (058) 292 57 78 of g.vanderwielen@fryslan.nl  
Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :

Onderwerp : Menaam-Bedrijventerrein Noord

Geacht college,

Op 11 oktober 2013 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.

Het plan geeft overigens geen aanleiding tot opmerkingen.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

  
dhr. T. Ietswaart  
Hoofd Team Algemeen Beleid

| GEMEENTE MENAMERADIEL          |   |      |                |       |          |      |  |
|--------------------------------|---|------|----------------|-------|----------|------|--|
| Ingek. d.d. <b>24 OKT 2013</b> |   |      |                |       | b.v.o.   |      |  |
| Volgno.                        |   |      |                |       | ja / nee |      |  |
| Routing                        |   |      |                |       |          |      |  |
| idd.                           |   | Zijn | Staf           | Secr. | BW       | Raad |  |
|                                | ✓ |      |                |       |          |      |  |
| om advies:                     |   |      | ter afdoening: |       |          | TKN: |  |
| fc aan.                        |   |      | d.d:           |       |          |      |  |

## Jan-Ale van der Ploeg

---

**Onderwerp:** FW: voorontwerpbestemmingsplan Menaam Bedrijventerrein Noord

**Van:** Johan Cnossen [<mailto:j.cnossen@brandweerfryslan.nl>]

**Verzonden:** donderdag 07 november 2013 16:33

**Aan:** Hoekstra, Gerard

**CC:** Siemen Scheffer (werk)

**Onderwerp:** RE: voorontwerpbestemmingsplan Menaam Bedrijventerrein Noord

Geachte heer Hoekstra,

Ik heb het voorontwerp bestemmingsplan (actualisatie) doorgenomen en heb de volgende opmerking(en).

- op pagina 36, tweede alinea van de toelichting is te lezen dat tussen de bedrijfsgebouwen een minimale afstand van 4 m wordt gehanteerd, tenzij de bedrijfsgebouwen aaneen worden gebouwd. De afstand van een niet-aaneengebouwde zijde van een bedrijfsgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet meer dan 3 m bedragen.

Opmerking: op basis van de laatste zin kan de afstand van een gevel tot de perceelsgrens niet meer dan 3 m bedragen (tussen de 2 en 3 m). Om brandoverslag te voorkomen kan het noodzakelijk zijn dat deze afstand groter is. Uit telefonisch contact met u begreep ik dat het woord 'meer' in de laatste zin moet worden vervangen door 'minder'.

Voor het overige heb ik geen opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

ing. J.J. (Johan) Cnossen  
Wnd. teamleider Risicobeheersing, brandweer NW-Fryslan  
Postbus 63  
9076 ZP St.-Annaparochie  
(0518) 404353