

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
L. Jansen
Postbus 2095
1620 EB HOORN

Datum	25 mei 2021	Telefoon	06 52 56 23 39
Onze referentie	UIT-2021-22592	E-mail	ldoornbos@vrnbn.nl
Uw referentie	e-mail	Bijlagen	-
Uw bericht van	7 mei 2021	Onderwerp	Advies EV Groetweg 1 Middenmeer

Geachte heer Jansen,

Op 7 mei j.l. heeft u Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de gelegenheid gesteld tot het uitbrengen van advies over ramp- en crisisbestrijding en zelfredzaamheid ten behoeve van het wijzigingsplan Groetweg 1 te Middenmeer.

Initiatiefnemers willen de boerderij gaan gebruiken voor hun adviesbureau voor de agrarische sector en een stichting dat design en commercie aan dagbesteding voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Bestrijdbaarheid:

In de nabije omgeving van het plangebied is een buisleiding gelegen. Het betreft een hogedruk aardgasleidingen van de Gasunie. Het ongeval dat mogelijk het object Groetweg 1 kan bedreigen is een fakkelbrand met hittestraling. Hierdoor kan een secundaire brand het gevolg zijn die de aanwezigen in het pand Groetweg 1 bedreigt. Het scenario ontstaat zonder waarschuwing vooraf, mogelijk ten gevolge van werkzaamheden.

Gedurende de fakkelbrand kunnen hulpdiensten niet inzetten vanwege de hitte.

Zelfredzaamheid:

Door vluchten kunnen de aanwezigen mogelijk ontsnappen aan de gevolgen (=secundaire brand). De veilige vluchtweg dient dan naar het noordoosten ingericht te zijn, aangezien de aardgasleiding parallel ligt met de Groetweg.

Bovenstaande toelichting op bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid kan gebruikt worden bij de verantwoording van het groepsrisico.

Graag ontvangen wij een korte terugkoppeling van uw bevindingen ten aanzien van het advies en/of een afschrift van uw besluit. Voor vragen of een toelichting kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,



Leo Doornbos
Expert risico's en veiligheid