

BINK
software

Bouwservice buro Kuip
Oudeschild (Texel)

Daglichtberekening

Project	: 2017007	Omschr.	: 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum	: 21-6-2017	Plaats	: Oosterland
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht Gemeenelandseweg 65

Project gegevens

Project	:	2017007
Omschrijving	:	4 woningen Oosterland
Plaats	:	Oosterland
Aanmaakdatum	:	26-1-2017
Mutatie datum	:	21-6-2017
Auteur	:	PJ

Projectrelatie(s)


Dozy BV

Opmerkingen

Berekeningen 4 vrijstaande woningen te Oosterland

Bouwservice buro Kuip

Heemskerckstraat 26 1792 AB Oudeschild (Texel)
Nederland
Telefoon : 0222-310894
Fax : 0222 - 322645
E-mail : buro.kuip@texel.com



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum : 21-6-2017 Plaats : Oosterland
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65

Gebouw opmerkingen

Daglicht berekening woonfunctie, Gemeenelandseweg 65 referentie woning

Uitgangspunten:

Beglazing volgens epg berekening

Beganeground ruimte aanbouw deel verblijfsgebied tbv. slaapruijnte beganeground.

Gebouw overzicht

Gebouwgegevens


Omschrijving : daglicht Gemeenelandseweg 65
Gebouwtype : Woning

Verblijfsgebieden

Omschr	Hpeil [m]	L [m]	B [m]	H [m]	Avl [m²]	Aeq;eis [m²]
Begane grond						
{VG} Verblijfsgebied 4	0,00	0,00	0,00	2,60	7,00	0,70
{VG} Verblijfsgebied	0,00	0,00	0,00	2,60	58,30	5,83
Verdieping						
{VG} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)	2,95	0,00	0,00	2,60	10,40	1,04
{VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)	2,95	0,00	0,00	2,60	11,00	1,10
Zolder verdieping						
-	-	-	-	-	-	-

Ruimten


Aand	Omschr	Vr	Functie	L [m]	B [m]	H [m]	Avl [m²]	Aeq;min [m²]
Begane grond								
0.3	berging	Nee	Woonfunctie	1,40	1,00	2,60	1,40	0,00
0.2	Meterkast	Nee	Woonfunctie	0,30	1,00	2,60	0,30	0,00
0.1	Hal/entree	Nee	Woonfunctie	5,80	1,00	2,60	5,80	0,00
0.4	Woonkamer/Keuken (open)	Ja	Woonfunctie	58,30	1,00	2,60	58,30	0,50
0.7	Toilet	Nee	Woonfunctie	1,30	1,00	2,60	1,30	0,00
0.6	berg/mogelijke slaap ruimte	Ja	Woonfunctie	7,00	1,00	2,60	7,00	0,50
0.5	berging	Nee	Woonfunctie	7,50	1,00	2,60	7,50	0,00
Verdieping								
1.2	Slaapkamer lv.	Ja	Woonfunctie	5,50	1,00	2,60	5,50	0,50
1.1	Slaapkamer rv.	Ja	Woonfunctie	5,50	1,00	2,60	5,50	0,50
1.0	Overloop	Nee	Woonfunctie	7,30	1,00	2,60	7,30	0,00
1.3	Techniek kast	Nee	Woonfunctie	1,80	1,00	2,60	1,80	0,00
1.5	Badkamer	Nee	Woonfunctie	5,70	1,00	2,60	5,70	0,00
1.4	Slaapkamer a.	Ja	Woonfunctie	10,40	1,00	2,60	10,40	0,50
Zolder verdieping								
2.0	Zolder	Nee	Woonfunctie	11,60	1,00	2,20	11,60	0,00



Project	: 2017007	Omschr.	: 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum	: 21-6-2017	Plaats	: Oosterland
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht Gemeenelandseweg 65

Overzicht gebruikte constructies


Aand	Konstr.type	Omschr	LTA [-]	L [m]	B [m]	A [m²]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
Dv09	Buitenraam	Glas HR++	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Project	: 2017007	Omschr.	: 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum	: 21-6-2017	Plaats	: Oosterland
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht Gemeenelandseweg 65

Overzicht vlakken per ruimte

Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst aa In vlak	Stand [°]	LTA [-]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
{0.1} Hal/entree									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.2} Meterkast									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.3} berging									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.4} Woonkamer/Keuken (open)									
Dv09	raam voorzijde 3x { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucit Geen	90	0,80	360	3,30	1,90	4,70
Dv09	pui li. { NO 90}	Buitenraam	Buitenlucit Geen	90	0,80	360	1,90	2,35	3,35
Dv09	pui achterz. { ZO 90}	Buitenraam	Buitenlucit Geen	90	0,80	360	1,90	2,35	3,35
{0.5} berging									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.6} berg/mogelijke slaap ruimte									
Dv09	glas in deuren { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucit Geen	90	0,80	150	1,30	1,55	2,02
{0.7} Toilet									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{1.0} Overloop									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{1.1} Slaapkamer rv.									
Dv09	raam voorzijde { N 90}	Buitenraam	Buitenlucit Geen	90	0,80	360	1,00	1,60	1,20
Dv09	dakraam re. { ZW 55}	Buitenraam	Buitenlucit Geen	55	0,80	250	0,94	1,45	1,02
{1.2} Slaapkamer lv.									
Dv09	raam voorzijde { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucit Geen	90	0,80	360	1,00	1,60	1,20
Dv09	raam li. { NO 90}	Buitenraam	Buitenlucit Geen	90	0,80	0	0,70	1,20	0,63
{1.3} Techniek kast									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{1.4} Slaapkamer a.									
Dv09	raam achterzijde { ZO 90}	Buitenraam	Buitenlucit Geen	90	0,80	360	1,00	1,60	1,20
Dv09	dakraam re. { ZW 55}	Buitenraam	Buitenlucit Geen	55	0,80	250	0,94	1,45	1,02
Dv09	dakraam li. { NO 55}	Buitenraam	Buitenlucit Geen	55	0,80	250	0,94	1,45	1,02
{1.5} Badkamer									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{2.0} Zolder									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum : 21-6-2017 Plaats : Oosterland
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65


Overzicht belemmeringen en overstekken per ruimte

Overzicht belemmeringen

Omschrijving		Hpeil [m]	Hvl [m]	Stand [°]	alfa [°]	Afst [m]	Hgte [m]
{0.1} Hal/entree							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.2} Meterkast							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.3} berging							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.4} Woonkamer/Keuken (open)							
raam voorzijde 3x { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,40	90	20	0,00	0,00
pui li. { NO 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,40	90	20	0,00	0,00
pui achterz. { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,40	90	20	0,00	0,00
{0.5} berging							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.6} berg/mogelijke slaap ruimte							
glas in deuren { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{0.7} Toilet							
-	-	-	-	-	-	-	-
{1.0} Overloop							
-	-	-	-	-	-	-	-
{1.1} Slaapkamer rv.							
raam voorzijde { N 90}	Vereenvoudigd	2,95	0,80	90	20	0,00	0,00
dakraam re. { ZW 55}	Vereenvoudigd	2,95	0,80	55	20	0,00	0,00
{1.2} Slaapkamer lv.							
raam voorzijde { NW 90}	Vereenvoudigd	2,95	0,80	90	20	0,00	0,00
raam li. { NO 90}	Vereenvoudigd	2,95	0,60	90	20	0,00	0,00
{1.3} Techniek kast							
-	-	-	-	-	-	-	-
{1.4} Slaapkamer a.							
raam achterzijde { ZO 90}	Vereenvoudigd	2,95	0,80	90	20	0,00	0,00
dakraam re. { ZW 55}	Vereenvoudigd	2,95	0,80	55	20	0,00	0,00
dakraam li. { NO 55}	Vereenvoudigd	2,95	0,80	55	20	0,00	0,00
{1.5} Badkamer							
-	-	-	-	-	-	-	-
{2.0} Zolder							
-	-	-	-	-	-	-	-


Overzicht overstekken

Omschrijving		Hvl [m]	Stand [°]	betaH [°]	overstekD [m]	overstek [m]
{0.1} Hal/entree						
-	-	-	-	-	-	-
{0.2} Meterkast						
-	-	-	-	-	-	-
{0.3} berging						
-	-	-	-	-	-	-
{0.4} Woonkamer/Keuken (open)						
raam voorzijde 3x { NW 90}	Vereenvoudigd	0,40	90	23	0,00	0,00
pui li. { NO 90}	Vereenvoudigd	0,40	90	19	0,00	0,00



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum : 21-6-2017 Plaats : Oosterland
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65

Omschrijving		HvI [m]	Stand [°]	betaH [°]	overstekD [m]	overstek [m]
pui achterz. { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,40	90	19	0,00	0,00
{0.5} berging						
-	-	-	-	-	-	-
{0.6} berg/mogelijke slaap ruimte						
glas in deuren { NW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	11	0,00	0,00
{0.7} Toilet						
-	-	-	-	-	-	-
{1.0} Overloop						
-	-	-	-	-	-	-
{1.1} Slaapkamer rv.						
raam voorzijde { N 90}	Vereenvoudigd	0,80	90	24	0,00	0,00
dakraam re. { ZW 55}	Vereenvoudigd	0,80	55	27	0,00	0,00
{1.2} Slaapkamer lv.						
raam voorzijde { NW 90}	Vereenvoudigd	0,80	90	24	0,00	0,00
raam li. { NO 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	0	0,00	0,00
{1.3} Techniek kast						
-	-	-	-	-	-	-
{1.4} Slaapkamer a.						
raam achterzijde { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,80	90	24	0,00	0,00
dakraam re. { ZW 55}	Vereenvoudigd	0,80	55	27	0,00	0,00
dakraam li. { NO 55}	Vereenvoudigd	0,80	55	27	0,00	0,00
{1.5} Badkamer						
-	-	-	-	-	-	-
{2.0} Zolder						
-	-	-	-	-	-	-



Project	: 2017007	Omschr.	: 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum	: 21-6-2017	Plaats	: Oosterland
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht Gemeenelandseweg 65

Aeq resultaten per ruimte

{0.4} Woonkamer/Keuken (open)

Invoergegevens

Gebruiksfunctie	:	Woonfunctie
Bouwlaag	:	Begane grond
Verblijfsruimte	:	Ja
Ruimtype Bouwbesluit	:	Keuken (< 15kW)
Netto lengte	:	58,30 [m]
Netto breedte	:	1,00 [m]
Vloeroppervlakte	:	58,30 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
1	Dv09	raam voorzijde 3x { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	360	3,30	1,90	4,70
2	Dv09	pui li. { NO 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	360	1,90	2,35	3,35
3	Dv09	pui achterz. { ZO 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	360	1,90	2,35	3,35


Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
1	Dv09	raam voorzijde 3x { NW 90}	0,80	4,70	0,40	23	20	0,00	0,00	1,00	0,77	4,04	3,11
2	Dv09	pui li. { NO 90}	0,80	3,35	0,40	19	20	0,00	0,00	1,00	0,78	2,97	2,32
3	Dv09	pui achterz. { ZO 90}	0,80	3,35	0,40	19	20	0,00	0,00	1,00	0,78	2,97	2,32
			11,40									9,98	7,74

Resumé:

Totaal eis Aeq	:	0,50	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	7,74	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	13,28	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2017007	Omschr.	: 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum	: 21-6-2017	Plaats	: Oosterland
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht Gemeenelandseweg 65

{0.6} berg/mogelijke slaap ruimte**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie	:	Woonfunctie
Bouwlaag	:	Begane grond
Verblijfsruimte	:	Ja
Ruimtetype Bouwbesluit	:	Verblijfsruimte (VR)
Netto lengte	:	7,00 [m]
Netto breedte	:	1,00 [m]
Vloeroppervlakte	:	7,00 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
25	Dv09	glas in deuren { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	150	1,30	1,55	2,02


Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
25	Dv09	glas in deuren { NW 90}	0,80	2,02	0,60	11	20	0,00	0,00	1,00	0,79	2,02	1,60
			2,02									2,02	1,60

Resumé:

Totaal eis Aeq	:	0,50	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,6	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	22,86	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum : 21-6-2017 Plaats : Oosterland
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65

{1.1} Slaapkamer rv.**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Verdieping
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 5,50 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 5,50 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr	uitgeb.	Konstr.type	Grenst a	Ligt in vlak	LTA	Stand	Diepte	Ln	Bn	An
							[-]	[°]	[mm]	[m]	[m]	[m²]
4	Dv09	raam	voorzijde { N 90}	Buitenraam	Buitenluc	Geen	0,80	90	360	1,00	1,60	1,20
6	Dv09	dakraam	re. { ZW 55}	Buitenraam	Buitenluc	Geen	0,80	55	250	0,94	1,45	1,02

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr	uitgeb.	LTA	An	Hvl	Beta	Alfa	Abuitw	Anuitw	Cu	Cb	Ad	Aeq
				[-]	[m²]	[m]	[°]	[°]	[m²]	[m²]	[-]	[-]	[m²]	[m²]
4	Dv09	raam	voorzijde { N 90}	0,80	1,20	0,80	24	20	0,00	0,00	1,00	0,77	1,20	0,92
6	Dv09	dakraam	re. { ZW 55}	0,80	1,02	0,80	27	20	0,00	0,00	1,00	0,88	0,56	0,49
													1,76	1,42

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,42 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 25,82 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum : 21-6-2017 Plaats : Oosterland
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65

{1.2} Slaapkamer Iv.**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Verdieping
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 5,50 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 5,50 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr	uitgeb.	Konstr.type	Grenst a	Ligt in vlak	LTA	Stand	Diepte	Ln	Bn	An
							[-]	[°]	[mm]	[m]	[m]	[m²]
7	Dv09	raam	voorzijde { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc	Geen	0,80	90	360	1,00	1,60	1,20
8	Dv09	raam	li. { NO 90}	Buitenraam	Buitenluc	Geen	0,80	90	0	0,70	1,20	0,63

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr	uitgeb.	LTA	An	Hvl	Beta	Alfa	Abuitw	Anuitw	Cu	Cb	Ad	Aeq
				[-]	[m²]	[m]	[°]	[°]	[m²]	[m²]	[-]	[-]	[m²]	[m²]
7	Dv09	raam	voorzijde { NW 90}	0,80	1,20	0,80	24	20	0,00	0,00	1,00	0,77	1,20	0,92
8	Dv09	raam	li. { NO 90}	0,80	0,63	0,60	0	20	0,00	0,00	1,00	0,80	0,63	0,50
				1,83									1,83	1,43

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,43 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 26 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum : 21-6-2017 Plaats : Oosterland
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65

{1.4} Slaapkamer a.

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Verdieping
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 10,40 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 10,40 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr	uitgeb.	Konstr.type	Grenst a	Ligt in vlak	LTA	Stand	Diepte	Ln	Bn	An
							[-]	[°]	[mm]	[m]	[m]	[m²]
9	Dv09	raam achterzijde { ZO 90}		Buitenraam	Buitenluc	Geen	0,80	90	360	1,00	1,60	1,20
10	Dv09	dakraam re. { ZW 55}		Buitenraam	Buitenluc	Geen	0,80	55	250	0,94	1,45	1,02
11	Dv09	dakraam li. { NO 55}		Buitenraam	Buitenluc	Geen	0,80	55	250	0,94	1,45	1,02

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr	uitgeb.	LTA	An	Hvl	Beta	Alfa	Abuitw	Anuitw	Cu	Cb	Ad	Aeq
				[-]	[m²]	[m]	[°]	[°]	[m²]	[m²]	[-]	[-]	[m²]	[m²]
9	Dv09	raam achterzijde { ZO 90}		0,80	1,20	0,80	24	20	0,00	0,00	1,00	0,77	1,20	0,92
10	Dv09	dakraam re. { ZW 55}		0,80	1,02	0,80	27	20	0,00	0,00	1,00	0,88	0,56	0,49
11	Dv09	dakraam li. { NO 55}		0,80	1,02	0,80	27	20	0,00	0,00	1,00	0,88	0,56	0,49
													3,24	1,91

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,91 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 18,37 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2017007	Omschr.	: 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum	: 21-6-2017	Plaats	: Oosterland
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht Gemeenelandseweg 65

Resumé Aeq verblijfsgebieden (NEN 2057)

{VG} Verblijfsgebied

Invoergegevens

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	Begane grond	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	58,30	[m ²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
0.4	Woonkamer/Keuken (open)	58,30	1,00	2,60	58,30	7,74
					58,30	7,74

Resumé

Totaal eis Aeq	:	5,83	[m ²]
Totaal behaalde Aeq	:	7,74	[m ²]
Percentage van vloeroppervlak	:	13,28	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2017007	Omschr.	: 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum	: 21-6-2017	Plaats	: Oosterland
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht Gemeenelandseweg 65

{VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	Verdieping	
Peilhoogte	:	2,95	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	11,00	[m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
1.2	Slaapkamer lv.	5,50	1,00	2,60	5,50	1,43
1.1	Slaapkamer rv.	5,50	1,00	2,60	5,50	1,42
					11,00	2,85

Resumé

Totaal eis Aeq	:	1,10	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	2,85	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	25,91	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2017007	Omschr.	: 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum	: 21-6-2017	Plaats	: Oosterland
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht Gemeenelandseweg 65

{VG} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	Verdieping	
Peilhoogte	:	2,95	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	10,40	[m ²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
1.4	Slaapkamer a.	10,40	1,00	2,60	10,40	1,91
					10,40	1,91

Resumé

Totaal eis Aeq	:	1,04	[m ²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,91	[m ²]
Percentage van vloeroppervlak	:	18,37	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2017007	Omschr.	: 4 woningen Oosterland
Mutatiedatum	: 21-6-2017	Plaats	: Oosterland
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht Gemeenelandseweg 65

{VG} Verblijfsgebied 4**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	Begane grond	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	7,00	[m ²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
0.6	berg/mogelijke slaap ruimte	7,00	1,00	2,60	7,00	1,60
					7,00	1,60

Resumé

Totaal eis Aeq	:	0,70	[m ²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,6	[m ²]
Percentage van vloeroppervlak	:	22,86	[%]

De behaalde Aeq voldoet