



BINK
software

Bouwservice buro Kuij
Oudeschild (Texel)

Daglichtberekening

Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

Project gegevens

Project	:	2015021
Omschrijving	:	Down Town
Plaats	:	Anna Paulowna
Aanmaakdatum	:	10-6-2015
Mutatie datum	:	10-6-2015
Auteur	:	(10)(2e)

Projectrelatie(s)

Bouwkundig buro G. Apeldoorn
De Telefooncentrale
Koemalaan 350 (unit 4.5)
1812 PS Alkmaar
tel. (10)(2e)

Opmerkingen

Berekening daglicht om te bouwen loodsen naar woongebouw met zorg.


Bouwservice buro Kuij

Heemskerckstraat 26 1792 AB Oudeschild (Texel)
Nederland

Telefoon : (10)(2e)

Fax : (10)(2e)

E-mail : (10)(2e)



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

Gebouw opmerkingen

Berekeningen daglicht bestaand gebouw.

uitgangspunten:

volgens bouwbesluit bestaand gebouw functiewijziging minimaal 0,5 m2 equivalent daglicht oppervlak

Gebouw overzicht

Gebouwgegevens

Omschrijving : daglicht woongebouw
Gebouwtype : Woning

Verblijfsgebieden

Omschr	Hpeil [m]	L [m]	B [m]	H [m]	Avl [m²]	Aeq:eis [m²]
Begane grond algemeen						
{VG} Verblijfsgebied 1	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	7,56
Begane grond woning 1						
{VG} Verblijfsgebied	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	2,97
{VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,72
Begane grond woning 2						
{VG} Verblijfsgebied 3	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	3,42
Begane grond woning 3						
{VG} Verblijfsgebied 4	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	3,37
Begane grond woning 4						
{VG} Verblijfsgebied 5	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	3,37
Begane grond woning 5						
{VG} Verblijfsgebied 5	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	3,45
verdieping woning 6						
{VG} Verblijfsgebied 6	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	2,71
{VG} Verblijfsgebied 8 (Bedgebied)	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,97
verdieping woning 7						
{VG} Verblijfsgebied 7	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	3,31
verdieping woning 8						
{VG} Verblijfsgebied 9	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	2,02
{VG} Verblijfsgebied 10 (Bedgebied)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00



Project : 2015021 {2015017}
Mutatiedatum : 10-6-2015
Gebouwtype : Woning

Omschr. : Down Town
Plaats : Anna Paulowna
Gebouw : daglicht woongebouw

Ruimten

Aand	Omschr	Vr	Functie	L [m]	B [m]	H [m]	Avl [m²]	Aeq,min [m²]
Begane grond algemeen								
0.02	Woonkamer/Keuken algemeen	Ja	1 : Woonfunctie	75,60	1,00	2,40	75,60	0,50
Begane grond woning 1								
1.01	Woonkamer/Keuken (open)	Ja	1 : Woonfunctie	29,70	1,00	2,40	29,70	0,50
1.02	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	7,20	1,00	2,40	7,20	0,50
Begane grond woning 2								
2.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	Ja	1 : Woonfunctie	34,20	1,00	2,40	34,20	0,50
Begane grond woning 3								
3.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	Ja	1 : Woonfunctie	33,70	1,00	2,40	33,70	0,50
Begane grond woning 4								
4.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	Ja	1 : Woonfunctie	33,70	1,00	2,40	33,70	0,50
Begane grond woning 5								
5.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	Ja	1 : Woonfunctie	34,50	1,00	2,40	34,50	0,50
verdieping woning 6								
6.01	Woonkamer/Keuken	Ja	1 : Woonfunctie	27,10	1,00	2,40	27,10	0,50
6.02	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	9,70	1,00	2,40	9,70	0,50
verdieping woning 7								
7.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	Ja	1 : Woonfunctie	33,10	1,00	2,40	33,10	0,50
verdieping woning 8								
8.01	Woonkamer/Keuken	Ja	1 : Woonfunctie	20,20	1,00	2,40	20,20	0,50
8.02	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	10,00	1,00	2,40	10,00	0,50



BINK
software

Bouwservice buro Kuij
Oudeschild (Texel)

Daglichtberekening

Project : 2015021 {2015017}

Omschr. : Down Town

Mutatiedatum : 10-6-2015


Plaats : Anna Paulowna

Gebouwtype : Woning

Gebouw : daglicht woongebouw

Overzicht gebruikte konstrukties

Aand	Konstr.type	Omschr	LTA [-]	L [m]	B [m]	A [m²]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
DvkA14	Buitenraam	Raam	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BINK
software


Bouwservice buro Kuij
Oudeschild (Texel)

Daglichtberekening

Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

Overzicht vlakken per ruimte

Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst aa In vlak	Stand [°]	LTA [-]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
{0.02} Woonkamer/Keuken algemeen									
	DvkA1 Raam 2x { ZO 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	6,00	1,20	5,40
	DvkA1 glas in deur { ZO 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	0,75	0,85	0,64
{1.01} Woonkamer/Keuken (open)									
	DvkA1 Raam voorg. 2x { ZW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	3,00	1,30	2,93
	DvkA1 Raam re. { ZO 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	2,60	1,20	2,34
{1.02} Slaapkamer									
	DvkA1 Raam { ZO 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,10	1,80	1,48
{2.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen									
	DvkA1 Raam voorz. 2x { ZW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	2,20	1,80	2,97
	DvkA1 Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,60	0,70	0,84
{3.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen									
	DvkA1 Raam 2x { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,60	0,70	0,84
	DvkA1 glaspui { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,10	2,35	1,94
{4.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen									
	DvkA1 glaspui { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,10	2,35	1,94
	DvkA1 Raam 2x { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,60	0,70	0,84
{5.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen									
	DvkA1 Raam 2x { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,60	0,70	0,84
	DvkA1 glaspui { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,10	2,35	1,94
{6.01} Woonkamer/Keuken									
	DvkA1 Raam voorz. 3x { ZW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	2,70	1,30	2,63
	DvkA1 Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,20	2,35	2,11
	DvkA1 Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	0,80	0,65	0,39
{7.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen									
	DvkA1 Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,20	2,35	2,11
	DvkA1 Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	0,80	0,65	0,39
{6.02} Slaapkamer									
	DvkA1 Raam voorz. 2x { ZW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,80	1,30	1,75
{8.01} Woonkamer/Keuken									
	DvkA1 Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	0,80	0,65	0,39
	DvkA1 Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,20	2,35	2,11
	DvkA1 Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	0,80	0,65	0,39
{8.02} Slaapkamer									
	DvkA1 Raam re. 2x { ZO 90}	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,60	0,65	0,78



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw


Overzicht belemmeringen en overstekken per ruimte

Overzicht belemmeringen

Omschrijving		Hpeil [m]	Hvl [m]	Stand [°]	alfa [°]	Afst [m]	Hgte [m]
{0.02} Woonkamer/Keuken algemeen							
Raam 2x { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
glas in deur { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{1.01} Woonkamer/Keuken (open)							
Raam voorg. 2x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam re. { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{1.02} Slaapkamer							
Raam { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{2.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen							
Raam voorz. 2x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,00	1,35	90	20	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{3.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen							
Raam 2x { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	1,35	90	20	0,00	0,00
glaspui { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,02	90	20	0,00	0,00
{4.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen							
glaspui { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,02	90	20	0,00	0,00
Raam 2x { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	1,35	90	20	0,00	0,00
{5.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen							
Raam 2x { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,02	90	20	0,00	0,00
glaspui { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,02	90	20	0,00	0,00
{6.01} Woonkamer/Keuken							
Raam voorz. 3x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{7.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen							
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,02	90	20	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	1,35	90	20	0,00	0,00
{6.02} Slaapkamer							
Raam voorz. 2x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{8.01} Woonkamer/Keuken							
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	1,35	90	20	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,02	90	20	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	1,35	90	20	0,00	0,00
{8.02} Slaapkamer							
Raam re. 2x { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00

Overzicht overstekken

Omschrijving		Hvl [m]	Stand [°]	betaH [°]	overstekD [m]	overstek [m]
{0.02} Woonkamer/Keuken algemeen						
Raam 2x { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	24	0,00	0,00
glas in deur { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	32	0,00	0,00
{1.01} Woonkamer/Keuken (open)						
Raam voorg. 2x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	23	0,00	0,00
Raam re. { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	24	0,00	0,00
{1.02} Slaapkamer						
Raam { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	17	0,00	0,00



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

Omschrijving		Hv [m]	Stand [°]	betaH [°]	overstek [m]	overstek [m]
{2.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen						
Raam voorz. 2x { ZW 90}	Vereenvoudigd	1,35	90	17	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	38	0,00	0,00
{3.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen						
Raam 2x { NW 90}	Vereenvoudigd	1,35	90	38	0,00	0,00
glaspui { NW 90}	Vereenvoudigd	0,02	90	17	0,00	0,00
{4.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen						
glaspui { NW 90}	Vereenvoudigd	0,02	90	17	0,00	0,00
Raam 2x { NW 90}	Vereenvoudigd	1,35	90	38	0,00	0,00
{5.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen						
Raam 2x { NW 90}	Vereenvoudigd	0,02	90	77	0,00	0,00
glaspui { NW 90}	Vereenvoudigd	0,02	90	17	0,00	0,00
{6.01} Woonkamer/Keuken						
Raam voorz. 3x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	23	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	13	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	40	0,00	0,00
{7.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen						
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,02	90	17	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	1,35	90	40	0,00	0,00
{6.02} Slaapkamer						
Raam voorz. 2x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	23	0,00	0,00
{8.01} Woonkamer/Keuken						
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	1,35	90	40	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,02	90	17	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	1,35	90	40	0,00	0,00
{8.02} Slaapkamer						
Raam re. 2x { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	40	0,00	0,00



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

Aeq resultaten per ruimte

{0.02} Woonkamer/Keuken algemeen

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond algemeen
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 75,60 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 75,60 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr. uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Licht in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
1	DvKA1	Raam 2x { ZO 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	6,00	1,20	5,40
2	DvKA1	glas in deur { ZO 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	0,75	0,85	0,64

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr. uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
1	DvKA1	Raam 2x { ZO 90}	0,80	5,40	0,60	24	20	0,00	0,00	1,00	0,77	5,40	4,16
2	DvKA1	glas in deur { ZO 90}	0,80	0,64	0,60	32	20	0,00	0,00	1,00	0,74	0,64	0,47
			6,04										4,63

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 4,63 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 6,12 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{1.01} Woonkamer/Keuken (open)

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond woning 1
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 29,70 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 29,70 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
3	DvKA' Raam voorg. 2x { ZW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	3,00	1,30	2,93
4	DvKA' Raam re. { ZO 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	2,60	1,20	2,34

Resultaten:

Nr	Aand Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
3	DvKA1' Raam voorg. 2x { ZW 90}	0,80	2,93	0,60	23	20	0,00	0,00	1,00	0,77	2,93	2,26
4	DvKA1' Raam re. { ZO 90}	0,80	2,34	0,60	24	20	0,00	0,00	1,00	0,77	2,34	1,80
			5,27								5,27	4,06

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 4,06 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 13,67 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{1.02} Slaapkamer

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond woning 1
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 7,20 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 7,20 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr. uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
5	DvKA	Raam { ZO 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,10	1,80	1,48

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr. uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
5	DvKA1	Raam { ZO 90}	0,80	1,48	0,60	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	1,48	1,17
				1,48								1,48	1,17

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,17 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 16,25 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{2.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond woning 2
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 34,20 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 34,20 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
6	DvKA' Raam voorz. 2x { ZW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	2,20	1,80	2,97
7	DvKA' Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,60	0,70	0,84

Resultaten:

Nr	Aand Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
6	DvKA1' Raam voorz. 2x { ZW 90}	0,80	2,97	1,35	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	2,97	2,35
7	DvKA1' Raam li. { NW 90}	0,80	0,84	0,60	38	20	0,00	0,00	1,00	0,71	0,84	0,60
			3,81								3,81	2,94

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 2,94 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 8,6 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{3.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond woning 3
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 33,70 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 33,70 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
8	DvKA' Raam 2x { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,60	0,70	0,84
9	DvKA' glaspui { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,10	2,35	1,94

Resultaten:

Nr	Aand Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
8	DvKA1' Raam 2x { NW 90}	0,80	0,84	1,35	38	20	0,00	0,00	1,00	0,71	0,84	0,60
9	DvKA1' glaspui { NW 90}	0,80	1,94	0,02	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	1,30	1,03
			2,78								2,14	1,62

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,62 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 4,81 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{4.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond woning 4
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 33,70 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 33,70 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
10	DvKA* glaspui { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,10	2,35	1,94
11	DvKA* Raam 2x { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,60	0,70	0,84

Resultaten:

Nr	Aand Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
10	DvKA1* glaspui { NW 90}	0,80	1,94	0,02	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	1,30	1,03
11	DvKA1* Raam 2x { NW 90}	0,80	0,84	1,35	38	20	0,00	0,00	1,00	0,71	0,84	0,60
		2,78								2,14		1,62

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,62 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 4,81 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{5.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond woning 5
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 34,50 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 34,50 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
12	DvKA1 Raam 2x { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,60	0,70	0,84
13	DvKA1 glaspui { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,10	2,35	1,94

Resultaten:

Nr	Aand Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
12	DvKA1 Raam 2x { NW 90}	0,80	0,84	0,02	77	20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	DvKA1 glaspui { NW 90}	0,80	1,94	0,02	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	1,30	1,03
		2,78								1,30		1,03

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,03 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 2,99 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{6.01} Woonkamer/Keuken

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : verdieping woning 6
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetypetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 27,10 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 27,10 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
14	DvKA' Raam voorz. 3x { ZW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	2,70	1,30	2,63
15	DvKA' Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,20	2,35	2,11
16	DvKA' Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	0,80	0,65	0,39

Resultaten:

Nr	Aand Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
14	DvKA1' Raam voorz. 3x { ZW 90}	0,80	2,63	0,60	23	20	0,00	0,00	1,00	0,77	2,63	2,03
15	DvKA1' Raam li. { NW 90}	0,80	2,11	0,60	13	20	0,00	0,00	1,00	0,79	2,11	1,67
16	DvKA1' Raam li. { NW 90}	0,80	0,39	0,60	40	20	0,00	0,00	1,00	0,70	0,39	0,27
			5,13								5,13	3,97

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 3,97 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 14,65 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{7.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : verdieping woning 7
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 33,10 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 33,10 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
18	DvKA	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,20	2,35	2,11
19	DvKA	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	0,80	0,65	0,39

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]	
18	DvKA1	Raam li. { NW 90}	0,80	2,11	0,02	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	1,41	1,12	
19	DvKA1	Raam li. { NW 90}	0,80	0,39	1,35	40	20	0,00	0,00	1,00	0,70	0,39	0,27	
			2,50										1,80	1,39

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,39 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 4,2 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{6.02} Slaapkamer

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : verdieping woning 6
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 9,70 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 9,70 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr. uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
17	DvkA	Raam voorz. 2x { ZW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,80	1,30	1,75

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr. uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
17	DvkA1	Raam voorz. 2x { ZW 90}	0,80	1,75	0,60	23	20	0,00	0,00	1,00	0,77	1,75	1,35
				1,75								1,75	1,35

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,35 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 13,92 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{8.01} Woonkamer/Keuken

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : verdieping woning 8
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 20,20 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 20,20 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
21	DvKA1	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	0,80	0,65	0,39
22	DvKA1	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,20	2,35	2,11
23	DvKA1	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	0,80	0,65	0,39

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
21	DvKA1	Raam li. { NW 90}	0,80	0,39	1,35	40	20	0,00	0,00	1,00	0,70	0,39	0,27
22	DvKA1	Raam li. { NW 90}	0,80	2,11	0,02	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	1,41	1,12
23	DvKA1	Raam li. { NW 90}	0,80	0,39	1,35	40	20	0,00	0,00	1,00	0,70	0,39	0,27
			2,89									2,19	1,66

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,66 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 8,22 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{8.02} Slaapkamer

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : verdieping woning 8
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 10,00 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 10,00 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr. uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
20	DvkA1	Raam re. 2x { ZO 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,60	0,65	0,78

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr. uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
20	DvkA1	Raam re. 2x { ZO 90}	0,80	0,78	0,60	40	20	0,00	0,00	1,00	0,70	0,78	0,55
			0,78										0,78 0,55

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 0,55 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 5,5 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

Resumé Aeq verblijfsgebieden (NEN 2057)

{VG} Verblijfsgebied 1

Invoergegevens

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : Begane grond algemeen
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 75,60 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
0.02	Woonkamer/Keuken algemeen	75,60	1,00	2,40	75,60	4,63
					75,60	4,63

Resumé

Totaal eis Aeq : 7,56 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 4,63 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 6,12 [%]
De behaalde Aeq voldoet NIET



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied**Invoergegevens**

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : Begane grond woning 1
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 29,70 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
1.01	Woonkamer/Keuken (open)	29,70	1,00	2,40	29,70	4,06
					29,70	4,06

Resumé

Totaal eis Aeq : 2,97 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 4,06 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 13,67 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)**Invoergegevens**

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : Begane grond woning 1
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 7,20 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
1.02	Slaapkamer	7,20	1,00	2,40	7,20	1,17
					7,20	1,17

Resumé

Totaal eis Aeq : 0,72 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,17 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 16,25 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 3**Invoergegevens**

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : Begane grond woning 2
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 34,20 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
2.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	34,20	1,00	2,40	34,20	2,94
					34,20	2,94

Resumé

Totaal eis Aeq : 3,42 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 2,94 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 8,6 [%]
De behaalde Aeq voldoet NIET



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 4**Invoergegevens**

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : Begane grond woning 3
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 33,70 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
3.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	33,70	1,00	2,40	33,70	1,62
					33,70	1,62

Resumé

Totaal eis Aeq : 3,37 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,62 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 4,81 [%]
De behaalde Aeq voldoet NIET



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 5**Invoergegevens**

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : Begane grond woning 4
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 33,70 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
4.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	33,70	1,00	2,40	33,70	1,62
					33,70	1,62

Resumé

Totaal eis Aeq : 3,37 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,62 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 4,81 [%]
De behaalde Aeq voldoet NIET



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 5**Invoergegevens**

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : Begane grond woning 5
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 34,50 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
5.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	34,50	1,00	2,40	34,50	1,03
					34,50	1,03

Resumé

Totaal eis Aeq : 3,45 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,03 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 2,99 [%]
De behaalde Aeq voldoet NIET



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 6**Invoergegevens**

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : verdieping woning 6
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 27,10 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
6.01	Woonkamer/Keuken	27,10	1,00	2,40	27,10	3,97
					27,10	3,97

Resumé

Totaal eis Aeq : 2,71 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 3,97 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 14,65 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 7**Invoergegevens**

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : verdieping woning 7
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 33,10 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
7.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	33,10	1,00	2,40	33,10	1,39
					33,10	1,39

Resumé

Totaal eis Aeq : 3,31 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,39 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 4,2 [%]
De behaalde Aeq voldoet NIET



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 8 (Bedgebied)**Invoergegevens**

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : verdieping woning 6
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 9,70 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
6.02	Slaapkamer	9,70	1,00	2,40	9,70	1,35
					9,70	1,35

Resumé

Totaal eis Aeq : 0,97 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,35 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 13,92 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 9**Invoergegevens**

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : verdieping woning 8
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 20,20 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
8.01	Woonkamer/Keuken	20,20	1,00	2,40	20,20	1,66
					20,20	1,66

Resumé

Totaal eis Aeq : 2,02 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,66 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 8,22 [%]
De behaalde Aeq voldoet NIET



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 10 (Bedgebied)**Invoergegevens**

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : verdieping woning 8
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 10,00 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
8.02	Slaapkamer	10,00	1,00	2,40	10,00	0,55
					10,00	0,55

Resumé

Totaal eis Aeq : 1,00 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 0,55 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 5,5 [%]
De behaalde Aeq voldoet NIET