

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van gemeente Hollands Kroon

zaaknummer **Z-284953**
datum **5 juli 2021**



E.A. Blokker
medewerker WABO
afdeling Dienstverlening

Verzenddatum
5 juli 2021

Ons kenmerk
Z-284953

Uw kenmerk

Uw brief van

Contact
Esmee Blokker

T 088 321 5169

onderwerp
Omgevingsvergunning
Pagina
1/4

Geachte

Burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon

Gelet op artikel 83 van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden verkeerslawaaï voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in het kader van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een stolp op het perceel Priggeweg 5a in Haringhuizen, kadastraal bekend gemeente Hollands Kroon, Barsingerhorn sectie G nr 864.

Overwegende dat:

In het kader van de procedure van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een stolp op het bouwperceel Priggeweg 5a in Haringhuizen een verzoek hogere waarde is ingediend;

Buiten de bebouwde kom van Haringhuizen, in buiten stedelijk gebied, een nieuwe vrijstaande woning wordt gerealiseerd;

De geluidbelasting vanwege de Provinciale Weg N241 is ontleend aan het akoestisch rapport Akoestisch onderzoek wegverkeer Woningbouwplan Priggeweg 7 Haringhuizen van Sound Force One, d.d. 8 januari 2021, kenmerk Har202060 VL v1.1;

Uit dit onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting vanwege verkeerslawaaï op de gevel van de nieuw te bouwen woning ten hoogste 53 dB Lden zal bedragen, na aftrek van 2 dB ex artikel 110g van de Wet geluidhinder;

Bron- en/of overdrachtsmaatregelen in deze situatie om verkeers- en vervoerskundige, financiële en stedenbouwkundige redenen niet mogelijk zijn;

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

De toepassing van maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluid reducerende wegdekverharding) of in het overdrachtsgebied (bijvoorbeeld een geluidscherm) stuit op overwegende bezwaren van financiële aard (doelmatigheid). Het verlagen van de snelheid verdraagt zich niet met de huidige functie van de weg.

Overeenkomstig artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhinder in stedelijk gebied een hogere waarde kan worden vastgesteld voor een nog te bouwen woongebouw en dat de geluidbelasting vanwege een bestaande weg in deze situatie de waarde van 53 dB Lden bij nieuwbouw niet te boven mag gaan;

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is bij de totstandkoming van deze beschikking en dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht is uitgevoerd;

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde heeft vanaf 28 april 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

Besluiten:

Gelet op het voorgaande en het bepaalde in de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht, op grond van artikel 83 jo artikel 110 van de Wet geluidhinder, de hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ten behoeve van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een stolp Priggeweg 5a Haringhuizen voor het bouwperceel naast Priggeweg 7 in Haringhuizen als volgt vast te stellen:

Adres- of locatieaanduiding waarneempunt	Kadastrale aanduiding	Vastgestelde geluidbelasting Lden
Priggeweg 5a in Haringhuizen	Barsingerhorn sectie G nr 864.	53 dB
omschrijving geluidgevoelige bestemmingen	nieuw te bouwen woning	
toegepaste aftrek ex artikel 110g Wgh	2 dB	
omschrijving geluidbron	Provinciale Weg N241	

De bouwkundige voorzieningen van de geluidbelaste gevels van de betrokken woning, waarachter zich geluidgevoelige vertrekken bevinden, wordt zodanig uitgevoerd dat voldaan kan worden aan een maximaal binnenniveau van 33 Lden dB overeenkomstig het bepaalde in het Bouwbesluit 2012.

De bouwkundige voorzieningen aan de gevels van de betrokken woning, dient gebaseerd te zijn op de berekende gecumuleerde geluidbelasting, exclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder.

Bijgevoegd bij het verzoek is het akoestisch rapport Akoestisch onderzoek wegverkeer Woningbouwplan Priggeweg 7 Haringhuizen van Sound Force One, d.d. 8 januari 2021, kenmerk Har202060 VL v1.1; Ook is een kaartje met de betreffende percelen bijgevoegd.

NB

De vastgestelde hogere waarde is het gevolg van een akoestische afweging en toetsing aan de Wet geluidhinder. Zij heeft geen betrekking op andere toetsingskaders en afwegingen die in het kader van de ruimtelijke ordening (kunnen) worden gemaakt.

De verklaring van eensluidendheid

Ondergetekenden;

Namens het college burgemeester en wethouders van de Gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760AA in Anna Paulowna verklaard dat voormeld besluit onherroepelijk is en dat bovenstaand afschrift eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk.

Beroepsclausule

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit heeft ingediend dan wel door een belanghebbende die aantoont dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest. Tevens kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroepschriften dienen te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan op de dag van ter inzage legging van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor de behandeling van het beroepschrift moet griffierecht worden betaald aan de Raad van State.

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast het indienen van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

Verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon

Esmee Blokker

Medewerker Team Vergunningen

Dit document is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.

Bijlage(n):

Geen