

Microsoft Datacenter Netherlands B.V.

(10)(2e) van de Beekstraat 354
1118 CZ LUCHTHAVEN SCHIPHOL

onderwerp

Omgevingsvergunning bouwen en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening. Perceel Cultuurweg 11 in Middenmeer

Pagina

1/15

Verzenddatum

7 januari 2021

Ons kenmerk

Z-222830

Uw kenmerk

Uw brief van

Contact

(10)(2e)0(2e)

T (10)(2e)

Geachte heer ,

Op 16 januari 2019 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een datacenter en het plaatsen van een hekwerk op het perceel Cultuurweg 11 in Middenmeer. Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning voor de activiteiten *Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en Bouwen* op het perceel Cultuurweg 11 in Middenmeer te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-222830.

Besluit

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Dit besluit heeft betrekking op de activiteiten:

1. *Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening* (artikel 2.1, lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hierna Wabo);
2. *Bouwen* (artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo);

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze voorschriften vindt u verderop in de beschikking.

De aan deze vergunning verbonden voorschriften maken deel uit van de vergunning. Daar waar de voorschriften van deze vergunning afwijken van hetgeen in de bij deze vergunning horende documenten staat vermeld gelden de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Let op

U ontvangt geen legesnota achteraf; de nota is hierbij ingesloten op **pagina 14**.

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Contact

www.hollandskroon.nl

T 088 – 321 50 00

Social Media

 facebook.com/hollandskroon

 @hollandskroon

Overige gegevens

BNG Algemeen (10)(2e)

BIC: BNGHNL2G

Start werkzaamheden en voltooiing melden

We gaan er van uit dat de werkzaamheden 26 weken na vergunningsdatum starten en dat deze na 6 maanden zijn beëindigd. Als dit anders is, dient u dit bij ons aan te geven via:

<https://www.hollandskroon.nl/inwoners/bouw-of-verbouw/start-en-gereedmelding-omgevingsvergunning>

Eventueel kan het ook via telefoonnummer 088-321 5000, team Toezicht en Inspectie.

Vorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 3.10 lid 1 onder a van de Wabo is voor deze omgevingsvergunning de *uitgebreide* voorbereidingsprocedure van toepassing. Op 28 februari 2019 is de procedure gewijzigd van regulier naar uitgebreid omdat het plan in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c). Op 6 maart 2019 is de wettelijke beslistermijn onderbroken in verband met de onvolledigheid van de aanvraag. De aanvullingen hebben wij op 2 mei 2019 ontvangen.

Op 17 februari 2020 is op grond van artikel 4.15 lid 2a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) besloten de onder artikel 3.9, lid 1 van de Wabo genoemde termijn van zesentwintig weken in overleg met de aanvrager op te schorten tot 17 mei 2020.

Overwegingen

Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen:

1. Activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel dat in het bestemmingsplan "Agriport 1" de enkelbestemming "Bedrijventerrein - 1" (artikel 9) en de dubbelbestemming "Waarde – Archeologie" (artikel 17) heeft.

In artikel 9, lid 2, onder e is opgenomen dat de hoogte van een bedrijfsgebouwen ten hoogste 15 meter mag bedragen. De hoogte van het bedrijfsgebouw is 15,84 meter en is daarom in strijd met het bestemmingsplan. Het gebouw wordt voorzien van zogenoemde 'penthouse louvres' (om de warme lucht af te kunnen voeren), waarvan de hoogte ongeveer 2,75 meter ten opzichte van het dak bedraagt. Het hoogste punt van de 'penthouse louvres' (installaties) komt daarmee op ca. 18,65 meter. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de geplande 'penthouse louvres' conform artikel 2, lid 3 van het bestemmingsplan als ondergeschikte bouwdelen worden beschouwd en daarmee niet tot de overschrijding van de bouwhoogte worden gerekend.

De bouwhoogte van de schoorstenen van de noodstroomgeneratoren op deze locatie zijn tevens in strijd met de bouwvoorschriften. De noodstroomgeneratoren hebben schoorstenen en worden omwille van veiligheidsredenen op enige afstand van de gebouwen gerealiseerd. Deze schoorstenen kennen een hoogte van ca. 17,7 meter. Het plan is in strijd met artikel 9, lid 2, onder g van het bestemmingsplan welke bepaald dat de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 10 meter mag bedragen.

Afwijken

Omdat de bouw in strijd is met het geldende bestemmingsplan, moet de aanvraag tot het verlenen van de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.10, tweede lid van de Wabo ook worden gezien als een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan.

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1° van de Wabo (binnenplanse ontheffing) kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bestemmingsplan voor de in het bestemmingsplan genoemde gevallen. Volgens artikel 23, eerste lid, onder b van het bestemmingsplan kunnen wij afwijken van bestemmings- en/of bebouwingsgrenzen en voorgeschreven maten met ten hoogste 10% maar niet meer dan 2 meter, en voor kassen, bedrijfsgebouwen en warmtebuffers niet meer dan 5 meter, voor zover dit om technische redenen en/of redenen van doelmatigheid noodzakelijk is en uit het oogpunt van welstand en beeldkwaliteit niet bezwaarlijk is. Voor de hoogte van het bedrijfsgebouw kunnen we binnenplannen afwijken.

Voor de bouwhoogte van de schoorstenen van de noodstroomaggregaten kan de vergunning slechts worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° Wabo.

Motivatie

Om te kunnen beoordelen of afwijken van het bestemmingsplan aan de orde kan zijn is een ruimtelijke onderbouwing (kenmerk 13-2_RO-V5-NL) opgesteld. In de onderbouwing is onder andere gemotiveerd waarom het aanvaardbaar is om een bouwhoogte van 15,84 meter aan te houden voor de hoofdgebouwen en dat het aanvaardbaar is om de schoorstenen hoger te bouwen, 17,7 meter, ten opzichte van wat het bestemmingsplan toestaat. Hieruit blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Het oprichten van een datacenter doet geen afbreuk aan de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen percelen, dan wel de bedrijfsvoering van nabijgelegen bedrijven, het milieu of de natuur.

Daarom zijn wij van plan af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Voor de volledige motivering verwijzen wij kortheidshalve naar de ruimtelijke onderbouwing (kenmerk 13-2_RO-V5-NL) die ten grondslag ligt aan dit besluit en integraal onderdeel uitmaakt van dit besluit.

Uit de aangeleverde stukken blijkt dat in de aangevraagde situatie de depositie lager is dan 0,00 mol/ha/jr. Op 15 oktober 2020 heeft er een release van de Aeriusscalculator plaatsgevonden. In deze nieuwe versie zijn onder andere aanpassing van emissiefactoren van mobiele werktuigen doorgevoerd. Gelet op voorgaande is op 18 december 2020 een geactualiseerde versie van de Aeriusberekening voor het project ingediend (Arup, kenmerk 271309-00). In de geactualiseerde versie zijn de invoergegevens voor de berekeningen ten opzichte van de eerdere berekening voor wat betreft de operationele fase ongewijzigd. Voor de realisatiefase zijn de termijnen (van 2,5 naar 4,5 jaar), de inzet van materieel en de rijlijnen aangepast.

Wanneer de activiteiten worden uitgevoerd zoals ze zijn aangevraagd, is geen toestemming vanuit de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Er is daarom vanuit de Wet natuurbescherming geen belemmering om te omgevingsvergunning te verlenen.

Met Agriport A7 b.v. is een planschadeovereenkomst gesloten, waardoor de economische uitvoerbaarheid is gewaarborgd.

2. Activiteit Bouwen

Voor de activiteit *bouwen* moet het plan volgens artikel 2.10 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het geldende bestemmingsplan;
- het Bouwbesluit;
- de Bouwverordening;
- redelijke eisen van welstand.

Bestemmingsplan

Het plan, voor de Cultuurweg 11 in Middenmeer, ligt in het bestemmingsplan "Agriport 1" en heeft de enkelbestemming "Bedrijventerrein - 1" (artikel 9) en de dubbelbestemming "Waarde – Archeologie" (artikel 17). Het plan voldoet niet aan de geldende regels van de bestemming "Bedrijventerrein - 1" (artikel 9). Onder *Planologisch strijdig gebruik* is dit verder uitgewerkt.

Op de aangewezen gronden ter plaatse van de bestemming "Waarde – Archeologie" (artikel 17) zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming), tevens bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden.

Nu er grondroerende werkzaamheden plaatsvinden over een oppervlakte van meer dan 10.000 m² die tevens dieper reiken dan 50 centimeter beneden het maaiveld is er een afwijking van artikel 17.2 van het geldende bestemmingsplan nodig.

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.2 en 17.4.1, mits:

- a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
- b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
- c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden verstoord:
 1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
 2. een verplichting tot het doen van opgravingen;
 3. een verplichting tot het laten begeleiden van het bouwen door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Op 26 oktober 2020 heeft NMF Erfgoedadvies het rapport RAAP-RAPPORT 4740 Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek) beoordeeld. De uitkomst was als volgt:

‘Er zijn geen opmerkingen bij het rapport, het kan worden goedgekeurd.

Uit het uitgevoerde karterend booronderzoek is gebleken dat de kans op het aantreffen van de verwachte vindplaatsen uit de oude-steentijd laag is. De in de boormonsters aangetroffen verspreiding van archeologische indicatoren (houtscool en klappersteen) lijkt te duiden op een natuurlijke oorzaak, vermoedelijk een natuur(veen)brand. Het advies is daarom om het in het rapport verwoorde advies om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren over te nemen. Daarmee is het onderzoeksproces voor onderhavig plangebied voltooid.’

Nu is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad wijken Burgemeester en wethouders af van het bepaalde in lid 17.2 en lid 17.4.1 middels deze omgevingsvergunning.

Verder is voor de locatie het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Parkeren en Wonen’ (vastgesteld 4 oktober 2018) van toepassing. Met dit bestemmingsplan voorziet de gemeente in een parkeerregeling en uniforme omschrijving voor het begrip 'wonen'. Het plan voldoet aan de geldende regels m.b.t. parkeren uit dit bestemmingsplan en wordt daarom niet als strijdig aangemerkt.

Bouwbesluit

Het is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan het Bouwbesluit 2012, als mede wordt voldaan aan de voorwaarden uit dit besluit.

Tevens is de aanvraag ter advies voorgelegd aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De omgevingsvergunning is getoetst aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012. De Veiligheidsregio adviseert ons om onder voorwaarden akkoord te gaan met de aanvraag omgevingsvergunning. De voorwaarden uit het advies zijn verwerkt in de stukken en op tekening. Nu er is aangetoond dat de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk voldoende verzekerd is, is er geen reden om niet mee te werken.

Bouwverordening

Het plan voldoet aan de geldende Bouwverordening.

Welstand

Welstandsvrij en welstandsluw.

Het bouwplan ligt in een gebied dat op grond van de gemeentelijke welstandsnota zowel welstandsvrij als welstandsluw is aangemerkt. Er vind geen toetsing plaats voor het deel van het bouwplan welke in het welstandsvrije gebied valt. Het bouwplan voldoet aan de Welstandsnota Hollands Kroon m.b.t. welstandsluw gedeelte en daarmee aan artikel 12a van de Woningwet.

Voor het omgevingsvergunningplichtig bouw- of verbouwplan, is een licht preventief welstandstoezicht aan de orde. Met andere woorden: de omgevingsvergunning voor het bouw- of verbouwplan moet voldoen aan globale welstandsregels. De welstandsregels waar het bouw- of verbouwplan aan moet voldoen zijn:

- geen grove ontkenning of vernietiging van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een initiatief;
- geen grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is;
- geen materiaalgebruik wat in de omgeving ongebruikelijk is;
- geen toepassing van felle of contrasterende kleuren;
- geen toepassing van opdringerige reclames.

Deze regels zijn beperkt en hebben als doel excessen te voorkomen. U bent grotendeels verantwoordelijk voor de uiterlijke verschijningsvorm van het bouw- of verbouwplan. Het plan voldoet aan bovenstaande uitgangspunten.

Melding Activiteitenbesluit

Op grond van artikel 8.41a Wet milieubeheer moet een melding Activiteitenbesluit milieubeheer gelijktijdig met de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. Wanneer de melding niet is gedaan of niet volledig is, kan de omgevingsvergunning niet worden verleend. De melding is ingediend bij de Omgevingsdienst Dienst Noord-Holland Noord (hierna, ODNHN) en deze heeft geconcludeerd dat wordt voldaan aan de indieningsvereisten uit afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit. Hiermee is voldaan aan het vereiste van artikel 8.41a Wet milieubeheer.

3. Uitrit aanleggen of veranderen

U heeft op grond van artikel 2:12 lid 1 sub a van de Algemene plaatselijke verordening Hollands Kroon 2019 (hierna: APV) een melding gedaan voor:

- o het maken van een uitweg naar de weg.

vanaf het perceel Cultuurweg 11 in Middenmeer.

Accepteren melding

Wij hebben u melding geaccepteerd. Dit betekent dat u de door uw gemelde uitweg naar de weg kunt maken zoals door u op de situatietekening is aangegeven.

Motivering

Op grond van artikel 2:12 lid 2 APV moeten wij het maken van de uitweg naar de weg of het veranderen van de bestaande uitweg naar de weg verbieden:

- a. indien daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
- b. indien dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
- c. indien het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;

- d. indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Op basis van uw melding en daarbij door u aangeleverde situatietekening en foto zijn wij tot de conclusie gekomen dat door het maken van de uitweg naar de weg:

Er verkeerstechnisch geen belemmeringen zijn. De uitritten zijn zo gesitueerd dat ze geen hinder of gevaar opleveren voor het overige verkeer. Mocht er in de toekomst een fietspad langs de weg aangelegd worden gaan we de situatie opnieuw bekijken en beoordelen.

Gelet op voorgaande is er dan ook geen reden om uw melding voor het maken van een uitweg naar de weg te verbieden.

Conclusie

Nu wij van plan zijn af te wijken van het geldende bestemmingsplan en het aannemelijk is dat het plan voor het overige voldoet aan de binnenplanse ontheffingsmogelijkheden van het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening en de redelijke eisen van welstand kan de gevraagde omgevingsvergunning worden verleend. Het plan is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Voorwaarden

Op grond van artikel 2.22 lid 2 Wabo worden aan deze omgevingsvergunning de volgende voorschriften verbonden, die nodig zijn met het oog op het belang dat voor de betrokken activiteit is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.10 tot en met 2.20 Wabo:

1. Wij verlenen de vergunning voor de activiteit *bouwen* overeenkomstig het bouwplan en de bouwtekening(en) + bijlagen die bij dit besluit horen en als zodanig zijn gewaarmerkt.
2. Het opstellen van een BLVC-plan stellen we als voorwaarde bij de omgevingsvergunning waaraan voldaan dient te worden voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden. Zes weken voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden dient het plan ter goedkeuring aan de gemeente Hollands Kroon te worden voorgelegd. Pas als het plan is goedgekeurd door gemeente Hollands Kroon kunnen de werkzaamheden aanvangen.
3. Het riool mag alleen worden gebruikt voor het lozen van bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard. Het (vuile) proceswater wordt via vrachtwagens afgevoerd en elders geloosd conform wet- en regelgeving en niet op het riool t.p.v. Cultuurweg 11 in Middenmeer.
4. Vuilwater:
 - Uitgangspunt is het lozen van huishoudelijk afvalwater. De maximaal te lozen afvalwater (inclusief huishoudelijk afvalwater) bedraagt nooit meer dan 10 m³/h.
 - Binnen het bouwplan van de aanvraag komen verschillende vuilwaterstromen vrij; zoals huishoudelijk afvalwater en afvalwater van koelprocessen. De afvalwaterstromen moeten op het terrein gescheiden blijven; er mag geen vermenging van waterstromen plaatsvinden tot

het overdrachtpunt naar de gemeente. Vanaf het overdrachtpunt kan het huishoudelijk afvalwater volgend de bijgevoegde aansluitschets worden geloosd op het gemeentelijk stelsel. Voor de overige afvalwaterstromen zal het e.e.a. zo ingericht moeten worden dat dit afvalwater bemonsterd kan worden en zodanig is ingericht voor afvoer per as.

De diverse waterstromen moeten op elk moment door de gemeente te controleren zijn. Bij calamiteiten moet het mogelijk zijn om de (proces)afvalwaterstroom af te sluiten door middel van een schuif.

- Voor het huishoudelijk afvalwater geldt 'de afsluitmogelijkheid' niet. Deze afvalwaterstroom wordt, grote calamiteiten daargelaten, altijd 'ingenomen'.
- Om foutaansluitingen te voorkomen adviseren wij de riolering, afhankelijk van afvalwaterstroom, in verschillende kleuren aan te leggen. Vuil/huishoudelijk afvalwater dient te worden aangelegd in kleur roodbruin (RAL 8023). Hemelwater in kleur grijs RAL 7037 Klasse SN8. Alle riolering op openbaar terrein moet in deze kleuren worden aangelegd.
 - Afvalwaterstromen moeten gescheiden zijn door aanleg van verschillende type riolering; huishoudelijk afvalwater, proceswater, dakwater, terreinwater, grondwater.
 - Voordat de verschillende afvalwaterstromen aangesloten worden op het gemeentelijk riool, worden zij per afvalwaterstroom door een inspectieput geleid. In de inspectieputten is een schuifafsluiter opgenomen. De laatste voorwaarde geldt niet voor het huishoudelijk afvalwater.
 - De hierboven vermelde leidingen moeten duidelijk verwerkt zijn op de aanleg en revisietekening.
 - De aansluiting op ons stelsel uitwerken op schaal 1:50 of 1:20, zodat duidelijk is hoe er aangesloten wordt.
- Voor grootschalig, bedrijfsmatige lozingen (glastuinbouw, datacenter etc.) is een maximale 'inname capaciteit' beschikbaar van 10 m³/h. Het huishoudelijke afvalwater (hha, toilet, douches, keuken etc.) wordt te allen tijde ingenomen. Deze hoeveelheden zijn ook door de exploitant van het gebied aan de vergunningaanvrager verstrekt.
- Indien besloten wordt dat het RO-water (water met keukenzout) geloosd moet worden op het riool, dan zal de aanvrager op eigenterrein een voorziening moeten realiseren, waarbij de maximale afvalwaterstroom (hha + proces/koelwater) 10 m³/h bedraagt.

5. Hemelwater:

- Het regenwater van het terrein en daken wordt via een eigen rioleringsstelsel geloosd op het omliggende oppervlaktewater. De terrein/dakriolering is en blijft in eigendom van het bedrijf. Het beheer, onderhoud, toekomstige vervangen en goed functioneren is een verantwoordelijkheid van de onderneming zelf. Niet goed gedimensioneerde leidingen leiden niet tot problemen in openbaargebied, omdat de regenwaterriolering direct loost op oppervlaktewater. Om die reden hebben wij het stelsel en diameters niet nagerekend.
- In de watertoets van 2005 wordt onderscheid gemaakt in de volgende twee hemelwaterstromen:
 - Dakwater;

- Terreinwater.
 - Het hemelwater vanaf daken kan direct geloosd worden op omliggend oppervlakte water, mist op de daken geen uitloogbare materialen worden toegepast. De aanvrager zal dit bij het HHNK moeten aantonen. De lozing op het oppervlaktewater betreft een directe lozing. De aanvrager zal de aanleg- en revisietekeningen ter goedkeuring moeten indienen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 - In de watertoets is ook opgenomen dat het terreinwater door een afscheider geleid moet worden. Wellicht is de bedrijfsvoering zodanig dat niet nodig is. De aanvrager zal dit moeten afstemmen met het HHNK. Afhankelijk van de eisen van HHNK zal het hemelwater op eigen terrein mogelijk apart afgevoerd moeten worden.
 - Voor in gebruikname wordt een goede aanleg- en revisietekening (vuil- en hemelwater) aan de gemeente overgedragen. Deze dient minimaal te voldoen aan de gegevens van de indieningsvereisten volgens "Bijlage Omgevingsloket online — Toelichting bijlagetypen d.d. jan 2019"
6. De aanwijzingen in het ecologisch werkprotocol moeten worden opgevolgd, het is dan niet te verwachten dat er verboden zullen worden overtreden met betrekking tot beschermde soorten. Door het opvolgen van de aanwijzingen in het ecologisch werkprotocol (waar onder inrichtingseisen aan het gebied), zal verstoring van een nabijgelegen nestlocatie van de buizerd en verstoring van vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen (meervleermuis en laatvlieger) naar verwachting voorkomen worden.
 7. Op grond van de parkeerregels Hollands Kroon 2018 zijn de normen van CROW van toepassing. Gelet op de redelijkerwijs te verwachten parkeerdruk als gevolg van – werknemers en bezoekers - wordt op grond van de hardheidsclausule, tweede en vierde bullet, parkeerregels Hollands Kroon 2018, vooralsnog bepaald dat 173 van de 256 parkeerplaatsen voldoende is. Mocht blijken dat het aantal parkeerplekken in de praktijk onvoldoende is, dan legt vergunninghouder deze ontbrekende 83 parkeerplaatsen onverwijld alsnog aan op het terrein. Dit omdat de realisatie van voldoende parkeergelegenheid zwaarder weegt. Voorts geldt dat als de gemeente binnen één kalenderjaar driemaal constateert dat er wordt geparkeerd op de openbare weg als gevolg van een kennelijk tekort aan beschikbare parkeerplaatsen, de vergunninghouder na de derde bevinding alsnog gehouden is (om in overleg) extra parkeerplekken aan te leggen. Er dient ten minste één oplaadpunt en leidingdoorvoeren voor oplaadpunten voor ten minste één op de vijf parkeervakken gerealiseerd te worden. Per 50 parkeerplaatsen dient er één parkeerplaats voor minder valide te zijn gerealiseerd.
 8. De voorwaarden genoemd in de bijlage '**Voorschriften (ver)bouwen**' zijn van toepassing.
 9. Constructieve gegevens moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouw worden aangeleverd en voor aanvang zijn goedgekeurd.
 10. De omgevingsvergunning zal worden ingetrokken, indien er binnen 2 jaar, dan wel indien de vergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a, b of g gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.

Voortijdig gebruik maken van de omgevingsvergunning en niet voldoen aan de voorwaarden zorgt voor een strijdig gebruik en zal leiden tot handhavend optreden.

Vooroverleg

Op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening is vooroverleg bij een uitgebreide procedure van toepassing. Gezien het beleid van het rijk in deze is vooroverleg met deze partij niet noodzakelijk.

Wij hebben het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna, HHNK) geen vooroverlegreactie gevraagd omdat ze betrokken zijn bij de uitwerking van de plannen. Tevens zijn er eerder watervergunningen verleend. De kenmerk nummers van deze vergunningen zijn HHNK 07.198 en HHNK 11.18733. Het plan heeft geen onevenredige nadelige invloed op de belangen die het HHNK beschermen. Reactie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK): HHNK heeft een zienswijze ingediend en deze is verwerkt in de nota van zienswijze.

De Provincie is gelijktijdig met de ter inzage legging om een reactie gevraagd. Er zijn geen provinciale belangen in het geding, omdat de ontwikkeling binnen de regels past van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De ontwikkeling van een datacenter is ter plaatse van de projectlocatie reeds toegestaan op basis van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is getoetst aan en in lijn met relevant rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. De functies die binnen het bestemmingsplan zijn toegestaan zijn daarmee eveneens in lijn met het relevante beleid ter zake. De ontwikkeling van een datacenter hoeft binnen onderhavige planologische procedure niet opnieuw te worden gemotiveerd. De strijdigheid die middels voornoemde procedure wordt weggenomen, betreft een overschrijding van de maximale bouwhoogten en is daarmee slechts van stedenbouwkundige aard.

Reactie Provincie: Op 4 augustus 2020 is de volgende reactie gegeven door de provincie: *'Hartelijk dank voor het insturen van de omgevingsvergunning Westlanderweg 2 Middenmeer. Na toetsing aan de PRV is gebleken dat hier tegen geen bezwaren zijn.'*

Verklaring

Volgens artikel 6.5, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht is, wanneer het college het voornemen heeft een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder 3, onder a van de Wabo te verlenen, een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. De gemeenteraad kan op grond van artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht bepalen dat in bepaalde gevallen zo'n verklaring niet is vereist. De gemeenteraad heeft op 5 maart 2015 het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015 vastgesteld. Het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015 is op 13 maart 2015 in werking getreden. Op grond van het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015 is in bepaalde gevallen een verklaring van geen bedenkingen niet vereist. Deze aanvraag heeft betrekking op een project waarvoor op grond van het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015 een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. De uitgebreide procedure wordt gevolgd vanwege de bouwhoogte van de schoorstenen van de noodstroom aggregaten. Dit zijn bouwwerken geen gebouw zijnde. Dit valt binnen categorie J. van het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015. De afwijkende bouwhoogte van de hoofdgebouwen kan mogelijk gemaakt

worden met een binnenplanse afwijking. Deze mogelijkheid heeft de gemeenteraad al opgenomen in het vigerende bestemmingsplan.

Ter inzage legging

De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft voor iedereen vanaf 16 juli 2020 zes weken ter inzage gelegen. Binnen de termijn van ter inzage legging zijn er diverse zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn in een nota van zienswijzen samengevat, van commentaar voorzien en bij de definitieve besluitvorming betrokken. Deze nota van zienswijzen maakt integraal onderdeel uit van deze vergunning. De zienswijzen vormen aanleiding om de definitieve omgevingsvergunning gewijzigd vast te stellen maar vormen geen aanleiding om de omgevingsvergunning niet te verlenen.

Leges

Volgens de Legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag omgevingsvergunning leges verschuldigd ad. De nota treft u bijgaand aan.

Publicatie

De vergunning wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het digitale gemeenteblad. Deze publicatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Tevens wordt deze vergunning, inclusief aanverwante bijlagen, voor de duur van 6 weken, vanaf een nader in de publicatie te noemen datum, ter inzage gelegd.

In werkingtreding vergunning

De vergunning treedt niet eerder in werking dan zes weken na de publicatiedatum van de verleende vergunning. U kunt in de tussentijd nog geen gebruik maken van de vergunning.

Beroep

Gedurende de termijn van inzage kunnen belanghebbenden die hun zienswijze hebben gegeven op de ontwerp omgevingsvergunning, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht, gemotiveerd beroep aantekenen bij de president van de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van dit verzoek is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Ook kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de hiervoor genoemde sector. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

(10)(2e)

W. Eppinga
secretaris

(10)(2e)

A. van Dam
burgemeester

c.c. Mulderblauw architecten (2860@mulderblauw.nl)

Van toepassing zijnde stukken:

- publiceerbaar aanvraagformulier, ingediend op 16 januari 2019;
- 0-0_Documentatie Lijst-V3;
- 1-1_Plattegrond-V2;
- 1-2_Doorsneden-V2;
- 1-3_Gevels-V3;
- 1-4_Materialen-V2;
- 1-5_Detailtekeningen-V2;
- 1-6_Situatie-V3;
- 1-7_Parkeren-V3;
- 1-8_Basis-V2;
- 2-1_Installaties-V3;
- 2-2_Systemen-V1;
- 2-3_Riool_HWA-V4;
- 3-1_EPC-V2;
- 3-2_Eigenschappen-V1-NL;
- 5-1_Veiligheid-V2;
- 5-1-1_Veiligheid-V3;
- 6-1_Archeologie-V1;
- 7-1_Bodem-V2;
- 9-1_Brandveiligheid-V2-NL;
- 9-1-6_Brandveiligheid-V2;
- 9-7_Brandveiligheid-V2;
- 10-1_Constructie-V2;
- 10-1-1_Constructie-V2_S-RP-000-NL;
- 13-2_RO-V5-NL (ruimtelijke onderbouwing);
- 15-2-1_Energie-V2-NL_01-05-2019;

- 15-6_Stookinstallaties-V3;
- 15-6-1_Stookinstallaties-V2 Akoestisch onderzoek_NL;
- 15-7_Afval-V1-NL;
- 15-9_Samenvatting-V2;
- 15-10_Lucht-V2-NL;
- 15-12_Afvalwater-V4-NL;
- 16-1_FLO-V4;
- 16-1-1 bijlage QS mail Coen van Tuijl;
- 17-1_PD0-V1-NL;
- AMS13-14 Architecture Document Register - 13-14;
- AMS13-14 Civil Document Register - 13-14;
- AMS13-14 Electrical Document Register - 13-14;
- AMS13-14 Fire Document Register - 13-14;
- AMS13-14 Mechanical Document Register - 13-14;
- AMS13-14 Project Reports - Document Register - 13-14;
- AMS13-14 Structure Document Register - 13-14;
- AMS13-14_X-R-0022_NL_V2;
- Melding_AIMsessie_A6gbhsul7mb;
- MS AMS1314 - update stikstof depositie berekeningen;
- Bouwmachines en bouwverkeer;
- AERIUS_bijlage_aanlegfase jaar 1;
- AERIUS_bijlage_aanlegfase jaar 2;
- AERIUS_bijlage_aanlegfase jaar 3;
- AERIUS_bijlage_aanlegfase jaar 4;
- AERIUS_bijlage_aanlegfase jaar 5;
- 20201026 def RAAPrap_4740_MMWW5_20201015_binder;
- Microsoft ontwikkeling - Definitieve planschadeovk (8 juli 2020)2.0.

Bijlage(n):

- Legesnota;
- huisnummerbesluit Cultuurweg 11 Middenmeer Z-222830 Datacentrum
- aandachtspunten bij (ver)bouwen.

LEGESNOTA

Wanneer u het niet eens bent met de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Hollands Kroon, onder vermelding van het zaaknummer.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.

Ons Kenmerk

Z-222830

Pagina

14/15



Aandachtspunten bij (ver)bouwen

U hebt een vergunning gekregen voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Voordat u begint met de bouw, willen wij u op enkele aandachtspunten wijzen. In uw omgevingsvergunning staan mogelijk nog meer verplichtingen die voor u van belang zijn. Degene die de bouwwerkzaamheden uitvoert is verplicht de voorschriften van de omgevings-vergunning na te leven.

Melding start en gereedkomen van de werkzaamheden

De gemeente moet op tijd op de hoogte worden gesteld van de start en het gereedkomen van de werkzaamheden. Dit doet u door daar melding van te maken. Deze verplichting staat in artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012.

De aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u uiterlijk twee werkdagen voor aanvang melden.

De beëindiging van de werkzaamheden moet u uiterlijk op de dag van de beëindiging melden. Een vergunningplichtig bouwwerk mag pas in gebruik worden genomen nadat het bouwwerk gereed is gemeld. Dit om te voorkomen dat een onveilige situatie kan ontstaan.

Hoe kunt u de melding doen?

U kunt de genoemde meldingen doen via het online formulier <https://www.hollandskroon.nl/inwoners/bouw-of-verbouw/start-en-gereedmelding-omgevingsvergunning>

Eventueel kan dit ook via telefoonnummer 088-3215000.

Afscheiding bouwterrein

Als er op het bouwterrein gevaar of hinder te verwachten is, moet het terrein worden afgezet. Een doeltreffende afzetting moet het bouwterrein van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein afscheiden. Het verkeer moet hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Ook de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen zoals leidingen mag niet worden belemmerd.

Schade aan wegen en terreinen

Het is mogelijk dat tijdens de bouw wegen en terreinen schade oplopen. Dit moet u bij ons melden via telefoonnummer 088-3215000, team Arealbeheer.

U bent verantwoordelijk voor de schade en u moet dus ook de rekening betalen. Wij adviseren u voor aanvang van de bouw de huidige onderhouds-situatie van wegen en terreinen op foto vast te leggen. Zo kan er achteraf geen discussie ontstaan of de schade door de bouw is veroorzaakt.

Blokken doorgaande openbare weg

Wanneer u tijdens de bouwwerkzaamheden de openbare weg voor enige tijd volledig blokkeert, is het van belang dat u dit op tijd aan ons door geeft. Wij maken er een melding van naar de hulpdiensten zodat de brandweer en ambulance op de hoogte zijn van deze afzetting. Meldingen kunt u doorgeven via telefoonnummer 088-3215000, team Arealbeheer.

Een korte afsluiting van 0 tot 8 uur dient 3 werkdagen van te voren gemeld te zijn (op niet drukke doorgaande wegen). Een lange afsluiting + 8 uur, dient minimaal 6 werkdagen van te voren gemeld te zijn (op niet drukke doorgaande wegen). Bij grote (volledige) afsluitingen en op drukke doorgaande wegen en bus routes is maatwerk nodig. Daarom moeten deze minimaal 21 werkdagen van te voren gemeld worden. Dit geeft ons tijd om een publicatie te regelen en anderen partijen in te lichten. Een afsluiting dient te allen tijde volgens de CROW normen uitgevoerd te zijn (publicatie 96A/B). Mocht een afsluiting niet aangemeld zijn dan treedt de buiten gewoon opsporingsambtenaar verbaliserend op.

Brandveiligheid heeft u in eigen hand

Een belangrijk onderdeel bij (ver)bouwen is de brandveiligheid. Het komt vaak voor dat door onwetendheid uw bouwwerk niet meer voldoet aan de minimale eisen van brandveiligheid.

De brandweer heeft een handige app ontwikkeld waar u een beter inzicht krijgt in de mogelijke gevaren. De app is in principe voor woningen maar is ook te gebruiken voor andere bouwwerken.

De app is beschikbaar in de App Store voor Apple-apparaten en in Google Play voor Android. Daarnaast kan de app gedownload worden via de landelijk brandweerwebsite op www.brandweer.nl/woningcheck-app Heeft u vragen omtrent brandveiligheid?

Mail dan naar brandweerteamnoord@vrnhn.nl

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van gemeente Hollands Kroon

zaaknummer Z-222830
datum 7 januari 2021

Formuliertersie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

(10)(2e)

(10)(2e)

medewerker team Ruimte

Aanvraagnummer 4142517
Aanvraagnaam Datacenter Agriport
Uw referentiecode (10)(2e)

Ingediend op 16-01-2019
Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Het oprichten van een datacenter op Argriport - Middenmeer.
Opmerking -
Gefaseerd Nee
Blokkerende onderdelen weglaten Ja
Kosten openbaar maken Nee
Bijlagen die later komen -
Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Hollands Kroon
Postadres: Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna
Telefoonnummer: 088-321 50 00
E-mailadres: vergunningen@hollandskroon.nl
Website: <https://www.hollandskroon.nl/info/contact>
Contactpersoon: Vergunningen
Bereikbaar op: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

- Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Hollands Kroon
Kadastrale gemeente	Wieringermeer
Kadastrale sectie	H
Kadastraal perceelnummer	2781
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	H2820

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Het oprichten van een datacenter op Agriport

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

58491

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

830000

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

32215

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

leeg terrein

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Datacenter

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	97	460	452
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor	60	818	636
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties	7	1316	1100

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en zie materiaalstaat
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandsc commissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Bouwen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

-

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Uiterlijk bouwwerk/welstand

5 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Formuliersversie
2018.02

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

zie bijlage 13-2_RO-V1-NL

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

zie bijlage 13-2_RO-V1-NL

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

zie bijlage 13-2_RO-V1-NL

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

zie bijlage 13-2_RO-V1-NL

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
13-14_Architecture_-Document_Register_pdf	AMS13-14 Architecture Document Register.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
AMS13-14_Civil_Document_Register_pdf	AMS13-14 Civil Document Register.pdf	Installaties complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
MS13-14_Electrical_-Document_Register_pdf	AMS13-14 Electrical Document Register.pdf	Installaties complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
AMS13-14_Fire_Document_Register_pdf	AMS13-14 Fire Document Register.pdf	Brandveiligheid	2019-01-16	In behandeling
MS13-14_Mechanical_-Document_Register_pdf	AMS13-14 Mechanical Document Register.pdf	Installaties complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
_Project_Reports_-_Document_Register_pdf	AMS13-14 Project Reports - Document Register.pdf	Anders	2019-01-16	In behandeling
AMS13-14_Structure_-Document_Register_pdf	AMS13-14 Structure Document Register.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
1-1_Plattegrond-V1_pdf	1-1_Plattegrond-V1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
1-2_Doorsneden--V1_pdf	1-2_Doorsneden--V1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
1-3_Gevels-V1_pdf	1-3_Gevels-V1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
1-4_Materialen--V1_pdf	1-4_Materialen--V1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
1-5_Detailtekeningen-V1_pdf	1-5_Detailtekeningen-V1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
1-6_Situatie-V1_pdf	1-6_Situatie-V1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1-7_Parkeren-V1_pdf	1-7_Parkeren-V1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
1-8_Basis-V1_pdf	1-8_Basis-V1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
2-1_Installaties-V1_pdf	2-1_Installaties-V1-.pdf	Installaties complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
2-2_Systemen-V1_pdf	2-2_Systemen-V1.pdf	Installaties complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
2-3_Riool_HWA-V1_pdf	2-3_Riool_HWA--V1.pdf	Installaties complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
3-1_EPC-V1-NL_pdf	3-1_EPC-V1-NL.pdf	Energiezuinigheid en milieu	2019-01-16	In behandeling
3-1-1_Appendix_A_EP-C_calc_AMS13_pdf	3-1-1_Appendix A EPC calc AMS13.pdf	Energiezuinigheid en milieu	2019-01-16	In behandeling
3-1-2_Appendix_A_EP-C_calc_AMS14_pdf	3-1-2_Appendix A EPC calc AMS14.pdf	Energiezuinigheid en milieu	2019-01-16	In behandeling
3-2_Eigenschappen-NL_pdf	3-2_Eigenschappen-NL.pdf	Energiezuinigheid en milieu	2019-01-16	In behandeling
3-2_Eigenschappen-V1-NL_pdf	3-2_Eigenschappen-V1-NL.pdf	Energiezuinigheid en milieu	2019-01-16	In behandeling
5-1_Veiligheid-V1-NL_pdf	5-1_Veiligheid-V1--NL.pdf	Gezondheid complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
5-1-1_Veiligheid_pdf	5-1-1_Veiligheid.pdf	Gezondheid complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
7-1_Bodem-V1-NL_pdf	7-1_Bodem-V1-N-L.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
9-1_Brandveiligheid--V1-NL_pdf	9-1_Brandveiligheid--V1-NL.pdf	Brandveiligheid	2019-01-16	In behandeling
AMS13-14_Brandwerendheid_constructie_pdf	9-1-1_Appendix A AMS13-14 Brandwerendheid constructie.pdf	Brandveiligheid	2019-01-16	In behandeling
1_AMS13_Indeling_Brandcompartimenten_pdf	9-1-2_Appendix-B1 AMS13 Indeling Brandcompartimenten-.pdf	Brandveiligheid	2019-01-16	In behandeling
2_AMS14_Indeling_Brandcompartimenten_pdf	9-1-3_Appendix-B2 AMS14 Indeling Brandcompartimenten-.pdf	Brandveiligheid	2019-01-16	In behandeling
ppendixC1_Positie_Bluswaterhydranten_pdf	9-1-4_Appendix-C1 Positie Bluswaterhydranten.pdf	Brandveiligheid	2019-01-16	In behandeling
endixC2_Projectie_Drogeblusleidingen_pdf	9-1-5_Appendix-C2 Projectie Drogeblusleidingen.pdf	Brandveiligheid	2019-01-16	In behandeling
9-1-6_Brandveiligheid-V1-_pdf	9-1-6_Brandveiligheid-V1-.pdf	Brandveiligheid	2019-01-16	In behandeling
9-7_Brandveiligheid--V1_pdf	9-7_Brandveiligheid--V1.pdf	Brandveiligheid	2019-01-16	In behandeling
10-1_Constructie-V1_S-RP-000--NL_pdf	10-1_Constructie-V1_S-RP-000--NL.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling
10-1-1_Constructie--V1_pdf	10-1-1_Constructie-V1.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2019-01-16	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
13-2_RO-V1-NL_pdf	13-2_RO-V1-NL.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	2019-01-16	In behandeling
15-2-1_Energie--V1-NL_pdf	15-2-1_Energie--V1-NL.pdf	Anders	2019-01-16	In behandeling
15-2-1_Energie--V2-NL_pdf	15-2-1_Energie--V2-NL.pdf	Anders	2019-01-16	In behandeling
15-3_MER-V1-NL_pdf	15-3_MER-V1-NL-.pdf	Anders	2019-01-16	In behandeling
15-6_Stookinstallaties-V1-NL_pdf	15-6_Stookinstallaties-V1-NL.pdf	Anders	2019-01-16	In behandeling
tallaties-V1_Akoestisch_onderzoek_NL_pdf	15-6-1_Stookinstallaties-V1 Akoestisch onderzoek_NL.pdf	Anders	2019-01-16	In behandeling
15-7_Afval-V1-NL_pdf	15-7_Afval-V1-NL.pdf	Anders	2019-01-16	In behandeling
15-9_Samenvatting-V1_NL_pdf	15-9_Samenvatting-V1_NL.pdf	Anders	2019-01-16	In behandeling
15-12_Afvalwater-V1--NL_pdf	15-12_Afvalwater-V1--NL.pdf	Anders	2019-01-16	In behandeling
16-1_FLO-V1-NL_pdf	16-1_FLO-V1-NL-.pdf	Anders	2019-01-16	In behandeling
17-1_PD0-V1-NL_pdf	17-1_PD0-V1-NL-.pdf	Anders	2019-01-16	In behandeling
AMS13-13_X-R-0022_Transfort_Report_pdf	AMS13-13_X-R-0022 Transfort Report.pdf	Anders	2019-01-16	In behandeling