

NV Nederlandse Gasunie
De heer (10)(2e)
Postbus 19
9700 MA GRONINGEN

Onderwerp Omgevingsvergunning Z-013762

Pagina
1/24

Verzenddatum
13 AUG 2013

Ons kenmerk
Z-013762
Uw kenmerk

Uw brief van

Contact
(10)(2e)

T (088) 32 15 000

Geachte heer (10)(2e)

Op 20 februari 2013 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het bestaande meng- en reduceerstation 'Oudelandertocht' op het perceel Koggenrandweg 15a, 1775 RG in Middenmeer, kadastraal bekend onder sectie D, nummer 368 en gedeeltelijk 683, 684 en 463. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-013762.

Besluit

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Dit besluit heeft betrekking op de activiteit:

1. *handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening* (artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht));
2. *bouwen* (artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo);
3. *werk of werkzaamheden uitvoeren* (artikel 2.1, lid 1, onder b van de Wabo);
4. *milieu, het veranderen* (artikel 2.1, lid 1, onder e, 2° en 3° van de Wabo).

Dit is het definitieve besluit c.q. de definitieve omgevingsvergunning.

Vorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 3.10, lid 1, sub c van de Wabo is voor deze omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

Bezoekadres

De Verwachting 1
1761 VM Anna Paulowna

Correspondentieadres

Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Contact

T (088) 32 15 000
www.hollandskroon.nl

Overige gegevens

IBAN (10)(2e)
BIC: BNGHNL2G
KvK Alkmaar 54477506

Overwegingen

Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen.

1. Activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Indien een activiteit in strijd is met het Bestemmingsplan kan de vergunning slechts worden verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3° Wabo. Het vigerende bestemmingsplan is het Bestemmingsplan Buitengebied 2009, waar het betreffende perceel de bestemming 'Agrarisch' alsmede 'Leiding-Gas' (dubbelbestemming) heeft. Om te kunnen beoordelen of afwijken van het bestemmingsplan aan de orde kan zijn is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

Hieruit blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Daarom verlenen wij de omgevingsvergunning voor dit onderdeel.

2. Activiteit Bouwen

Voor de activiteit *bouwen* moet het plan volgens artikel 2.10 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het geldende bestemmingsplan;
- het Bouwbesluit;
- de Bouwverordening;
- redelijke eisen van welstand.

Bouwbesluit

Het is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan het Bouwbesluit 2012, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit dit besluit.

Bouwverordening

Het plan voldoet aan de geldende Bouwverordening.

Welstand

Het bouwplan is voorgelegd aan de Welstandscommissie WZNH. De commissie heeft op 22 mei 2013 geadviseerd dat het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Op grond van dit advies zijn wij van oordeel dat het plan voldoet aan artikel 12a van de Woningwet.

Nu afwijking is verleend van het geldende bestemmingsplan en het aannemelijk is dat het plan voor het overige voldoet aan het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening en de redelijke eisen van welstand kan de omgevingsvergunning voor dit onderdeel worden verleend.

Voorwaarden

1. Wij verlenen de vergunning voor de activiteit *bouwen* overeenkomstig het bouwplan en de bouwtekening(en) + bijlagen die bij dit besluit horen en als zodanig zijn gewaarmerkt.
2. Van toepassing zijn de voorwaarden genoemd in de bijlage "Voorschriften (ver)bouwen".
3. Constructieve gegevens dienen uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouw te worden aangeleverd en voor aanvang te zijn goedgekeurd.

3. Activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren

Op grond van artikel 3.7.1 van het Bestemmingsplan Buitengebied 2009 (Wieringermeer) is een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren voor het aanleggen/uitbreiden van een toegangsweg. Uit de overgelegde gegevens blijkt dat er geen onevenredige schade wordt toegebracht aan de landschappelijke en waterstaatkundige werken.

Conclusie

Gelet op de uitkomst van bovenstaande toetsen is er geen reden om de omgevingsvergunning voor de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren te weigeren.

4. Activiteit Milieu

Voor de activiteit *Milieu* moet het plan volgens artikel 12.14 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het geldende milieubeleidsplan
- de Wet Milieubeheer

Conclusie

De inrichting voldoet, met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de best beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf in de inhoudelijke beoordeling.

Uit onderstaande en de inhoudelijke beoordeling volgt dat met betrekking tot de activiteit milieu de gevraagde omgevingsvergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend. Aan deze vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften (zie bijlage).

Verhouding aanvraag-vergunning

De gehele aanvraag maakt deel uit van de omgevingsvergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De volgende voorschriften van de oprichtingsvergunning van 9 september 2003 worden ingetrokken:

- Voorschrift 1.2.1, 1.2.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 6.1.2 en 7.1.2.

De overige voorschriften van de oprichtingsvergunning van 9 september 2003 zijn onverminderd van toepassing op de uitbreiding van de inrichting.

Vooroverleg

Op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening is vooroverleg bij een uitgebreide procedure van toepassing. Gezien het beleid van het rijk in deze is vooroverleg met deze partij niet noodzakelijk.

De Provincie, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Medemblik, de Veiligheidsregio en de Milieudienst hebben wij om een reactie in vooroverleg gevraagd.

De Provincie heeft op 5 april 2013 een schriftelijke reactie gegeven; de reactie spitst zich met name toe over de richting van de uitbreiding en de uitbreidingsvorm; daarnaast ontbrak een beschrijving en beeldmateriaal van het project in relatie tot de nabijheid van de aanwezige windturbines. In overleg met de Provincie en de Gasunie is dit in de vergadering van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) op 17 april jl. besproken.

Hierbij is ook de kleurtoepassing van de gebouwen en het hekwerk rond de locatie aan de orde geweest, wat door de Provincie op 17 mei jl. is bevestigd.

Het Hoogheemraadschap heeft op 18 april 2013 een watervergunning verleend.

De veiligheidsregio heeft op 28 maart 2013 een schriftelijke reactie gegeven welke verwerkt is onder het kopje activiteit Milieu in deze ontwerpvergunning.

De gemeente Medemblik heeft geen reactie gegeven.

Verklaring

De gemeenteraad heeft op 27 september 2012 besloten dat in alle gevallen waarin het college op grond van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevoegd is te beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet vereist is.

Ter inzage legging

De ontwerpbeschikking is bekendgemaakt in de Staatscourant, CTR Hollands Kroon en op de gemeentelijke website van 29 mei 2013. Vanaf 30 mei 2013 heeft het ontwerp van de beschikking gedurende 6 weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid om zienswijzen in te brengen.

Gedurende deze termijn is een zienswijze ingediend.

Deze zienswijze op 12 augustus 2013 ingetrokken.

Leges

Overeenkomstig de Legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u separaat een nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

Publicatie

De vergunning wordt gepubliceerd in de Staatscourant, CTR Hollands Kroon, op de site van de gemeente Hollands Kroon en op www.ruimtelijkeplannen.nl in dezelfde week als de vergunning wordt verleend.

In werking treding vergunning

De vergunning treedt niet eerder in werking dan zes weken na de publicatiedatum van de verleende vergunning. U kunt in de tussentijd nog geen gebruik maken van de vergunning.

Beroep

Gedurende de termijn van inzage kunnen belanghebbenden die hun zienswijze hebben gegeven op de ontwerpomgevingsvergunning, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht, gemotiveerd beroep aantekenen bij de president van de Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor het in behandeling nemen van dit verzoek is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de hiervoor genoemde sector.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogachtend,

Burgemeester van Hollands Kroon,

(10)(2e)

Secretaris

(10)(2e)

M.A. Nawijn
Burgemeester

Van toepassing zijnde stukken:

- Aanvraagformulier, ingediend op 20 februari 2013
- Toelichting t.b.v. de veranderingsvergunning
- Ruimtelijke onderbouwing, ontwerp, datum 08-02-2013
- Situatie, schaal 1:1000
- Vergunningstekening, aanzichten terreinwerken, blad A-459-0-AB-000-001, datum 13-11-2012; wijz. 20-12-2012
- Vergunningstekening gebouw 01G, blad A-459-0-AB-01G-001, datum 13-11-2013
- Constructietekening palenplan/balkenrooster gebouw 01G, blad A-459-0-CG-01G-001, datum 15-02-2013
- Vergunningstekening gebouw 01H, blad A-459-0-AB-01H-001, datum 13-11-2013
- Vergunningstekening aanzichten, blad A-459-0-CG-01H-001-001, datum 15-02-2013
- Bestektekening (B) gebouw 01H, details 1 t/m 7, blad A-459-0-CG-01H-001-002, datum 15-02-2013
- Bestektekening (B) gebouw 01H, details 8 t/m 13, blad A-459-0-CG-01H-001-003, datum 15-02-2013
- Constructietekening (C) gebouw 01H, palenplan, blad A-459-0-CG-01H-002-001, datum 15-02-2013
- Constructietekening (C) gebouw 01H, fundatieplan, blad A-459-0-CG-01H-002-002, datum 15-02-2013
- Constructietekening gebouw 01H, dakplan, blad A-459-0-CG-01H-002-003, datum 15-02-2013
- Vergunningstekening wirox-wobbemeters, analysegebouw 01A, blad A-459-0-AB-01A-001, datum 13-11-2013
- Constructietekening analysegebouw 01A, blad A-459-0-CG-01A-003, datum 15-02-2013
- Vergunningstekening wirox-wobbemeters, analysegebouw 02A, blad A-459-0-AB-02A-001, datum 13-11-2013
- Constructietekening analysegebouw 02A, fundatie, blad A-459-0-CG-02A-003, datum 15-02-2013
- Staalmathekwerk overzichtstek., aanzichten en details hektypen, datum 31-03-2010
- Vergunningstekening afblaasstack, blad A-459-0-AB-000-002, datum 13-11-2012
- Constructietekening afblaasstack, blad A-459-0-CS-000-003, datum 15-02-2013
- Kwantitatieve risicoanalyse mengstation Oudelandertocht, datum 04-01-2012
- Uittreksel kadastrale kaart, datum 19-02-2013
- Kadastrale kaart, schaal 1:12500
- Diverse foto's

Voor wat betreft de activiteit milieu:

- Plotplan, blad A-459-0-LM-00-001-C12, datum 30-11-2012
- Plotplan, blad A-459-0-LM-000-001, datum 31-01-1992; wijz. 28-08-2008
- Process flow diagram (pfd), blad A-459-0-LS-900-004, datum 11-03-2008; wijz. 12-10-2012
- Process flow diagram (pfd), blad A-459-0-LS-900-004-E12, datum 10-04-2012
- Detail P&ID, blad A-459-0-LS-900-005-022, datum 09-11-2012; wijz. 24-08-2012
- Detail P&ID, blad A-459-LS-900-005-026, datum 09-11-2012; wijz. 24-08-2012
- Detail P&ID, instrument air, blad A-459-LS-703-001, datum 09-11-2012; wijz. 24-08-2012
- Akoestisch rapport (geluidsemissie), notitie R54101-322, datum 14-12-201
- Verkennend bodemonderzoek locatie Oudelandertocht, datum 19-12-2012

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT MILIEU VAN:

N.V. NEDERLANDSE GASUNIE

VOOR HET VERANDEREN EN IN WERKING HEBBEN VAN EEN GASREDUCEER/MENGSTATION VOOR AARDGAS
GELEGEN ACHTER KOGGENRANDWEG NUMMER 15a IN MIDDENMEER.

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN	8
2. OPSLAG, PROCESSEN EN INSTALLATIES	9
3. ENERGIE	9
4. BODEM	9
5. AFVAL	10
6. AFVALWATER	10
7. GELUID	10
8. EXTERNE VEILIGHEID	11
INHOUDELIJKE BEOORDELING	11
CONCLUSIE	22
BIJLAGE: BEGRIPPEN	22

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

1.1.

De beschikking en de documenten waar in de beschikking naar wordt verwezen moeten binnen de inrichting aanwezig zijn, dan wel digitaal kunnen worden ingezien.

1.2

De vergunninghouder heeft op inzichtelijke wijze binnen de inrichting dan wel binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn, beschikbaar:

- a) het algemene beheerssysteem voor milieu- en veiligheidsaspecten waarmee aan de bij of krachtens deze vergunning gestelde regels wordt voldaan;
- b) periodieke onderhoudsschema's en de resultaten van inspecties;
- c) een actuele plattegrond en situatietekening van de inrichting.

1.3

Het bedienend personeel heeft toegang tot:

- a) een schema van het aardgasmeet- of regelstation en de toegepaste appendages;
- b) een schema van de in- en uitgaande leidingen met hun afsluiters;
- c) rapporten van eerdere beproeving

1.4

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.5

Het terrein van de inrichting moet aan alle zijden zodanig zijn afgesloten of onder toezicht staan, dat het betreden van het terrein door onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.6

Nabij de toegang tot de inrichting moet duidelijk leesbaar zijn aangegeven het telefoonnummer van de beheerder van de inrichting en het verbod voor het betreden van de inrichting door onbevoegden (art. 461 Wetboek van Strafrecht).

1.7

Vergunninghouder is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

- a) een of meer personen zijn aangewezen die verantwoordelijk is/zijn voor de goede werking van de milieurelevante installaties en de goede werking respectievelijk uitvoering van de in het belang van de bescherming van het milieu getroffen voorzieningen en maatregelen; deze perso(o)n(en) moet(en) daartoe over voldoende deskundigheid beschikken;
- b) gedetailleerde gebruiks- en bedieningsvoorschriften te allen tijde bekend zijn aan de van de onder sub a bedoelde perso(o)n(en) en de (overige) perso(o)n(en) belast met de bediening respectievelijk de uitvoering van de onder sub a bedoelde installaties, voorzieningen en maatregelen;
- c) aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel van derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt, erop gericht handelingen uit te sluiten, die tot gevolg (kunnen) hebben dat de inrichting niet overeenkomstig deze vergunning in werking is dan wel de aan deze vergunning verbonden voorschriften niet worden nageleefd.

1.8

De elektrische installatie moet explosievrij zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen zijn zoals deze zijn opgenomen in de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio-en/of televisieontvangst en telecommunicatie- en dataverkeer.

2. OPSLAG, PROCESSEN EN INSTALLATIES

Gevaarlijke stoffen

2.1

Gevaarlijke stoffen en gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR stoffen in verpakking worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 3.1.1 tot en met 3.23.1 van PGS 15.

Gasflessen

2.2

De opslag van gasflessen moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 6 van de publicatiereeks PGS 15.

Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in tanks

Toelichting:

De opslag van gasolie in bovengrondse tanks wordt geregeld in paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiervoor worden geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Installaties

2.3

Leidingen met toebehoren moeten bestand zijn tegen de producten waarmee zij in aanraking komen en van voldoende sterkte zijn om de grootste te verwachten spanningen ten gevolge van inwendige en/of uitwendige belastingen (druk, temperatuur, trillingen, verzakkingen etc.) te weerstaan.

2.4

Ondergrondse leidingen vervaardigd van staal moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd middels kathodische bescherming.

3. ENERGIE

3.1

De inrichtinghouder neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

3.2

Het bevoegd gezag kan degene die de inrichting drijft verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt dat aan voorschrift 3.1 wordt voldaan.

3.3

Indien uit het onderzoek, bedoeld in voorschrift 3.2 blijkt dat niet wordt voldaan aan voorschrift 3.1, neemt degene die de inrichting drijft alsnog de in voorschrift 3.1 bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn.

4. BODEM

4.1

Voor het deel waarmee de inrichting wordt uitgebreid geldt als nul situatie van de bodem, het rapport "verkennd bodemonderzoek uitbreiding Gasunie –locatie Oudelandertocht te Middenmeer (Noord-Holland)" van 19 december 2012 projectnummer 11191-246134.

4.2

Voor het deel waarmee de inrichting wordt uitgebreid geldt voor het risico voor verontreiniging van de bodem dat dit niet meer mag bedragen dan eindemissiescore 1 (volgens de methodiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming).

4.3

Gemorste verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hiertoe moeten voor de vloeibare (afval)stoffen voldoende neutralisatie-en/of absorptiemateriaal en voor de vaste (afval)stoffen doelmatige gereedschappen aanwezig zijn.

4.4

Accu's die bodembedreigende vloeistoffen bevatten, moeten worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of verharding danwel boven een lekbak. De opvangcapaciteit van de opvangbak is ten minste gelijk aan de totale inhoud van de opgeslagen accu's.

5. AFVAL

5.1

Afvalstoffen waarvoor milieuhygiënisch verantwoord hergebruik mogelijk is of die daarvoor geschikt kunnen worden gemaakt, moeten naar hergebruiksmethode gescheiden worden opgeslagen en worden afgevoerd naar daartoe geschikte verwerkingsbedrijven.

5.2

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- a. papier- en kartonafval;
- b. gevaarlijk afval;
- c. kunststof;
- d. overig bedrijfsafval.

5.3

De opslag van accu's en het elektrisch opladen van accu's moet plaatsvinden in een vloeistofdichte opvangbak, welke bestand is tegen het aanwezige elektrolyt.

5.4

Alle stoffen, materialen en producten moeten zodanig worden behandeld, opgeslagen, verpakt en getransporteerd, dat verspreiding buiten de daartoe bestemde opslagen, verpakkingen en transportmiddelen niet kan plaatshebben.

6. AFVALWATER

Toelichting:

De lozingseisen worden geregeld in paragraaf 3.1.3 "lozen van hemelwater en paragraaf 3.1.4 "behandelen van huishoudelijk afvalwater" van het Activiteitenbesluit milieubeheer als mede in de Watervergunning. Hiervoor worden geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

7. GELUID

7.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar, Lt}$) en het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) afkomstig van de inrichting mag op de controlepunten die zijn aangegeven op figuur 1 van het akoestisch rapport nr. 54.101-322 van 14 december 2012, de volgende waarden niet overschrijden:

	Dag		Avond		Nacht	
punt	LAR, LT dB(A)	LAmx dB(A)	LAR, LT dB(A)	LAmx dB(A)	LAR, LT dB(A)	LAmx dB(A)
B-01	19.1	37	19.6	37	18.8	37
B-02	19.7	38	20.2	38	19.4	38
B-03	18.3	36	18.8	36	18.0	36
B-04	18.7	36	19.3	36	18.4	36
B-05	29.6	48	30.0	48	29.5	48

7.2

Voorschrift 7.1 is niet van toepassing op verkeersbewegingen van en naar de inrichting.

7.3

Geluidmetingen en -berekeningen en de beoordeling van de resultaten ervan moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen aangegeven in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999;

8. EXTERNE VEILIGHEID

8.1

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt de uitvoering, opstelling en onderhoud van de technische installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 7.1 tot en met 7.3.2, 8.1 tot en met 8.8.2, 9.1 tot en met 9.4 en voorschrift 11.3 van NEN 1059 of daaraan gelijkwaardig.

8.2

In de inrichting is een bedrijfsnoodplan of aantoonbaar een veiligheidsbeheerssysteem aanwezig.

8.3

Het bedrijfsnoodplan omvat informatie betreffende:

- De gebouwen, de technische installaties, de locaties van gevaarlijke stoffen en de beschikbare hulpmiddelen;
- de interne organisatie en taken en verantwoordelijkheden;
- de actieplannen en maatregelen gebaseerd op alle reëel te achten calamiteiten en incidenten;
- de interne en externe meldingsstructuur bij calamiteiten en incidenten;
- het beheer van het bedrijfsnoodplan.

8.4

Het bedrijfsnoodplan alsmede wijzigingen daarvan wordt toegestuurd aan het bevoegd gezag en de Veiligheidsregio Kop van Noord Holland.

9. LICHTVERSPREIDING

9.1

De verlichting van de inrichting dient, behoudens bewaking -, inspectie - of onderhoudswerkzaamheden, uitgeschakeld te zijn.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

Inleiding

Wij hebben op 20 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van N.V. Nederlandse Gasunie. Het betreft een aanvraag voor het uitbreiden c.q. veranderen van het mengstation Oudelandertocht, waar onder andere aardgastransport wordt geschakeld en stikstof wordt bijgemengd. De aanvraag betreft de locatie "achter Koggenrandweg nummer 15" kadastraal gelegen gemeente Wieringermeer, sectie D (gedeeltelijke), nummers 683, 684 en 463 in Middenmeer. De aanvraag is op 20 februari 2013 binnengekomen en staat geregistreerd onder nummer OLO688989.

Er wordt onder andere verzocht om een omgevingsvergunning activiteit milieu op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Vergunnings situatie

Voor de betreffende locatie is op 9 september 2003 een toenmalige vergunning Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting. Op 1 september 2010 is een melding gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit voor het lozen van afvalwater. Op 13 februari 2013 is een omgevingsvergunning "neutraal veranderen" verleend voor de activiteit milieu.

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit besluit is ook wel bekend als het "Activiteitenbesluit milieubeheer". In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. De artikelen uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende ministeriele regeling zijn ook van toepassing op vergunning-plichtige inrichtingen (type C). Het mengstation is vergunningplichtig met dien verstande dat een aantal artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende ministeriele regeling rechtstreeks, dus zonder dat deze in de beschikking expliciet zijn opgenomen, van toepassing zijn.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de volgende in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer genoemde activiteiten plaatsvinden:

- Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3);
- Het lozen van huishoudelijk afvalwater (paragraaf 3.1.4);
- In werking hebben van een koelinstallatie (paragraaf 3.2.6);
- Het opslaan van gasolie in een bovengrondse tank (par 3.4.9).

De artikelen uit hoofdstuk 3 van dit besluit en de bijbehorende ministeriele regeling hebben een rechtstreekse werking. Tevens zijn voor bovenstaande activiteiten de artikelen uit de afdelingen 2.1 (zorgplicht), 2.2 (lozingen), 2.3 (lucht) en 2.4 (bodem) van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende ministeriele regeling van toepassing.

Gelet op voorgaande zijn voor het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, het in werking hebben van een koelinstallatie, zorgplicht, lozingen, lucht en bodem voorzover van toepassing geen voorschriften opgenomen.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving van artikel 2, lid 1, onderdeel d van het "Besluit externe veiligheid inrichtingen", juncto artikel 1b lid g van de "Regeling externe veiligheid inrichtingen".

De inrichting is aangewezen als vergunning plichtig op grond van bijlage I, onderdeel B, lid 1 van het Bor.

Aanleiding van de aanvraag

Aanleiding voor deze aanvraag is de aanpassing van de inrichting als gevolg van verandering in het aanbod van aardgas. Dit gas is van een andere samenstelling dan tot op heden werd verwerkt en maakt een aanpassing van de installatie noodzakelijk. Hiertoe zal een reduceerinstallatie en een mengfaciliteit worden gerealiseerd om het gas in de juiste samenstelling te brengen.

Aard van de inrichting

De inrichting is een aardgastransportinrichting waar stikstof wordt gereduceerd en gemengd met aardgas en de aardgasstroom kan worden geschakeld naar andere leidingen.

De inrichting valt onder Bijlage I onderdeel C categorie 2.1 b van het BOR namelijk "het regelen of meten van de druk of stroming van gas of gasstromen".

PROCEDURE

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen.

De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat in de toelichting "ten behoeve van de verandering voor MS Oudelandertocht van 19 februari 2013" onduidelijkheid bestond over de omschrijving van de hoeveelheid aardgas per insluitsysteem.

De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren.

Op 17 april 2013 is door de aanvrager een aangepaste versie van de toelichting via het OLO-loket bij de aanvraag gevoegd.

Hiermede is de aanvraag met betrekking tot het onderdeel milieuactiviteiten, ontvankelijk en kan verder in procedure worden genomen.

Zienswijze

Er is een zienswijze ingediend tegen het ontwerp van de beschikking door:

(10)(2e)

In de aanhef van dit Besluit is deze zienswijze behandeld. De zienswijze is geen reden de vergunning te weigeren.

Bestemmingsplan

De uitbreiding van het gasstation past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. In deze aanvraag omgevingsvergunning is gelijktijdig een verzoek ingediend tot aanpassing van de regels ruimtelijke ordening.

MER-beoordeling

Algemeen

De in de aanvraag beschreven activiteiten kunnen vallen onder onderdeel C 8.1 en D 8.2 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit MER).

Onderdeel C8.1 luidt:

De aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas, olie, chemicaliën of voor het transport van kooldioxide (CO₂) stromen ten behoeve van geologische opslag, inclusief de desbetreffende pompstations.

Onderdeel D 8.2 luidt:

De aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van aardgas.

Uit de aanvraag blijken de volgende aanpassingen te worden uitgevoerd:

de aanleg van een persluchtvoorziening, de bouw van een prefab-container met noodgenerator, een hoofdregegebouw, twee analysegebouwtjes, een afblaasstack en uitbreiding van het terrein.

In onderdeel C, activiteit 8.1, van de bijlage staat dat een Milieueffectrapportage (MER) verplicht is bij de aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas, olie, chemicaliën of voor het transport van kooldioxide (CO₂) stromen ten behoeve van geologische opslag, inclusief de desbetreffende pompstations. Een MER moet worden opgesteld in die gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een buisleiding met een diameter van meer dan 80 centimeter en een lengte van meer dan 40 kilometer. Hiervan is geen sprake. De wijziging gaat over de realisatie van diverse onderdelen die een ondersteunende functie hebben ten behoeve van de behandeling van aardgas in de buisleidingen en zal geen directe aanpassing van de buisleidingen tot gevolg hebben.

Gelet op voorgaande is de wijziging niet MER-plichtig.

In onderdeel D activiteit 8.2 staat dat een MER-beoordeling nodig is bij de aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van aardgas in die gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een buisleiding die over een lengte van 5 kilometer of meer is gelegen of geprojecteerd in een gevoelig gebied als bedoeld onder a, b (tot 3 zeemijl uit de kust) of d, van punt 1 van onderdeel A van de bijlage. Ook hiervan is geen sprake omdat slechts ondersteunende onderdelen ten behoeve van de buisleiding worden gerealiseerd.

Geconcludeerd kan worden dat er geen MER-plicht of MER-beoordeling benodigd is.

Coördinatie en aanhouding

Er is sprake van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet. Gelet op voorgaande is dus een vergunning noodzakelijk op grond van de Waterwet. De watervergunning wordt (in verband met de te voeren reguliere procedure) apart gevoerd.

Bevoegd gezag en vergunningplicht

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving van artikel 2, lid 1, onderdeel d van het "Besluit externe veiligheid inrichtingen", juncto artikel 1b lid g van de "Regeling externe veiligheid inrichtingen".

De inrichting is aangewezen als vergunningplichtig op grond van bijlage I, onderdeel B, lid 1 van het Bor.

Op grond van bijlage 1, onderdeel C categorie 2 is de gemeente Hollands Kroon bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

TOETSINGSKADER

Algemeen

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna wordt aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed kunnen zijn.

In verband met de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, merken wij op dat de volgende milieuaspecten moeten worden gecheckt: lucht (geur), geluid, bodem, externe veiligheid, afval(preventie), energie, verkeer en vervoer, grondstoffen / waterbesparing, indirecte hinder en afvalwater.

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de ingebrachte adviezen en zienswijzen;
5. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
6. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. Ook maken een aantal van deze onderwerpen deel uit van de ruimtelijke onderbouwing die onderdeel is van deze omgevingsvergunning.

Voor veel aspecten geldt dat een meer uitgebreide toetsing heeft plaatsgevonden in de afzonderlijke toetsingsdocumenten zoals het akoestisch rapport, het bodemonderzoek en de risicoanalyse die zijn opgenomen in deze beschikking.

Ad 5: Maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen.

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan de vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting of het mijnbouwwerk ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Ad 6: Mate van milieuzorg.

De Gasunie heeft zijn inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vastgelegd in beleid. Hieronder vallen: duurzaamheid, goed werkgeverschap, milieuzorg, betrokkenheid bij de omgeving, veiligheid en leveringszekerheid, verantwoord ketenbeheer en stakeholdermanagement. Voor de meeste onderwerpen zijn kritische prestatie-indicatoren bepaald, waarover de Gasunie rapporteert in het financiële jaarverslag en het MVO-jaarverslag.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIKEN (BBT)

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn) verplicht het bevoegd gezag een omgevingsvergunning activiteit milieu op te stellen, die voldoet aan de in deze richtlijn geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande installaties. Op 24 oktober 2010 is de IPPC-richtlijn geïntegreerd in de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED). Op 1 januari 2013 is de RIE geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De verplichtingen uit de RIE zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van deze richtlijn worden genoemd.

Paragraaf 5.2.1 van het Bor verplicht ertoe om in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Gelet op artikel 5.4 van het Bor, is rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel bij de bepaling van BBT de volgende aspecten betrokken.

Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de RIE moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in bijlage 1, tabel 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten.

Met de in tabel 2 van deze bijlage opgenomen documenten moet - ook als zich geen IPPC-installaties binnen de inrichting bevinden - rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. Ingevolge artikel 5.4, lid 2, van het Bor is bij de bepaling van de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken rekening gehouden met de in bijlage 1, tabel 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten.

Omdat deze documenten waarborgen dat de betreffende technieken voldoen aan de eisen die aan BBT worden gesteld, achten wij het niet noodzakelijk om voor de betreffende onderwerpen nog andere documenten te raadplegen. Voor niet alle toetsingsaspecten zijn specifieke BBT-documenten aangewezen. Bij de uitwerking van het betreffende toetsingskader is aangegeven welke documenten wij hebben gebruikt. Als aan de betreffende documenten is voldaan zijn wij van mening dat toegepaste technieken voldoen aan BBT.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op het uitbreiden van een gasmengstation. Hiermee wordt geen ondergrenswaarde uit bijlage 1, tabel 1 overschreden. De inrichting moet dus niet worden aangemerkt als een IPPC-installatie.

Beoordeling

Op aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de Regeling aanwijzing BBT-documenten van toepassing:

- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;
- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB);
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (PGS 15).

Conclusies BBT

De inrichting moet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf

AFVALSTOFFEN

Afval- en emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door intern hergebruik. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie

is beschreven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. Op de internetsite van Infomil is de 'meerkostentoets' opgenomen, een instrument waarmee afzonderlijke bedrijven kunnen bepalen wat voor hen de meerkosten zijn van de scheiding van bepaalde afvalstoffen. De Handreiking hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. De totale hoeveelheid afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Gelet op voorgaande is er geen onderzoek naar afvalpreventie nodig zijn.

In het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. In het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden. Daarnaast zijn voor een aantal overige afvalcomponenten richtlijnen c.q. drempelwaarden voor afvalscheiding opgenomen. Voor die afvalstromen, waarbij de hoeveelheid in het restafval lager is dan de richtlijn, dient gekeken te worden of de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en of scheiding eenvoudig realiseerbaar is. In dat geval wordt de afvalstroom op dezelfde manier behandeld als de afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval hoger is dan de richtlijn. Is dat niet het geval, dan hoeft voor desbetreffende afvalstromen geen actie ondernomen te worden.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven.

AFVALWATER

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet. In deze wet worden de volgende punten geregeld:

- de doelmatige werking van het rioolstelsel en de verwerking van het slib uit het riool;
- de doelmatige werking van de (externe) afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Binnen de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- schoon hemelwater afkomstig van daken en verhardingen wat geloosd wordt in de bodem en het oppervlaktewater;
- huishoudelijk afvalwater van het toilet en de wasbakken alsmede schoon condenswater uit de luchtcompressoren wat geloosd wordt via een klasse II IBA op het oppervlaktewater.

Op de lozing van deze afvalwaterstromen is het Activiteitenbesluit en de Watervergunning van toepassing waarin de regels voor de lozing van hemelwater, huishoudelijk afvalwater en bronneringswater zijn opgenomen.

BODEM

Algemeen

In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) aangewezen als BBT.

Ter beperking van het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat, onder reguliere bedrijfscondities, preventieve bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (A) zoals omschreven in de NRB. Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een Bodemrisico-analyse conform de Bodemrisicochecklist van de NRB. De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het verwaarloosbaar bodemrisico. Een

verwaarloosbaar bodemrisico kan echter volgens de Bodemrisicochecklist van de NRB vaak op verschillende manieren worden gerealiseerd.

Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als "vloeistofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften", of "kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften".

In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel bodembedreigende stoffen toegepast. Op deze activiteit is de NRB van toepassing. Indien wordt voldaan aan de voorschriften behorende bij deze vergunninging Wet milieubeheer, dan is er sprake van een bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico).

Binnen de inrichting kan bodemverontreiniging ontstaan door de volgende activiteiten:

- de opslag van gasolie in een bovengrondse tank;
- de opslag van accu's.

In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat op de opslag van gasolie in een bovengrondse tank de PGS 30 van toepassing is.

Voor de opslag van accu's is in de voorschriften opgenomen dat de accu's in een opvangbak of boven een vloeistofdichte vloer, moeten worden geplaatst.

Door het opnemen van deze voorschriften wordt voldaan aan het criterium "" verwaarloosbaar bodemrisico" als bepaald in de NRB.

Bodemonderzoek

Bij de aanvraag is het verkennend bodemonderzoek "uitbreiding Gasunie-locatie Oudelandertocht te Middenmeer(Noord-Holland)" gevoegd. Dit onderzoek geeft voldoende inzicht in de kwaliteit van de bodem en wordt als nul situatie voor de bodem aangehouden.

Na beëindiging van de bedrijfsvoering dient een eindonderzoek uitgevoerd te worden. Dit onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de gebruikte stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de eindsituatie na beëindiging van de bedrijfsvoering om te bepalen of het terrein van de inrichting ten gevolge van bedrijfsactiviteiten is verontreinigd. Het eindonderzoek is niet als voorschrift opgenomen in deze vergunning. In artikel 2.11, lid 3, van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat binnen zes maanden na beëindiging van de inrichting of IPPC-installatie een rapport moet worden overlegd naar de eindsituatie van de bodem. Dit artikel heeft een rechtstreekse werking. Indien bodembelasting is geconstateerd kan het bodemherstel worden verhaald op de veroorzaker.

ENERGIE

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie.

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgasequivalenten of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als niet energie relevant bestempeld. Het jaarlijks elektriciteitsverbruik is circa 150.000 kWh. Er wordt geen aardgas verbruikt.

Het grootste deel van het elektriciteitsgebruik wordt bepaald door de luchtcompressoren. Overig elektriciteit wordt verbruikt door de procesapparatuur en klimaatbeheersing. Alle apparatuur alsmede de compressoren moeten voldoen aan de laatste stand der techniek. De gebouwen moeten voldoen aan de meest recente bouwkundige eisen met betrekking tot de isolatiewaarden.

In de milieuvergunning is een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse energieverbruik.

In de voorschriften is opgenomen dat in geval het bevoegd gezag dit nodig acht, een energiebesparingsonderzoek moet worden uitgevoerd.

GELUID

Algemeen

De inrichting is gelegen achter Koggenrandweg nummer 15, kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie D (gedeeltelijk), nummers 368, 683, 684 en 463 in Middenmeer (gemeente Hollands Kroon). De dichtstbijzijnde woning van derden bevindt zich op een afstand van circa 850 meter van de inrichting.

De activiteiten vinden continu plaats gedurende zeven dagen per week. De inrichting is in principe onbemand en daarom zullen transportbewegingen beperkt blijven. Eventuele transportbewegingen vinden plaats tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Bij de aanvraag is het akoestisch rapport nummer 54.101-322 van 14 december 2012 gevoegd, waarin de geluidsemissie van de inrichting is beschreven. Uit dit rapport blijkt dat de inrichting ruimschoots kan voldoen aan de aanbevolen richtwaarden van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" en er geen belemmering bestaat voor het verlenen van de vergunning.

De opgenomen geluidswaarden in de voorschriften zijn afgeleid van de resultaten uit het akoestisch rapport.

LUCHTVERONTREINIGING EN GEURHINDER

geurhinder

Algemeen beleid

Het Nederlandse stankbeleid is neergelegd in de brief van de minister van 30 juni 1995, welke als bijlage 4.4 in de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) is opgenomen, en de Herzienende Nota Stankbeleid van 1994. Centraal staat een afwegingsproces dat gericht is op het vaststellen van het acceptabel hinderniveau (zie hoofdstukken 2.9 en 3.6 van de NeR).

Doelstelling in de NeR:

In jaar 2000 maximaal 12 % hinder;

In jaar 2010 geen ernstige geurhinder meer.

Het algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT-principe) de kern van het geurbeleid.

Samengevat kunnen de volgende beleidslijnen worden onderscheiden:

- Als er geen hinder (te verwachten) is, zijn maatregelen niet nodig;
- Als er wel hinder (te verwachten) is, worden maatregelen op basis van het BBT principe afgeleid.

Binnen de inrichting kan geur ontstaan door het vrijkomen van aardgas. Gelet op de afstand tot de dichtbijgelegen gevoelige objecten (circa 850 m), is geen geuroverlast te verwachten. Er zijn daarom geen voorschriften opgenomen om geuremissie te beperken.

Toetsing aan de NeR

Op grond van de Regeling aanwijzing BBT-documenten is bij de beoordeling van de emissie naar de lucht in de

aanvraag en bij de op te leggen voorschriften rekening gehouden met de Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR). Voor de beoordeling van de luchtmissies is de NeR het toetsingskader. De NeR is in april 2003 vernieuwd, waarbij de emissie-eisen zijn aangescherpt. In deze milieuvergunning wordt getoetst aan deze aangescherpte emissie-eisen.

Op de inrichting kan een bijzondere regeling uit de NeR van toepassing zijn namelijk E11 "installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning". In deze bijzondere regeling is echter aangegeven dat deze alleen van toepassing is op installaties die vallen onder de Mijnwet. Hoewel op deze installatie de Mijnwet niet van toepassing is, heeft een beoordeling op grond van de regeling E11 plaatsgevonden en is geconcludeerd dat het aangegeven afdrukdebiet (2,1 m³/h) minder bedraagt dan 5 m³/h als genoemd in de regeling en derhalve geen eisen gelden voor de emissie van aardgas.

Binnen de inrichting wordt alleen gebruik gemaakt van elektrische verwarming zodat geen sprake is van emissie naar de lucht als gevolg van rookgassen afkomstig van een stookinstallatie.

NATUURBESCHERMING, GEBIEDSBESCHERMING

Algemeen

Voor de omschrijving van waardevolle of bijzonder kwetsbare gebieden is aangesloten bij de artikelen 10, 10a en 12 van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998). Het betreft hier de door de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen beschermde natuurmonumenten en de Natura-2000 gebieden (voorheen de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden).

Het dichtst bijgelegen Natura 2000 gebied nl. het IJsselmeer is gelegen op een afstand van ca. 6,5 km van de inrichting. Gelet op de activiteiten van de inrichting alsmede de effecten die hierdoor op de omgeving kunnen ontstaan wordt geconcludeerd dat er als gevolg van deze activiteiten geen gevolgen zijn te verwachten voor Natura 2000 gebieden.

EXTERNE VEILIGHEID EN BRANDVEILIGHEID

Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen. De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken.

Eenzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie).

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen gevoelige objecten en risicovolle bedrijven. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks

gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Het groepsrisico (GR) betreft cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

In artikel 2, eerste lid, onderdeel d van het Bevi juncto artikel 1b van het Revi is aangegeven welke inrichtingen onder de werkingssfeer van het Bevi vallen. In het Revi is het volgende aangegeven:

g. inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of aardgashoeveelheid gemeten wordt, voor zover de gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20 inch.

Binnen de inrichting wordt aardgasdruk gereduceerd en gemeten. Ook is sprake van een gastoevoerleiding die groter is dan 20 inch, zodat geconcludeerd kan worden dat het Bevi van toepassing is op deze inrichting.

Bij de aanvraag is het rapport "kwantitatieve risicoanalyse menstation Oudelandertocht" gevoegd waarin de PR en GR risico's zijn berekend. Volgens het rapport is gelet op het geringe aantal mensen nabij de inrichting het GR niet van toepassing en bevinden zich binnen de 10^{-6} contour geen beperkt- of kwetsbare objecten.

Besluit Risico's Zware Ongevallen

Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso II-richtlijn. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. In de Regeling risico's zware ongevallen 1999 (RRZO) zijn nadere bepalingen opgenomen.

In bijlage I van het Besluit is bepaald dat inrichtingen waar meer dan 50 ton zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas aanwezig zijn, onder de werkingssfeer van het BRZO vallen. In de aanvraag is aangegeven dat de hoeveelheid aardgas in de totale installatie niet meer bedraagt dan 39 ton. Het BRZO is dus niet van toepassing op deze inrichting.

Advisering

Op grond van artikel 4 en 12 van het Bevi is het bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aangewezen als adviseur voor inrichtingen waar het Bevi op van toepassing is.

Op 11 maart 2013 is de aanvraag om advies toegestuurd aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In een reactie van 2 april 2013 kenmerk milieudienst 837 geeft de Veiligheidsregio advies waarin het volgende is aangegeven:

- Met betrekking tot de beoordeling of de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) valt, bestaat onduidelijkheid. Het BRZO geeft aan dat uit moet worden gegaan van de totale hoeveelheid aardgas binnen de inrichting terwijl in de aanvraag de hoeveelheid per insluitsysteem is aangegeven. Navraag bij de Gasunie leert dat in de aanvraag de hoeveelheid abusievelijk per insluitsysteem is aangegeven maar dat dit geldt voor de totale inrichting. Op 17 april 2013 heeft de aanvrager via het – Omgevingsloket On Line- een aangepaste versie van de aanvraag ingediend. Hieruit blijkt dat de inrichting niet valt onder het BRZO.
- De inrichting betreft een zogenaamde niet categorale inrichting waarvoor een QRA moet worden opgesteld;
- Binnen de contour van het plaatsgebonden risico zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd;
- Er is geen sprake van een groepsrisico.

Geconcludeerd wordt dat mede gelet op het advies van de Veiligheidsregio er geen belemmeringen bestaan om op grond van de externe veiligheid de vergunning te verlenen.

Noodplan/Brandveiligheid

In voorschrift 8.2 en 8.3 is bepaald dat een noodplan moet worden opgesteld. In dit noodplan moeten maatregelen worden aangegeven op welke wijze calamiteiten kunnen worden voorkomen of de eventuele gevolgen kunnen worden beperkt.

VERKEER EN VERVOER

In artikel 1.1, lid 2, van de Wet milieubeheer is aangegeven dat onder de bescherming van het milieu ook moet worden verstaan de zorg voor het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het personen- en goederenverkeer van en naar de inrichting.

De inrichting zal grotendeels onbemand in werking zijn. Ook zal de toevoer van materialen e.d. slechts zeer beperkt plaatsvinden. Wij hebben het daarom niet nodig geacht om op het gebied van vervoermanagement nadere voorschriften op te nemen.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te weigeren.

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde omgevingsvergunning activiteit milieu onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend.

BEGRIPPEN

Beste Beschikbare Technieken (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

bodem: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen;

bodemrisico(categorie):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

bodemrisicocategorie a:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

brandbare vloeistoffen:

WMS-categorie Grenzen Klasse Zeer licht ontvlambaar Kookpunt ten hoogste 308 K (35°C) en vlampunt Klasse 0 lager dan 273 K (0°C) Licht ontvlambaar Vlampunt van 273 K (0°C) tot 94 K (21°C) Klasse 1 Ontvlambaar Vlampunt gelijk aan of boven 294 K (21 OC) en ten Klasse 2

hoogste 328 K (55°C) -Vlampunt boven 328 K (55°C) en ten hoogste 373 K Klasse 3 (100°C) -Vlampunt boven 373 K (100°C) Klasse 4;

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

controlepunt (t.b.v. geluid):

punt om ten behoeve van het controleren van de vergunning een geluidmeting te kunnen uitvoeren;

gevaarlijke stoffen:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

geluidsniveau in dB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

IPPC-richtlijn:

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control.

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar,Lt): et geluidniveau (dB(A)) geproduceerd door representatieve bedrijfssituaties gecorrigeerd voor stoorgeluid, bedrijfsduur, meteo-omstandigheden en (indien van toepassing) een gevelcorrectieterm;

maximaal geluidniveau (Lmax):

het maximaal te meten A-gewogen geluidniveau (dB(A), meterstand op FAST gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm vanwege de bron;

m30:

gashoeveelheid [m3] bij 273,15 K, 101,3 kPa en betrokken op droog gas;

NEN-norm:

een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm (postbus 5059, 2600 GB Delft);

NEN 1059:

NEN 1059:2003: Nederlandse norm op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 – voor Gasvoorzieningsystemen – Gasdrukregelstations voor transport en distributie, mei 2003;

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

operationeel:

het gebruiksklaar en productief in werking zijn van de inrichting/het veranderde deel van de inrichting, al dan niet werkend op de volle capaciteit; hieronder valt niet het zogenaamde inregelen/proefdraaien gedurende een redelijke termijn;

PBV-Verklaring vloeistofdichte voorzieningen:

verklaring door een (door een door de Raad voor de Accreditatie) geaccrediteerd inspecteur, verkregen na goedkeuring op basis van een inspectie volgens CUR/PBV-Aanbeveling 44 (beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen).

PGS 15.

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;

vloeistofkerende voorziening:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.