

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
 Gemeente De Friese Meren
 T.a.v. de heer A. Overwijk
 Postbus 101
 8501 AC JOURE

GEMEENTE	
De Friese Meren	
Ontv.	28 MEI 2014
Nr.	
Rappel.	

DATUM *VH*
 ONZE REFERENTIE
 BEHANDELD DOOR
 TELEFOON DIRECT
 E-MAIL
 AANTAL BIJLAGEN

26 mei 2014
 GS-MPW-REM 14-2119
 Marja ter Maat
 026 373 11 79
 Marja.ter.Maat@tennet.eu
 1

VERZONDEN 27 MEI 2014

BETREFT overlegreactie Oudehaske-Parkzône

Geachte heer Overwijk,

Naar aanleiding van uw mail van 22 mei 2014 wil TenneT graag een reactie geven op het concept bestemmingsplan Oudehaske-Parkzône.

Binnen de grenzen van dit plan bevinden zich de volgende hoogspanningsverbindingen met bijbehorende belemmerde strook:

- 110 kV-hoogspanningsverbinding Oudehaske – Wolvega (in beheer bij Liandon)
 Belemmerde strook is 25,00 meter ter weerszijden van het hart van de verbinding (totale breedte 50,00 meter)
- 220 kV-hoogspanningsverbinding Oudehaske – Ens
 Belemmerde strook is 27,00 meter ter weerszijden van het hart van de verbinding (totale breedte 54,00 meter)

De 110 kV-hoogspanningsverbinding valt alleen met de belemmerde strook gedeeltelijk binnen het plan en wij verzoeken u om deze ook op te nemen op de verbeelding.

De aanwezigheid van deze hoogspanningsverbindingen kan beperkingen opleveren voor het gebruik van de gronden. Hierbij zijn onder meer aspecten aan de orde waaronder de veiligheid van personen en goederen, de aan te houden veiligheidsafstanden, de bereikbaarheid van de hoogspanningsverbindingen en de benodigde ruimte voor het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Om te kunnen waarborgen dat de hoogspanningsverbindingen voldoende worden beschermd tegen omgevingsaspecten die van invloed kunnen zijn op een betrouwbare levering van energie, verzoeken wij u om onderstaande regels op te nemen in het bestemmingsplan.

Artikel .. Leiding – Hoogspanning

...1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van hoogspanningsleidingen met de daarbij behorende beschermingszone.

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel voor de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

...2 Bouwregels

Er zijn wat de bebouwing betreft, in afwijking van de bepalingen bij de andere voorkomende bestemming(en), uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan ten behoeve van de hoogspanningsleidingen.

...3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid ...2 ten behoeve van de bouw van in de andere bestemming(en) genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, na voorafgaand overleg met de betreffende leidingbeheerder en mits geen afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsleiding en geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

...4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

...4.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de volgende activiteiten uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:

- het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
- het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
- het indrijven van voorwerpen in de bodem;
- het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
- het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
- het permanent opslaan van goederen.

...4.2 Uitzondering van de vergunningplicht

Het in lid ...4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden:

- Die reeds in uitvoering zijn bij het van kracht worden van het plan;
- Die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
- Die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

...4.3 Voorwaarden voor vergunningverlening

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden kan worden verleend na voorafgaand overleg met de betreffende leidingbeheerder en mits geen afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsverbinding.

Overige informatie

Bij de uitvoering van werkzaamheden en/of activiteiten binnen de belemmerde stroken is een toestemming van TenneT noodzakelijk (bijvoorbeeld ook voor het houden van evenementen). Dit om gevaarlijke situaties voor personen en de hoogspanningsverbinding te kunnen voorkomen.

Om een indruk te krijgen van de voorschriften/beperkingen in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen zijn onze boekjes "Veiligheidsvoorschriften" toegevoegd. Daarnaast is het van belang dat er voor iedere situatie apart bekeken wordt wat de voorwaarden zijn waaronder veilig gewerkt kan worden (zie hiervoor ook pagina 4 van de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften).

Graag zouden wij met u in gesprek gaan om de mogelijkheden voor dit plan te bespreken. Voor het inplannen van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw M. Calligaro via telefoonnummer 026-373 1589 of via email grondzaken-noord@tennet.eu.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Calligaro via telefoonnummer 026-373 1589 van onze vennootschap.

Eventuele correspondentie kunt u richten aan mevrouw M. ter Maat van onze vennootschap.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.



Cees de Jong
Hoofd Grondzaken