



provincie **HOLLAND**
ZUID

Directie Ruimte en Mobiliteit
Afdeling Ruimte Wonen en Bodem
Contact
H.L. de Lange
T 070 - 441 74 65
hl.de.lange@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Burgemeester en Wethouders van Goeree-Overflakkee
d.t.v. J. Moelker
Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Datum

14 AUG. 2014

Ons kenmerk
PZH-2014-485436790
DOS-2014-0005774
Uw kenmerk
-
Bijlagen
-

Onderwerp

Artikel 3.1.1 Bro; vooroverleg voorontwerp
bestemmingsplan "150 kV-verbinding Geervliet-
Middelharnis"

Geacht college,

Ik heb kennis genomen van het bovengenoemde voorontwerp bestemmingsplan. Het plan geeft
aanleiding tot de volgende reactie.

Het provinciale beoordelingskader is vastgelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit 2014 en de
Verordening Ruimte 2014. Het bestemmingsplan is in overeenstemming met dit beleid.

Dit is een gecoördineerde reactie van alle betrokken directies van de provincie.

Hoogachtend,

de directeur van de directie Ruimte en Mobiliteit,
voor deze,

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

ir. P.J.C.M. Murk
hoofd bureau Beoordeling

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.



VERZONDEN 14 AUG. 2014



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nr. 42990/Z -14-26878

Ruimtelijke Ontwikkeling

B

Directie Risico- en Crisisbeheersing

Inkomende post
Z0354E9D223

13 augustus 2014



Postadres
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelminakade 947
Rotterdam

Telefoon 010-4468 896

Telefax 010-4468 699

E-Mail r.looijmans@veiligheidsregio-rr.nl

Ons kenmerk RL/BdW/14UIT03779

Betreft Voorontwerpbestemmingsplan 150 kV-verbinding
Geervliet-Middelharnis.

Veiligheidsadvies: 3804/031

Datum 12 augustus 2014

Behandeld door R. Looijmans

Gemeente Bernisse

College van Burgemeester en Wethouders

T.a.v. mw. M. Maes

Gemeenlandsedijk Noord 26

3216 AG BERNISSE

Geacht College,

Op 10 juli 2014 heeft mevrouw Maes, medewerker afdeling Ruimte, namens de gemeente Bernisse in het kader van het vooroverleg bij bestemmingsplannen zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, het voorontwerpbestemmingsplan "150 kV-verbinding Geervliet-Middelharnis" vrijgegeven en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) verzocht hierop een advies uit te brengen.

De afdeling Risicobeheersing van de VRR brengt in het kader van externe veiligheid advies uit over de verantwoording van het groepsrisico en de mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid.

Omdat een 150 kV-verbinding noch als (beperkt) kwetsbaar object noch als risicobron genoemd wordt (in respectievelijk artikel 1 en 2 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), ziet de VRR af van advisering.

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer R. Looijmans, beleidsmedewerker van de afdeling Risicobeheersing van de VRR. Zijn e-mailadres is: r.looijmans@veiligheidsregio-rr.nl.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
namens deze,

mw. drs. A.C. Trijselaar mpa,
Directeur Risico- & Crisisbeheersing

Kopie:

- College van Burgemeester en Wethouders, gemeente Goeree Overflakkee
- Mevr. M. Steentjes, OVD-BZ, gemeente Bernisse
- Dhr. A.P. Groeneweg, bureauhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling, DCMR
- Dhr. W. Kooijman, bureauhoofd Bureau Veiligheid, DCMR
- Dhr. T. Mans, teamleider Brandpreventie Rijnmond Zuid, VRR

Moelker, Joost

Van: Martin Brouwer <M.Brouwer@wshd.nl>
Verzonden: vrijdag 11 juli 2014 8:20
Aan: Moelker, Joost; Misja Maes (m.maes@gemeentebornisse.nl)
Onderwerp: 150 kV traject Geervliet-Middelharnis

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben onder onze dossiernummers E1405210 (Bornisse) en E1405214 (G-O) het voorontwerpbestemmingsplan '150 kV Geervliet-Middelharnis' ontvangen. Het plan behelst de aanleg van een 150kV kabel vanuit Geervliet via het Haringvliet naar Middelharnis. Ten behoeve van de aanleg heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met onze afdeling Vergunningverlening. Voor dit werk is dan ook een watervergunning verleend door waterschap Hollandse Delta in samenloop met RWS. Het plan raakt aan een aantal waterstaatkundige objecten, maar deze zijn ondervangen door het verlenen van de ontheffing. Het voorontwerpbestemmingsplan voldoet daarmee aan onze waterstaatkundige uitgangspunten.

U kunt deze mail dan ook beschouwen als onze reactie op de waterparagraaf van het onderhavige bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,

Martin Brouwer

Adviseur RO en peilbesluiten | waterschap Hollandse Delta

T 0889743374 | M 0622739900

I www.wshd.nl | E m.brouwer@wshd.nl

Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater en de (vaar)wegen, zuivert het afvalwater en draagt bij aan de ruimtelijke invulling van dit gebied. Meer informatie over Hollandse Delta vindt u op www.wshd.nl. Voor vragen, klachten of meldingen over het waterschap kunt u mailen naar 2005005@wshd.nl.

Waterschap Hollandse Delta besteedt grote zorg aan de afhandeling van e-mail. Het kan echter nooit garanderen dat door u of door ons verzonden berichten de geadresseerde(n) daadwerkelijk bereiken. Ook kan geen absolute garantie gegeven worden dat berichten niet door derden onderschept zijn. Waterschap Hollandse Delta accepteert dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot e-mailberichten of de inhoud daarvan.

Aan: gemeente Bernisse
T.a.v.: mevr. M. Maes
Gemeenlandsedijk Noord 26
3216 AG Abbenbroek

<i>Uw brief van</i>	<i>Uw kenmerk</i>	<i>Plaats en datum</i>
-	-	Zwartewaal, 21-8-2014
<i>Onderwerp</i>		<i>Bijlagen</i>
Overlegreactie Voorontwerpbestemmingsplan 150 kV-verbinding Geervliet-Middelharnis		-

Geachte mevrouw Maes,

Hierbij ontvangt u de inspraakreactie namens de Agrarische Commissie Bernisse / LTO Noord Voorne-Putten op het voorontwerpbestemmingsplan 150 kV-verbinding Geervliet-Middelharnis van de gemeente Bernisse. Allereerst willen wij u bedanken voor het feit dat u ons de mogelijkheid geboden heeft op het plan in te spreken. Mede vanwege het feit dat het beschikbare kaartmateriaal op detailniveau moeilijk raadpleegbaar is, kunnen wij niet uitsluiten dat in de volgende fase van het bestemmingsplan nog zienswijzen met betrekking tot specifieke locaties worden ingediend.

Voor dit moment zijn wij van mening dat tenminste de eerste meter van de bodem vrijgesteld moet worden van onderzoeksverplichtingen – bijvoorbeeld in het kader van archeologie – en dat ingrepen ondieper dan één meter beneden maaiveld zonder meer mogelijk moeten zijn. De eerste 180 cm van de bodem is door de werkzaamheden in het kader van het aanleggen van de leiding al vrijwel volledig verstoord en bovenop de leiding ligt – op een diepte van circa één meter beneden maaiveld – een afdekplaat, waardoor de leiding gevrijwaard blijft van eventuele aantastingen als gevolg van normaal agrarisch gebruik van de bodem. Deze vrijstelling komt ook overeen met wat overeengekomen is met de beheerder van de leiding.

Wanneer dat gewenst is, zijn wij van harte bereid onze inspraakreactie nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Nico Rodenburg
Secretaris LTO Noord, afdeling Voorne-Putten

Gerrit Arkenbout
Agrarische Commissie Bernisse