



Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Gemeente Nieuw-Lekkerland
p/a Gemeentekantoor De Waard
T.a.v. de heer R. Kip
Postbus 5
2971 AA BLESKENS GRAAF

DATUM	18 oktober 2012
ONZE REFERENTIE	GS-MPW-REM 12-2765 PHD/RSO
BEHANDELD DOOR	P. (Paul) van der Heiden
TELEFOON DIRECT	026 373 18 51
E-MAIL	Paul.vander.Heiden@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	2

INGEKOMEN

23 OKT. 2012

Gemeente Nieuw-Lekkerland

BETREFT 380 kV-verb. Krimpen a/d IJssel-Geertruidenberg (KIJ-GT380); aanleggen van parkeerplaatsen langs de Planetenlaan in Nieuw-Lekkerland tussen mast 13 en 14

Geachte heer Kip,

Met referte aan uw verzoek van 8 oktober 2012 met bijlage, delen wij u het volgende mee.

De werkzaamheden worden gedeeltelijk uitgevoerd binnen de belemmerde strook van de 380 kV-verbinding Krimpen a/d IJssel-Geertruidenberg. Deze strook heeft een totale breedte van 128 meter (64,0 meter aan beide zijden van de hartlijn).

Wij hebben geen bezwaar tegen de aanleg van 3 parkeerplaatsen, indien aan de hierna vermelde voorwaarden wordt voldaan.


- De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de locatie, zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening UPC d.d. 27-06-2007, waarop in rood onze verbinding en de belemmerde strook zijn aangegeven. Voor elke verandering heeft u onze toestemming nodig.
- Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of in geval van het verhelpen van een storing, kan het noodzakelijk zijn dat de parkeerplaatsen tijdelijk niet kunnen worden gebruikt. Zie ook artikel 4.e. van het bijgevoegde boekje 'Veiligheidsvoorschriften'.
- De maximale werkhoogte tussen de masten 13 en 14 bedraagt 30,0 meter boven NAP.

Voor eventuele vragen over de uitvoering van uw werkzaamheden en de veiligheidsaspecten kunt u contact opnemen met de heer H(enno) Macdaniël van regio West, die te bereiken is op telefoon 06-1309 6067.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen de 'Veiligheidsvoorschriften' in acht worden genomen. Wij wijzen u extra op artikel 5.4. De voorwaarden zijn door u aanvaard, zodra met de werkzaamheden is begonnen.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.



D.E. (Dennis) Stufkens
Manager Beheer & Instandhouding West

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

F (0344) 64 90 99

E info@wsrl.nl

I www.waterschaprivierenland.nl

Bank 63.67.57.269

20 MAART 2013



1015



Gemeente Molenwaard

Waterschap

Rivierenland

Gemeente Molenwaard
T.a.v. de heer R. Kip
Postbus 5
2970 AA BLESKENS GRAAF

VERZONDEN 19 MRT 2013

Datum:
11 maart 2013

Uw kenmerk:
-

Ons kenmerk:
201303036/218823

Behandeld door:
Inez Wissingh

Onderwerp:
Reactie Vooroverleg bestemmingsplan Vrachtwagenparkeerplaats te Nieuw-Lekkerland.

Doorkiesnummer / e-mail:
(0344) 64 91 96
i.wissingh@wsrl.nl

Geachte heer Kip,

Hierbij bevestigen wij dat uw toegezonden Vooroverleg bestemmingsplan Vrachtwagenparkeerplaats te Nieuw-Lekkerland in goede orde is ontvangen.

Uw plan bevat geen ruimtelijk relevante wateraspecten (zoals bijvoorbeeld watergangen, persleidingen, waterkeringen of compenserende waterberging). Daarom hoeft de watertoets niet verder doorlopen te worden.

Echter in de waterparagraaf staat wel een onjuistheid. Er geldt binnen bebouwd gebied namelijk een compensatievrijstelling voor plannen tot 500 m² in plaats van 1500 m². Wij verzoeken dit te corrigeren.

Verder is niet aangegeven of het afstromende water in dit gebied naar het oppervlaktewater af zal stromen. Het is alleen als mogelijkheid aangegeven. Als het wel wordt afgekoppeld is het wenselijk om verontreiniging van het oppervlaktewater zo veel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door het af te voeren via een bermassage. Wij verzoeken u de initiatiefnemer hierop te wijzen.

Er is voor dit plan geen digitale watertoets uitgevoerd. Wij verzoeken u initiatiefnemers te wijzen op de digitale watertoets. Ook voor dit plan zou alsnog een digitale watertoets uitgevoerd kunnen worden. De uitkomst zou in de waterparagraaf opgenomen kunnen worden.

Voor de uitvoering van het plan is geen watervergunning van het waterschap vereist.

Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met Inez Wissingh, telefoonnummer (0344) 64 91 96, e-mailadres i.wissingh@wsrl.nl.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
de teamleider Plannen West,

H.A.J. Smeets

Bijlage(n): Geen
Afschrift: Archief

Waterschap Rivierenland vindt helder taalgebruik belangrijk. Heeft u opmerkingen bij het taalgebruik in deze brief? Dan kunt u daarover een mail sturen aan info@wsrl.nl.

datum 27-3-2013
dossiercode 20130327-9-6702

Standaard wateradvies

Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van het waterschap. De watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl).

Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe invloed heeft op de taken en belangen van het waterschap. In deze fase van de planvorming (bestemmingsplan) kan volgens het waterschap worden volstaan met dit automatisch gegeneerd wateradvies.

Algemene projectgegevens

Projectomschrijving: Uitbreiding Vrachtwagenparkeerplaats Planetenlaan Nieuw-Lekkerland

Oppervlakte plangebied: 2031

Adres: Planetenlaan, Nieuw-Lekkerland

Gemeente: Nieuw-Lekkerland

Het plan is ingediend door: Edwin van den Heuvel Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V.

Beleid van Waterschap Rivierenland

Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 "Werken aan een veilig en schoon Rivierenland" bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen.

Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Waterberging

Voor het ruimtelijk plan is geen compenserende waterberging nodig.

Waterkering (buitenbeschermingszone)

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor een doelmatig beheer en onderhoud van de primaire waterkeringen. Niet alleen de dijk, maar ook de zogeheten beschermingszones aan weerszijden van de waterkering verdienen bescherming. De Keur van waterschap Rivierenland is hierop van toepassing. Het door u aangegeven plangebied ligt (deels) in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering.

Zonder watervergunning is het verboden in de buitenbeschermingszones van een waterkering:

- afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten;
- werken met een overdruk van 10 bar of meer te brengen en te hebben;
- explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben.

Onder de noemer afgravingen worden diepe ontgravingen verstaan en daaronder valt ook ondergronds bouwen. Uitgangspunt is dat de afgravingen geen nadelige invloed mogen hebben op de functie van de waterkering, alsmede de waterhuishouding.

Verbeelding

Wij verzoeken u de buitenbeschermingszone in het bestemmingsplan aan te duiden middels een algemene aanduidingsregel: "Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk - 2' zijn de gronden naast de voor die gronden aangewezen bestemmingen, aangeduid als buitenbeschermingszone van de primaire waterkering."

Conclusie

Wij adviseren positief over het plan, onder de voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met bovengenoemde aandachtspunten (indien van toepassing). Het ruimtelijk plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer toegestuurd te worden aan Waterschap Rivierenland.

Vervolgens kunt u het ruimtelijk plan nader uitwerken tot op het niveau van een aanvraag watervergunning of melding (indien van toepassing). Voorwaarde hierbij is dat het op te stellen bestemmingsplan niet conflicteert met deze nadere uitwerking. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Vervolg

Voor de uitvoering van het plan kan, afhankelijk van de bovengenoemde aandachtspunten, een watervergunning of melding bij het waterschap vereist zijn. In deze watervergunning of melding kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres secretariaat-afdelingvergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.

Wij adviseren u om uw aanvraag of melding vooraf te bespreken met medewerkers van de Afdeling Vergunningen. Dit automatisch gegenereerd wateradvies kan hierbij nuttig zijn. Voor meer informatie over vergunningen en melding kunt u ook terecht op: www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen

Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website <http://www.dewatertoets.nl/> op basis van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2012