


Nota van beantwoording
Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan
Compensatiewoning ZWR 14 nabij Oudelandseweg 10
Ouderkerk aan den IJssel

Nummer	Samenvatting	Reactie	Aanpassingen
01	Brandweer Hollands-Midden		
a.	<i>Opkomsttijden (Besluit veiligheidsregio's artikel 3.2.1)</i> Gezien de ligging van het te bouwen bouwwerk in de bestaande omgeving zijn knelpunten te verwachten voor wat betreft het behalen van de maximale opkomsttijd voor de brandweer zoals vastgesteld in de wet veiligheidsregio. De berekende opkomsttijd voor het bouwwerk bedoeld voor de functie bedraagt 11 minuten en 33 seconden. Er is sprake van een overschrijding van de vastgestelde maximale opkomsttijd welke 8 minuten bedraagt.	Zoals de brandweer Hollands-Midden in haar zienswijze zelf al stelt is een adequate brandweerborging de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Zij adviseren de aanvrager van het bouwplan extra preventieve maatregelen te nemen om de brandveiligheid te verhogen. Dit kan in nader overleg met de afdeling Risicobeheersing van Brandweer Hollands Midden worden afgestemd. Dit zal als aanbeveling aan de aanvrager worden meegegeven.	In de toelichting is een korte alinea gewijd aan de relatief lange opkomsttijd.

Vastgesteld op 2 Feb 2016
 Behorend bij raadsbesluit nummer
 2x 15007828/15-0036225.

Griffier



Burgemeester



Januari 2016