

**NOTA VAN BEANTWOORDING OVERLEGREACTIES BESTEMMINGSPLAN IJSSELDIJK NOORD 94 OUDERKERK AAN DEN IJSSEL
vastgesteld d.d.**

Nr.	Naam, adres	Samenvatting reactie	Beantwoording
1.	Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Afd. NOV Min. Infrastructuur en Milieu Postbus 556 3000 AN Rotterdam (mail d.d. 1 augustus 2017)	-geen aanleiding voor reactie -geen relatie met het hoofd(vaar)wegennet en hoofdwatersysteem (binnendijks).	Voor kennisgeving aannemen.
2.	Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag (3 augustus 2017)	-het bestemmingsplan is in overeenstemming met de Verordening ruimte 2014	Voor kennisgeving aannemen.
3.	GGD Hollands Midden Sector Algemene Gezondheidszorg Postbus 121 2300 AC Leiden (8 augustus 2017)	-geen opmerkingen vanuit gezondheidskundig perspectief op onderwerpen bodem, water en ecologie -advies geluid: geen overschrijding maximaal toelaatbare grenswaarde, maar een geluidsbelasting op de gevel van 61/62 dB zonder aftrek is niet optimaal in het kader van de gezondheidskunde	Er wordt een procedure hogere grenswaarden gevolgd. Het geluidsniveau is toelaatbaar voor een goed woon- en leefklimaat. Een optimaliseringsslag is te maken door een goed werkend ventilatiesysteem voor de vensters in de slaapkamers.
4.	Gasunie Transport Services BV Postbus 181 9700 AD Groningen (9 augustus 2017)	-het plangebied ligt buiten de 1% letaliteitsgrens van de dichtst bij gelegen gasleiding; leiding heeft geen invloed op verdere planontwikkeling.	Voor kennisgeving aannemen
5.	Veiligheidsregio Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden (11 augustus 2017)	-geen primaire blusvoorziening nabij planlocatie aanwezig; dichtstbijzijnde brandkraan ligt op 260 en 275 meter afstand; -advies om een bluswater aan te leggen met een minimale opbrengst van 30 m3 per uur.	- In de direct nabijheid van de planlocatie zijn watergangen aanwezig; via een afrit kan de brandweerwagen in de direct nabijheid van aanwezige watergangen komen. Als aandachtspunt is mee te geven dat er bij vorst een deel van de watergang ijsvrij te houden.
6.	Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Postbus 4059 3006 AB Rotterdam (21 augustus 2017)	-het plan heeft geen nadelige gevolgen voor het watersysteem en daarom geen bezwaar; - de waterkeringszone is op de verbeelding niet juist afgebeeld. -het bouwvlak is gesitueerd op 15,20 meter vanaf de binnenkruin van de waterkering op maaiveld -ingegaan moet worden op de rioleringsaspecten.	-verbeelding wordt aangepast met de juiste waterkeringszone (kernzone + beschermingszone) -in de toelichting zijn de rioleringsaspecten opgenomen.

7.	Omgevingsdienst Midden Holland Postbus 45 2800 AA Gouda (	-MER: akkoord -bodem: akkoord -luchtkwaliteit: akkoord -wegverkeerslawaa: hogere waarde procedure; advies om regel op te nemen met voorwaarden bij hogere grenswaarden -geurhinder: akkoord -bedrijven en milieuzonering: akkoord -externe veiligheid: akkoord - ecologie: effecten op vleermuizen moet beter worden onderbouwd; aanvulling is akkoord -archeologie: akkoord -provinciaal milieubelang: geen strijdigheid	Hogere waarde procedure wegverkeerslawaa: ontwerp-besluit gelijktijdig ter visie met het ontwerp-bestemmingsplan.