

Gemeente Krimpenerwaard
T.a.v. mevrouw A. van Houtem
Dorpsplein 8
2821 AS STOLWIJK

Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden
Telefoon (088) 246 5000
info@vrhm.nl
www.vrhm.nl
www.brandweer.nl/hollandsmidden

Verzenddatum	30 januari 2023	Contactpersoon	Ruud Cové	Bijlage(n)	1
Zaakkenmerk	2023-000565	Telefoon	0882465752		
Ons kenmerk	D2023-01-002505	E-mail	info@vrhm.nl		
Uw kenmerk	-	Onderwerp	Buitendienstlocatie Veerweg Bergambacht		
Uw brief van	20 januari 2023	Locatie	Veerweg Bergambacht		

Graag bij correspondentie zaakkenmerk, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte mevrouw Van Houtem,

Op 23 januari 2023 heeft u de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) verzocht advies uit te brengen over de fysieke veiligheid omtrent het bestemmingsplan op de locatie Veerweg Bergambacht. Het advies is opgesteld op basis van het adviesrecht zoals beschreven in artikel 10 en 25 vanuit de Wet Veiligheidsregio's en artikel 2.14 van de WABO.

Beschrijving plangebied

Met het bestemmingsplan wordt beoogd om de locatie van de gemeentelijke buitendienst uit te breiden en aan te passen. Het provinciale steunpunt en de milieustraat komen hiermee op deze locatie te vervallen. De nieuwe buitendienst zal samen met de brandweer, de politie en samen met het beoogde nieuwe gemeentehuis één cluster van overheidsdiensten vormen. Ook wordt hiermee de tweede ontsluitingsweg voor de nieuwe locatie van het gemeentehuis mogelijk gemaakt.

Advies

Op basis van de ingediende documenten kunnen wij concluderen dat er ten aanzien van de fysieke veiligheid geen aandachtspunten zijn. In bijlage 1 is nader uitgewerkt hoe wij tot deze conclusie zijn gekomen. In paragraaf 5 van bijlage 1 zijn alvast enkele zaken onder de aandacht gebracht ten behoeve van het vervolgproces.

Opvolging of afwijking van het advies

De informatie in dit dossier is door de gezamenlijke hulpdiensten (politie, GHOR en brandweer) besproken en vertaald naar dit advies. Bij afwijking van dit advies kan dit effecten hebben op de (multidisciplinaire) hulpverlening. Graag ontvangen wij van u een afschrift van het door u genomen besluit.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, of wilt u graag meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de casemanager zoals benoemd in het briefhoofd, via info@vrhm.nl of via 088 2465000.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,



Lilian E.M. Weber-Teuben, MCPm,
Sectordirecteur Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio Hollands Midden

Digitaal verzonden aan:

- a.vanhoutem@krimpenerwaard.nl

Bijlage(n):

- Adviesrapport

Bijlage 1: Adviesrapport

1. Inleiding

Dit is het adviesrapport dat hoort bij de brief met kenmerk D2023-01-002505.

Aanleiding

U heeft ons gevraagd om een advies te geven over het Veerweg Bergambacht. Met het bestemmingsplan wordt beoogd om de locatie van de gemeentelijke buitendienst uit te breiden en aan te passen. Ook wordt hiermee de tweede ontsluitingsweg voor de nieuwe locatie van het gemeentehuis mogelijk gemaakt. Bij het opstellen van het advies is gebruik gemaakt van het conceptbestemmingsplan met kenmerk NL.IMRO.1931.BORUORveerwegXXX-CO01 d.d. 9 januari 2023.

2. Relevante scenario's

Voor dit plangebied zijn de scenario's gebouwbrand en brand op het terrein van toepassing. De provinciale weg maakt geen onderdeel uit van het Basisnet. Evenals het eerder behandelde plan voor het nieuwe gemeentehuis is ook hier het overstromingsrisico relevant, echter gezien het toekomstig gebruik van het plangebied worden aanvullende maatregelen niet nodig geacht. Er bevinden zich geen andere relevante risicobronnen binnen of in de directe omgeving van het bestemmingsplan.

3. Beschrijving situatie

Onderstaande analyse op basis van het *Kenmerkenschema* van het Instituut Fysieke Veiligheid schetst een beeld van de toekomstige ontwikkeling. De verschillende kenmerken kennen onderling ook een bepaalde mate van samenhang waardoor de kenmerken niet onafhankelijk van elkaar bekeken moeten worden maar juist in gezamenlijkheid.

Menskenmerken

De aanwezige personen op de locatie zijn over het algemeen zelfredzaam. Daarnaast zal situatieafhankelijk sprake zijn van bezoekers. Het aantal en de leeftijd van het personeel en de bezoekers kunnen daardoor variëren. De locatie is overzichtelijk en daarmee is ook een bezoeker snel bekend met de locatie. Verder is ervan uitgegaan dat aanwezige minder of niet-valide (dus niet zelfredzame) personen in geval van brand door de andere aanwezigen worden geholpen om een veilige plaats te bereiken.

Gebouw- en Plangebiedkenmerken

Het plangebied is in de huidige situatie in gebruik als provinciaal steunpunt en als milieustraat. In de toekomstige situatie zullen deze functie vervallen en als gemeentelijk steunpunt gaan dienen. De nabij gelegen vrachtwagenparkeerplaats blijft wel behouden. Ontsluiting van het plangebied zal plaatsvinden op de Veerweg / Provinciale weg N478.

Incidentkenmerken

Voor dit plangebied is een gebouwbrand en een brand op het terrein een relevant scenario. De bestaande bebouwing zal worden behouden en is veelal kleinschalig van aard. Een brand kan zich niet snel uitbreiden naar andere gebouwen door de ruime opzet op het terrein. Ook de opzet van het terrein en opslagmaterialen hebben geen bijzondere branduitbreidingskansen.

Omgevingskenmerken

Bereikbaarheid

Voor hulpdiensten is het goed kunnen bereiken en verlaten van een incident met eigen materieel en eigen personeel van cruciaal belang. Hiervoor is het van belang dat wegen zo veel mogelijk een onbelemmerde doorgang bieden.

De planlocatie bevindt zich buiten het centrum van Bergambacht en is gesitueerd aan de doorgaande weg. De locatie is goed bereikbaar en de wegafmetingen zijn voldoende. Binnen het plangebied is de opzet vanwege de dagelijkse werkzaamheden ruim van opzet. Daarbij kan het terrein op twee locaties door autoverkeer worden betreden.

Alarmering bevolking

Voor alarmering van de bevolking bij calamiteiten buiten het bouwwerk wordt gebruik gemaakt van de waarschuwings-alarmeringssirene. In de nabijheid van het plangebied is een WAS-paal aanwezig. Daarnaast speelt ook het NL-alertsysteem een steeds belangrijkere rol bij het alarmeren van de bevolking.

Interventiekenmerken

Een adequate bluswatervoorziening, bestaande uit offensief en defensief bluswater, en een goede bereikbaarheid van zowel de bluswatervoorzieningen als de incidentlocatie, zijn randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding door de brandweer.

Offensieve bluswatervoorziening

In de bestaande situatie is nabij het plangebied geen brandkraan aanwezig die dienst kan doen als offensieve bluswatervoorziening ten behoeve van de brandweer. Ook ontbreekt het aan een nabij gelegen waterleiding waarop het realiseren van een brandkraan mogelijk is. Wel is er voldoende schoon open water aanwezig welke voor dergelijke terreinen dienst kan doen voor de offensieve bluswaterwinning.

Defensieve bluswatervoorziening

De benodigde defensieve bluswatervoorziening is toereikend, de waterwinplaats voldoet aan de minimaal benodigde waterlevering. Het open water ligt direct nabij de ingang van het terrein.

Opkomsttijd

Voor de industrie- en kantoorfunctie geldt conform de Wet veiligheidsregio's een zorgnormtijd van tien minuten voor brandweervoertuigen. De daadwerkelijk benodigde opkomsttijd valt binnen de zorgnormtijd.

4. Analyse en advies

Op basis van de vijf kenmerken, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, is er een analyse uitgevoerd. Deze analyse gaat in op de volgende aspecten: incident- en vluchtscenario en het bestrijdbaarheidsscenario.

Incident- en vluchtscenario

Het handelingsperspectief van de aanwezigen personen is bij een gebouwbrand vanuit ruimtelijke ordeningsoogpunt goed. De ontvluchting vanuit het plangebied naar de openbare weg is voldoende mogelijk. Voor het bestemmingsplan zijn geen bezwaren. Het veilig ontvluchten vanuit de gebouwen als ook de overige brandveiligheidsonderdelen binnen het plangebied komen in de aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen naar voren (voor zover er sprake is van wijzigingen).

Bestrijdbaarheidsscenario

Ten aanzien van de bestrijdbaarheid van een gebouwbrand zijn geen bijzonderheden.

5. Vervolgproces

In het kader van het vervolgproces willen wij u alvast de volgende zaken onder de aandacht brengen. Hierbij is het van belang dat deze zaken worden verwerkt in bijvoorbeeld de aanvraag voor de activiteit bouwen.

Toepassing van zonnepanelen

Op de daken worden mogelijk in het kader van de duurzaamheid zonnepanelen geplaatst. Met het plaatsen van zonnepanelen wordt echter extra kans op brand geïntroduceerd. Het treffen van (extra) veiligheidsmaatregelen kan escalatie van de brand verkleinen. Er wordt dan ook verwezen naar [Handreiking advies veilig PV systemen](#) van Brandweer Nederland, met daarin aandachtspunten, de toe te passen regelgeving en (brand)veiligheidsadviezen betreffende zonnepanelen op daken.

Toxische wolk - Afsluiten ventilatie

Het handelingsperspectief van de aanwezigen personen is bij een toxische wolk en een brand in de omgeving nog niet geborgd. Onduidelijk is of de mechanische ventilatie eenvoudig afschakelbaar is. Voor het scenario toxische wolk adviseer ik u (bij nieuwbouw / voor een kantoordeel) het mechanische ventilatiesysteem eenvoudig door het personeel uit te kunnen laten zetten. Dit kan bijvoorbeeld door de stekker van het ventilatiesysteem eenvoudig bereikbaar te maken. In het toekomstige Bbl is in artikel 4.124, lid vier geregeld dat de mechanische ventilatievoorziening bij een externe calamiteit handmatig moet kunnen worden uitgeschakeld.