



Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Fryske Marren
T.a.v. mevrouw S. Hoving
Postbus 101
8500 AC JOURE

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	10 augustus 2020	Behandeld door	L.A. van Tongeren
Onze referentie	UIT/20012519/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 971
Uw referentie		E-mail	I.vantongeren@brandweefryslan.nl
Uw brief van	30 juli 2020	Bijlagen	0
Onderwerp	voorontwerpbestemmingsplan Broek - Plústerdyk 9 (overleg ex. artikel 3.1.1 Bro)		

Geacht college,

Op 30 juli 2020 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Broek – Plústerdyk 9 toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Op het perceel rust de bestemming ‘agrarisch-natuur’. Aangezien er geen agrarische activiteiten meer plaatsvinden, wil de eigenaar het perceel gaan gebruiken voor reguliere bewoning. Dit is in strijd met het huidige bestemmingsplan.

Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Advies risico's en brandweezorg

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een advies risico's en brandweezorg te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Opkomsttijd

Voor het plangebied geldt een opkomsttijd van circa 13 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde normtijd van 15 minuten voor een risicogebied 3 op basis van dekkingsplan 2.0 van Brandweer Fryslân. Brandweer Fryslân voorziet in het kader van de opkomsttijd geen knelpunten.

BRANDWEER

Fryslân



Pagina 2 van 2

Bluswatervoorziening

Bij een beginnende brand is de brandweer allereerst aangewezen op de aanwezige tankinhoud (circa 1.500 liter). Wanneer een brand van grotere omvang wordt, zal de brandweer gebruik moeten maken van een bluswatervoorziening als een brandkraan of open water. In de nabijheid van het object is een brandkraan gelegen met een capaciteit van ongeveer 700 liter per minuut. Voor een dergelijk object, met het maatgevende scenario: brand op verdieping, is dit niet toereikend.

Om meer water te kunnen gebruiken zou de brandweer ruimte moeten hebben om op te stellen bij het open water, zodat er voor langere tijd bluswater kan worden onttrokken. Wij adviseren om het te overwegen om een opstelplaats te creëren voor de brandweer (mogelijk doormiddel van graskeien) op het eigen terrein aan de waterkant. Een opstelplaats voor de brandweer is geschikt als deze voldoet aan de volgende kenmerken:

- Een breedte van 4,5 meter;
- Een lengte van 10 meter;
- Een vrije doorgangshoogte van 4,2 meter;
- Bestand tegen een aslast van 11,5 ton;
- Bestand tegen een totaalgewicht van 15 ton;
- Een maximale afstand van 8 meter van het open water tot de tankautospuut.

Mocht de initiatiefnemer besluiten om een opstelplaats aan de waterkant te creëren wordt Brandweer Fryslân graag betrokken bij de exacte invulling van dit advies.

Bereikbaarheid

Voor de brandweer is het wenselijk om een willekeurige incidentlocatie middels twee onafhankelijke routes te kunnen benaderen. Voor dit plangebied is dit niet haalbaar en geldt een op basis van de landelijke handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid een breedte van 4,5 meter voor een doodlopende weg met keermogelijkheid. Het is bij ons onbekend of hieraan wordt voldaan. Wij adviseren de gemeente om na te gaan of hier een breedte van 4,5 meter aanwezig is, zo niet te overwegen om de weg te verbreden (met bijvoorbeeld graskeien) of het aanbrengen van passeerhavens. Brandweer Fryslân wordt graag betrokken bij de exacte invulling van dit advies.

Advies

In overeenstemming met bovengenoemde punten adviseert Brandweer Fryslân om:

- Te overwegen om een opstelplaats te creëren op het eigen terrein aan de waterkant volgens bovengenoemde kenmerken;
- Na te gaan of de doodlopende weg voldoet aan de bovengenoemde breedte, zo niet verbreding of passeerhavens te overwegen op deze weg;
- Ons te betrekken bij de exacte invulling van dit advies;
- Ons op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Lars van Tongeren, medewerker risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 89 71.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.

ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest