

BRANDWEER

ODBN
t.a.v. de heer H de Lange
Postbus 88
5430 AB Cuijk

Orthenseweg 2b
5212 XA s-Hertogenbosch
Postbus 218
5201 AE s-Hertogenbosch
Telefoon 073-6889555
Fax 073-6889599
info@brwbn.nl
www.brwbn.nl

Datum	15-12-2017	Behandeld door	P de Kort	Bijlage	-
Onze referentie	-	Telefoon	088-0208241		
Uw referentie	-	E-mail	risicobeheersing@brwbn.nl		

Onderwerp Advies oprichten silogebouw Pater van den Elsenlaan 15 Veghel

Geachte heer de Lange,

Van Zutven BV is voornemens om een nieuw silogebouw op te richten aan de Pater van den Elsenlaan 15 in Veghel.

In uw memo Beoordeling mileuparagraaf i.h.k.v. RO inzake oprichting silogebouw gaat u in op het aspect externe veiligheid. Uw beoordeling geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

De afstand tussen het plangebied en de N279 bedraagt ca. 630 meter. Dit betekent dat alleen het scenario toxisch relevant is voor deze ontwikkeling.

Het oprichten van het silogebouw leidt niet tot een toename van het aantal personen binnen het invloedsgebied en heeft geen negatieve invloed op de mogelijkheden tot zelfredzaamheid binnen - en in de omgeving van het plangebied.

De incidentbestrijding vindt plaats in het brongebied, ergo de oprichting heeft geen invloed op de incidentbestrijding.

Vanuit het aspect externe veiligheid is er daarom geen reden voor een advies.

Het oprichten van de silo op deze locatie heeft wel consequenties i.r.t de reguliere brandbestrijding binnen de inrichting.

De silo wordt 18 meter hoog. Nu deze aan de voorzijde komt te staan kan bij een stofexplosie of een brand waarbij de silo bezwijkt deze op het voorterrein terecht komen.

De repressieve dienst hanteert in het kader van veilig optreden een veiligheidsafstand van 2x de hoogte van een object. In deze casus betekent dat de perceelsgrens ook de veiligheidsgrens vormt. De 2 huidige ingangen bevinden zich ter hoogte van de silo ergo: als de silo bij een incident betrokken raakt wordt de toegang tot het terrein geblokkeerd.

Het wordt daardoor mogelijk problematischer om branduitbreidingen in het bedrijfspand te voorkomen / te bestrijden.

Om deze reden adviseer ik de aanleg van een 3e toegang in de zuid-oost hoek. Deze afstand biedt meer garantie dat we het terrein in de beschreven situatie kunnen betreden.

Voor informatie kunt u contact op nemen met ondergetekende.

Namens de Regionaal commandant,

de Specialist Risico's en Veiligheid

P de Kort