

Van: <@brabantwater.nl>

Onderwerp: RE: Ligging leiding

Datum: 9 november 2021 om 08:28:30 CET

Aan: 'Van Den Tillaart' <info@vdtillaart.com>

Goedemorgen xxx,

Zoals gisteren telefonisch besproken mijn reactie.

Zolang er boven onze leiding en bijbehorende zakelijk recht strook geen fundering en/of standers geplaatst worden is dat dit akkoord. Zover ik kan zien is hier ook geen sprake van op jou bijgevoegde tekening.

Met vriendelijke groet,

xxx | Medewerker Beheer |

[Minervum 7181](#) | [4817 ZN Breda](#) |

Postbus 1068 | 5200 BC 's-Hertogenbosch |



| [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) |

Van: Van Den Tillaart <info@vdtillaart.com>

Verzonden: maandag 1 november 2021 21:13

Aan: <@brabantwater.nl>

Onderwerp: Re: Ligging leiding

Hallo xxx,

Bijgaand een schets van de door ons overlegde gegevens waar we met de aanleg van onze overkapping rekening moesten houden.

Zou je dit eens willen bekijken wat je hiervan vindt, en of je in kunt stemmen met ons plan op deze manier?

We hebben de 5 meter weerszijde van de zakelijke rechtstrook proberen zo duidelijk mogelijk in ons ontwerp op te nemen.

Mocht er iets onduidelijk zijn of je hebt vragen kun je me ten alle tijden bellen.

Ben benieuwd wat je er van vind!

Alvast bedankt!

Mvg

xxx

Van Den Tillaart BV

info@vdtillaart.com

Op 20 okt. 2021, om 21:01 heeft xxx <@brabantwater.nl> het volgende geschreven:

Hallo xxx,

Excuses voor mijn late reactie, ik heb de maten opgezocht maar had nog niet op jou gereageerd.

Zoals wij besproken hebben staan wij het e.e.a. toe als onze zakelijk recht strook van 5 meter aan weerszijde van de leiding gerespecteerd word. Graag ontvang ik een aangepast ontwerp met hierop aangegeven de te plaatsen poeren.

ik hoop je bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

xxx | Medewerker Beheer |
[Minervum 7181](#) | [4817 ZN Breda](#) |
Postbus 1068 | 5200 BC 's-Hertogenbosch |

[<image002.jpg>](#)

| [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) |