



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
LOOIERIJ SCHIJNDEL
REALISATIE APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Looierij Schijndel
Referentie:	20220434.v01
Datum:	5 mei 2023
Opdrachtgever:	Wintraecken Advies

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.4. Weggegevens.....	6
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	9
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	10
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	11
4. CONCLUSIE.....	12
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	13
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	14
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	15
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	16

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op percelen aan de Hoofdstraat (nrm. 54, 56 en 60 - 66) en de Toon Bolsiusstraat (nrm. 12-18) de bestaande bebouwing te verwijderen en hier in vijf blokken circa 67 appartementen te realiseren.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is er een onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied weergegeven voor de begane grond. Deze afbeelding is samen met aanvullende afbeeldingen ook weergegeven in bijlage I.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.



Afbeelding 2. Beoogde indeling van het plangebied (begane grond)

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Alle wegen in de omgeving van het plangebied hebben een maximumsnelheid van 30 km/u en hebben dus geen geluidzone. Wel is er in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

Omdat het plangebied niet binnen een geluidzone valt, is het niet nodig de geluidbelasting van wegen in de omgeving te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Aangezien alleen de cumulatieve geluidbelasting wordt onderzocht, is de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder niet van toepassing.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor 2040 voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

Alle straten zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).

7

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen. In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2.

3.2.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van de voorgevel van Blok E (begane grond en 1^e verdieping). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan $58 - 33 = 25$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek nodig is naar de geluidwering van de gevels.

3.2.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van de voorgevel van blok E.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren appartementen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 2 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 2. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen variëren van 31 tot 58 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan alsnog als acceptabel worden aangemerkt, aangezien alle appartementen zullen beschikken over een geluidluwe gevel.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaai op de beoogde appartementen in het project de Looierij in Schijndel berekend.

Hogere waarden

Het plangebied ligt niet binnen een geluidzone van een weg. Het verlenen van een hogere waarde is niet van toepassing.

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van de voorgevel van Blok E (begane grond en 1^e verdieping). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan $58 - 33 = 25$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek nodig is naar de geluidwering van de gevels.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan alsnog als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS




fase: **Structuur**

onderdeel: **Begane Grond**

status: **concept**

project: **Schijndel**

opdrachtgever:	Looijerj Vastgoed BV	architect:	Hvdvt - JvdBo	datum:	2023-02-14
a:		projectleider:		gewijzigd:	2023-05-01
p:		modeller:		werksnummer:	21122Lo
t:		schaal:	1:200	bouwdeel:	bladnummer:
e:	LooijerjvastgoedBV@outlook.com	afmeting:	A1		S01



1e Verdieping




LA ARCHITECTEN
INGENIEURS

a: Mgr. Van den Tillaartstraat 1
p: 5461 KX Veghel
t: 0413-366711
e: info@la-architecten.nl
w: www.la-architecten.nl

fase:		Structuurontwerp	
onderdeel:		1e Verdieping	
status:		concept	
project:		Schijndel	
opdrachtgever:		Looijerij Vastgoed BV	
architect:		Hvdt - JvdBo	datum: 2022-12-15
projectleider:			gewijzigd: 2023-05-01
modelleur:			werknnummer: 21122Lo
schaal:		1:200	bouwdeel: bladnummer:
afmeting:		A1	S01-1



2e Verdieping




3e Verdieping /dakvloer


LA | ARCHITECTEN
INGENIEURS

a: Mgr. Van den Tillaartstraat 1
p: 8461 KX Veghel
t: 0413-366711
e: info@la-architecten.nl
w: www.la-architecten.nl

fase:				Structuurontwerp			
onderdeel:				2e & 3e Verdieping			
status:				concept			
project:				Schijndel			
opdrachtgever:				Looijerij Vastgoed BV	architect:	Hvdt - JvdBo	datum: 2022-12-15
					projectleider:		gewijzigd: 2023-05-01
					modellieur:		werknnummer: 21122Lo
					schaal:	1:200	bouwdeel: bladnummer:
					afmeting:	A1	S01-2



Toon_Bolsius-Hoofdstraat



Toon_Bolsiusstraat-Hof

Looierij




Hof-Looierij


Toon_Bolsius-Hoofdstraat

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 2-5-2023
Laatst ingezien door	o.jansen op 3-5-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
Kluisstr03	Kluisstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Groeneweg2	Groeneweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Voortstr02	Voortstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Kluisstr02	Kluisstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
mMchStr01	Meester Michelsstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Kluisstr04	Kluisstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Groeneweg1	Groeneweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Kluisstr05	Kluisstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Groeneweg3	Groeneweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
VicArtWg01	Vicarís Aertsweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
VicArtWg02	Vicarís Aertsweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
HBolsLn01	Harry Bolsiuslaan	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Kluisstr01	Kluisstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
DrArnStr02	Dr. Ariensstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
DrArnStr01	Dr. Ariensstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
VALpnStr02	Vicarís van Alphenstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
SJrrsPl01	Sint Jorisplein	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
SJrrsPl02	Sint Jorisplein	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Voortstr01	Voortstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Hoofdstr01	Hoofdstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Hoofdstr02	Hoofdstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
mMchStr02	Meester Michelsstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
ElschtWg03	Elschotseweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
ElschtWg02	Elschotseweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
ElschtWg01	Elschotseweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Hoofdstr03	Hoofdstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
VALpnStr03	Vicarís van Alphenstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
TBolsStr02	Toon Bolsiusstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
TBolsStr01	Toon Bolsiusstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Kluisstr03	30	30	30	30	30	2761,72	6,68	3,41	0,78	96,82	98,32	97,08	2,19	1,18	2,07	0,98	0,51
Groeneweg2	30	30	30	30	30	1457,09	6,74	3,40	0,68	94,59	96,89	95,15	3,52	2,09	3,78	1,89	1,03
Voortstr02	30	30	30	30	30	828,79	6,72	3,46	0,68	99,26	99,58	99,34	0,48	0,28	0,52	0,26	0,14
Kluisstr02	30	30	30	30	30	2882,79	6,67	3,41	0,78	96,96	98,39	97,21	2,10	1,13	1,98	0,94	0,48
mMchStr01	30	30	30	30	30	1190,83	6,75	3,40	0,68	94,30	96,72	94,89	3,71	2,20	3,99	2,00	1,08
Kluisstr04	30	30	30	30	30	3645,48	6,68	3,40	0,78	96,22	97,99	96,52	2,61	1,41	2,47	1,17	0,60
Groeneweg1	30	30	30	30	30	761,52	6,73	3,44	0,68	97,66	98,67	97,91	1,52	0,89	1,63	0,82	0,44
Kluisstr05	30	30	30	30	30	4088,68	6,68	3,40	0,78	96,46	98,12	96,75	2,44	1,32	2,31	1,10	0,56
Groeneweg3	30	30	30	30	30	2033,85	6,75	3,39	0,68	94,06	96,58	94,68	3,86	2,29	4,15	2,08	1,13
VicArtWg01	30	30	30	30	30	1487,34	6,74	3,43	0,68	96,57	98,05	96,93	2,23	1,31	2,39	1,20	0,64
VicArtWg02	30	30	30	30	30	403,64	6,73	3,45	0,68	98,49	99,15	98,66	0,98	0,57	1,05	0,53	0,28
HBolsLn01	30	30	30	30	30	1895,33	6,75	3,40	0,68	94,20	96,66	94,80	3,77	2,24	4,05	2,03	1,10
Kluisstr01	30	30	30	30	30	2908,68	6,68	3,38	0,78	95,32	97,50	95,69	3,23	1,75	3,06	1,45	0,75
DrArnStr02	30	30	30	30	30	1256,59	6,73	3,43	0,68	97,01	98,30	97,33	1,94	1,14	2,09	1,05	0,56
DrArnStr01	30	30	30	30	30	1039,70	6,74	3,41	0,68	95,37	97,35	95,86	3,01	1,78	3,23	1,62	0,88
VAlpnStr02	30	30	30	30	30	161,14	6,72	3,47	0,68	99,91	99,95	99,92	0,06	0,04	0,06	0,03	0,02
SJrrsPl01	30	30	30	30	30	655,61	6,75	3,39	0,68	93,61	96,31	94,27	4,15	2,47	4,47	2,24	1,22
SJrrsPl02	30	30	30	30	30	564,57	6,72	3,46	0,68	99,11	99,50	99,20	0,58	0,34	0,62	0,31	0,17
Voortstr01	30	30	30	30	30	834,58	6,72	3,46	0,68	99,33	99,62	99,40	0,43	0,25	0,46	0,23	0,12
Hoofdstr01	30	30	30	30	30	2153,60	6,69	3,36	0,78	93,88	96,71	94,36	4,22	2,31	4,01	1,90	0,99
Hoofdstr02	30	30	30	30	30	1799,96	6,68	3,40	0,78	96,35	98,06	96,65	2,52	1,36	2,38	1,13	0,58
mMchStr02	30	30	30	30	30	623,62	6,73	3,43	0,68	96,75	98,15	97,10	2,11	1,24	2,26	1,14	0,61
ElschtWg03	30	30	30	30	30	502,10	6,72	3,46	0,68	99,16	99,53	99,25	0,54	0,32	0,58	0,29	0,16
ElschtWg02	30	30	30	30	30	502,10	6,72	3,46	0,68	99,16	99,53	99,25	0,54	0,32	0,58	0,29	0,16
ElschtWg01	30	30	30	30	30	861,33	6,72	3,46	0,68	99,21	99,56	99,30	0,51	0,30	0,55	0,28	0,15
Hoofdstr03	30	30	30	30	30	1377,78	6,67	3,41	0,78	97,27	98,55	97,49	1,89	1,01	1,78	0,85	0,43
VAlpnStr03	30	30	30	30	30	161,14	6,72	3,47	0,68	99,91	99,95	99,92	0,06	0,04	0,06	0,03	0,02
TBolsStr02	30	30	30	30	30	89,07	6,73	3,44	0,68	97,82	98,76	98,05	1,42	0,83	1,52	0,76	0,41
TBolsStr01	30	30	30	30	30	93,15	6,96	2,79	0,67	48,69	62,83	51,57	33,35	24,90	37,77	17,96	12,27

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Looijerij Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)
Kluisstr03	0,85
Groeneweg2	1,07
Voortstr02	0,15
Kluisstr02	0,81
mMchStr01	1,12
Kluisstr04	1,01
Groeneweg1	0,46
Kluisstr05	0,94
Groeneweg3	1,17
VicArtWg01	0,67
VicArtWg02	0,30
HBolsLn01	1,14
Kluisstr01	1,25
DrArnStr02	0,59
DrArnStr01	0,91
VAlpnStr02	0,02
SJrrsPl01	1,26
SJrrsPl02	0,18
Voortstr01	0,13
Hoofdstr01	1,64
Hoofdstr02	0,97
mMchStr02	0,64
ElschtWg03	0,16
ElschtWg02	0,16
ElschtWg01	0,15
Hoofdstr03	0,73
VAlpnStr03	0,02
TBolsStr02	0,43
TBolsStr01	10,65

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
BlkATp01		158054,46	403566,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp02		158049,72	403567,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp03		158050,37	403573,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp04		158057,93	403579,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp05		158065,58	403586,06	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp06		158074,01	403593,04	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp07		158076,01	403594,69	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
BlkATp08		158077,65	403593,92	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp09		158079,03	403593,47	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp10		158082,69	403590,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp11		158085,08	403586,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp12		158085,94	403583,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp13		158088,35	403581,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp14		158092,46	403578,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp15		158094,42	403574,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp16		158095,51	403571,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp17		158098,12	403570,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp18		158101,81	403567,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp19		158104,06	403563,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp20		158104,78	403560,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp21		158107,69	403558,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp22		158109,34	403558,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp23		158111,83	403558,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp24		158114,53	403558,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp25		158117,73	403559,44	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp26		158119,65	403561,31	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp27		158116,84	403560,08	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
BlkATp28		158119,73	403562,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp29		158124,10	403563,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp30		158127,37	403556,72	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp31		158121,35	403551,38	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp32		158110,84	403546,16	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp33		158105,52	403545,28	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp34		158097,84	403554,60	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkATp35		158088,51	403565,92	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
BlkATp36		158078,85	403577,64	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
BlkATp37		158070,94	403578,70	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
BlkATp38		158065,18	403573,88	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
BlkATp39		158059,58	403570,55	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
BlkATp40		158057,92	403569,85	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
BlkATp41		158054,54	403570,65	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
BlkATp42		158057,22	403576,94	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
BlkATp43		158064,56	403583,11	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
BlkATp44		158072,31	403589,62	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
BlkATp45		158077,73	403589,66	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
BlkATp46		158084,19	403581,93	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
BlkATp47		158083,81	403577,15	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
BlkBTp01		158092,96	403594,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkBTp02		158092,50	403602,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkBTp03		158100,01	403600,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BlkBTp04		158100,22	403592,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp01		158132,07	403590,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp02		158135,31	403583,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp03		158135,26	403579,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp04		158134,61	403577,73	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp05		158136,12	403576,77	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp06		158139,01	403573,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp07		158140,67	403571,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp08		158143,31	403568,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp09		158143,96	403565,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp10		158143,97	403563,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp11		158139,16	403558,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp12		158131,93	403558,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp13		158127,27	403568,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp14		158126,95	403572,43	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp15		158127,23	403574,26	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp16		158125,50	403575,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp17		158122,86	403577,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp18		158119,20	403584,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BkCDTp19		158123,90	403590,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
BKETp01		158065,59	403543,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BKETp02		158067,84	403538,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BKETp03		158074,60	403533,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BKETp04		158078,48	403525,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BKETp05		158082,84	403523,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BKETp06		158088,16	403524,76	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BKETp07		158090,55	403531,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BKETp08		158085,56	403537,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BKETp09		158080,30	403543,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BKETp10		158075,72	403549,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BKETp11		158071,06	403550,17	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
BKETp12		158066,70	403547,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
191	woonfunctie	158177,05	403822,45	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	woonfunctie	158045,50	403863,25	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	woonfunctie	158055,61	403864,67	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	woonfunctie	158068,55	403865,80	5,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	woonfunctie	158075,59	403866,09	4,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	woonfunctie	158191,91	403360,65	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	woonfunctie	158027,85	403365,89	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	winkelfunctie, woonfunctie	158239,56	403367,05	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	woonfunctie	158048,00	403750,37	5,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	woonfunctie	158288,99	403749,92	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	woonfunctie	157979,68	403452,93	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	winkelfunctie, woonfunctie	158215,42	403338,01	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	winkelfunctie, woonfunctie	158211,88	403336,53	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	winkelfunctie, woonfunctie	158207,64	403334,74	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	woonfunctie	158033,95	403328,23	6,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	kantoorfunctie, woonfunctie	158157,86	403466,61	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197	woonfunctie	158092,70	403848,60	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198	woonfunctie	158155,69	403853,18	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	winkelfunctie, woonfunctie	158261,04	403417,35	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	woonfunctie	157866,66	403663,43	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	woonfunctie	158094,61	403659,65	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	woonfunctie	158265,60	403668,31	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	woonfunctie	158091,57	403665,65	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	woonfunctie	158042,51	403761,26	5,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	sportfunctie, woonfunctie	158117,36	403760,80	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	woonfunctie	158192,53	403773,31	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205	woonfunctie	158238,07	403765,62	4,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	woonfunctie	158083,27	403763,87	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	woonfunctie	158000,00	403413,63	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	woonfunctie	158024,70	403760,07	4,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	woonfunctie	157964,73	403335,29	6,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	woonfunctie	158086,14	403768,96	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	industriefunctie, winkelfunctie, woonfunctie	158126,66	403777,87	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	woonfunctie	158228,42	403780,18	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	woonfunctie	158015,49	403791,60	5,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
26	winkelfunctie	158240,47	403348,58	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	woonfunctie	157998,18	403346,29	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	woonfunctie	158231,35	403806,99	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	woonfunctie	157911,79	403441,63	3,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	158259,25	403446,36	3,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	winkelfunctie, woonfunctie	158235,48	403362,84	10,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	kantoorfunctie	158244,79	403353,83	10,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	winkelfunctie, woonfunctie	158249,27	403358,68	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	woonfunctie	158026,62	403356,67	6,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	woonfunctie	158315,02	403689,68	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	woonfunctie	158046,92	403409,02	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	woonfunctie	157930,67	403815,88	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	woonfunctie	158209,60	403824,84	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	158132,37	403495,50	3,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	woonfunctie	158060,20	403825,97	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	woonfunctie	157926,00	403366,71	5,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	winkelfunctie, woonfunctie	158233,62	403377,20	9,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	woonfunctie	158202,61	403829,65	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	woonfunctie	157930,66	403376,85	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	winkelfunctie, woonfunctie	158180,39	403374,66	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	winkelfunctie, woonfunctie	158150,65	403494,53	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69	woonfunctie	158368,37	403505,79	4,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	158258,68	403368,81	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	158239,68	403380,13	6,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	woonfunctie	158084,13	403713,25	5,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	woonfunctie	157855,84	403610,46	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	woonfunctie	158116,19	403853,10	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	woonfunctie	158150,43	403605,67	5,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	winkelfunctie, woonfunctie	158170,01	403386,68	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72	woonfunctie	158187,71	403610,72	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221	woonfunctie	158120,27	403862,69	5,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	woonfunctie	158139,92	403858,20	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	woonfunctie	158147,51	403855,96	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	winkelfunctie, woonfunctie	158213,02	403337,00	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	woonfunctie	157958,94	403339,20	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
223	woonfunctie	158161,08	403519,44	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	woonfunctie	157949,44	403520,19	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	kantoorfunctie, woonfunctie	157982,13	403384,35	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	woonfunctie	158095,65	403510,33	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	overige gebruiksfunctie	157953,30	403533,95	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	woonfunctie	158016,14	403397,21	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	woonfunctie	157861,30	403525,80	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	winkelfunctie, woonfunctie	158246,85	403392,79	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
77	woonfunctie	158086,88	403299,69	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	winkelfunctie, woonfunctie	158262,22	403398,96	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45	woonfunctie	158033,53	403779,14	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	woonfunctie	157937,04	403549,35	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80	woonfunctie	158324,82	403552,03	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	woonfunctie	158246,03	403562,03	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83	woonfunctie	158177,58	403552,00	4,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	woonfunctie	157951,47	403555,67	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
46	woonfunctie	158059,74	403424,12	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	woonfunctie	158029,26	403409,06	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	overige gebruiksfunctie	158053,41	403816,84	1,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	winkelfunctie, woonfunctie	158261,68	403407,29	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	woonfunctie	158220,05	403816,85	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	woonfunctie	158014,51	403815,11	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	winkelfunctie, woonfunctie	158261,68	403407,29	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
85	winkelfunctie, woonfunctie	158087,83	403557,50	5,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	winkelfunctie, woonfunctie	158262,90	403388,67	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	158259,95	403435,07	3,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	157957,47	403558,91	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	woonfunctie	158170,95	403461,64	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	woonfunctie	158251,05	403567,32	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	woonfunctie	157819,22	403557,66	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	woonfunctie	157818,90	403562,81	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3	winkelfunctie, woonfunctie	158170,01	403386,68	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	woonfunctie	158262,90	403388,67	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91	woonfunctie	158262,24	403565,99	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	woonfunctie	157900,75	403580,12	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
94	woonfunctie	158328,82	403580,78	6,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226	woonfunctie	158097,62	403471,74	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
227	woonfunctie	157985,53	403467,42	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	woonfunctie	158180,41	403469,48	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	woonfunctie	158272,29	403581,47	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	winkelfunctie, woonfunctie	158119,95	403445,34	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	woonfunctie	158153,30	403577,50	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	woonfunctie	157858,45	403593,11	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100	woonfunctie	158211,23	403586,82	5,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	woonfunctie	158213,22	403596,93	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	woonfunctie	158072,26	403836,28	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	woonfunctie	158161,89	403826,43	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	woonfunctie	158148,88	403531,34	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320	woonfunctie	158152,67	403540,80	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	woonfunctie	158218,29	403598,83	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	158146,23	403591,50	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	woonfunctie	158142,05	403625,59	6,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	woonfunctie	158295,61	403679,84	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	woonfunctie	158160,84	403833,38	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	woonfunctie	158223,20	403600,69	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105	woonfunctie	158228,83	403601,21	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	woonfunctie	158231,87	403593,06	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107	woonfunctie	157928,97	403584,49	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	woonfunctie	158078,79	403839,38	4,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	woonfunctie	157975,15	403486,12	3,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	woonfunctie	158152,87	403600,89	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	woonfunctie	158096,14	403841,38	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
109	woonfunctie	158271,62	403697,90	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	woonfunctie	158061,58	403703,69	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	woonfunctie	157924,53	403613,47	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	woonfunctie	158262,86	403754,81	3,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59	woonfunctie	158221,11	403750,78	5,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	woonfunctie	158083,56	403751,36	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
61	industriefunctie, sportfunctie, winkelfunctie	157846,60	403717,37	4,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112	woonfunctie	158185,30	403612,83	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
113	woonfunctie	158289,99	403610,51	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	woonfunctie	158136,73	403616,82	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	woonfunctie	157821,95	403611,24	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	woonfunctie	158181,92	403617,54	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	winkelfunctie, woonfunctie	158259,25	403446,36	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	woonfunctie	158218,57	403616,10	4,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	woonfunctie	157842,24	403607,06	4,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119	woonfunctie	158144,49	403620,74	7,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	woonfunctie	158216,75	403621,37	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	woonfunctie	158298,70	403450,20	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	woonfunctie	158180,01	403622,57	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	woonfunctie	157848,80	403628,18	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	woonfunctie	158010,13	403620,65	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	winkelfunctie, woonfunctie	157875,50	403756,44	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	woonfunctie	157895,15	403756,93	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	woonfunctie	158293,01	403600,46	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	157866,16	403614,20	4,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127	woonfunctie	158214,93	403626,25	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	woonfunctie	158152,90	403692,30	5,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	woonfunctie	158182,41	403702,04	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	woonfunctie	157962,92	403632,84	5,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253	woonfunctie	158180,10	403705,35	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	kantoorfunctie, woonfunctie	158004,12	403443,43	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	woonfunctie	157874,92	403634,91	3,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	woonfunctie	158175,87	403629,28	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	woonfunctie	158158,28	403525,38	6,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	woonfunctie	157952,53	403645,00	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	woonfunctie	158214,37	403631,94	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	woonfunctie	158272,16	403634,31	4,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
134	woonfunctie	157893,61	403632,96	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	woonfunctie	158048,85	403718,90	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	woonfunctie	158171,98	403639,60	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	woonfunctie	158269,10	403719,88	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	woonfunctie	157889,48	403526,22	6,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	woonfunctie	157823,35	403528,06	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
139	woonfunctie	158225,14	403539,80	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	woonfunctie	158188,87	403542,70	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	woonfunctie	158057,56	403301,38	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	woonfunctie	158236,24	403538,59	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143	woonfunctie	158165,73	403631,49	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	woonfunctie	158201,75	403640,81	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	woonfunctie	158148,46	403637,27	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	woonfunctie	158272,16	403634,31	5,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	woonfunctie	157928,64	403647,72	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	woonfunctie	158209,98	403643,62	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	woonfunctie	158067,30	403772,56	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	woonfunctie	157930,38	403639,11	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	woonfunctie	158085,92	403636,61	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	woonfunctie	158171,51	403645,15	5,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	woonfunctie	158013,62	403855,51	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	woonfunctie	158023,71	403858,53	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291	woonfunctie	158031,34	403860,45	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	woonfunctie	157965,98	403824,84	4,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	woonfunctie	158101,18	403698,22	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	woonfunctie	158208,04	403648,76	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	woonfunctie	158169,60	403650,24	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	woonfunctie	157972,36	403824,37	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	woonfunctie	157957,02	403689,58	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkel	158319,08	403531,91	6,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256	woonfunctie	158151,94	403668,10	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	woonfunctie	158202,78	403658,54	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	woonfunctie	158076,51	403781,52	5,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300	woonfunctie	158129,17	403596,57	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	woonfunctie	158126,44	403602,26	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	woonfunctie	158122,90	403654,84	5,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	woonfunctie	158097,12	403654,67	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232	woonfunctie	157904,38	403546,21	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	woonfunctie	158219,03	403535,83	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	woonfunctie	158228,61	403711,00	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	woonfunctie	158167,69	403655,28	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
233	woonfunctie	158324,86	403551,98	5,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	woonfunctie	158236,55	403551,88	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	woonfunctie	157821,37	403538,95	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	woonfunctie	158247,80	403550,78	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	industriefunctie, woonfunctie	158160,01	403427,18	10,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	woonfunctie	158183,90	403553,16	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	woonfunctie	157853,02	403663,23	6,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	158062,66	403613,61	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	woonfunctie	158089,14	403670,48	5,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	woonfunctie	157918,84	403487,31	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	woonfunctie	157929,16	403512,10	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	woonfunctie	157897,74	403505,68	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	woonfunctie	158112,11	403674,67	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	woonfunctie	158238,72	403674,70	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	woonfunctie	158187,67	403672,25	5,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166	woonfunctie	158192,76	403674,16	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238	woonfunctie	157889,26	403574,34	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167	woonfunctie	158197,87	403676,07	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168	woonfunctie	158202,75	403677,91	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	woonfunctie	158085,77	403681,17	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	woonfunctie	158207,44	403681,25	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171	woonfunctie	157962,21	403683,94	4,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	overige gebruiksfunctie	157848,28	403686,52	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	woonfunctie	158160,73	403671,40	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173	woonfunctie	158252,09	403679,78	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	woonfunctie	158207,44	403681,25	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	woonfunctie	158082,89	403686,81	5,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	woonfunctie	157906,35	403695,13	5,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	woonfunctie	158260,48	403577,39	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	woonfunctie	157868,78	403577,94	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	woonfunctie	158065,40	403685,40	4,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	woonfunctie	157902,77	403549,66	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	woonfunctie	157875,24	403555,84	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260	woonfunctie	157921,26	403574,32	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	kantoorfunctie, woonfunctie	157984,88	403610,18	4,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
262	woonfunctie	157830,13	403657,80	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	woonfunctie	157922,03	403669,31	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264	woonfunctie	157844,73	403669,76	4,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178	woonfunctie	157941,28	403699,15	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	woonfunctie	157874,02	403660,66	4,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266	woonfunctie	157928,69	403677,11	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267	woonfunctie	158068,30	403515,07	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333		158224,44	403635,71	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335		158226,51	403636,45	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
336		158214,28	403578,70	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270	kantoorfunctie, woonfunctie	158340,65	403435,65	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271	woonfunctie	158296,67	403467,23	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337		158224,71	403643,05	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339		158222,78	403648,50	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
340		158167,48	403608,47	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	woonfunctie	158073,85	403700,24	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	industriefunctie	157985,33	403704,28	4,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181	woonfunctie	157902,34	403702,30	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182	woonfunctie	158320,81	403707,97	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	woonfunctie	157940,03	403705,14	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341		158215,81	403657,54	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342		158162,37	403613,72	2,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343		158217,89	403658,31	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344		158159,97	403618,52	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345		158161,35	403623,83	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346		158155,11	403633,10	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347		158152,25	403633,91	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348		158152,64	403638,08	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349		158145,87	403642,83	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350		158146,55	403647,34	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	woonfunctie	158233,67	403705,88	4,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351		158181,98	403687,52	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353		158190,99	403694,39	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354		158191,86	403692,59	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
355		158202,25	403695,21	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
356		158202,25	403695,21	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	woonfunctie	157938,12	403707,06	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	woonfunctie	157896,15	403709,14	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329	woonfunctie	157895,36	403670,53	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357		158234,72	403585,73	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358		158227,35	403625,31	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359		158224,25	403582,90	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
360		158229,23	403626,00	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376		158033,90	403367,32	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377		157993,03	403342,36	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378		157971,03	403337,38	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379		157967,40	403337,38	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380		158030,76	403414,66	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381		158028,67	403419,93	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
382		158011,44	403406,96	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
189	woonfunctie	158065,61	403716,27	4,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383		157943,58	403397,60	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	kantoorfunctie, woonfunctie	157865,68	403720,07	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275	woonfunctie	157989,17	403571,56	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276	woonfunctie	158309,66	403696,93	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	bijeenkomstfunctie	158325,40	403413,79	12,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	bijeenkomstfunctie	158324,67	403412,88	12,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385		158042,47	403345,10	3,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	woonfunctie	157989,62	403822,64	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	woonfunctie	157983,16	403823,30	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386		157818,67	403575,68	1,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	industriefunctie	158054,65	403812,48	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	logiesfunctie, woonfunctie	157969,88	403591,48	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	woonfunctie	158168,85	403564,83	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	woonfunctie	158170,68	403579,42	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	woonfunctie	158230,79	403735,40	4,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432		157941,85	403809,98	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362		158004,24	403502,38	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433		157969,14	403810,15	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434		157985,88	403746,35	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
436		157985,24	403797,68	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438		158024,13	403858,65	1,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439		158058,14	403814,26	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440		158064,16	403817,44	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441		158066,62	403818,61	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442		158077,49	403816,12	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443		158099,67	403834,51	4,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363		157877,69	403689,84	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365		157852,38	403664,64	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444		157907,42	403793,50	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445		157910,57	403801,45	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446		158107,21	403842,12	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447		158137,33	403838,48	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
448		158127,99	403861,15	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449		157938,83	403799,68	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	woonfunctie	158060,31	403524,11	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
318	kantoorfunctie	158043,08	403541,74	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	sportfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	158193,07	403328,13	4,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273	winkelfunctie	158195,74	403355,85	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
274	winkelfunctie	158181,82	403372,14	3,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307	woonfunctie	157846,78	403465,66	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	woonfunctie	157880,67	403470,29	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309	woonfunctie	157860,66	403444,01	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310	woonfunctie	157833,19	403494,65	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
407		158196,28	403564,57	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408		158189,95	403567,28	3,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
410		158173,87	403584,55	4,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411		158193,46	403594,93	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414		158159,66	403615,85	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415		158156,70	403618,98	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416		158130,44	403666,75	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
366		158229,91	403627,53	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
417		158128,80	403671,20	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367		158255,71	403654,35	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
465		158049,71	403703,46	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
418		158123,08	403688,74	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368		158224,18	403669,24	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420		158046,46	403671,45	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421		158043,64	403691,02	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422		158102,72	403712,60	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401		157959,84	403567,98	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402		157938,12	403564,21	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
369		158207,50	403754,21	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
370		158165,44	403758,42	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372		158159,43	403813,08	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
373		158162,76	403809,46	1,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374		158162,22	403818,82	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403		157902,77	403549,66	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423		158042,31	403716,18	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
424		158090,44	403771,05	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425		158034,27	403752,71	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426		158076,51	403781,52	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427		157999,27	403799,77	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428		158127,50	403513,47	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	woonfunctie	158263,34	403652,29	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
404		158136,43	403694,23	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332		158068,41	403806,86	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387		157882,36	403708,66	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388		157892,18	403699,92	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389		157973,27	403688,64	12,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
390		158011,39	403622,00	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391		158052,82	403506,14	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406		158318,03	403704,66	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392		158056,75	403491,47	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393		158102,33	403529,72	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394		158115,57	403503,56	4,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
278	woonfunctie	158190,41	403800,50	4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	woonfunctie	158050,26	403806,92	4,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	woonfunctie	158065,95	403830,06	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	woonfunctie	157916,42	403735,85	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
281	woonfunctie	158186,83	403770,24	5,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283	gezondheidszorgfunctie	157923,81	403724,61	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405		158315,34	403716,67	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
466		158260,57	403602,72	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
468		158166,39	403481,86	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285	woonfunctie	157964,50	403674,44	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	woonfunctie	157964,09	403674,92	4,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287	woonfunctie	157827,59	403646,21	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287	woonfunctie	157829,28	403654,15	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
469		158372,52	403536,89	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
470		158234,91	403613,49	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
471		158224,71	403643,05	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472		158251,67	403666,26	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473		158271,50	403761,76	1,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474		158294,15	403701,71	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288	woonfunctie	158041,31	403313,47	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
521		157969,14	403810,15	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
475		158005,99	403775,43	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
476		157998,16	403784,28	1,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
477		157888,34	403780,89	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
478		158046,36	403685,46	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
479		158062,97	403674,06	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
480		158109,73	403699,94	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
481		158120,01	403692,47	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
482		158123,71	403698,88	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
483		158128,17	403694,67	1,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
485		158153,48	403627,54	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487	gezondheidszorgfunctie	158138,18	403538,98	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395		158229,11	403558,85	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396		158233,76	403564,12	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397		158236,48	403567,06	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398		158244,57	403573,49	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
399		158244,33	403583,47	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400		158253,95	403594,10	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459		158165,81	403484,90	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
511	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	158352,29	403538,03	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
461		157957,32	403723,71	5,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450	kantoorfunctie, woonfunctie	158084,31	403377,57	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451	overige gebruiksfunctie	158214,84	403546,83	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452	overige gebruiksfunctie	158219,20	403550,71	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453	overige gebruiksfunctie	158217,02	403552,83	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454	overige gebruiksfunctie	158232,35	403578,11	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
455	overige gebruiksfunctie	158235,25	403579,41	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456	overige gebruiksfunctie	158238,04	403580,65	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457	overige gebruiksfunctie	158240,86	403581,92	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458	overige gebruiksfunctie	158243,37	403583,04	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
462		158142,65	403848,78	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463		158152,40	403839,19	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
464		158215,91	403726,52	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
495		158132,58	403511,19	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
496		158067,80	403828,20	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
497		158063,90	403644,00	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
498		158369,41	403511,17	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
488		157991,72	403680,42	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501	woonfunctie	157917,51	403469,01	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489		157960,14	403768,08	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
490		157953,89	403765,10	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491		158165,10	403798,98	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
492		158187,12	403793,70	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522		158147,88	403841,45	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
502		158062,32	403663,64	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
512		157978,97	403671,46	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
513		157881,94	403694,16	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
523	woonfunctie	158174,02	403505,00	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
524	winkelfunctie, woonfunctie	158175,92	403500,00	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
525	winkelfunctie	158162,39	403496,04	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
526		158286,38	403723,12	1,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
514		157959,50	403703,16	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
515		157912,74	403739,93	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
517		158254,26	403618,30	2,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
518		158215,91	403726,52	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429		158324,36	403560,78	3,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
494		158336,68	403589,85	4,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
493		158137,15	403784,42	5,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430		158309,10	403470,08	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431		158317,62	403453,24	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
519		158118,46	403531,06	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
504		158005,03	403784,21	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
520		158003,99	403451,95	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
505		158211,38	403694,66	4,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
507		158163,63	403776,92	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
508	woonfunctie	157949,25	403459,58	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
509		157926,21	403440,24	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
510	winkelfunctie, woonfunctie	157969,60	403527,09	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
536		157922,78	403405,57	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
537		157919,68	403397,54	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
538		158009,05	403454,29	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
556		157936,92	403783,63	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
559		158102,46	403459,33	0,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
561		158214,12	403414,70	4,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
528		158365,17	403543,98	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
529	woonfunctie	158246,38	403458,60	11,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
530		158235,71	403436,41	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
531		158214,74	403432,63	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542	woonfunctie	158067,14	403483,33	3,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
543	woonfunctie	158054,75	403481,75	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
544	woonfunctie	158040,82	403483,93	3,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545	woonfunctie	158034,66	403469,47	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
546	woonfunctie	158026,49	403459,87	3,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
547	woonfunctie	158038,92	403434,29	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548	woonfunctie	158046,71	403445,24	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
549	woonfunctie	158046,71	403445,24	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
560		158209,39	403411,49	0,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
550	woonfunctie	158066,70	403454,56	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551	woonfunctie	158079,39	403451,85	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
552	woonfunctie	158078,26	403454,26	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
553	woonfunctie	158081,01	403477,65	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
554		158137,66	403815,12	-0,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
532		157990,89	403527,48	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
533		157977,72	403523,85	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
534		157977,53	403518,26	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
540		158143,45	403782,71	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541	winkelfunctie, woonfunctie	158187,89	403411,91	-0,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
555		157935,19	403797,89	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
557		158358,35	403569,26	0,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
535	woonfunctie	157930,53	403718,39	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
527	woonfunctie	157962,93	403431,69	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
539		158197,71	403330,57	3,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
558		158062,49	403493,24	0,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	industriefunctie	157941,91	403751,59	4,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	woonfunctie	157945,57	403824,51	4,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
437		157994,11	403814,51	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435		157982,80	403796,09	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	woonfunctie	157999,37	403850,37	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	woonfunctie	158074,86	403794,31	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	woonfunctie	158060,92	403796,17	5,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375		158135,62	403854,32	1,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	woonfunctie	158292,60	403592,10	3,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338		158170,34	403602,53	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
484		158150,42	403633,54	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
562		158207,36	403728,23	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
563		158015,14	403457,17	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	woonfunctie	157980,93	403347,30	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268	woonfunctie	158051,15	403377,90	4,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384		158042,47	403345,10	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	woonfunctie	158005,30	403336,21	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	woonfunctie	158012,20	403311,97	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
564		157911,03	403420,00	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566		157952,71	403707,27	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
569		158032,72	403718,63	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
302	woonfunctie	158115,06	403619,73	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419		158108,95	403709,66	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297	woonfunctie	158103,62	403693,40	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188	woonfunctie	158068,71	403710,21	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
565		158039,14	403702,98	4,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567		157971,78	403692,27	4,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	woonfunctie	157987,92	403657,54	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412		158104,66	403605,80	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409		158111,17	403595,90	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	woonfunctie	157907,66	403633,94	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568		157883,38	403683,14	5,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	woonfunctie	157970,08	403503,06	5,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
460		157906,01	403677,47	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330	industriefunctie	158045,89	403644,07	10,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	woonfunctie	157996,99	403648,78	5,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
570		157883,04	403549,09	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571		157881,74	403631,81	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572		157940,43	403586,64	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	woonfunctie	157935,16	403625,59	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364		157867,44	403675,36	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573		157836,67	403671,49	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
574		158137,56	403792,87	1,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575		158134,83	403826,29	1,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
371		158278,36	403582,14	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	woonfunctie	158171,08	403592,44	5,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413		158166,14	403602,88	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361		158223,48	403584,95	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334		158217,53	403582,38	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	158208,70	403393,93	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
467		158234,51	403401,93	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269	winkelfunctie, woonfunctie	158222,36	403372,39	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	woonfunctie	158070,53	403383,53	5,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
10	woonfunctie	157889,87	403408,63	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
576		158096,48	403448,16	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
577		158046,88	403420,72	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
578		158153,52	403617,34	1,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
579		158197,17	403591,04	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
580		158230,18	403573,12	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
581		158232,33	403393,66	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
582		158228,83	403398,40	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
583		158164,09	403371,22	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
584		158087,89	403443,83	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
585		158099,87	403449,59	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
586		158171,79	403600,66	4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
587		158143,46	403653,80	1,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
588		158136,04	403677,99	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
589		158143,46	403653,80	1,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
591		158225,91	403396,87	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187	woonfunctie	158281,05	403710,83	4,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
503	bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,spo	158276,36	403496,68	11,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352		158184,57	403690,65	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	woonfunctie	158111,16	403622,73	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
592		158217,51	403394,41	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	woonfunctie	157933,14	403817,39	-0,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
593		158071,61	403314,98	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	woonfunctie	158074,16	403299,92	3,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311	kantoorfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	158153,32	403389,87	12,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
486		157947,49	403400,04	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51	woonfunctie	157899,43	403431,40	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90	woonfunctie	158062,67	403559,76	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
BlkA1		158047,39	403570,88	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
aanbouw		158057,63	403565,86	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
BlkA2		158061,78	403568,25	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
blkB		158096,03	403605,34	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
blkCD		158130,46	403593,82	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
blkE1		158069,04	403549,16	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
blkE2		158082,94	403542,34	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
berging01		158067,45	403573,13	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
berging02		158083,81	403555,72	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
berging03		158084,10	403552,40	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looijerij Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
berging04		158082,94	403542,34	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
berging05		158096,00	403538,14	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
berging06		158085,93	403523,03	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
berging07		158106,70	403534,22	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81		158148,92	403558,81	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
berging08		158126,00	403545,59	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
berging09		158100,03	403606,64	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
berging10		158126,52	403558,27	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Berging11		158120,14	403560,49	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
BlkA3		158078,44	403592,84	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Berging12		158067,69	403637,32	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouwen met hoogtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onbegroeidterrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BkCDTp01_A		158132,07	403590,68	1,50	54,42	49,24	43,78	54,19
BkCDTp01_B		158132,07	403590,68	4,50	54,25	49,08	43,62	54,02
BkCDTp01_C		158132,07	403590,68	7,50	53,60	48,45	42,99	53,38
BkCDTp02_A		158135,31	403583,93	1,50	54,26	49,08	43,62	54,03
BkCDTp02_B		158135,31	403583,93	4,50	54,14	48,97	43,51	53,91
BkCDTp02_C		158135,31	403583,93	7,50	53,55	48,39	42,92	53,32
BkCDTp03_A		158135,26	403579,87	1,50	51,32	46,14	40,69	51,09
BkCDTp03_B		158135,26	403579,87	4,50	51,28	46,12	40,66	51,06
BkCDTp03_C		158135,26	403579,87	7,50	50,84	45,69	40,23	50,62
BkCDTp04_B		158134,61	403577,73	4,50	50,81	45,61	40,16	50,57
BkCDTp04_C		158134,61	403577,73	7,50	50,35	45,18	39,72	50,12
BkCDTp05_B		158136,12	403576,77	4,50	50,54	45,34	39,88	50,30
BkCDTp05_C		158136,12	403576,77	7,50	50,04	44,86	39,41	49,81
BkCDTp06_A		158139,01	403573,81	1,50	53,61	48,40	42,95	53,36
BkCDTp06_B		158139,01	403573,81	4,50	53,49	48,31	42,85	53,26
BkCDTp06_C		158139,01	403573,81	7,50	52,94	47,75	42,29	52,70
BkCDTp07_A		158140,67	403571,95	1,50	52,94	47,75	42,29	52,70
BkCDTp07_B		158140,67	403571,95	4,50	52,80	47,59	42,14	52,55
BkCDTp07_C		158140,67	403571,95	7,50	52,18	46,99	41,54	51,94
BkCDTp08_A		158143,31	403568,67	1,50	54,58	49,41	43,95	54,35
BkCDTp08_B		158143,31	403568,67	4,50	54,39	49,24	43,77	54,17
BkCDTp08_C		158143,31	403568,67	7,50	53,74	48,61	43,14	53,53
BkCDTp09_A		158143,96	403565,28	1,50	52,52	47,35	41,89	52,29
BkCDTp09_B		158143,96	403565,28	4,50	52,47	47,32	41,86	52,25
BkCDTp09_C		158143,96	403565,28	7,50	52,11	47,06	41,57	51,93
BkCDTp10_A		158143,97	403563,66	1,50	52,98	47,79	42,34	52,74
BkCDTp10_B		158143,97	403563,66	4,50	52,91	47,71	42,26	52,67
BkCDTp10_C		158143,97	403563,66	7,50	52,59	47,53	42,03	52,40
BkCDTp11_A		158139,16	403558,91	1,50	44,27	39,14	33,68	44,06
BkCDTp11_B		158139,16	403558,91	4,50	44,86	39,83	34,34	44,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BkCDTp11_C		158139,16	403558,91	7,50	46,07	41,40	35,78	46,03
BkCDTp12_A		158131,93	403558,39	1,50	32,47	28,40	22,65	32,70
BkCDTp12_B		158131,93	403558,39	4,50	35,02	31,02	25,24	35,28
BkCDTp12_C		158131,93	403558,39	7,50	39,47	35,74	29,81	39,82
BkCDTp13_A		158127,27	403568,17	1,50	31,99	27,93	22,17	32,22
BkCDTp13_B		158127,27	403568,17	4,50	33,94	29,84	24,12	34,16
BkCDTp13_C		158127,27	403568,17	7,50	36,74	32,68	26,94	36,98
BkCDTp14_B		158126,95	403572,43	4,50	33,02	28,70	23,05	33,15
BkCDTp14_C		158126,95	403572,43	7,50	35,75	31,30	25,72	35,84
BkCDTp15_B		158127,23	403574,26	4,50	32,09	28,02	22,23	32,30
BkCDTp15_C		158127,23	403574,26	7,50	35,17	31,07	25,33	35,39
BkCDTp16_A		158125,50	403575,22	1,50	30,65	26,50	20,70	30,82
BkCDTp16_B		158125,50	403575,22	4,50	32,78	28,52	22,80	32,92
BkCDTp16_C		158125,50	403575,22	7,50	36,37	32,04	26,38	36,49
BkCDTp17_A		158122,86	403577,24	1,50	31,82	27,76	21,97	32,04
BkCDTp17_B		158122,86	403577,24	4,50	33,72	29,60	23,85	33,92
BkCDTp17_C		158122,86	403577,24	7,50	36,22	32,14	26,40	36,45
BkCDTp18_A		158119,20	403584,98	1,50	31,81	27,76	21,96	32,03
BkCDTp18_B		158119,20	403584,98	4,50	33,23	29,12	23,37	33,44
BkCDTp18_C		158119,20	403584,98	7,50	35,64	31,55	25,83	35,87
BkCDTp19_A		158123,90	403590,82	1,50	45,12	39,98	34,51	44,90
BkCDTp19_B		158123,90	403590,82	4,50	45,48	40,38	34,91	45,28
BkCDTp19_C		158123,90	403590,82	7,50	45,43	40,31	34,83	45,22
BkETp01_A		158065,59	403543,97	1,50	56,18	52,67	46,73	56,65
BkETp01_B		158065,59	403543,97	4,50	56,27	52,74	46,81	56,73
BkETp01_C		158065,59	403543,97	7,50	56,07	52,54	46,59	56,52
BkETp02_A		158067,84	403538,57	1,50	57,48	53,97	48,04	57,95
BkETp02_B		158067,84	403538,57	4,50	57,45	53,93	48,00	57,91
BkETp02_C		158067,84	403538,57	7,50	56,90	53,36	47,44	57,36
BkETp03_A		158074,60	403533,09	1,50	56,52	53,02	47,08	56,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BkETp03_B		158074,60	403533,09	4,50	56,60	53,08	47,15	57,06
BkETp03_C		158074,60	403533,09	7,50	56,16	52,64	46,71	56,62
BkETp04_A		158078,48	403525,76	1,50	57,31	53,80	47,88	57,78
BkETp04_B		158078,48	403525,76	4,50	57,27	53,76	47,83	57,74
BkETp04_C		158078,48	403525,76	7,50	56,72	53,19	47,27	57,18
BkETp05_A		158082,84	403523,17	1,50	56,27	52,76	46,84	56,74
BkETp05_B		158082,84	403523,17	4,50	56,32	52,79	46,88	56,78
BkETp05_C		158082,84	403523,17	7,50	55,87	52,35	46,43	56,34
BkETp06_B		158088,16	403524,76	4,50	50,54	47,06	41,10	51,02
BkETp06_C		158088,16	403524,76	7,50	51,17	47,63	41,70	51,62
BkETp07_A		158090,55	403531,16	1,50	35,30	31,25	25,50	35,54
BkETp07_B		158090,55	403531,16	4,50	35,76	31,57	25,88	35,94
BkETp07_C		158090,55	403531,16	7,50	37,15	32,90	27,24	37,31
BkETp08_A		158085,56	403537,18	1,50	34,27	30,22	24,46	34,51
BkETp08_B		158085,56	403537,18	4,50	35,92	31,83	26,10	36,14
BkETp08_C		158085,56	403537,18	7,50	37,46	33,26	27,57	37,64
BkETp09_A		158080,30	403543,53	1,50	32,93	28,87	23,12	33,16
BkETp09_B		158080,30	403543,53	4,50	33,90	29,77	24,07	34,11
BkETp09_C		158080,30	403543,53	7,50	36,08	31,93	26,24	36,29
BkETp10_A		158075,72	403549,06	1,50	33,19	29,14	23,36	33,42
BkETp10_B		158075,72	403549,06	4,50	34,82	30,74	25,00	35,05
BkETp10_C		158075,72	403549,06	7,50	36,21	32,12	26,39	36,43
BkETp11_C		158071,06	403550,17	7,50	45,22	41,63	35,66	45,63
BkETp12_A		158066,70	403547,37	1,50	50,86	47,36	41,42	51,33
BkETp12_B		158066,70	403547,37	4,50	51,11	47,58	41,67	51,57
BkETp12_C		158066,70	403547,37	7,50	50,44	46,89	40,92	50,87
BlkATp01_A		158054,46	403566,78	1,50	48,60	45,07	39,13	49,05
BlkATp01_B		158054,46	403566,78	4,50	48,79	45,24	39,30	49,23
BlkATp01_C		158054,46	403566,78	7,50	48,76	45,20	39,30	49,21
BlkATp02_A		158049,72	403567,87	1,50	54,78	51,23	45,25	55,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlkATp02_B		158049,72	403567,87	4,50	55,32	51,73	45,75	55,73
BlkATp02_C		158049,72	403567,87	7,50	55,22	51,62	45,64	55,62
BlkATp03_A		158050,37	403573,48	1,50	50,46	46,85	40,83	50,84
BlkATp03_B		158050,37	403573,48	4,50	50,98	47,34	41,30	51,34
BlkATp03_C		158050,37	403573,48	7,50	51,05	47,38	41,34	51,40
BlkATp04_A		158057,93	403579,73	1,50	44,84	41,22	35,26	45,24
BlkATp04_B		158057,93	403579,73	4,50	45,75	42,10	36,15	46,14
BlkATp04_C		158057,93	403579,73	7,50	46,23	42,54	36,58	46,59
BlkATp05_B		158065,58	403586,06	4,50	43,30	39,62	33,75	43,70
BlkATp05_C		158065,58	403586,06	7,50	43,89	40,15	34,28	44,25
BlkATp06_B		158074,01	403593,04	4,50	41,15	37,23	31,43	41,44
BlkATp06_C		158074,01	403593,04	7,50	42,02	38,05	32,24	42,28
BlkATp07_A		158076,01	403594,69	1,50	39,19	35,28	29,47	39,48
BlkATp08_B		158077,65	403593,92	4,50	35,92	31,18	25,60	35,86
BlkATp08_C		158077,65	403593,92	7,50	37,29	32,44	26,89	37,19
BlkATp09_B		158079,03	403593,47	4,50	36,69	32,01	26,44	36,66
BlkATp09_C		158079,03	403593,47	7,50	38,67	34,08	28,49	38,68
BlkATp10_A		158082,69	403590,62	1,50	34,32	29,82	24,18	34,36
BlkATp10_B		158082,69	403590,62	4,50	35,91	31,24	25,66	35,89
BlkATp10_C		158082,69	403590,62	7,50	37,34	32,58	27,02	37,28
BlkATp11_A		158085,08	403586,25	1,50	32,81	28,46	22,71	32,89
BlkATp11_B		158085,08	403586,25	4,50	34,81	30,35	24,68	34,86
BlkATp11_C		158085,08	403586,25	7,50	36,93	32,56	26,91	37,04
BlkATp12_A		158085,94	403583,47	1,50	32,96	28,50	22,79	33,00
BlkATp12_B		158085,94	403583,47	4,50	34,89	30,29	24,66	34,89
BlkATp12_C		158085,94	403583,47	7,50	36,54	31,87	26,29	36,52
BlkATp13_A		158088,35	403581,68	1,50	31,43	27,08	21,38	31,53
BlkATp13_B		158088,35	403581,68	4,50	33,47	28,98	23,33	33,51
BlkATp13_C		158088,35	403581,68	7,50	35,68	31,09	25,49	35,69
BlkATp14_A		158092,46	403578,80	1,50	33,97	29,43	23,80	34,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlkATp14_B		158092,46	403578,80	4,50	35,97	31,31	25,72	35,95
BlkATp14_C		158092,46	403578,80	7,50	37,25	32,54	26,98	37,21
BlkATp15_A		158094,42	403574,54	1,50	33,10	28,67	22,95	33,15
BlkATp15_B		158094,42	403574,54	4,50	35,23	30,70	25,05	35,25
BlkATp15_C		158094,42	403574,54	7,50	37,39	32,97	27,34	37,48
BlkATp16_A		158095,51	403571,87	1,50	32,88	28,50	22,82	32,97
BlkATp16_B		158095,51	403571,87	4,50	34,97	30,44	24,83	35,01
BlkATp16_C		158095,51	403571,87	7,50	36,69	32,10	26,54	36,71
BlkATp17_A		158098,12	403570,27	1,50	32,33	28,01	22,36	32,46
BlkATp17_B		158098,12	403570,27	4,50	34,29	29,84	24,26	34,38
BlkATp17_C		158098,12	403570,27	7,50	36,42	31,96	26,36	36,50
BlkATp18_A		158101,81	403567,54	1,50	32,86	28,58	22,88	33,00
BlkATp18_B		158101,81	403567,54	4,50	34,86	30,42	24,79	34,94
BlkATp18_C		158101,81	403567,54	7,50	36,67	32,13	26,55	36,71
BlkATp19_A		158104,06	403563,06	1,50	31,14	27,02	21,21	31,32
BlkATp19_B		158104,06	403563,06	4,50	33,42	29,17	23,46	33,57
BlkATp19_C		158104,06	403563,06	7,50	36,80	32,53	26,88	36,96
BlkATp20_A		158104,78	403560,74	1,50	31,47	27,20	21,50	31,61
BlkATp20_B		158104,78	403560,74	4,50	33,69	29,28	23,66	33,78
BlkATp20_C		158104,78	403560,74	7,50	36,29	31,78	26,21	36,35
BlkATp21_A		158107,69	403558,78	1,50	31,01	26,73	21,05	31,15
BlkATp21_B		158107,69	403558,78	4,50	33,20	28,80	23,19	33,30
BlkATp21_C		158107,69	403558,78	7,50	35,88	31,43	25,85	35,97
BlkATp22_A		158109,34	403558,43	1,50	31,68	27,32	21,64	31,78
BlkATp22_B		158109,34	403558,43	4,50	33,71	29,18	23,58	33,75
BlkATp22_C		158109,34	403558,43	7,50	35,95	31,34	25,78	35,96
BlkATp23_A		158111,83	403558,78	1,50	31,91	27,62	21,93	32,04
BlkATp23_B		158111,83	403558,78	4,50	34,18	29,79	24,16	34,28
BlkATp23_C		158111,83	403558,78	7,50	36,32	31,84	26,24	36,39
BlkATp24_A		158114,53	403558,91	1,50	32,04	27,65	21,98	32,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlkATp24_B		158114,53	403558,91	4,50	34,16	29,61	24,01	34,19
BlkATp24_C		158114,53	403558,91	7,50	36,70	32,09	26,55	36,72
BlkATp25_B		158117,73	403559,44	4,50	34,60	30,16	24,53	34,68
BlkATp25_C		158117,73	403559,44	7,50	37,13	32,66	27,04	37,19
BlkATp26_B		158119,65	403561,31	4,50	32,97	28,89	23,15	33,20
BlkATp26_C		158119,65	403561,31	7,50	36,08	32,01	26,27	36,31
BlkATp27_A		158116,84	403560,08	1,50	30,32	26,31	20,51	30,56
BlkATp28_A		158119,73	403562,77	1,50	33,08	28,75	23,08	33,20
BlkATp28_B		158119,73	403562,77	4,50	35,50	31,06	25,43	35,58
BlkATp28_C		158119,73	403562,77	7,50	37,55	33,08	27,46	37,61
BlkATp29_A		158124,10	403563,54	1,50	31,58	27,07	21,45	31,62
BlkATp29_B		158124,10	403563,54	4,50	34,14	29,48	23,93	34,13
BlkATp29_C		158124,10	403563,54	7,50	37,04	32,35	26,81	37,02
BlkATp30_B		158127,37	403556,72	4,50	35,99	31,43	25,90	36,04
BlkATp30_C		158127,37	403556,72	7,50	39,35	34,89	29,31	39,43
BlkATp31_B		158121,35	403551,38	4,50	41,15	37,14	31,34	41,39
BlkATp31_C		158121,35	403551,38	7,50	42,57	38,57	32,75	42,81
BlkATp32_B		158110,84	403546,16	4,50	41,23	37,11	31,34	41,43
BlkATp32_C		158110,84	403546,16	7,50	43,32	39,41	33,55	43,60
BlkATp33_B		158105,52	403545,28	4,50	39,42	35,68	29,81	39,78
BlkATp33_C		158105,52	403545,28	7,50	42,20	38,56	32,63	42,60
BlkATp34_B		158097,84	403554,60	4,50	38,02	34,13	28,33	38,33
BlkATp34_C		158097,84	403554,60	7,50	40,43	36,65	30,76	40,77
BlkATp35_B		158088,51	403565,92	4,50	36,84	32,88	27,11	37,12
BlkATp35_C		158088,51	403565,92	7,50	39,13	35,27	29,43	39,44
BlkATp36_B		158078,85	403577,64	4,50	36,11	32,16	26,37	36,39
BlkATp36_C		158078,85	403577,64	7,50	38,06	34,19	28,36	38,37
BlkATp36_D		158078,85	403577,64	10,50	40,52	36,73	30,82	40,84
BlkATp37_B		158070,94	403578,70	4,50	36,16	32,13	26,42	36,42
BlkATp37_C		158070,94	403578,70	7,50	37,96	33,99	28,24	38,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlkATp37_D		158070,94	403578,70	10,50	39,52	35,63	29,81	39,82
BlkATp38_D		158065,18	403573,88	10,50	38,51	34,54	28,78	38,79
BlkATp39_D		158059,58	403570,55	10,50	44,56	40,96	35,01	44,97
BlkATp40_D		158057,92	403569,85	10,50	45,14	41,58	35,62	45,57
BlkATp41_D		158054,54	403570,65	10,50	48,54	44,90	38,85	48,90
BlkATp42_D		158057,22	403576,94	10,50	46,39	42,67	36,58	46,69
BlkATp43_D		158064,56	403583,11	10,50	43,77	39,97	33,95	44,05
BlkATp44_D		158072,31	403589,62	10,50	42,65	38,78	32,81	42,91
BlkATp45_D		158077,73	403589,66	10,50	37,87	33,15	27,55	37,82
BlkATp46_D		158084,19	403581,93	10,50	37,94	33,37	27,73	37,95
BlkATp47_D		158083,81	403577,15	10,50	39,86	35,97	30,08	40,14
BlkBTp01_A		158092,96	403594,20	1,50	32,93	28,73	23,01	33,10
BlkBTp01_B		158092,96	403594,20	4,50	35,07	30,82	25,15	35,23
BlkBTp01_C		158092,96	403594,20	7,50	37,13	32,88	27,22	37,29
BlkBTp02_A		158092,50	403602,41	1,50	35,72	31,18	25,56	35,75
BlkBTp02_B		158092,50	403602,41	4,50	37,76	33,07	27,49	37,73
BlkBTp02_C		158092,50	403602,41	7,50	39,38	34,62	29,03	39,31
BlkBTp03_A		158100,01	403600,91	1,50	35,16	30,70	25,05	35,22
BlkBTp03_B		158100,01	403600,91	4,50	39,45	34,60	29,05	39,35
BlkBTp03_C		158100,01	403600,91	7,50	40,86	35,91	30,39	40,72
BlkBTp04_A		158100,22	403592,90	1,50	34,28	29,93	24,20	34,37
BlkBTp04_B		158100,22	403592,90	4,50	36,77	32,26	26,61	36,80
BlkBTp04_C		158100,22	403592,90	7,50	38,42	33,90	28,28	38,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdeling BkETp02_A

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: BkETp02_A
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BkETp02_A		158067,84	403538,57	1,50	57,48	53,97	48,04	57,95
Hoofdstr03	Hoofdstraat	158020,55	403581,24	0,00	57,30	53,80	47,87	57,77
Hoofdstr02	Hoofdstraat	158020,55	403581,24	0,00	39,84	36,21	30,39	40,28
mMchStr01	Meester Michelsstraat	158020,55	403581,24	0,00	37,99	34,11	27,69	38,11
Hoofdstr01	Hoofdstraat	157863,64	403749,27	0,00	35,37	31,38	25,86	35,72
Kluisstr01	Kluisstraat	158200,62	403485,00	0,00	32,27	28,46	22,79	32,66
Groeneweg3	Groeneweg	158086,78	403410,56	0,00	31,26	27,31	20,94	31,35
DrArnStr01	Dr. Ariensstraat	157930,61	403532,08	0,00	21,11	17,08	10,82	21,20
DrArnStr02	Dr. Ariensstraat	158001,70	403378,25	0,00	20,92	17,15	10,71	21,09
Groeneweg2	Groeneweg	158086,78	403410,56	0,00	19,93	15,82	9,62	19,99
HBolsLn01	Harry Bolsiuslaan	158001,70	403378,25	0,00	17,98	13,82	7,65	18,03
TBolsStr01	Toon Bolsiusstraat	158200,62	403485,00	0,00	17,93	12,67	7,37	17,71
SJrrsPl01	Sint Jorisplein	158086,78	403410,56	0,00	17,58	13,31	7,22	17,59
mMchStr02	Meester Michelsstraat	157930,61	403532,08	0,00	17,34	13,53	7,11	17,49
Kluisstr03	Kluisstraat	158226,16	403510,08	0,00	15,20	11,36	5,73	15,59
Kluisstr05	Kluisstraat	158307,05	403593,93	0,00	15,00	11,04	5,51	15,36
Groeneweg1	Groeneweg	158001,70	403378,25	0,00	14,03	10,41	3,85	14,24
Kluisstr02	Kluisstraat	158226,16	403510,08	0,00	13,78	9,96	4,30	14,17
VicArtWg01	Vicariss Aertsweg	158286,73	403573,22	0,00	10,79	6,92	0,54	10,92
Kluisstr04	Kluisstraat	158286,73	403573,22	0,00	10,36	6,39	0,87	10,72
Voortstr02	Voortstraat	158098,37	403865,50	0,00	9,53	6,36	-0,50	9,89
ElschtWg03	Elschotseweg	158176,68	403844,37	0,00	6,37	3,18	-3,69	6,71
ElschtWg01	Elschotseweg	158307,05	403593,93	0,00	5,92	2,75	-4,12	6,27
Voortstr01	Voortstraat	157968,95	403836,20	0,00	4,67	1,52	-5,36	5,03
VALpnStr02	Vicariss van Alphenstraat	158226,16	403510,08	0,00	3,86	0,97	-6,09	4,30
SJrrsPl02	Sint Jorisplein	158120,53	403302,63	0,00	3,53	0,33	-6,52	3,87
ElschtWg02	Elschotseweg	158258,56	403699,66	0,00	1,98	-1,20	-8,07	2,33
VALpnStr03	Vicariss van Alphenstraat	158264,56	403456,06	0,00	1,86	-1,04	-8,10	2,30
TBolsStr02	Toon Bolsiusstraat	158016,64	403829,05	0,00	1,96	-1,63	-8,21	2,18
VicArtWg02	Vicariss Aertsweg	158364,34	403489,51	0,00	-5,03	-8,49	-15,15	-4,76
VALpnStr01	Vicariss van Alphenstraat	158200,62	403485,00	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen