

BRANDWEER

Fryslân

Beh.

1700

01 NOV. 2018



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Waadhoeke
De heer H. Mulder
Postbus 58
8800 AB FRANEKER

01/11/2018



18.130548

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum 29-10-2018
Onze referentie UIT/18010898/BRW/BR/RB
Uw referentie
Uw brief van 24 oktober 2018

Behandeld door L.A. van Tongeren
Doorkiesnummer -
E-mail l.vantongeren@brandweefryslan.nl
Pand-ID

Bijlagen 0

Verblijfsobject-ID

Onderwerp repressief advies

Geacht college,

Op 24 oktober 2018 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Herstructurering Dekemastraat/Dekemaplein te Tzum toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Het plan behelst het slopen van 14 woningen en deze te vervangen voor 14 gezinswoningen in de vorm van drie-onder-één-kap woningen en twee-onder-één-kap-woningen. De woningen passen niet geheel binnen de bouwvlakken en zijn daarmee in strijd met de huidige regeling.

Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Bereikbaarheid

Voor de brandweer is het wenselijk om voor een willekeurig object een tweede onafhankelijke route te hebben. Om wegen berijdbaar te laten zijn voor de brandweer, moeten deze voldoen aan bepaalde kenmerken volgens de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland. Aangezien het bestaande wegen zijn, voorziet Brandweer Fryslân geen knelpunten in het kader van bereikbaarheid.

BRANDWEER

Fryslân



Brief: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Pagina 2 van 2

Bluswatervoorzieningen

Bij een brand in een woning zal de brandweer allereerst gebruik maken van de inhoud van de tank van de brandweerwagen. Wanneer een brand in de woning een grotere omvang krijgt zal de brandweer gebruik gaan maken van de primaire- of secundaire waterwinning. De primaire waterwinning in de vorm van brandkranen is voldoende aanwezig in dit plangebied. Rondom het plangebied is de secundaire-/tertiaire bluswatervoorziening voldoende aanwezig in de vorm van open water. De Brandweer zou gebruik kunnen maken van de vaart die door het dorp loopt. In het kader van bluswatervoorzieningen voorziet Brandweer Fryslân daarom geen knelpunten.

Opkomsttijden

De prognose voor de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid in dit plangebied is 13 minuten. Dit valt net buiten de normtijd van 12 minuten die Brandweer Fryslân heeft gesteld voor risicogebied 2 in Dekkingsplan 2.0. Gezien het plan en de summiere overschrijding voorziet Brandweer Fryslân geen knelpunten in het kader van de opkomsttijden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Lars van Tongeren, medewerker risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 8971.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest