



ZAAKNUMMER:
Z/23/184202/D-581486

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

voor: Het nieuw bouwen van een filtergebouw, aanleggen twee slibbuffers en een gasfakkel met opslag

activiteiten: Het (ver)bouwen van een bouwwerk;
Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
Het uitvoeren van werk of werkzaamheden;
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu).

verleend aan: N.V. Waterbedrijf Groningen

locatie: Bovendiepsterweg 9 in Sellingen,
kadastraal bekend als gemeente Vlagtwedde, sectie N, nummer 300

registratienummer: Z/23/184202

IMRO NL.IMRO.1950.OV2308-on01

ONTWERPBESLUIT

Onderwerp

Op 22 december 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van N.V. Waterbedrijf Groningen. Het betreft het veranderen van een inrichting ten behoeve van het realiseren van een gasfakkel en toevoegen van twee slibbuffers. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Bovendiepsterweg 9 te Sellingen kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie N en nummer 300. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 8250119.

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting;
- bouwen van een bouwwerk;
- gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
- het uitvoeren van werk of werkzaamheden (aanlegvergunning).

Om aan de toekomstige vraag naar drinkwater te kunnen voldoen is een uitbreiding van het pompstation noodzakelijk.

Ontwerpbesluit

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Westerwolde is voornemens te besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen op basis van de in de aanvraag opgenomen informatie en de bij de aanvraag behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
 - het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting (art. 2.1 lid 1 onder e Wabo);
 - bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo);
 - het uitvoeren van werk of werkzaamheden (art. 2.1, lid 1, onder b).
3. dat de stukken genoemd onder punt 1.3 van de inhoudelijke overwegingen (blz. 18 en 19) deel uitmaken van de vergunning;
4. dat er voorschriften aan de vergunning worden verbonden;
5. voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend te laten zijn; en
6. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

Kennisgeving en terinzagelegging

Van dit ontwerpbesluit wordt kennisgegeven in de Kanaalstreek, Het Streekblad en op www.officielebekendmakingen.nl. Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen in het gemeentehuis van de gemeente Westerwolde gedurende zes weken ter inzage. De stukken zullen met ingang van 22 mei 2025 ter inzage worden gelegd.

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt, heeft eenieder de mogelijkheid om zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen. Het naar voren brengen van zienswijzen kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde. Voor het mondeling indienen van een zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt. Hiervoor kan contact worden opgenomen met gemeente Westerwolde.

Ondertekening en verzending

Dit document is nog geen definitief besluit en daarom niet ondertekend.

Inhoudsopgave

VOORSCHRIFTEN MILIEU.....	5
1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	5
1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid	5
1.2 Instructies	5
1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder	5
1.4 Registratie	6
1.5 Bedrijfsbeëindiging	6
2. AFVALSTOFFEN	7
2.1 Opslag van afvalstoffen	7
3. AFVALWATER	8
3.1 Algemeen	8
4. BODEM	9
4.1 Doelvoorschriften	9
4.2 Vloeistofdichte vloeren	9
4.3 Bedrijfsrioleringen	9
4.4 Bodemonderzoek	10
5. EXTERNE VEILIGHEID	11
5.1 Opslag van overige gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties (PGS 31)	11
5.2 Fakkelinstallatie	11
6. GELUID	12
6.1 Algemeen	12
6.2 Representatieve bedrijfssituatie	12
7. LUCHT	13
8. BOUWEN VAN EEN BOUWWERK.....	14
9. HET UITVOEREN VAN EEN WERK GEEN BOUWWERK ZIJNDE	16

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn.
- 1.1.6 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning die aangereden kunnen worden door verkeer moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 1.1.7 De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen wordt voorkomen.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de

normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 14 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

- 1.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- a. alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
 - b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- 1.4.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1 onder c en onder d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. AFVALSTOFFEN

2.1 Opslag van afvalstoffen

2.1.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.1.2 De hieronder vermelde (gevaarlijke) afvalstoffen, welke zijn ontstaan bij activiteiten binnen de inrichting, moeten worden afgevoerd naar een erkende verwerker:

Afvalstof	Euralcode
Zand uit zandfiltratie	19 08 02
Slib uit ultrafiltratie	19 09 02
Slib uit slibvijvers	19 09 02
Kantoorafval	20 01 01
Biologisch afbreekbaar kantine afval	20 01 08

2.1.3 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

3. AFVALWATER

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

- 3.1.2 Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd moet aan de volgende eisen voldoen:
- a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
 - b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012);
 - c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.
- Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

- 3.1.3 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

4. BODEM

4.1 Doelvoorschriften

- 4.1.1 Het bodemrisico van bodembedreigende activiteiten op de inrichting moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2 Vloeistofdichte vloeren

- 4.2.1 Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig de BRL SIKB 7700.
- 4.2.2 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 4.2.3 Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2.
- 4.2.4 In afwijking van voorschrift 4.2.3 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of voorziening plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 4.2.5 De voorschriften 4.2.3 en 4.2.4 zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of voorziening die niet inspecteerbaar is als bedoeld in AS SIKB 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.
- 4.2.6 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.
- 4.2.7 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig AS SIKB 6700.
- 4.2.8 Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.7 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 4.2.6 en 4.2.7 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

4.3 Bedrijfsrioleringen

- 4.3.1 Nieuw aan te leggen rioolssystemen voor het afvoeren van bodembedreigende vloeistoffen moeten vloeistofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in BRL SIKB 7700.
- 4.3.2 Rioolssystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS SIKB 6700 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. Uitgezonderd hierop zijn rioolssystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard.

- 4.3.3 De bedrijfsriolering moet op de volgende tijdstippen aan de hand van NEN 3399/NEN 3398 worden geïnspecteerd op gebreken:
- voor ingebruikname;
 - binnen tien jaar na ingebruikname;
 - eenmaal per vijf jaar na de onder b genoemde inspectie.
- Bij afkeur moet zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes maanden voldaan worden aan de eisen als genoemd in de NEN 3399/NEN 3398

4.4 Bodemonderzoek

Nulsituatieonderzoek

- 4.4.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit zijn ingediend bij het bevoegd gezag (nulsituatie). Het onderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Eindonderzoek

- 4.4.2 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 4.4.3 Indien uit het onderzoek, bedoeld in voorschrift 4.4.2, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in:
- voorschrift 4.4.1; en
 - rapport: Voorontwerp filtergebouw pompstation Sellingen, Rapportage verkennend bodemonderzoek, Bovendiepsterweg 9 te Sellingen, Witteveen + Bos, d.d. 8 november 2022, referentie 127793/22-015.994.

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

5. EXTERNE VEILIGHEID

5.1 Opslag van overige gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties (PGS 31)

- 5.1.1 De opslag van 2 keer 5 m³ FeCl₃ (40%) en 2 keer 8.5 m³ NaOH (25%) in bovengrondse tanks moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 31:2018, versie 1.1. (oktober 2018):
- 2.2.1 t/m 2.2.8, 2.2.15 t/m 2.2.17, 2.2.21 t/m 2.2.27, 2.2.33, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3 t/m 3.2.9, 3.2.12 t/m 3.2.32, 5.2.1 t/m 5.2.3, 5.3.1, 5.3.6 t/m 5.3.10, 5.4.2 t/m 5.4.4, 5.6.1 t/m 5.6.3, 5.7.1, 5.8.1, 6.2.1 t/m 6.2.3, 6.3.1 t/m 6.3.3, 6.4.1 t/m 6.4.3, 6.4.6, 6.5.3, 6.5.6 t/m 6.5.8, 6.6.1, 6.7.1 t/m 6.7.4, 6.8.1 t/m 6.8.3.

5.2 Fakkelinstallatie

- 5.2.1 De capaciteit van de fakkelinstallatie(s) moet zijn gebaseerd op de maximale biogasproductiecapaciteit van de installatie.
- 5.2.2 Als het geproduceerde methaangas tijdens normaal bedrijf of bij geplande onderhoudswerkzaamheden niet voldoende kan worden opgevangen of verwerkt in de gasbehandeling, dan moet bij overschrijding (gesignaleerd door een overschrijding van de gasdruk) automatisch de fakkelinstallatie inschakelen om het teveel aan het geproduceerde biogas te verbranden.
- 5.2.3 De fakkel moet ten minste een beveiliging bevatten die voorkomt dat vlamterugslag in het leidingsysteem kan optreden, terwijl een vrije doorstroming van de fakkelgassen onder alle omstandigheden blijft gewaarborgd.
- 5.2.4 De fakkel is ontworpen en wordt bedreven dat de uittrede temperatuur ten minste 900°C is. Deze temperatuur moet bij het inwerking zijn continu worden gemeten en geregistreerd, evenals het debiet van de toegevoerde hoeveelheid biogas en de datum en tijden van het inwerking zijn van de fakkel.
- 5.2.5 De fakkel is steeds voor onmiddellijk gebruik gereed.
- 5.2.6 Bij een defect in het fakkelsysteem moet het fakkelsysteem onmiddellijk en op een veilige wijze buiten bedrijf worden gesteld en gerepareerd. De installaties die op het defecte fakkelsysteem zijn aangesloten, moeten daarbij zo spoedig mogelijk buiten bedrijf worden gesteld, tenzij de functie van het fakkelsysteem tijdelijk door een ander (nood)fakkelsysteem is overgenomen.
- 5.2.7 De bedrijfsvoering van de fakkel wordt zodanig uitgevoerd, dat er bij de verbranding in de fakkelinstallatie geen roet- of geurvorming optreedt.

6. GELUID

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

6.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 6.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de milieubelastende activiteit(en), mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
Bovendiepsterweg 6	272653 / 554344	40	35	30
Bovendiepsterweg 5	272743 / 554212	40	35	30
Bovendiepsterweg 10	272587 / 554505	40	35	30
Zevenmeersveenweg 2	271662 / 554350	40	35	30

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage II model gegevens van het akoestisch onderzoek Witteveen+Bos met referentie 137180/23-020.022 d.d. 14 december 2023. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1.5 m / 5.0m / 5.0 m.

- 6.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de milieubelastende activiteit(en), mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
Bovendiepsterweg 6	272653 / 554344	60	45	40
Bovendiepsterweg 5	272743 / 554212	60	45	40
Bovendiepsterweg 10	272587 / 554505	60	45	40
Zevenmeersveenweg 2	271662 / 554350	60	45	40

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage II model gegevens van het akoestisch onderzoek Witteveen+Bos met referentie 137180/23-020.022 d.d. 14 december 2023. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1.5 m / 5.0m / 5.0 m.

7. LUCHT

7.1 Fakkelinstallatie

- 7.1.1 De vergunninghouder moet zorgen voor een betrouwbare bedrijfsvoering, zodat er bij de verbranding in de fakkelinstallatie geen roet- of geurvorming optreedt.
- 7.1.2 De fakkelinstallatie moet ten minste een beveiliging bevatten die voorkomt dat vlamterugslag in het leidingsysteem kan optreden, terwijl een vrije doorstroming van de fakkelgassen onder alle omstandigheden blijft gewaarborgd.
- 7.1.3 Binnen 5 jaar na inwerkingtreding van dit besluit moet opnieuw onderzoek worden gedaan naar de alternatieven voor het affakkelen van het grondwatergas, en de uitvoerbaarheid van die alternatieven. De resultaten van het onderzoek dienen ter informatie aan het bevoegd gezag worden gestuurd.
- 7.1.4 Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden van een fakkelinstallatie moeten de op deze fakkelinstallatie aangesloten installaties en activiteiten zo snel mogelijk uit bedrijf worden genomen.

7.2 Niet-reguliere emissies

- 7.2.1 Van de emissies veroorzaakt door niet-reguliere bedrijfsvoering moeten de oorzaken worden bijgehouden.
- 7.2.2 Maatregelen moeten worden genomen om herhaling van storingen te voorkomen (zoals bijvoorbeeld versnelde inspecties en preventief onderhoud; aanpassen inspectie- en onderhoudsplan).

8. BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1. Algemeen

Het bouwtoezicht dient tenminste twee werkdagen voor de aanvang van de volgende onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:

- de aanvang van de werkzaamheden inclusief de ontgravingswerkzaamheden;
- de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen/-poeren;
- het storten van beton;
- de levering van de gevelbekleding en/of dakpannen;
- de aanvang van het plaatsen van de staal-, hout of dakconstructie;
- de gereed melding van de werkzaamheden.

Wijze van indienen kennisgevingen en meldingen:

Voor het indienen van een melding kunt u contact opnemen met de toezichthouder bouw via het telefoonnummer 0599-320220. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een melding in te dienen via bouwtoezicht@westerwolde.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

(Ver) bouwen van een bouwwerk

- 1.1. Bij het project moet de vergunning aanwezig zijn. Op verzoek moeten de bescheiden ter inzage worden gegeven;
- 1.2. Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleister-werk wordt uitgevoerd, moet de toezichthouder bouw ten minste twee werkdagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:
 - Het niet verwerken van bevroren materialen;
 - Het verkrijgen van een goede binding en verharding;
 - De bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is;
- 1.3. De bouwwerkzaamheden mogen alleen op werkdagen en op zaterdag, tussen 7.00 uur en 19.00 uur worden verricht, waarbij de dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur, genoemd in tabel 7.17 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, niet worden overschreden;
- 1.4. Bij de bouw vrijkomende grond dient zoveel mogelijk op de locatie hergebruikt te worden. Indien hergebruik op het terrein niet mogelijk is, dan moet er officieel depotbemonstering gedaan worden om de hergebruikmogelijkheden te bepalen. Dit dient in overleg met het bevoegd gezag te gebeuren om het hergebruik en de afvoermogelijkheden van de grond vast te stellen;
- 1.5. Het terrein waarop wordt gebouwd, moet door een deugdelijke afscheiding van de weg en aanliggende percelen zijn afgescheiden indien gevaar of hinder is te duchten. Het verkeer moet hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden en de toegang tot de brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, mogen niet worden belemmerd. De opslag van bouwmaterialen op wegen en/of bermen is verboden, tenzij hierover in overleg met een bevoegde ambtenaar vooraf toestemming wordt verkregen. Indien in de nabijheid van bestaande wegen, trottoirs of plantsoenen wordt gebouwd, dienen deze na de bouw in de oorspronkelijke toestand teruggebracht te worden, terwijl eventuele schade op uw kosten door ons wordt hersteld. Bij aan- en afvoer van grond of zand dient u de wegen en trottoirs schoon te houden;
- 1.6. Het project moet worden uitgevoerd conform de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen/bijlagen. De onderdelen, die niet op tekening of op enigerlei andere wijze schriftelijk zijn aangegeven, dienen te voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening. Indien voorafgaande aan dan wel tijdens het project wijzigingen optreden in de geregistreerde gegevens bij de gewaarmerkte omgevingsvergunning moeten deze wijzigingen schriftelijk aan burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde worden doorgegeven;
- 1.7. Het niet nakomen van voorschriften, het niet tijdig indienen van de gevraagde gegevens en het niet laten controleren van constructiedelen waaronder grondverbetering, wapening en rioleringen, kan stopleggen van de bouwwerkzaamheden ten gevolge hebben;

- 1.8. De afvoerwegen dienen vrij te worden gehouden van hout, steen, puin, containers of andere materialen en de eventuele ontstane schade aan personen of goederen van derden is geheel voor rekening van de vergunninghouder;
- 1.9. Burgemeester en wethouders kunnen uw omgevingsvergunning conform artikel 5.40, tweede lid, onder b van de Omgevingswet intrekken, indien u niet binnen een jaar activiteiten verricht waaruit blijkt dat gebruik wordt gemaakt van de vergunning;
- 1.10. De vergunninghouder dient zich, alvorens met de werkzaamheden te beginnen, volledig op de hoogte te stellen omtrent de aanwezigheid en ligging van kabels, leidingen etc. op het terrein. Schade, toegebracht aan kabels en leidingen, zijn geheel voor rekening van de vergunninghouder. Om schade te voorkomen, kunt u een Klic-melding doen bij Kadaster Klic, telefoonnummer 0800 0080;
- 1.11. De perceelegeigenaar dient het hemelwater op eigen terrein te verwerken. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kunt u in overleg met de rioolbeheerder de mogelijkheden bespreken om het huishoudelijk afvalwater en hemelwater gescheiden aan te leveren. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente (afdeling ruimtelijk beheer) via telefoonnummer 0599-320220, of per email naar gemeente@westerwolde.nl;
- 1.12. Voor de uitvoering van dit project moeten er nog stukken ingediend worden, het gaat hierbij om tekeningen, berekeningen of een onderzoek van:
 - Alle onderdelen t.b.v. de bovenbouw en fundering dienen berekend en verwerkt te worden op constructieve tekeningen/schetsen t.b.v. de uitvoering. Indien bepaalde onderdelen niet door de hoofdconstructeur worden uitgevoerd dienen deze aangeleverd te worden met een goedkeuringsstempel;
 - De kalenderstaat / paalwapeningsschets dient aangeleverd te worden met een goedkeuringsstempel van de hoofdconstructeur;
 - Alle (detail)berekeningen en (werk)tekeningen van de leveranciers van de (prefb)beton- en staalconstructies dienen ingediend te worden met een goedkeuringsstempel van de hoofdconstructeur;
 - Het vaste dient gecontroleerd te worden middels (hand)sonderingen. De resultaten dienen aangeleverd te worden met een goedkeuringsstempel van de hoofdconstructeur;
 - De staalwerkplaatstekeningen dienen aangeleverd te worden met een goedkeuringsstempel van de hoofdconstructeur;
 - De sonderingen dienen nog aangeleverd te worden;
 - De akoestische doormeting van de palen dient nog aangeleverd te worden.

Deze stukken (behoudens de akoestische doormeting) dienen minimaal drie weken voor de uitvoering van de onderdelen digitaal te worden ingediend of op het postadres van de gemeente Westerwolde onder vermelding van het bouwadres en het zaaknummer van de omgevingsvergunning.

U mag niet eerder met het betreffende bouwdeel starten voordat de gevraagde stukken goedgekeurd zijn.

Brandveiligheid

In het kader van de voorgestelde gelijkwaardigheden in de rapportage 'Brandveiligheidsconcept' dient nog een programma van eisen voor de brandmeldinstallatie te worden opgesteld. Het PvE dient ter goedkeuring te worden ingediend bij de gemeente Westerwolde.

Bronbemaling

Voor de realisatie van de bouwwerken wordt mogelijk bronbemaling toegepast. Afhankelijk van de hoeveelheid te onttrekken grondwater, dient u mogelijk een melding te doen / vergunning aan te vragen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.

9. HET UITVOEREN VAN EEN WERK GEEN BOUWWERK ZIJNDE

- 1.1. Indien bij de uitvoering van de geplande graafwerkzaamheden onverhoopt archeologische vondsten worden gedaan of sporen worden ontdekt, dient hiervan direct melding te worden gemaakt bij de gemeente Westerwolde conform Erfgoedwet 2015, artikel 5.10, 5.11 en 9.6;
- 1.2. Vanuit de Wet natuurbescherming geldt een zorgplicht dat voldoende zorg in acht genomen moet worden voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Bij verlening van deze omgevingsvergunning is er daarom van uit gegaan dat de vergunninghouder zich voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het handelen. Bij de uitvoering van die handeling(en) moeten negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperkt of ongedaan gemaakt worden. Zo nodig zal de vergunninghouder een vergunning dan wel ontheffing aanvragen bij de provincie Groningen mocht dit gelden op basis van de Wet natuurbescherming dan wel de Provinciale Omgevingsverordening;
- 1.3. Als bodemingrepen aan slibreservoirs en het aanleggen van kabels en leidingen worden uitgevoerd die dieper zijn dan 6,5 m +NAP in het oostelijk deel van het plangebied, 7,5 m +NAP in het westelijk deel en 7 m +NAP in het noordelijk deel, en buiten (een buffer van 0,5 m aan weerszijden van) de huidige ingravingen voor de kabels en leidingen worden uitgevoerd, dienen de graafwerkzaamheden door een archeoloog te worden begeleid. Hiervoor dient een Programma van Eisen voor te worden opgesteld die goedgekeurd dient te worden door het bevoegde gezag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN	18
1.1 Gegevens aanvrager	18
1.2 Projectbeschrijving	18
1.3 Omschrijving van de aanvraag	18
1.4 Uitgebreide procedure	20
1.5 Vergunde situatie	20
1.6 Bevoegd gezag en vergunningplicht	20
1.7 Wet natuurbescherming	20
1.8 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	21
1.9 Adviezen, aanwijzing Minister	21
1.10 Verklaring van geen bedenkingen	21
1.11 Vooroverleg	21
1.12 Besluit milieu effectrapportage	22
2. Overwegingen MILIEU	24
2.1 Toetsingskader	24
2.2 Samenhang met overige wet- en regelgeving	24
2.3 Best Beschikbare Technieken	25
2.4 Nationale milieubeleidsplan	26
2.5 Bijzondere bedrijfsomstandigheden	26
2.6 AFVALSTOFFEN	27
2.7 AFVALWATER	29
2.8 BODEM	32
2.9 ENERGIE	34
2.10 EXTERNE VEILIGHEID	36
2.11 GELUID	40
2.12 LUCHT	42
2.13 GEUR	45
3. BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	46
4. GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET HET BESTEMMINGPLAN	47
5. UITVOEREN WERK OF WERKZAAMHEDEN	48
6. BIJLAGEN	50
6.1 Bijlage begrippen	50
6.2 Aanvraag omgevingsvergunning Flora en Fauna	54

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

De inrichting genaamd N.V. Waterbedrijf Groningen (hierna: Waterbedrijf Groningen) is gelegen aan de Bovendiepsterweg 9 te Sellingen. Het betreft een inrichting voor de productie van drinkwater. De vestiging in Sellingen betreft één van de productielocaties van Waterbedrijf Groningen.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt, Waterbedrijf Groningen is voornemens om de productielocatie in Sellingen uit te breiden met de volgende onderdelen:

- een filtergebouw, dit zal bestaan uit meerdere verdiepingen waarin de volledige nieuwe zuivering wordt gerealiseerd;
- twee slibbuffers, dit zal bestaan uit twee ronde tanks met trappen waarin materiaal (slib), afkomstig uit het water, wordt opgeslagen;
- een gaslijn, dit zal bestaan uit een gasfakkelinstallatie waar het afgevangen methaangas wordt opgeslagen en een installatie waarin het gas wordt gezuiverd en vervolgens afgefakkeld.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten wordt vergunning gevraagd:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo);
- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een (deel)inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 8250119;
- Bijlage Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding PompStation Sellingen, referentie: 137180/23-020.730, d.d. 21 december 2023;
- Bijlage Voortoets stikstof, referentie: 137180_24-002.340, d.d. 16 februari 2024;
- Bijlage Ruimtelijke Onderbouwing t.b.v. omgevingsvergunning Bovendiepsterweg, referentie 137180/23-020.618, d.d. 21 december 2023;
- Bijlage Definitief Ontwerp – Toelichting op de constructie, referentie 137180/23-020.662, d.d. 21 december 2023;
- Bijlage Toetsing Bouwbesluit, referentie PSE-G-04-GF02-1001, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Voorgevel en Linkergevel, referentie PSE-G-22-GF02-1000, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Achtergevel en Rechtergevel, referentie PSE-G-22-GF02-1001, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Gebouwdorsneden A en B, referentie PSE-G-22-GF02-2001, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Gebouwdorsneden C en D, referentie PSE-G-22-GF02-2002, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Gebouwdorsneden E en F, referentie PSE-G-22-GF02-2003, d.d. 15 december 2023;

- Bijlage Tekening Gebouwdorsneden G en H, referentie PSE-G-22-GF02-2004, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Plattegrond Kelder, referentie PSE-G-22-GF02-3001, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Plattegrond Kelder, referentie PSE-G-22-GF02-3002, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Plattegrond Begane Grond, referentie PSE-G-22-GF02-3003, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Plattegrond 1^e Verdieping, referentie PSE-G-22-GF02-3004, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Plattegrond 2^e Verdieping, referentie PSE-G-22-GF02-3005, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Plattegrond 3^e Verdieping, referentie PSE-G-22-GF02-3006, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Plattegrond 4^e Verdieping, referentie PSE-G-22-GF02-3007, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Plattegrond Dakoverzicht, referentie PSE-G-22-GF02-3008, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Gebruiksfuncties, referentie PSE-G-22-GF02-3101, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Gebruiksgebieden, referentie PSE-G-22-GF02-3102, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Doorsneden en plattegronden slibbuffers, referentie PSE-G-22-TS00-2001, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Aanzichten Slibbuffers, referentie PSE-G-22-TS00-1001, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Details xBuiten, referentie PSE-G-23-GF02-3000, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Details Principe Balustrades, referentie PSE-G-23-GF02-7001, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Details Principe Trap, referentie PGS-G-23-GF02-9001, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Plattegrond Gasstraat Filtergebouw 2 (GF02), referentie PSE-G-26-??00-1001, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Tekening Kleur en Materiaalstaat, referentie PGS-G-27-GF02-2001, d.d. 15 december 2023;
- Bijlage Explosiegegevensdocument Filtergebouw GF02 Pompstation Sellingeren, referentie 137180/24-004.361, d.d. 27 september 2024;
- Bijlage Zoneringstekening veiligheid filtergebouw 2 (GF02), referentie PSE-G-86_GF02-5001, d.d. 26 september 2024;
- Bijlage Zoneringstekening veiligheid filtergebouw 2 (GF02), referentie PSE-G-86_GF02-5002, d.d. 26 september 2024;
- Bijlage Zoneringstekening veiligheid filtergebouw 2 (GF02), referentie PSE-G-86_GF02-5003, d.d. 26 september 2024;
- Bijlage Notitie Filtergebouw Sellingeren, referentie NO23078-05, d.d. 4 juni 2024;
- Notitie Beantwoording vragen OD Sellingeren, referentie 142177/24-014.098, d.d. 2 oktober 2024;
- Notitie Beantwoording vragen OD Sellingeren, referentie 142177/25-000.460, d.d. 14 januari 2025;
- Notitie Beantwoording vragen OD Sellingeren, referentie 142177/25-002.621, d.d. 20 februari 2025;
- Toelichting vragen OD Sellingeren, mailwisseling, d.d. 13 maart 2025 (14:57);
- Lozingsvergunning waterwet 2013, d.d. 13 maart 2025;
- R0230488A0.jb Brandveiligheid 22-03, d.d. 22 maart 2024;
- RAAPrap_6862_WEPOS2_20240124, d.d. 24 januari 2024;
- RAAPrap_7379_WEPOS3_20241009, d.d. 9 oktober 2024;
- Toelichting vragen OD Sellingeren, mailwisseling, d.d. 31 maart 2025 (12:20);
- Veiligheidsinformatieblad Natronloog, d.d. 31 maart 2025;
- Veiligheidsinformatieblad Chloorbleekloog, d.d. 31 maart 2025;
- Veiligheidsinformatieblad Ijzer(III)chloride, d.d. 31 maart 2025; en
- Veiligheidsinformatieblad Citroenzuur, d.d. 31 maart 2025.

1.4 Uitgebreide procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een naam dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

1.5 Vergunde situatie

Voor de inrichting zijn eerder nog geen vergunningen en/of ontheffingen verleend.

Op 27 november 2018 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend met kenmerk Z2018-00006914.

1.6 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage juncto artikel 2.4 van de Wabo, zijn wij bevoegd te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning. Wij zijn er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

De activiteiten van de inrichting vallen onder de volgende in Bijlage I onderdeel C van het Bor genoemde categorieën:

- 2.7, sub h: voor de opslag van vergistinggas in een of meer opslagtanks met een gezamenlijke inhoud van meer dan 20.000 liter.

Aangezien er sprake is van activiteiten die onder categorie 2.7, sub h vallen is er sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.7 Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de Wnb)) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (zie de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb))

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Voor het in werking hebben van het Pompstation Selligen is op 20 februari 2025 bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen een aanvraag voor een vergunning Flora- en fauna-activiteit op grond van de Omgevingswet ingediend. Voor de aangevraagde activiteit op grond van de Wabo op 22 december 2023 is om die reden geen omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig voor de activiteit 'het verrichten van handelingen met gevolgen voor habitats en soorten' (OBM-natuur). Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen is daarom ook niet nodig. De Wet natuurbescherming haakt in dit geval niet aan bij de Wabo. De aanvraag is ter bewijs als bijlage bij dit besluit gevoegd.

1.8 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 12 september 2024 in de gelegenheid gesteld om tot 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 2 oktober 2024. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid.

Wij hebben daarop op 7 november 2024 nogmaals verzocht om aanvullingen. Deze aanvullingen zijn door ons ontvangen op 14 januari 2025. Na ontvangst van deze aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag nogmaals getoetst op volledigheid en hebben wij de aanvrager op 17 maart 2025 wederom verzocht om aanvullingen. Deze aanvullende gegevens zijn door ons ontvangen op 31 maart 2025.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook volledig en in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9 Adviezen, aanwijzing Minister

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan:

- waterschap Hunze en Aa's;
- provincie Groningen.

De adviezen zijn verwerkt in de inhoudelijke overwegingen.

1.10 Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 van de Wabo wijst het Bor, of een bijzondere wet, categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Deze aanvraag heeft betrekking op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo, waarbij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo, kan worden afgeweken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Op grond van artikel 6.5, lid 1 van het Bor moet, ingeval met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan, de gemeenteraad hiervoor een verklaring van geen bedenkingen afgeven.

Door de gemeenteraad van Westerwolde zijn categorieën vastgesteld waarvoor, bij afwijking van een bestemmingsplan, een verklaring van geen bedenkingen dient te worden gevraagd.

Deze aanvraag valt niet onder een van die categorieën benoemd op de desbetreffende categorieënlijst. Een verklaring van geen bedenkingen hoeft daarom niet door de gemeenteraad afgegeven te worden.

1.11 Vooroverleg

Op 12 februari 2024 is de aanvraag en de daarbij behorende stukken van het project op grond van het bepaalde in artikel 6.18 Bor juncto artikel 3.1.1 Bro voorgelegd aan:

- Provincie Groningen;
- Waterschap Hunze en Aa's.

Provincie Groningen

Op 7 maart 2024 hebben wij een reactie ontvangen van de provincie, waarin ze aangeven dat het plan voor hen aanleiding geeft tot het maken van de volgende twee opmerkingen:

1. Soortenbescherming

De aangeleverde quickscan is niet bruikbaar voor de voorgenomen werkzaamheden (uitbreiding van het pompstation). De aangeleverde en gebruikte quickscan is opgesteld om te toetsen wat het effect kan zijn bij een reeks andersoortige werkzaamheden, meestal onderhoud. Tevens is de aangeleverde quickscan verouderd. De provincie houdt een maximale gebruikstermijn van drie jaar aan, mits het omschreven en onderzochte onderzoeksterrein niet wezenlijk is veranderd ten opzichte van de situatie ten tijde van het uitvoeren van het onderzoek. Daarnaast heeft de verouderde quickscan ook als gevolg dat de Bunzing, Hermelijn en Haas nog als vrijgestelde soorten zijn opgenomen. Naar aanleiding van een herziening van de provinciale omgevingsverordening in het voorjaar van 2022 zijn deze drie soorten niet langer vrijgesteld. In de quickscan worden broedvogellijsten uit de Flora en faunawet gebruikt. Dit is op zich een goed uitgangspunt. De provincie Groningen heeft bij overgang van Flora en faunawet naar Wet natuurbescherming gekozen voor een beleidsarme overgang. Daarbij zijn de genoemde broedvogellijsten uit de Flora en faunawet niet overgenomen. Initiatiefnemer dient per aangetroffen nest of broedgeval vast te stellen wat de bijdrage van het desbetreffende broedgeval is aan de staat van instandhouding van de betreffende vogel. Dat geldt voor ieder broedgeval.

2. Stikstof

In de aangeleverde stukken ontbreekt op dit moment de ecologische voortoets ten behoeve van de stikstofdepositie in de aanlegfase van het project. In de ruimtelijke onderbouwing wordt vermeld dat deze wordt nageleverd. Dit heeft als gevolg dat de provincie op dit moment hier geen vooroverleg reactie over kan sturen. Een nalevering van dit stuk is van belang omdat dit mogelijk raakt aan de "bufferzone rond voor verzuring gevoelige zeer kwetsbare gebieden".

Ten aanzien van het genoemde onder punt 1 is op 4 juni 2024 een notitie aangeleverd (rapportnummer NO23078-05) als aanvulling op de eerder uitgevoerde quickscans, waarin ook wordt ingegaan op de genoemde punten door de provincie.

De bij punt 2 genoemde voortoets ten behoeve van de stikstofdepositie is later door de initiatiefnemer aangeleverd (referentie 137180/24-002.340, d.d. 16-2-2024) en is nadien door de provincie akkoord bevonden.

Waterschap Hunze en Aa's

Vanuit het Waterschap Hunze en Aa's is geen reactie op het plan ontvangen. Uit de Watertoets blijkt dat hier de normale procedure wordt doorlopen waarvoor het Waterschap op 9 april 2024 de definitieve uitgangspuntennotitie heeft aangeleverd. De uitgangspunten zijn uitgewerkt in de ruimtelijke onderbouwing welke onderdeel uitmaakt van de vergunning.

1.12 Besluit milieu effectrapportage

Algemeen

Op 16 mei 2017 is de "Implementatiewet herziening m.e.r.-richtlijn" (Richtlijn 2014/52/EU) in werking getreden. De herziening betekent enkele wijzigingen in de Wet milieubeheer bij de m.e.r.-beoordeling en de vormvrije m.e.r.-beoordeling. In het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) staat de nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Concreet betekent dit dat de artikelen 7.16 tot en met 7.20a van de Wet milieubeheer voor alle in de bijlage van het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten onder onderdeel D (de D-lijst) van toepassing zijn. Het maakt niet uit of het een activiteit onder of boven de D-drempel betreft.

Betreft het een activiteit die onder de drempelwaarde van de D-lijst ligt, dan geldt een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Betreft het een activiteit die boven de drempelwaarde van de D-lijst ligt, dan geldt een m.e.r.-beoordeling. Betreft het een activiteit die boven de drempelwaarde van de C-lijst ligt, dan geldt de m.e.r.-plicht.

De voorgenomen - nog niet eerder vergunde - activiteit valt niet onder een categorie van de C-lijst en D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat geen m.e.r.-beoordeling en milieueffectrapport aan de orde is.

2. OVERWEGINGEN MILIEU

2.1 Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a, b en c van de Wabo hebben wij onder meer de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag voor de omgevingsvergunning:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
5. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert;
6. het geldende milieubeleidsplan;
7. de in aanmerking komende beste beschikbare technieken.

Wij beperken ons in het onderstaande tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten, veranderen van onderhavige inrichting zijn wij voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. In dit ontwerpbesluit zijn voor de te vergunnen activiteiten de voor de inrichting relevante voorschriften opgenomen.

2.2 Samenhang met overige wet- en regelgeving

IPPC-installaties

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU. PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting bevinden zich geen IPPC-installaties vallende onder de volgende categorieën uit bijlage I van de RIE.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- het opslaan en overslaan van goederen;
- het opslaan van diesel in een bovengrondse opslagtank;

Voor deze activiteiten moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten):

1. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
2. Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
3. Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.6, 2.10 en 2.11 en artikel 2.12 van afdeling 2.5 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

2.3 Best Beschikbare Technieken

2.3.1 Algemeen

Op grond van het bepaalde in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo moeten aan deze omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden waarbij er van wordt uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf 1 januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en de Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor).

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE. Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de BBT-referentiedocumenten (BREF's: Best available techniques Reference documents). Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (hoofdstuk Best available techniques (BAT)), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Mor.

BBT-conclusies moeten worden toegepast voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort.

Tot de inrichting behoort geen IPPC-installatie. Er zijn daarom geen BBT-conclusies van toepassing. Met de volgende informatiedocumenten over BBT uit de bijlage van de Mor is rekening gehouden bij de beschikking op deze aanvraag:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012.
- Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) 30:2011 (december 2011).
- Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) 31:2018 (oktober 2018, versie 1.1).

Als op een activiteit binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Daarbij dient zij rekening te houden met de gegevens in artikel 5.4, lid 3 van het Bor.

2.4 Nationale milieubeleidsplan

Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in het Nationale Milieubeleidsplan (NMP). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.

In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van omgevingsvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NO_x, SO₂ en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van Waterbedrijf Groningen niet in strijd is met het NMP.

2.5 Bijzondere bedrijfsomstandigheden

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken binnen de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden ondernomen. Op deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Wm) van toepassing. Artikel 17.2 van de Wm verplicht de drijver om van een ongewoon voorval zo spoedig mogelijk melding te doen aan het bevoegd gezag. Verder moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval voor de fysieke leefomgeving te voorkomen, te beperken dan wel ongedaan te maken.

2.6 AFVALSTOFFEN

2.6.1 Afvalstoffen algemeen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

Op grond van de artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:

- Zand uit zandfiltratie (EURAL 19 08 02);
- Slib uit ultrafiltratie (EURAL 19 09 02);
- Slib uit slibvijvers (EURAL 19 09 02);
- Kantooraafval (EURAL 20 01 01);
- Biologisch afbreekbaar kantine afval (EURAL 20 01 08).

Gezien de kleine hoeveelheid van vrijkomend bedrijfsafval en het feit dat Waterbedrijf Groningen geen invloed heeft op de hoeveelheid slib die vrijkomt bij het filtratieproces concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B 3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Voor een aantal afvalstoffen die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Activiteitenregeling verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Voor wat betreft afvalscheiding is artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend.

Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn 3 jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Mengen van afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting

Voor het mengen van afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting zijn de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en daarbij behorende regeling van toepassing. Afwijken van de in het Activiteitenbesluit opgenomen mengverboden kan alleen worden toestaan voor het mengen van niet-gevaarlijke afvalstoffen indien het gescheiden houden en gescheiden afgeven redelijkerwijs niet geveerd kan worden. Het beleid zoals opgenomen in de delen B3 (afvalscheiding) en B7 (mengen) van LAP is hiervoor als toetsingskader gebruikt.

2.6.2 Conclusie

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om het doelmatig beheer van afvalstoffen te garanderen.

2.7 AFVALWATER

2.7.1 Toelichting en procesbeschrijving Pompstation Sellingen

Algemeen

Het nieuwe pompstation zorgt voor een toename van de hoeveelheid te produceren drinkwater. Hierdoor is een toename in de hoeveelheid afvalwater (spoelwater) wat geproduceerd wordt. Dit spoelwater bestaat uit de volgende interne stromen:

- spoelwater van membraanfilters;
- spoelwater van zandfilters;
- lekwater en sperwater van aftappunten en pompen binnen het gebouw;
- sanitair afvalwater wat is aangesloten op de riolering.

Dit water wordt gezuiverd via een spoelwaterhergebruik proces waardoor alleen een kleine reststroom geloosd wordt op de in eigen beheer zijnde spoelwatervijvers. Bij uitval van de spoelwaterhergebruikinstallatie (calamiteit) wordt tijdelijk spoelwater geloosd op de spoelwatervijvers. Een deel van dit water zal door overstort terecht komen in het oppervlaktewater.

De normale reststroom is minder dan wat geloosd wordt vanuit het huidige proces en er zal dus geen toename zijn in de lozing op het oppervlaktewater. Hiervoor heeft Waterbedrijf Groningen een toereikende lozingsvergunning (kenmerk 13-3493. d.d. 13 november 2013). Er worden geen effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht, omdat de reststroom gezuiverd wordt in de eigen spoelvijvers alvorens het lozen op het oppervlaktewater.

Procesbeschrijving

Op Pompstation Sellingen wordt op dit moment per jaar 2,5 miljoen m³ grondwater onttrokken en gezuiverd tot drinkbaar water. De huidige winvergunning staat een winning van 3,5 miljoen m³ toe (kenmerk 90/22.034/50/B.27, MW + d.d. 20 december 1990). In de toekomstige situatie zal per jaar 3,5 miljoen m³ grondwater onttrokken worden. Naast de toename in wateronttrekking en drinkwatercapaciteit worden enkele onderdelen van het drinkwaterproces vernieuwd of aangepast. In de toekomstige situatie zal de waterzuiveringsinstallatie de volgende onderdelen bevatten: waterlijn, spoelwaterlijn en gaslijn. Onderstaand wordt nader toegelicht wat deze onderdelen inhouden.

Waterlijn

In de waterlijn wordt het grondwater opgepompt en wordt het aanwezige methaangas uit het grondwater afgevangen. Het water wordt meerdere keren gefiltreerd, hiernaast wordt er zuurstof toegevoegd aan het water. Middels de toevoeging van ijzerchloride en natronloog wordt het water verder gezuiverd. Hiernaast is er voor dit proces een noodstroominstallatie aanwezig om bij uitval van stroom het zuiveringsproces en de transportpompen te voorzien van voldoende stroom. Deze noodstroominstallatie bestaat uit 1 noodstroomaggregaat en twee buiten opgestelde dieseltanks van 15 m³. Het proces zal plaatsvinden in het nieuwe filtergebouw en zal bestaan uit de onderstaande stappen:

1. pompfase ruwwaterpompen: ruw grondwater wordt met elektrische pompen opgepompt;
2. vacuümontgassing door middel van vacuümontgassers: methaangas wordt van het ruwwater verwijderd;
3. beluchting van ruwwater door middel van cascadebeluchters, elk rechtstreeks gekoppeld aan één voorfilter;
4. voorfiltratie door middel van atmosferische betonnen voorfilters;
5. pompfase filtraatpompen, elk rechtstreeks gekoppeld aan een voorfilter;
6. geforceerde beluchting/ontgassing door middel van torenbeluchters;
7. nafiltratie door middel van atmosferische betonnen nafilts;
8. pompfase middendrukpompen, elk rechtstreeks gekoppeld aan een nafilter; en
9. chemicaliëndoseringen en opslag voor ijzerchloride (40 %) en natronloog (25 %). Voor ijzerchloride zijn twee 5 m³ tanks opgesteld. Voor natronloog zijn dit twee tanks van 10 m³.

Spoelwaterlijn

In de waterlijn worden de voor- en nafilts regelmatig teruggespoeld om deze weer te reinigen. Het vuile spoelwater wat hier bij vrijkomt wordt in de spoelwaterlijn weer opgewerkt tot nafiltraat en gaat voor de nafilts weer de waterlijn in. Bij het opwerken van het vuile spoelwater ontstaat een geconcentreerde reststroom die wordt ingedikt in de buiten opgestelde slibbuffers. Het water wat vrijkomt bij deze indikking wordt afgevoerd naar de spoelwatervijver. Het ingedikte slib wordt met vrachtwagens afgevoerd en door een externe partij verwerkt. De spoelwaterlijn zal bestaan uit de onderstaande onderdelen:

1. vuilspoelwaterreservoir met zandvang. Dit zand wordt verpompt naar een zandsilo en de inhoud daarvan wordt door een externe partij regelmatig met een vrachtwagen afgevoerd;
2. pompfase ultrafiltratie (UF) voeding, elk rechtstreeks gekoppeld aan één van de twee UF membraantanks;
3. filtratie door middel van ondergedompelde UF membranen;
4. pompfase voor afvoer permeaat en slib;
5. slibbuffering en indikking door middel van slibbuffers en dosering van ijzerchloride (vanuit opslag waterlijn); en
6. maintenance en recovery clean van UF membranen inclusief opslag en dosering van chloorbleekloog (12,5 %) en citroenzuur (50 %). Deze chemicalien worden beide opgeslagen in een 1 m³ tank.

Gaslijn

In het opgepompte grondwater in de waterlijn is methaangas aanwezig. Het methaangas wordt afgevangen in de gaslijn. In dit proces wordt het methaangas uit het grondwater onttrokken middels een pomp, waarna het met leidingen naar de gasbuffer wordt geleid. Het methaangas wordt uiteindelijk opgebrand met de gasfakkelinstallatie. De gasfakkelinstallatie staat in principe continu aan, in een geval van calamiteit kan het daarom voorkomen dat er gas wordt gespuid zonder ontbranding. De gaslijn vindt voor een klein deel plaats in het filtergebouw, voor het grootste gedeelte vindt dit proces plaats bij de gasfakkelinstallatie. De gaslijn zal bestaan uit de onderstaande stappen:

1. vacuümpompfase, elke rechtstreeks gekoppeld aan één vacuümontgasser van de waterlijn;
2. gasbehandeling (koeling en filtratie);
3. gas buffering door middel van een gashouder;
4. gas verwijdering door middel van een gesloten fakkel (vlam niet zichtbaar).

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie zijn de toevoeging van vacuümontgassing en gasverwerking en het toevoegen van een spoelwaterhergebruikinstallatie.

2.7.2 Afvalwaterstromen

In de aanvraag is opgenomen dat binnen de inrichting de volgende afvalwaterstromen geloosd worden:

1. Sanitair afvalwater, lozing op het vuilwaterriool;
2. Hemelwater afkomstig van een dakoppervlak, lozing op het schoonwaterriool;
3. Hemelwater afkomstig van een dakoppervlak, lozing op het oppervlaktewater (interne wadi's);
4. Spoelwater ontijzering, lozing op het oppervlaktewater (interne wadi's).

Activiteitenbesluit

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Het betreft de volgende activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer

Voor lozingen vanuit de volgende activiteiten is de “Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer” van toepassing:

- Sanitair afvalwater;

In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

Lozingsvergunning

Zoals beschreven in paragraaf 2.7.1 is Waterbedrijf Groningen reeds in het bezit van een lozingsvergunning op grond van de Waterwet (kenmerk 13-3493. + d.d. 13 november 2013). Deze vergunning heeft betrekking op het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater. Dit onderdeel wordt verder dan ook buiten beschouwing gelaten.

2.7.3 Waterbesparing

Algemeen

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Grondwater

Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning benodigd. De Waterwet ziet hierop toe. Wij mogen diensgevolge in deze vergunning geen eisen stellen aan de winning van grondwater.

De Wabo verplicht ons echter wel te toetsen of grondstoffen doelmatig worden gebruikt. We moeten voorkomen dat afvalwater ontstaat en als dat niet mogelijk is moeten we het doelmatig beheer van afvalwater bevorderen.

Waterbedrijf Groningen is reeds in het bezit van een vergunning voor de onttrekking van grondwater (kenmerk 90/22.034/1/50/B.27, MW. + d.d. 20 december 1990). Binnen de inrichting wordt maximaal 3,5 miljoen m³/jaar grondwater onttrokken. Gezien het gebruik van grondwater essentieel is voor de bedrijfsvoering van Waterbedrijf Groningen, zijn wij van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het grondwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

2.7.4 Conclusie

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om het doelmatig beheer van afvalwater te garanderen.

2.8 BODEM

2.8.1 Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning gaat het om de volgende activiteiten:

- lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- het opslaan en overslaan van goederen;
- het opslaan van diesel in een bovengrondse opslagtank.

Deze activiteiten hoeven daarom in deze vergunning niet te worden beoordeeld. De volgende activiteiten die binnen de inrichting worden verricht zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- opslag chemicalien, ijzer(III)chloride en natronloog, in bovengrondse opslagtank;
- opslag chemicalien, chloorbleekloog en citroenzuur, in IBC;
- onderlossing chemicalien vanuit vrachtwagen op losplaats naast filtergebouw;
- nieuwe ondergrondse leidingen op terrein; en
- nieuwe bovengrondse leidingen in filtergebouw.

Voor deze activiteiten geldt het navolgende.

2.8.2 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

2.8.3 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

2.8.4 Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd:

- Voorontwerp filtergebouw pompstation Sellingen, Rapportage verkennend bodemonderzoek, Bovendiepsterweg 9 te Sellingen, Witteveen + Bos, d.d. 8 november 2022, referentie 127793/22-015.994

De voor dit onderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door Witteveen + Bos. Dit is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Het eerder genoemde nul situatie bodemonderzoek is onvoldoende conform de hiervoor geschikte strategie (Nul) en hiermee onvolledig op basis van artikel 2.11, lid 8 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Middels voorschrift 4.4.1 wordt Waterbedrijf Groningen in de gelegenheid gesteld om binnen 3 maanden na het in werking treden van de vergunning dit bodemonderzoek in te dienen bij het bevoegd gezag.

2.8.5 Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

2.9 ENERGIE

2.9.1 EED

Pompstation Sellingen

Uit de aanvraag blijkt dat er sprake is van een relevant jaarlijks energieverbruik door de inrichting. Gebaseerd op een continue productie van drinkwater van 400 m³ per uur (jaarrond en 24/7) betreft dit een maximaal energieverbruik van 4.093 MWh/jaar elektriciteit.

Auditplicht

Waterbedrijf Groningen is voor haar gehele bedrijfsvoering auditplichtig. Waterbedrijf Groningen voert deze verplichting uit over haar gehele bedrijfsvoering. Op deze auditplicht wordt hieronder verder ingegaan.

In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld. Dit betekent dat moet worden getoetst of de inrichting stand der techniek toepast om tot een verantwoord en zuinig energiegebruik te komen.

In juli 2015 is de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (verder: de Tijdelijke regeling) in werking getreden. Deze regeling is gebaseerd op de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED). Een van de verplichtingen uit de Europese richtlijn energie-efficiëntie is het vierjaarlijks uitvoeren van een energie-audit. De Rijksoverheid - via de uitvoeringsinstantie RVO - is daarvoor de bevoegde instantie.

De verplichting tot het uitvoeren van de energie-audit is geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving in de Tijdelijke regeling. De Tijdelijke regeling is een rechtstreeks voor de inrichting werkende regeling. Dit betekent dat de verplichting voor de vergunninghouder om een energie-audit uit te voeren rechtstreeks voortvloeit uit deze regeling. De auditplicht geldt voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet groter dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal groter dan € 43 miljoen. De tijdelijke regeling zal na het inwerkingtreden van de Omgevingswet komen te vervallen.

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel behoort de vergunninghouder tot deze categorie van bedrijven. De vergunninghouder is verplicht een energie-audit uit te voeren ingevolge de Tijdelijke regeling. Waterbedrijf Groningen vervult deze auditplicht over haar gehele bedrijfsvoering.

In de energie-audit is kenbaar gemaakt welke zekere en onzekere maatregelen gedurende vier jaar na het uitvoeren van de energie-audit kunnen worden uitgevoerd. Deze maatregelen hebben betrekking op energie. Om te borgen dat rendabele maatregelen worden genomen zijn in het Activiteitebesluit rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen. Wanneer uit de energie-audit blijkt dat er geen rendabele maatregelen zijn te treffen voor de dan geldende periode, vervalt de verplichting om een uitvoeringsplan op te stellen.

Een energiebesparende maatregel moet genomen worden als de terugverdientijd vijf jaar of minder is. Daarnaast moet bij het nemen van energierelevante investeringsbeslissingen die niet zijn opgenomen in het meest recente onderzoek, voorafgaand aan de investeringsbeslissing worden nagegaan of er energiezuinigere alternatieven zijn. Als dat het geval is, en een alternatief is binnen vijf jaar terug te verdienen, moet voor dat alternatief gekozen worden. Investeringsbeslissingen die energierelevant zijn, zijn bijvoorbeeld aanschaf, renoveren of grootschalig onderhouden van verwarmingstoestellen, machines en apparaten, maar ook het vervangen van verlichting.

Omdat technieken, bedrijfsprocessen en inzichten in de tijd kunnen veranderen, is de mogelijkheid opgenomen om een energiemaatregel te vervangen door een andere maatregel die (achteraf) beter blijkt te passen in de bedrijfsvoering. Een randvoorwaarde is dan wel dat de vervangende maatregel minimaal hetzelfde energiebesparende effect heeft als de maatregel die niet wordt uitgevoerd. Hiervoor moet het bevoegd gezag vooraf om toestemming worden gevraagd.

2.9.2 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de oprichting van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Er kan worden geconcludeerd dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Er hoeven ten aanzien van het aspect energie geen voorschriften aan deze vergunning te worden verbonden.

2.10 EXTERNE VEILIGHEID

2.10.1 Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de uitgevoerde activiteiten, processen en de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico (PR) is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is tussen de risico-dragende activiteit en de bebouwde omgeving. Het verbeeld de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een dodelijk ongeval voordoet als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden. De gehanteerde norm voor het plaatsgebonden risico in Nederland is in beginsel 10^{-6} per jaar (d.w.z. een kans van 1 op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het Bevi is aangegeven in welke gevallen hiervan (tijdelijk) kan worden afgeweken.

Het groepsrisico (GR) voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval. Het groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep personen die zich in de omgeving van de risicosituatie bevindt, overlijdt vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de grootte groepsrisico is getracht een maat voor de maatschappelijke ontwrichting te creëren. In het Bevi is een niet-normatieve benadering van het groepsrisico neergelegd. Het groepsrisico moet altijd verantwoord worden. Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.

Bij Waterbedrijf Groningen zijn de volgende gevaarlijke stoffen aanwezig:

- Ijzer(III)chloride 40% (ADR-klasse 8);
- Natronloog 25% (ADR-klasse 8);
- Chloorbleekloog (ADR-klasse 8); en
- Diesel (ADR-klasse 3).

Hiernaast maakt Waterbedrijf Groningen gebruik van een fakkelinstallatie voor het affakkelen van methaangas.

2.10.2 Fakkelinstallatie

Bij een normale bedrijfsvoering zal geen emissie van onverbrand methaangas naar de atmosfeer kunnen optreden. Daartoe moet vergunninghouder beschikken over een fakkelinstallatie met voldoende capaciteit om de totale gasproductie te kunnen verwerken. In de vergunning hebben wij als eis opgenomen dat de capaciteit van de fakkel moet zijn gebaseerd op de maximale gasproductie van de installatie.

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag kunnen effecten veroorzaken naar de omgeving.

2.10.3 Beoordeling plaatsgebonden risico en groepsrisico

Algemeen

Waterbedrijf Groningen is voornemens de water- en spoelwaterlijn te vernieuwen, hiernaast wordt een gaslijn toegevoegd aan het drinkwaterproces. In het opgepompte grondwater in de waterlijn is methaangas aanwezig. In de gaslijn wordt het methaangas opgeslagen, waarna het methaangas wordt afgebrand in de gasfakkelinstallatie. Waterbedrijf Groningen valt buiten het toepassingsgebied van het

Bevi. Volledigheidshalve wordt er in deze overwegingen toch getoetst aan het plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Voor de effecten en de risicoafstanden omtrent biogas, waarvan 80% uit methaangas kan bestaan, wordt in de aanvraag verwezen naar de uitgave "Effect- en risicoafstanden bij de opslag van biogas" van het RIVM van 3 maart 2008.

Plaatsgebonden risico

Zoals hierboven beschreven is de PR 10^{-6} contour afgeleid van bovengenoemde uitgave van het RIVM. De resultaten zijn hieronder weergegeven in een tabel.

Biogas: 80% methaan en 20% kooldioxide (lagere dichtheid dan lucht) (Bron: RIVM)

Volume biogas in m ³ (0,03 bar)	Afstand tot PR 10^{-6} contour in meters	Effectafstanden bij explosie in meters (early explosion)		
		Effectafstand tot 0,1 bar overdruk	Effectafstand tot 0,3 bar overdruk	LFL*
500	30	70	35	30
1000	40	90	45	35
1500	45	105	50	40
2000	50	115	55	40
5000	70	155	75	50
10000	85	195	95	55
20000	110	245	120	70

* LFL (Lower Flammable Level): in deze kolom staat de maximale afstand in meters vanaf de bron tot de LFL. Op deze stand is nog een brandbare concentratie aanwezig zodat een wolkbrand ontstoken kan worden.

Zoals beschreven in de aanvraag bedraagt het maximale volume methaangas, dat op enig moment in opslag kan zijn, maximaal 34 m³. De opslag van methaangas binnen Waterbedrijf Groningen valt daarmee 14 á 15 keer lager uit dan het kleinste volume van 500 m³ uit bovenstaande tabel. Desondanks, wanneer er uit wordt gegaan van een opslag van maximaal 500 m³ bedraagt de PR 10^{-6} contour 30 meter. Het is echter aannemelijk dat de PR 10^{-6} contour (veel) kleiner zal zijn dan 30 meter. Desalniettemin valt de PR 10^{-6} contour van 30 meter voor de methaanopslag volledig binnen de begrenzing van de inrichting. Dit betekent dat Waterbedrijf Groningen voldoet aan de grenswaarde conform het Bevi, artikel 4, lid 1.

De plaats van de fakkel/affakkelinstallaties dient op een veilige plaats gesitueerd te worden op voldoende afstand van evt. ontstekingsbronnen en/of brand bevorderende stoffen.

Groepsrisico

Het groepsrisico betreft de cumulatieve kansen dat er per jaar tenminste 10, 100 of 1000 personen komen te overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Conform artikel 12 van het Bevi moet het groepsrisico verantwoord worden.

De effectafstand tot 0,1 bar overdruk bedraagt 70 meter (zie bovenstaande tabel), welke grotendeels binnen de inrichting is gelegen. Binnen de veiligheidsafstanden zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten of gebouwen gelegen. Daarnaast liggen de dichtstbijzijnde woningen op minimaal 200 meter van de beoogde locatie tot het gebouw waar het methaangas wordt afgevangen. Derhalve is het groepsrisico kleiner dan 10 personen en is er formeel geen sprake van een groepsrisico.

2.10.4 Relatie met Atex

Gasexplosie

Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas (verdampte vluchtige vloeistof) én zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij Waterbedrijf Groningen bestaat in de gasfakkelinstallatie of in de nabijheid daarvan door de aanwezigheid van vrijgekomen brandbaar gas de kans dat dit gas tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht.

De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gasexplosiegevaar zijn verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name om het explosieveiligheidsdocument, de RI&E voor de onderdelen gasexplosie, en de gevarenclassificatie-indeling. De Inspectie SZW is de toezichthoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van gasexplosiegevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

2.10.5 Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Hieronder is een overzicht gegeven van de aanwezige gevaarlijke stoffen, in dit overzicht wordt ook verwezen naar de relevante PGS-richtlijnen voor Waterbedrijf Groningen.

Overzicht aanwezige gevaarlijke stoffen Waterbedrijf Groningen.

Gevaarlijke stof	Maximale hoeveelheid in opslag	Wijze van opslag	ADR-klasse	PGS-richtlijn
Ijzer(III)chloride (40%)	2 keer 5 m ³	2 opslagtanks	8	31
Natronloog (25%)	2 keer 8,5 m ³	2 opslagtanks	8	31
Chloorbleekloog	100 liter	IBC	8	15
Diesel	2 keer 15 m ³	2 opslagtanks	3	30

PGS-15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen'

Binnen de inrichting van Waterbedrijf Groningen wordt maximaal 100 liter chloorbleekloog opgeslagen in een IBC. De maximale hoeveelheid die op enig moment in opslag kan zijn is lager dan de drempelwaarde van het toepassingsgebied van de PGS-15 (tabel 1.2, PGS-15:2016 versie 1.0 (september 2016)). De opslag van chloorbleekloog valt hiermee niet onder de werkingssfeer van de PGS-15 (PGS-15:2016 versie 1.0 (september 2016)).

PGS-30 'Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties'

Binnen de inrichting van Waterbedrijf Groningen wordt maximaal 2 keer 15 m³ opgeslagen in twee bovengrondse opslagtanks. Deze tankinstallaties vallen onder het toepassingsgebied van de PGS 30, wat direct wordt aangestuurd door het Activiteitenbesluit.

PGS-31 'Overige gevaarlijke vloeistoffen – opslag in tankinstallaties'

Binnen de inrichting van Waterbedrijf Groningen wordt maximaal 2 keer 5 m³ ijzer(III)chloride (40%) opgeslagen in een bovengrondse opslagtank en 2 keer 8,5 m³ natronloog (25%) in een bovengrondse opslagtank. Voor deze opslag is de PGS31 van toepassing. De relevante onderdelen van de PGS31 richtlijn zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

2.10.6 Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van

brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

2.10.7 Conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de risico's in voldoende mate worden beheerst.

2.11 GELUID

2.11.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemisatie wordt bij Waterbedrijf Groningen, pompstation Sellingeren vooral veroorzaakt door de noodstroom aggregaat, die onder de representatieve bedrijfssituatie (RBS) is geschaard. Daarnaast hebben de ventilator, chemicaliën en de blower bij het lossen van de chemicaliën nog een bijdrage. De overige bronnen zijn zo goed als verwaarloosbaar. De veroorzaakte geluidsniveaus in de omgeving en de perioden waarin deze optreden, zijn in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Witteveen+Bos met referentie 137180/23-020.022 d.d. 14 december 2023.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemisatie die het bedrijf onder normale omstandigheden veroorzaakt). Er zijn geen regelmatige afwijkingen of incidentele bedrijfssituaties van toepassing. Beoordeeld worden de geluidsniveaus, te weten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van het bedrijf.

2.11.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de beoordeling of het bedrijf niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industriellawaai en vergunningverlening, oktober 1998".

Het bedrijf ligt in de gemeente Westerwolde. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor dag-, avond- en nachtperiode. De berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus bedragen ten hoogste 36, 35 en 29 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Gemeente Westerwolde heeft geen beleid ten aanzien van industriellawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het bedrijf aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking.

De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een landelijke woonomgeving. Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan.

2.11.3 Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Wij toetsen het maximale geluidsniveau L_{Amax} aan de Handreiking industriellawaai en vergunningverlening. Volgens de Handreiking industriellawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door het bedrijf veroorzaakte equivalenteniveau uitkomen.

Het afwijken van de streefwaarden van het maximale geluidsniveaus in dB(A) voor Bovendiepersterweg 6 tot 59 dB(A) in de dagperiode is acceptabel te achten, aangezien dit waarden zijn die 10 dB lager zijn dan de waarden die gelden onder het Activiteitenbesluit. Bovendien bleven onder het Activiteitenbesluit de maximale geluidsniveaus ten gevolge van de mobiele bronnen (in de dagperiode) buiten beschouwing. Hierdoor is er in de nieuwe situatie sprake van een betere bescherming van de omgeving voor het aspect geluid en wordt het vaststellen van 60 dB(A) voor de dagperiode acceptabel geacht.

De maximale geluidsniveaus doen zich enkel voor in de dagperiode. De richtwaarde van 10 dB boven het equivalenteniveau ($40+10$) 50 dB(A) wordt overschreden. De algemeen geldende grenswaarden worden ruimschoots gerespecteerd.

De waarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen op grond van het Omgevingsplan 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Aan deze waarden wordt voldaan.

De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

2.11.4 Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar het bedrijf over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De standaardwaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de standaardwaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

De standaardwaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A). Deze waarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Het verkeer van en naar het bedrijf is ter hoogte van de Bovendiepsterweg 6 reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld. Er is daarom geen noodzaak om maatwerkvoorschriften te stellen op grond van het Omgevingsplan (bruidsschat).

2.11.5 Conclusie

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsniveaus op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

2.12 LUCHT

2.12.1 Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend. Op de emissies naar de lucht vanuit de inrichting van pompstation Sellingen zijn geen algemene regels van toepassing.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken wordt getoetst of er voorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

De aanvraag heeft betrekking op activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg hebben. Hieronder vallen de noodstroomaggregaat, de gaslijn bestaande uit de vacuümontgasser, torenbeluchter en gasopslag en de fakkel voor het affakkelen van het grondwatergas. Ook is er sprake van voertuigbewegingen op het terrein.

2.12.2 Affakkelen grondwatergas

De activiteit met de meeste emissies naar de lucht is het affakkelen van het grondwatergas. In beginsel is het affakkelen niet de beste beschikbare techniek. Waar mogelijk zou het gas beter nuttig toegepast kunnen worden of warmte uit de verbranding teruggewonnen kunnen worden.

Het gas dat wordt gewonnen uit het grondwater (grondwatergas of GWG) bij de locatie sellingen heeft een samenstelling van ongeveer 30-40 vol% methaan 20-30 vol% kooldioxide en 30-40% stikstof. Het gaat hier dus om een gas met een hoge mate van inert gas en een lage mate van methaan. Het zal dus niet zomaar kunnen worden toegepast als brandstof of kunnen worden geleverd aan het gasnet.

In opdracht van Waterbedrijf Groningen is door Witteveen+Bos een verkennend onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor opwerking van het GWG naar een samenstelling die klaar is voor verbranding in een WKK of levering aan het gasnet of andere afnemers. De bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen als bijlage V: Notitie methaan verwaardigingsmogelijkheden bij " 142177_25-000.460_tcn_draft01_Beantwoording vragen OD Sellingen.pdf" (onderdeel van de aanvraag).

Uit de notitie blijkt dat geen van de manieren van opwerking op dit moment uitgevoerd kunnen worden. Redenen hiervoor zijn onder andere dat de opwerking van het gas te veel energie zou kosten waardoor het niet rendabel is, lage vraag naar energie in de omgeving van de locatie van het pompstation, het lage gasdebiet in combinatie met de mogelijkheden tot dimensionering van de installaties, kosten van het implementeren van de maatregelen en de beschikbaarheid op de markt. Hierdoor moet worden geconcludeerd dat er op dit moment geen opties zijn om het gas nuttig toe te passen en dat affakkelen daarmee de grootste winst voor het milieu behaalt.

De notitie noemt Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) technologie nog wel als een interessante mogelijkheid om in de toekomst energie te kunnen terugwinnen uit het GWG, voornamelijk omdat de fractie inerte gassen een minder groot probleem is bij deze techniek. Deze technologie is voorlopig niet breed beschikbaar op de markt en is nog erg duur in de toepassing, het is echter wel een veelbelovende technologie voor deze situatie.

Gezien het toepassen van een fakkel niet BBT is, ondanks dat het in dit geval de enige optie is en omdat er in de toekomst mogelijk meer technieken beschikbaar zijn, hebben we een inspanningsverplichting opgenomen in voorschrift 7.1.3 die het bedrijf verplicht om 5 jaar na ingang van de vergunning nogmaals te onderzoeken of het toepassen van de fakkel nog de enige optie is voor de verwerking van het GWG.

2.12.3 Niet-reguliere emissies/storingen

Niet reguliere emissies zijn incidentele emissies veroorzaakt door bijzondere omstandigheden, zoals:

1. Onderhoud;
2. Schoonmaak;
3. Ongelukken;
4. Start- en stopprocedures die weinig voorkomen (bijvoorbeeld voor continue processen);
5. Storingen.

Emissies veroorzaakt door gebruikelijke start- en stopprocedures waarvoor het bedrijf de reguliere emissiebeperkende voorzieningen gebruiken kan, vallen onder de reguliere emissies.

Op basis van artikel 5.7, eerste lid, onder f, van het Bor worden voorschriften opgenomen met betrekking tot het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden.

Het bevoegd gezag kan ook maatwerkvoorschriften stellen om niet reguliere emissies te beperken op grond van de technische kenmerken van de installatie. Dit op grond van artikel 2.7 eerste lid van het Activiteitenbesluit.

Door het opnemen van voorschriften onder 7.2 'niet reguliere emissies' is naar onze mening voldoende invulling gegeven aan de verplichting uit art. 5.7, eerste lid onder f van het Bor.

Binnen de inrichting is een fakkelinstallatie toegepast, echter is deze niet toegepast als veiligheidsmaatregel bij anders dan normale bedrijfsomstandigheden. Het betreft een fakkel met een niet aardgas gestookte ontstekingsbrander. Deze fakkel valt dus niet onder de definitie stookinstallaties maar, omdat hij niet wordt gebruikt als veiligheidsmaatregel valt de fakkel ook niet onder de niet reguliere emissies.

Over de fakkel zijn geen eisen opgenomen die betrekking hebben op de emissies.

2.12.4 Zeer zorgwekkende stoffen (ZSS)

Op de activiteiten van het pompstation zijn de bepalingen in artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Uit dit artikel volgt dat het bedrijf bij de emissie van ZZS verplicht is om een vermijdings- en reductieplan (VRP) op te stellen. Echter is er geen reden om aan te nemen dat er bij het pompstation ZZS vrijkomen in enige relevante mate. Hierdoor komt de verplichting tot het opstellen van een VRP te vervallen (Zie art 2.4 lid 3 Abm).

2.12.5 Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxiden en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀).

De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in het toelichtingsdocument bij de aanvraag: " 137180_23-020.730_rep_final_Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding PompStation Sellingeren_signe D20".

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

1. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
2. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
3. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM)
4. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Het is in de toelichting op de aanvraag voldoende aannemelijk gemaakt dat de verandering van de inrichting niet in betekende mate bijdraagt aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

2.12.6 Conclusie

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

2.13 GEUR

2.13.1 Algemeen

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en zo nodig op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld.

Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt, geldt de hindersystematiek Geur. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de Best Beschikbare Technieken moeten worden toegepast). Voor een aantal activiteiten zijn in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen. Wij kunnen op maatwerkvoorschriften opnemen in de vergunning om te borgen dat geuroverlast wordt tegen gegaan.

2.13.2 Conclusie

Binnen Waterbedrijf Groningen komen geen geuremissies vrij. Daarmee is het bedrijf ook niet geurrelevant. Het is daarom ook niet nodig om maatregelen binnen de inrichting te treffen om geurhinder te voorkomen of te beperken tot een aanvaardbaar niveau.

3. BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

(Ver)bouwen van een bouwwerk

Als er sprake is van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, Wabo, moet de omgevingsvergunning worden geweigerd als één van de in artikel 2.10 lid 1 genoemde weigeringsgronden aan de orde is. Een toetsing of deze weigeringsgronden aanwezig zijn heeft plaatsgevonden:

Toetsing aan het bestemmingsplan

Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009 - gedeeltelijke herziening 2015' geldt. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de geconsolideerde versie mei 2016. De gronden hebben de enkelbestemming 'Water - Waterwinning' (artikel 28) en de enkelbestemming 'Waarde - Cultuurlandschappelijk en/of archeologisch verwachtingsgebied' (artikel 34). Daarnaast is er de gebiedsaanduiding 'Milieuzone grondwaterbeschermingsgebied' (artikel 41.3). Volgens artikel 28.1 van het bestemmingsplan zijn deze gronden onder andere bestemd voor waterwinning met de daarbij behorende gebouwen, waaronder overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Alhoewel in de gebiedsaanduiding 'Milieuzone grondwaterbeschermingsgebied' is bepaald dat er geen gebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd én dat de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 2 meter mogen bedragen, voorziet de enkelbestemming 'Water - Waterwinning' dat binnen de specifieke bouwaanduiding 'gebouwen' gebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd met een hoogte van ten hoogste 6 meter. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan, omdat het nieuw te bouwen filtergebouw deze maximale toegestane hoogte overschrijdt. De overkapping van de gasstraat bedraagt 3,4 m en valt binnen de toegestane hoogte.

De hoogte van de slibbuffer en de gasfakkel - als zijnde een overig bouwwerk, geen gebouw zijnde - bedraagt niet meer dan de voorgeschreven hoogte van maximaal 10 meter.

In de paragraaf "Gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan" staan de nadere overwegingen met betrekking tot deze activiteit.

Toetsing aan redelijke eisen van welstand

De welstandscommissie Libau is gevraagd te adviseren met betrekking tot de redelijke eisen van welstand. Het bouwplan is getoetst aan de voor dit gebied geldende welstandscriteria. Op 30 januari 2024 heeft Libau positief geadviseerd.

Wij hebben geen redenen om te twijfelen aan de zorgvuldigheid van de totstandkoming van dit advies. Het advies hebben wij gevolgd.

Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.

Toetsing aan de bouwverordening

Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er, behalve voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4. GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET HET BESTEMMINGPLAN

De omgevingsvergunning voor deze activiteit moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Strijdigheid

Er is strijdigheid met artikel 28.2.1, lid c van het bestemmingsplan omdat hierin is bepaald dat de hoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 6,00 m zal bedragen. Het nieuwe filtergebouw heeft een hoogte van 15,58 m.

Afwijkingsmogelijkheid

Er is een buitenplanse afwijkingsmogelijkheid (art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo). Het aangevraagde mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit zal een goede ruimtelijke onderbouwing moeten bevatten.

Motivering

Voor het afwijken van het bestemmingsplan heeft de aanvrager bij de aanvraag een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd (137180_23-020.618_rep_final_Ruimtelijke Onderbouwing t.b.v. omgevingsvergunning Bovendiepsterweg, versie maart 2024). Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt in voldoende mate dat er geen bezwaren van ruimtelijke, landschappelijke of milieutechnische aard zijn die zich tegen het project verzetten. Op basis van de overlegde stukken wordt geconcludeerd dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Conclusie

Na afweging van de betrokken belangen en omdat de aangevraagde activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening kan van het bestemmingsplan worden afgeweken. Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

5. UITVOEREN WERK OF WERKZAAMHEDEN

Als er sprake is van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder b, Wabo, moet de omgevingsvergunning worden geweigerd indien het werk of de werkzaamheid in strijd is met het bestemmingsplan. Een toetsing of het werk of de werkzaamheid daarmee in strijd is heeft plaatsgevonden.

Toetsing aan het bestemmingsplan

De locatie is gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009 - gedeeltelijke herziening 2015' met de enkelbestemming 'Water - Waterwinning' (artikel 28) en de enkelbestemming 'Waarde - Cultuurlandschappelijk en/of archeologisch verwachtingsgebied' (artikel 34). Daarnaast is er de gebiedsaanduiding 'Milieuzone grondwaterbeschermingsgebied' (artikel 41.3).

Artikel 34.3.1 vermeldt dat het verboden is om zonder of in afwijking van een schriftelijk vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) een aantal werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren. Artikel 34.3.1, lid f, vermeldt dat dit van toepassing is bij het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies. Artikel 34.3.1, lid g bepaalt dat dit ook geldt voor het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, aanleggen van drainage en ontginnen of bij het bouwen van bouwwerken groter dan 300 m². Het nieuw te bouwen filtergebouw overschrijdt de genoemde oppervlakte en ook de diepte vanwege de aanleg van een kelder tot ruim 3,1 meter onder het maaiveld.

Volgens artikel 34.3.3 kan er medewerking worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de voorkomende archeologische en cultuurlandschappelijk waardevolle terreinen en elementen, waarbij aangetoond moet worden door een daartoe bevoegde instantie op basis van archeologisch onderzoek dat de archeologische en cultuurlandschappelijke waarden niet onevenredig worden geschaad.

Voor het gebied is een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd (rapportnummer RAAP-rapport 6862, d.d. 24-1-2024). Hierin is geadviseerd om ter voorkoming van verstoring van mogelijk archeologische resten, geen diepe ingrepen in het gebied uit te voeren. Dit zou betekenen dat de plannen aangepast moeten worden. Aangezien planaanpassing niet mogelijk is, wordt geadviseerd om op de nieuwbouwlocatie van het filtergebouw en de slibbuffer archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is uitgevoerd (rapportnummer RAAP-rapport 7379, d.d. 9-10-2024). Hieruit blijkt dat de archeologische verwachting voor het plangebied naar beneden kan worden bijgesteld. Omdat het onderzoek weinig aanwijzingen heeft opgeleverd voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische vindplaatsen binnen het plangebied, kan worden geconcludeerd dat het plangebied weinig archeologische waarde (meer) heeft.

Geadviseerd wordt dan ook om op basis van het onderzoek en de waardestelling het plangebied vrij te geven voor de uit te voeren werkzaamheden. Dit advies hebben wij gevolgd.

Met betrekking tot de overige ingrepen die verspreid in het plangebied worden uitgevoerd (bodemingrepen aan slibreservoirs, aanleg van kabels en leidingen) wordt geadviseerd deze ingrepen niet dieper uit te voeren dan 6,5 m +NAP in het oostelijk deel van het plangebied, 7,5 m +NAP in het westelijk deel en 7 m +NAP in het noordelijk deel. Deze maximale verstoringdieptes betreffen de gemiddelde diepte van de top van het dekzand binnen een bepaalde zone, inclusief een buffer van circa 20 cm. Hierbij geldt het volgende:

- ✚ Indien deze ingrepen dieper dan de geadviseerde maximale verstoringsdieptes en buiten (een buffer van 0,5 m aan weerszijden van) de huidige ingravingen voor de kabels en leidingen worden uitgevoerd, wordt geadviseerd deze ingrepen archeologisch te begeleiden (opgraving, variant archeologische begeleiding). In dit geval worden de graafwerkzaamheden door een archeoloog begeleid.
- ✚ Indien deze ingrepen ondieper dan de geadviseerde maximale verstoringsdieptes en binnen (een buffer van 0,5 m aan weerszijden van) de huidige ingravingen voor kabels en leidingen worden uitgevoerd, hoeven deze niet te worden begeleid.

Voor een opgraving (variant archeologische begeleiding) is een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen nodig. De gemeente volgt het advies van RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. en zal de bovengenoemde opmerkingen meenemen als voorwaarde in de vergunning.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald zijn er - onder het stellen van voorwaarden - geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

6. BIJLAGEN

6.1 Bijlage begrippen

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, PGS of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en PGS-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20

AFVALBEHEER: De gehele keten van afvalscheiding aan de bron, inzamelen, vervoeren, opslaan, bewerken, nuttige toepassing en verwijderen van afvalstoffen.

AFVALSTOFFEN: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AO/IC: Administratieve Organisatie/Interne Controle: systeem van technische, administratieve en organisatorische maatregelen waarmee relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

AV-Beleid: Acceptatie en Verwerkingsbeleid: beschrijving van het bedrijfsproces van acceptatie en verwerking van afvalstoffen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT): Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BEDRIJFSDUURCORRECTIE: Correctie als bedoeld in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01", zijnde de logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidbron gedurende de beoordelingstijd in werking is, en de duur van die beoordelingsperiode.

BEVOEGD GEZAG: Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

BOR: Besluit omgevingsrecht

BRANDBESTRIJDINGSSYSTEMEN: De repressieve middelen ter bestrijding van brand zoals brandkranen (blusbootaansluitingen), handblusmiddelen (haspels en poederblussers), sprinklers, deluge, blusgasinstallaties etc.

BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN: Alle brandveiligheidsvoorzieningen, zoals de brandbestrijdingssystemen en de branddetectie en doormelding.

BRANDWERENDHEID: Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.

BREF: Beste beschikbare technieken referentie document.

BRD: Bodemrisicodocument

BRL: Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

BSSA: Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL: Een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46).

EINDSITUATIE-ONDERZOEK: Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatie onderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.

EMBALLAGE: Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EMISSION: De uitwerp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht uitgedrukt in een vracht per tijdseenheid.

E-PRTR: European Pollutant Release and Transfer Register

GELUIDNIVEAU IN DB(A): Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door IEC ter zake opgestelde regels.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN: In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).

GEVAARLIJKE STOFFEN: Stoffen of mengsels van stoffen, die vanwege hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, een gevaar vormen voor de mens of voor het milieu, waardoor schade aan gezondheid of leven kan worden toegebracht.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN: Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen

HERGEBRUIK: Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

HUISHOUDELIJK AFVAL: Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.

IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control.

ISO: Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.

KADERRICHTLIJN AFVALSTOFFEN: Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,T}$): Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}): Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .

MENGEN: Het samenvoegen van qua aard, samenstelling of concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt beschouwd als een vorm van mengen. In de regel vallen menghandelingen in EU-verband onder de afvalverwerkingshandelingen R12 of D13.

MINIMUMSTANDAARD: De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren.

MOR: Ministeriële omgevingsrecht regeling

MTG: Maximaal toelaatbare gevelbelasting

MTR: Maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR-waarden), de concentratie van een stof in water, sediment, bodem of lucht waar beneden geen negatief effect is te verwachten.

NEN: Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN-EN: Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NER: Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht

NMP: Nationaal Milieubeleids Plan

NPR: Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI).

NRB: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

NULSITUATIE: De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

NULSITUATIE-ONDERZOEK: Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

NUTTIGE TOEPASSING: Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen

ONTDOENER: Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

OPENBAAR RIOOL: Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

OPSLAAN: Alle handelingen waarbij afvalstoffen voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch worden gehouden. Verplaatsen, stapelen etc. kan hier onder vallen maar het uitvoeren van iedere be-/verwerkingshandelingen (filteren, scheiden, mengen etc.) valt hier niet onder,

OVERSLAAN: Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.

PGS: Publikatiereeks Gevaarlijke Stoffen

PREVENTIE: Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE: Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RECYCLING: Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw verwerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energierugwinning en het opnieuw verwerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal;

RIE: Richtlijn Industriële Emissies

VERWERKING: Nuttige toepassing of verwijderen met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING: Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

VLOEISTOFDICHT: De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening niet bereikt.

VLOEISTOFDICHT VLOER: Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.

VLOEISTOFDICHT VOORZIENING: Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VLOER: Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding bv. stelcomplaten, tegels en klinkers) met 100 % opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WABO: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WGH: Wet geluidhinder

WM: Wet milieubeheer

WMS: Wet milieugevaarlijke stoffen

WNB: Wet natuurbescherming

WRO: Wet Ruimtelijke Ordening

WW: Waterwet

6.2 Aanvraag omgevingsvergunning Flora en Fauna



1 van 8

Pompstation Sellingen publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Provincie Groningen
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Flora- en fauna-activiteit
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250220 00882 000 (ingediend op 20-02-2025)

Project

Naam van dit project
Pompstation Sellingen

Projectomschrijving
Herinrichting terrein + renovatie gebouwen tbv duurzame waterlevering provincie Groningen

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Uw verzoek

20-02-2025

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Pompstation Sellingeren

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

02008621

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '14081365'.***Handelsnaam**

N.V. Waterbedrijf Groningen

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Regelink Ecologie & Landschap'.***RSIN**

003139098

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '822004379'.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Griffeweg

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nel Vietsstraat'.***Huisnummer**

99

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '12'.***Huisletter**

-

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'A'.***Huisnummertoevoeging**

-

Postcode

9723dv

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '6702DB'.***Plaats**

Groningen

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Wageningen'.***Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?**

Nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Ja'.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Nummer

24

Postcode

9700AA

Plaats

Groningen

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Projectleider Ecologie

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

Uw gegevens

20-02-2025

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Flora- en fauna-activiteit

Algemeen

Wat is de geplande startdatum van de werkzaamheden?
17-02-2025

Wat is het geplande starttijdstip van de werkzaamheden?
9:00

Wat is de geplande einddatum van de werkzaamheden?
31-10-2028

Wat is de gewenste ingangsdatum van uw vergunning?
17-02-2025

Wat is de gewenste einddatum van uw vergunning?
31-03-2029

Vraagt u een vergunning aan voor meer dan 10 soorten?
Nee

Gaat u werkzaamheden uitvoeren in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van een gebied?
Ja

Soort 1 algemeen

Soort 1: Geef de Nederlandse naam van de aanwezige beschermde soort waarvoor u een vergunning aanvraagt.
heikikker

Soort 1: Geef de wetenschappelijke naam van de aanwezige beschermde soort waarvoor u een vergunning aanvraagt.
Rana arvalis

Soort 1: Voor welke soort vraagt u een vergunning aan?
Dieren of planten beschermd door Habitatrichtlijn

Soort 1 vervolg

Soort 1: Geef aan voor welke handeling u een vergunning aanvraagt.
Voortplantings- of rustplaatsen beschadigen of vernielen

Soort 1: In welk kader is het verrichten van de activiteit van belang?
Volksgezondheid, openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van sociaal of economische belang en gunstige effecten op het milieu

Wilt u nog een soort toevoegen?
Ja

Soort 2 algemeen

Soort 2: Geef de Nederlandse naam van de aanwezige beschermde soort waarvoor u een vergunning aanvraagt.

grote bosmuis

Soort 2: Geef de wetenschappelijke naam van de aanwezige beschermde soort waarvoor u een vergunning aanvraagt.

Apodemus flavicollis

Soort 2: Voor welke soort vraagt u een vergunning aan?

Dieren of planten beschermd door Habitatrichtlijn

Soort 2 vervolg

Soort 2: Geef aan voor welke handeling u een vergunning aanvraagt.

Voortplantings- of rustplaatsen beschadigen of vernielen

Soort 2: In welk kader is het verrichten van de activiteit van belang?

Volksgezondheid, openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van sociaal of economische belang en gunstige effecten op het milieu

Wilt u nog een soort toevoegen?

Nee

Bijlagen

Flora- en fauna-activiteit

Gegevens bij ruimtelijke ingrepen

Document	Vertrouwelijk
EWP4079-01_GewGrootoor_Sellingen.pdf	Nee
NO23078-04_Sellingen_Waterbedrijf Groningen.pdf	Nee
oehoe buffer.png	Nee
RA18028-05_Pompstations_N.V. Waterbedrijf Groningen.pdf	Nee
RA21226-02_QSC_WBG_Volledig_DEF-MSI.pdf	Nee
RA21455-01_VLR_PompstationSellingen_WaterbedrijfGroningen.pdf	Nee
RA23105-01_SGO Sellingen_WaterbedrijfGroningen.pdf	Nee
RA24079-01_MPL_Sellingen.pdf	Nee
scherm.png	Nee

Overige gegevens

Document	Vertrouwelijk
KvK-uittreksel (digitaal gewaarmerkt).pdf	Nee
Machtigingsformulier WBG Sellingen_20250115.pdf	Nee