

Van: Rick Rauwerda <rick.rauwerda@vrgroningen.nl>

Verzonden: dinsdag 17 oktober 2023 12:02

Aan: Rudolf Hazekamp <rudolf.hazekamp@midden-groningen.nl>

Onderwerp: advies wijzigingsplan Kiel- Windeweer Dorpstraat 302

Geachte heer Hazekamp,

Op 11 oktober 2023 heeft de veiligheidsregio Groningen uw kennisgeving ontvangen met betrekking tot uw verzoek om een overlegreactie die betrekking heeft op het wijzigingsplan Kiel- Windeweer Dorpstraat 302. Dit in het kader van vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Hierbij stelt u Veiligheidsregio Groningen in de gelegenheid tot het uitbrengen van advies.

Ruimtelijk besluit/Omgevingsvergunning

Veiligheidsregio Groningen heeft een beoordeling gedaan op de aanwezigheid van externe risicobronnen en de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voor de planontwikkeling. Daarbij zijn we tot de volgende conclusies gekomen:

Op de planontwikkeling zijn externe veiligheidsrisico's van invloed:

- Gasleiding A-501-05

Het plangebied ligt op circa 300 meter van de gasleiding. Buiten de 100% letaal-contour zijn personen in gebouwen echter voldoende bescherm tegen optredende hittestraling. Daarom zien we in relatie tot de gasleiding geen aanleiding voor aanvullende maatregelen.

Conclusie:

In relatie tot de planontwikkeling zien wij geen aanleiding voor aanvullende maatregelen ten aanzien van de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid bij de risicobron en zelfredzaamheid ten aanzien van externe veiligheid.

Toetsing Bouwbesluit

De nieuwe ontwikkeling kan in het kader van de omgevingsvergunning later nog door de Veiligheidsregio beoordeeld moeten worden op de activiteit 'Bouwen'. Deze beoordeling vindt plaats op andere veiligheidsaspecten zoals brandcompartimentering, vluchtroutes, bluswater, bereikbaarheid en overige brandpreventieve voorzieningen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze mail nog vragen heeft, kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Rick Rauwerda

Veiligheidsconsultant Omgevingsveiligheid

T: 0657671612

E: rick.rauwerda@vrgroningen.nl

Postbus 66 | 9700 AB Groningen

Bezoekadres: Sontweg 10 | Groningen

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Als dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u vriendelijk verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.