

No.

10 OKT. 2018

Class.No.

2ad-012939



Gemeente Midden-Groningen

Postbus 75
9600 AB HOOGEZAND

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
www.hunzeenaas.nl

Uw brief

Ons kenmerk

Onderwerp

Z10569/18-027026

Reactie ontwerp verzamel-
bestemmingsplan 2018-1

Datum

Behandeld door

Doorkiesnummer

8 oktober 2018

Geachte mevrouw

Hierbij maken wij gebruik om te reageren op het ontwerp-verzamelpun 2018-1.

Voor de locatie Hoofdweg 13-15 in Harkstede is in H4.5 "Water" aangegeven dat er geen toename aan verharding plaats zal vinden op basis van de opgenomen bouwvlakken, dit is echter exclusief de straatverharding en verharding op particulier terrein. Hiermee is er dus geen duidelijkheid wat de uiteindelijke verharding zal worden en of er formeel sprake zal zijn van benodigde waterbergingscompensatie of niet.

Alleen waterbergingscompensatie garandeert nog geen goede waterhuishoudkundige situatie voor het plan en de omgeving. Daarvoor zal door de initiatiefnemer een waterhuishoudingsplan opgesteld moeten worden waaruit dat blijkt. Zoals in de tekst is opgenomen zal hierover afstemming plaatsvinden met het waterschap. Wij hadden graag gezien dat die afstemming al plaats had gevonden en de te nemen maatregelen voor de waterhuishouding opgenomen waren in dit bestemmingsplan.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur,

