

Wet geluidhinder

Besluit hogere waarde

WGH HW 11.03

Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Montferland, gelet op artikel 83 van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in het kader van de bestemmingsplanwijziging, betreffende het perceel gelegen aan de Hengelderweg 6-10 te Didam, kadastraal bekend gemeente Didam, sectie R nummer 549, 619, 623 en 1602

1. Het plan

Op de percelen Hengelderweg 6 en Hengelderweg 10 vindt de projectie van 4 nieuwe woningen plaats.

2. De Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 76 Wet geluidhinder worden bij een vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden, behorende tot een zone van een weg of spoorlijn als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder, ter zake van de geluidsbelasting vanwege die weg of spoorlijn, van de gevel van de woningen de waarden in acht genomen die ingevolge artikel 83 en artikel 106 Wet geluidhinder als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt.

3. De geluidsbronnen

De woningen zijn gelegen in de zone van de Hengelderweg te Didam.

4. De wettelijke basis van het besluit

Wegverkeerslawaaï

Ten behoeve van onderhavig plan dat betrekking heeft op gronden, behorende tot een zone langs een weg als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder, wordt ter zake van de geluidsbelasting, vanwege die weg van de gevel van de woningen binnen die zones de waarden in acht genomen die ingevolge artikel 82 Wet geluidhinder als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt (48 dB voor de geluidsbelasting van de woningen in de zone langs een weg, dit is de zogenaamde voorkeurswaarde).

In afwijking hiervan kan het college van burgemeester en wethouders met toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhinder, een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting dan de voorkeurswaarden vaststellen, met dien verstande dat deze waarde 53 dB niet te boven gaat. De hoogst gevraagde waarde voor een woning is in het onderhavige geval 52 dB.

5. De voorbereiding

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit geluidhinder.

Door van Westreenen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Akoestisch onderzoek "Locatie: Hengelderweg 6-10", genummerd 1642-TH (versie 3) en gedateerd 2 maart 2010). Dit onderzoek bevat naar ons inzicht voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet aan de wettelijke vereisten op basis van de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder, en de Algemene wet bestuursrecht. Het akoestisch onderzoek maakt deel uit van het besluit.

Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden welke aan de toepassing van artikel 83 eerste en tweede lid Wet geluidhinder worden gesteld door het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en er wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 5.4 van het Besluit geluidhinder (besluit van 20 oktober 2006) .

6. Overige wetten en regels

Het vaststellen van deze hogere waarden houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, etc. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening en bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

7. Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door:

- a. belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. belanghebbenden die bezwaren hebben tegen afwijkingen van het ontwerp van besluit;
- c. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- d. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een verzoek om schorsing of het treffen van een voorlopige voorziening kan alsdan eveneens worden ingediend. Voor nadere informatie over het indienen van een verwijzen wij naar de openbare kennisgeving van dit besluit. Op grond van vaste jurisprudentie wordt alleen diegene als belanghebbende in de zin van de Wet geluidhinder aangemerkt die een bijzondere en rechtens te erkennen relatie heeft tot het object waarop het besluit betrekking heeft. Die relatie is er niet wanneer het hogere waardebesluit niet de woning/object van appellant betreft.

8. BESLUIT


Gelet op het voorgaande en de bepalingen uit de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij besloten de hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van de bouw van woningen aan de Hengelderweg 6a, 6b, 6c en 10b te Didam, kadastraal bekend gemeente Didam, sectie R nummer 549, 619, 623 en 1602 vast te stellen als volgt:

BETREFT ADRES/LOCATIE	VASTGESTELDE GELUIDSBELASTING IN dB (INCL. CORRECTIE ART 110G WET GELUIDHINDER)	GELUID AFKOMSTIG VAN
Hengelderweg 6a (noordgevel)	52	Hengelderweg
Hengelderweg 6b (oostgevel)	51	Hengelderweg
Hengelderweg 6c (noordgevel)	51	Hengelderweg
Hengelderweg 10b (noordgevel)	52	Hengelderweg

De maatregelen aan de gevel die tot gevolg hebben dat het binnenniveau voldoet aan de waarde van 33 dB dienen gebaseerd te zijn op de berekende geluidsbelasting zonder rekening te houden met de genoemde aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. De hogere waarden voor de woningen Hengelderweg 6a, 6c, en 10b kunnen worden verleend omdat de oostgevels van deze woningen als dove gevel in de zin van de Wet geluidshinder moeten worden uitgevoerd. Dit is als zodanig vastgelegd in het bestemmingsplan.

Didam, 1 mei 2012

Burgemeester en wethouders van Montferland,
namens dezen,
Hoofd Afdeling Bouwen & Milieu,



Drs. J.W.M. Theunissen

WGH 4W 11.63

Beleidsplan 2010-2014
 Gemeente Montferland
 11 juni 2011

Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Montferland

Ons kenmerk:

Datum aanvraag: 16 juni 2011

1.	Verzoek tot vaststelling hogere waarde(n) op grond van het Besluit geluidhinder		artikel 4.10	
2	Contactpersoon gemeente	S.Teunissen	Telefoonnummer contactpersoon	0316-291613
3	Heeft dit verzoek betrekking op het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan?	ja		
4	Naam geldende bestemmingsplan			
5	Datum vaststelling bestemmingsplan			
6	Dit verzoek heeft betrekking op		Nieuwbouw woningen Hengelderweg 6a, 6b, 6c en 10b te Didam	
	Voor hoeveel objecten wordt procedure doorlopen:	4	Voor hoeveel objecten wordt hogere waarde aangevraagd:	4
7	Is er voor (onderdelen) van dit verzoek een verklaring ex art. 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening ingediend?		Neen	
8	Op basis van welk akoestisch onderzoek worden de hogere waarden aangevraagd (naam + datum)		"Locatie: Hengelderweg 6-10", genummerd 1642-TH (versie 3) en gedateerd 2 maart 2010.	

9 Geluidgevoelige bestemmingen

Indien mogelijk (in kolom 2) straat en eventueel huisnummer aangeven.

9.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
W	Hengelderweg 6a te Didam	1	52 dB	nvt	06a-n	N	60 m	Bu	W	iv	68	nee
W	Hengelderweg 6b te Didam	1	51 dB	nvt	06b-o	O	80 m	Bu	W	iv	68	nee
W	Hengelderweg 6c te Didam	1	51 dB	nvt	06c-n	N	60 m	Bu	W	iv	68	nee
W	Hengelderweg 10b te Didam	1	52 dB	nvt	10b-n	N	55 m	Bu	W	iv	68	nee

1) type geluidgevoelige bestemming

2) adres

3) aantal bestemmingen waarvoor deze waarde wordt aangevraagd

4) aan te vragen hogere waarde

5) toegepaste correctiefactor ex art 110g

6) nummer waarneempunt akoestisch onderzoek

7) gevel (N, NO, O, enz)

8) Afstand tot bron

9) Binnen/buiten bebouwde kom (Bi/Bu)

10) Geluidbron (w = weg)

11) juridische positie (aanwezig, in aanbouw, geprojecteerd, in voorbereiding)

12) maximale hogere waarde

13) cumulatie van bronnen aan de orde?

9.2 Namen onderhavige geluidsbronnen:

Voor de overige wegen dient u een afzonderlijk overzicht (bijlage 7) bij te voegen.

A Hengelderweg

B

C

D

9.3 Wat zijn de bezwaren voor een doeltreffende bestrijding van de overschrijding van de geluidsbelasting in het overdrachtsgebied?
Antwoord op een afzonderlijke pagina toelichten! (Bijlage 6)

Stedenbouwkundig ja
Landschappelijk ja
Financieel ja
Verkeerskundig ja
Vervoerskundig nee

9.4 Op welke grond(en) is ontheffing van de milieukwaliteitsnorm volgens u mogelijk? Zo nodig apart vel gebruiken.

Ontheffingscriterium		Toelichting
Nieuwbouw binnen de bebouwde kom		Opvullen open ruimte
9.5	Is er sprake van meer geluidsbronnen op de betreffende gevels?	neen
9.6	Wenst u voor één of meer woningen vrijstelling van (een deel van) het indelingsvoorschrift als het gaat om te bouwen woningen met een geluidsbelasting van meer dan 53 dB	neen

10 Bronnen (wegverkeer of railverkeer). Voor elke bron (spoor of weg) moet dit formulier ingevuld worden. Indien de (spoor)weg gesplitst is in tracé's, dan wel wegvakken met verschillende invoergegevens moet elk tracé of wegvak als een afzonderlijke bron beschouwd worden. Voor de beantwoording van vraag 10 kan ook worden volstaan met een verwijzing naar het akoestisch onderzoek dat deel uitmaakt van de aanvraag		
10.0	Vragen 10.1-10.10 worden afdoende beantwoord in het akoestisch onderzoek	Ja
10.1	Soort en benaming (spoor)weg (naam + tracénummer/wegvaknummer)	
10.2	Binnen of buiten bebouwde kom	
10.3	Maximum toegestane snelheid	
10.4	Huidige type wegdek	
10.5	Huidige etmaalintensiteit	
10.6	Wanneer en hoe is de in 10.5 genoemde etmaalintensiteit vastgesteld?	Jaartal: Wijze van vaststelling:
10.7	Welke wijziging(en) traden nadien op of zijn binnen circa tien jaar te verwachten?	
10.8	Toekomstige etmaalintensiteit	
10.9	Voor welk jaartal geldt de in 10.8 genoemde etmaalintensiteit en hoe is deze vastgesteld?	Jaartal: Wijze van vaststelling:
10.10	Hoe is de toekomstige etmaalintensiteit bepaald?	autonome groei/vk-model/overig Indien autonome groei groeipercentage: % Indien overig toelichting:

10.11 Juridische positie van de (spoor)weg is:	Bestaand
11 Welke bronmaatregelen heeft u overwogen toe te passen, maar zijn niet/onvoldoende doeltreffend?	Geen
12.1 Indien het om een reconstructie gaat, waaruit bestaat deze dan?	n.v.t.
12.2 Dienen als gevolg van de reconstructie maatregelen aan de woningen (saneringen) te worden uitgevoerd? Ook schatting kosten aangeven en de betreffende adressen.	n.v.t.
12.3 Is eerder voor hiervoor een hogere grenswaarde vastgesteld?	n.v.t.
Ruimte voor opmerkingen	

Didam, 16 juni 2011

Burgemeester en wethouders van Montferland,
Namens dezen,

S.J.M. Teunissen,
Beleidsmedewerker Milieu

De volgende bijlagen zijn bij dit verzoek gevoegd:

1. een recent rapport met betrekking tot het uitgevoerde akoestisch onderzoek;

datum: 2 maart 2010
kenmerk: 1642-TH (versie 3)

Antonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
Tel. (0342) 47 42 55
Fax (0342) 47 42 81

Varsseveldseweg 65d
7131 JA Lichtenvoorde
Tel. (0544) 37 97 37
Fax (0544) 37 83 64

Internet www.vanwestreenen.nl
E-mail info@vanwestreenen.nl

Rabobank Voorthuizen 36.79.04.616
KvK Veluwe en Twente 09080358
BTW-nr.: NL 8023.82.964.8.01

AKOESTISCH ONDERZOEK

Aanvrager:
Ter Heerdt opfokbedrijven B.V.
Kamphuizerweg 11
6905 BN Zevenaar

Locatie: Hengelderweg 6-10

1642-TH (versie 3)

VGH HW 11.03
Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van 01-05-2012

