

Van: "Otten Nicole" <n.otten@wrij.nl>
Aan: l.meuleman@montferland.info
Datum: 12/7/2009 3:12
Onderwerp: reactie op Rozenstraat te Didam (AH-locatie)

Geachte heer Meuleman,

Ik heb het plan bekeken. Het verhard oppervlak neemt toe met ruim 700 m2. Volgens onze notitie 'Duurzaam en veilig water in de stad' moet er voor plannen vanaf 500 m2 berging gecreëerd worden. Ik wil u vragen te kijken naar de mogelijkheden om extra berging te creëren, bijvoorbeeld door uitbreiding van de bestaande IT-riolering (of ander soort infiltratiemogelijkheden) onder de parkeerplaats.

Groeten

Nicole Otten
Accountmanager stedelijk waterbeheer
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
T: 0314-369 557 M: 06-53206760 E: n.otten@wrij.nl
P denk aan het milieu: is printen van deze mail nodig?

<outbind://52-00000000560DB32300B77241A5D2BA6779A22CE20700DD3BB6EDD2C5B941A625758E415EF6F200000001259C0000A732E9DE3EC6D442AC289E0E8B3D3EB90000028B0B2D0000/cid:896283013@10092009-0334>

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl <<http://www.wrij.nl/>>

---disclaimer

Waterschap Rijn en IJssel sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van externe verplichtingen of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend. Dit e-mail bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.