
WET GELUIDHINDER**besluit hogere waarden**

1. Gegevens verzoeker

naam : [REDACTED]
adres : [REDACTED]
postcode : [REDACTED]
plaats : [REDACTED]
telefoon :
fax :
contactpersoon : [REDACTED]
[REDACTED]

kenmerk besluit : Z/21/113288
datum besluit : 13 augustus 2024

2. Rechtsgrond(en)

artikel(en) WGH : art. 83,2^e lid Wgh

3. Bouw- en bestemmingsplannen

geldend bestemmingsplan : Buitengebied Korendijk
bouwplan : Koninginneweg 17-21 Zuid-Beijerland

4. Korte omschrijving besluit

aantal en soort objecten : Ter plaatse van de Koninginneweg 17-21 Zuid-Beijerland wordt de bouw van 10 woningen mogelijk gemaakt. Dit betreft boven- en onder woningen. Vanwege het verkeer op de Koninginneweg is de geluidsbelasting hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB, namelijk maximaal 53 dB.
Het realiseren van woningen binnen de bouwvlakken is mogelijk als er een besluit hogere waarden wordt vastgesteld.

ligging (bijv. straat of plangebied) : Koninginneweg 17-21 Zuid-Beijerland

industrieterrein(en)	:	-
weg(en) binnenstedelijk gebied	:	Koninginneweg Zuid-Beijerland
weg(en) buitenstedelijk gebied	:	
spoorweg(en)	:	-

5. Ontwerpbesluit

terinzagelegging van/tot	:	16 november 2023 tot en met 27 december 2023
datum openbare zitting	:	-
opmerkingen/bedenkingen (aantal)	:	0

6. Korte omschrijving van

de redenen die aan het besluit ten grondslag liggen	:	De geluidsbelasting op de woningen is hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB, namelijk maximaal 53 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het realiseren van deze woningen is mogelijk als er een besluit hogere waarden wordt vastgesteld. Maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de Koninginneweg te reduceren tot de voorkeurswaarde zijn niet doeltreffend, niet mogelijk en/of stuiten op overwegende bezwaren van financiële, verkeerskundige, stedenbouwkundige of landschappelijke aard.
gevelmaatregelen	:	Bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning is het op grond van het Bouwbesluit noodzakelijk aan te tonen met welke gevelmaatregelen kan worden voldaan aan de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevels.
de cumulatie	:	Er is geen sprake van cumulatie van geluid van diverse soorten geluidsbronnen. Andere geluidsbronnen die leiden tot een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde zijn niet aan de orde.
gemeentelijk hogere waardebeleid	:	Om een hogere waarde te kunnen verlenen moet er sprake zijn van een aanvaardbaar woon en leefklimaat. Bij de nadere uitwerking is aangetoond dat voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid en de woningen beschikken over een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte. Toetsing aan dit beleid voor deze aspecten vindt plaats bij de aanvraag omgevingsvergunning.

7. Bijlagen

de hogere
grenswaarden

: **Tabel Ontheffingswaarden**

Geluidsbron	Aantal woningen	Hogere waarde
Koninginneweg Zuid- Beijerland	10	53

het akoestisch
onderzoek

: akoestisch onderzoek (Kuiper compagnons 26 september 2022).

de kaart(en) ex
artikel 5.4 lid 2
Besluit geluidhinder
2006

: Zie rapportage

de tekening(en)
van de
geluidsmaatregelen

: Zie rapportage

het inspraakrapport

: -

verklaring
beschikbaarheid
financiële middelen
voor maatregelen

:

Overeengekomen in anterieure overeenkomst.

overige, te weten

:-

8. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard hebben besloten de in de bij dit besluit opgenomen hogere grenswaarde(n) als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen.

Kenmerk besluit : Z/21/113288

Datum : 13 augustus 2024

Handtekening burgemeester en wethouders

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard gehouden op 13 augustus 2024

D.E. Koops
secretaris

ValidSigned door Enno Koops
op 06-09-2024

:

F.D. van Heijningen
burgemeester

ValidSigned door Erik van Heijningen
op 07-09-2024

**9. Afschrift besluit verzonden
aan**

de personen die : -
opmerkingen/bedenkingen -
hebben ingediend, te weten -

datum :