

Gemeente Eemsmond
[REDACTED]
Postbus 11
9980AA UITHUIZEN

Waterschap NOORDERZIJLVEST

Ingek. EEMSMOND d.d.

27 NOV 2018



Groningen	22 november 2018
Ons kenmerk	Z/18/015583
Contactpersoon	[REDACTED]
Uw e-mail van	27 september 2018
Uw kenmerk	-
Bijlage(n)	-

Onderwerp: Bestemmingsplan Maarweg te Uithuizen

Geachte [REDACTED],

Van u ontvingen wij het bestemmingsplan voor Maarweg te Uithuizen, met verzoek om een vooroverlegreactie. Graag voldoen wij aan uw verzoek. Hierbij onze schriftelijke reactie, in overeenstemming met de afspraken die wij hierover al met elkaar gemaakt hebben in een overleg op 14 november 2018.

Afkoppelen regenwater

Het beleid van zowel uw gemeente als ons waterschap is om bij nieuwe ontwikkelingen regenwater zoveel mogelijk af te koppelen van het gemengde rioolstelsel. De initiatiefnemer dient vervolgens aannemelijk te maken dat het omringende watersysteem over voldoende bergings- en afvoercapaciteit beschikt.


Uit de plannen blijkt dat de initiatiefnemer voornemens is nieuw oppervlaktewater in de vorm van een vijver aan te leggen. Bovendien is er al open water in het plangebied aanwezig. Dit biedt mogelijkheden om afgekoppeld hemelwater in het plangebied te bergen en vervolgens via de bestaande aansluiting op het regenwaterriool af te voeren richting oppervlaktewater.

Wij willen graag betrokken blijven bij de verdere uitwerking van de plannen.



Hebt u hierover nog vragen? Neemt u gerust contact op met [REDACTED],
telefoonnummer [REDACTED], e-mailadres [REDACTED]@noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,



[REDACTED],
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest