



ONTVANGEN 23 JAN 2019

Gemeente Het Hogeland
De [REDACTED]
Postbus 26
9980 AA UITHUIZEN

*L. HHL.000 404
Dooqf26*

Groningen	21 januari 2019
Ons kenmerk	Z/18/020057
Contactpersoon	[REDACTED]
Uw e-mail van	11 januari 2019
Uw kenmerk	-
Bijlage(n)	-

Onderwerp: Ruimtelijk plan Kerkstraat 1 te Uithuizermeeden

Geachte [REDACTED]

Van u ontvingen wij de Ruimtelijke Onderbouwing voor Kerkstraat 1 te Uithuizermeeden, met verzoek om een vooroverlegreactie. Graag voldoen wij aan uw verzoek. Hierbij onze reactie.

Instemming

Wij kunnen instemmen met dit plan.

Afkoppelen hemelwater


Het beleid van zowel uw gemeente als ons waterschap is om bij nieuwe ontwikkelingen regenwater zoveel mogelijk af te koppelen van het gemengde rioolstelsel. In het plangebied bevindt zich echter geen hemelwaterriool en er is bovendien geen oppervlaktewater aanwezig om regenwater op af te voeren. Afkoppelen van regenwater is daarom niet mogelijk.

Wij adviseren in de bouw wel rekening te houden met het scheiden van hemelwater en afvalwater in de toekomst.



Hebt u hierover nog vragen? Neemt u gerust contact op met [REDACTED]
telefoonnummer 050-[REDACTED], e-mailadres [REDACTED]@noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,



manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest