
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: vooroverleg mbt het bestemmingsplan Peebos 1a te Opende

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Hallo i

Hierbij kort 2 opmerkingen over het voorontwerp bestemmingsplan Peebos 1a te Opende.

1. Percentage dat gebruikt voor het berekening van de halfverharding klopt niet met wat er in de leidraad watertoets van Wetterskip Fryslân staat weergegeven, namelijk 7,5%. Verzoek is om deze percentage hierop aan te passen;
2. Het is nu niet duidelijk uit de toelichting hoe er rekening wordt gehouden met de onderhoudstrook van 5 meter langs de hoofdwatgang, hoe wordt deze gevrijwaard?

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslân T 058 – 292 2816 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden E rtamminga@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.