



Gemeente Westerkwartier  
Mevrouw F. Haan - Fluks  
Postbus 100  
9350 AC LEEK

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Groningen      | 8 april 2021    |
| Ons kenmerk    | Z/21/044385     |
| Contactpersoon | Edwin Rittersma |
| Uw e-mail van  | 30 maart 2021   |
| Uw kenmerk     | -               |
| Bijlage(n)     | -               |

Onderwerp: Wijzigingsplan woning Hoendiep Westzijde 40 te Brittil

Geachte mevrouw Haan,

Van u ontvingen wij bovengenoemd wijzigingsplan met verzoek om een vooroverlegreactie. Graag voldoen wij aan uw verzoek. Hierbij ontvangt u onze reactie.

#### Instemming

Het waterschap kan instemmen met dit wijzigingsplan. De sloop en nieuwbouw leveren brengen geen opgaves met zich mee.

#### Regionale kering

Wel vragen wij aandacht voor de oever langs het Hoendiep. De oever heeft namelijk een waterkerende functie. Daarom heeft het de voorkeur om hemelwater af te voeren naar sloten ten westen van het plangebied. Indien wordt geloosd op het Hoendiep zal een watervergunning verleend moeten worden voor het aanbrengen van een afvoerleiding door de regionale kering.

#### Vragen?

Hebt u hierover nog vragen? Neemt u gerust contact op met Edwin Rittersma, telefoonnummer 050-304 8911, e-mailadres [e.w.rittersma@noorderzijlvest.nl](mailto:e.w.rittersma@noorderzijlvest.nl).

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid  
namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest