

BIJLAGE 5

Watertoets

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 18 december 2019 13:35
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Aanvullend wateradvies: Nieuwbouw woning Paradyske 4 Kollum

Beste [REDACTED]

N.a.v. plan nieuwbouw woning Paradyske 4 Kollum wat is ingediend in het kader van de digitale wateradvies vragen wij u om de nieuwe woning te bouwen boven het maatgevend boezempeil. Het maatgevend boezempeil op deze locatie is +0,12 M NAP per 1/300 jaar. Wij verzoeken u om bij de uitwerking van het ruimtelijke plan hier rekening dit te borgen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Regioadviseur relatiebeheer Noord
Werkdagen: ma | di | wo | do | vr-ochtend



Wetterskip Fryslân T 058 – 292 2816 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden E [REDACTED]
www.wetterskipfryslan.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.